Projektas

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

NUTARIMAS
DĖL ENERGETIKOS OBJEKTŲ IR ĮRENGINIŲ EKSPLOATAVIMO IR TECHNINĖS BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTŲ FORMŲ PATVIRTINIMO

2019 m. d. Nr.
Vilnius

Įgyvendindama Institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo gairių aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 511 „Dėl institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo“, 7.4 punkto nuostatą ir atsižvelgdama į Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) Teisės departamento Teisės taikymo skyriaus 2019 m. d. pažymą Nr. O5- „Dėl Energetikos objektų ir įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktų formų patvirtinimo“, Komisija n u t a r i a:

1. Patvirtinti energetikos objektų ir įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimų aktų formas (toliau – patikrinimo aktai):

1.1. 0,4 kV įtampos oro, oro kabelių, kabelių linijų eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas (1 priedas);

1.2. 6/10 kV įtampos oro linijų eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas (2 priedas);

1.3. 6/10 kV įtampos kabelių linijų eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas (3 priedas);

1.4. 110 kV įtampos oro linijų eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas (4 priedas);

1.5. 110 kV įtampos kabelių linijų eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas (5 priedas);

1.6. 330 kV įtampos oro linijų eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas (6 priedas);

1.7. Operatyvinio dispečerinio valdymo AB „Energijos skirstymo operatorius“ skirstomojo tinklo elektros įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas (7 priedas);

1.8. Skirstomojo tinklo 110/10 kV įtampos, 110/35/10 kV įtampos transformatorių pastočių ir skirstyklų eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas (8 priedas);

1.9. Transformatorinių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas (9 priedas);

1.10. Bendro ciklo šilumos ir elektros gamybos įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas (10 priedas);

1.11. Šilumos gamybos įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas (11 priedas);

1.12. Šilumos tiekimo įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas (12 priedas);

1.13. Gamtinių dujų perdavimo sistemos dujų apskaitos stočių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas (13 priedas);

1.14. Gamtinių dujų perdavimo sistemos dujų skirstymo stočių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas (14 priedas);

1.15. Naftos ir naftos produktų magistralinių vamzdynų eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas (15 priedas);

1.16. Naftos ir naftos produktų terminalo įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas (16 priedas);

1.17. Ūkio subjektų energetikos objektų ir įrenginių, kurie naudoja gamtines dujas energijai gaminti ir tiekti visuomeniniams ir gyventojų poreikiams tenkinti, energetikos objektų ir įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas (17 priedas);

1.18. 35 kV įtampos kabelių linijų eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas (18 priedas);

1.19. 35 kV įtampos oro linijų eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas (19 priedas);

1.20. 330 kV transformatorių pastotės ir skirstyklos eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas (20 priedas);

1.21. LITGRID AB sistemos valdymo centro darbo patikrinimo aktas (21 priedas);

1.22. Elektrinių elektros įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas (22 priedas);

1.23. Gamtinių dujų perdavimo sistemos dujų kompresorių stočių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas (23 priedas);

1.24. Gamtinių dujų perdavimo sistemos magistralinio dujotiekio vamzdyno eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas (24 priedas);

1.25. Gamtinių dujų skirstymo sistemos eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas (25 priedas);

1.26. AB „ORLEN LIETUVA“ elektros įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas (26 priedas);

1.27. AB „ORLEN LIETUVA“ naftos perdirbimo įrenginių saugaus eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas (27 priedas);

1.28. Suskystintų naftos dujų sistemų įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas (28 priedas)

1.29. 110 kV įtampos perdavimo tinklo skirstyklų eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas (29 priedas);

1.30. Saulės fotovoltinių elektrinių elektros įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas (30 priedas);

1.31. Vėjo elektrinių elektros įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas (31 priedas);

1.32. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos atestatuose nustatytos veiklos sąlygų laikymosi patikrinimo aktas (32 priedas);

1.33. Suskystintų naftos dujų balionų sandėlio eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas (33 priedas);

1.34. Suskystintų naftos dujų degalinės eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas (34 priedas);

1.35. Suslėgtų gamtinių dujų degalinės eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas (35 priedas);

1.36. Skysto kuro degalinių įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas (36 priedas);

1.37. Ūkio subjektų, vartojančių elektros energiją, elektros įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas (37 priedas);

1.38. Aukštos įtampos nuolatinės srovės intarpo stoties eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas (38 priedas);

1.39. Hidroelektrinių įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas (39 priedas);

1.40. Ūkio subjektų, turinčių Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos išduotą atestatą eksploatuoti šilumos įrenginius ir turbinas, patikrinimo aktas (40 priedas);

1.41. AB „KLAIPĖDOS NAFTA“ SGD terminalo įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas (41 priedas).

2.Įpareigoti:

2.1. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos toliau –Taryba) skyrių vedėjus užtikrinti, kad jų vadovaujamų skyrių įgalioti darbuotojai, vykdydami energetikos objektų ir įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimus, naudotų 1 punkte nurodytus patikrinimo aktus;

2.2. Tarybos skyrių įgaliotus darbuotojus 1 punkto papunkčiuose nurodytus patikrinimo aktus registruoti Tarybos dokumentų valdymo sistemoje, teritorinių skyrių Patikrinimų aktų registruose ir saugoti teisės aktais nustatytą terminą dokumentacijos plane nurodytoje byloje. Užpildant naujo dokumento registravimo kortelę, būtina nurodyti patikrintų energetikos įrenginių sektorių (elektros, šilumos, dujų, naftos ir naftos produktų) ir prisegti skanuotą patikrinimo aktą.

3. Pavesti Tarybos įgaliotiems darbuotojams , atlikus patikrinimą, pagal patikrinimo akto formą ir nustačius teisės aktų reikalavimų pažeidimus, vadovaujantis Energetikos valstybinės kontrolės ir vartotojų energetikos įrenginių kontrolės tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 1-261, 21 punktu, surašyti privalomąjį vykdyti nurodymą ir, jei reikia, taikyti administracinio poveikio priemones.

2. Nustatyti, kad šis nutarimas įsigalioja 2019 m. liepos 1 d.

Komisijos pirmininkas

_____

PATVIRTINTA
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. nutarimu Nr.
1 priedas

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA
0,4 KV ĮTAMPOS ORO, ORO KABELIŲ IR KABELIŲ LINIJŲ EKSPLOATAVIMO IR TECHNINĖS BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

_____ Nr. _____
(data)

Patikrinimą atlikęsįgaliotas darbuotojas: _____
(vardas, pavardė, pareigos)

Patikrinimo pagrindas: _____

Patikrinimo pobūdis: _____

Patikrinimo data ir laikas: nuo _____ iki _____

Patikrinimo vieta (objektas): _____

Tikrinamas subjektas: _____
(pavadinimas, buveinės adresas, juridinio asmens kodas,
_____
telefono ir fakso Nr., elektroninio pašto adresas)

Tikrinamo subjekto atstovai (dalyvavę atliekant patikrinimą): _____

_____

Eil. Nr.	Teisės akto reikalavimas	Įvertinimas			Pastabos
		taip	ne	neaktualu/ netikrinta	
		x	x	x	
1.	**Techninė dokumentacija**				
1.1.	0,4 kV įtampos oro linijos (toliau – OL)				
1.1.1.	Ar įrenginių savininkas turi patvirtintus OL projektavimo dokumentus? *(TET 42.11 p.)*				
1.1.2.	Ar įrenginių savininkas turi OL įrenginių bandymų prieš įjungimą protokolus? *(TET 42.12 p.)*				
1.1.3.	Ar įrenginių savininkas turi OL faktines elektros grandinių schemas? *(TET 42.14 p.)*				

1.1.4.	Ar įrenginių savininkas turi OL eksploatavimo (naudojimo) instrukcijas arba reglamentus? *(TET 42.16 p.)*				
1.2.	0,4 kV įtampos oro kabelių linijos (toliau – OKL)				
1.2.1.	Ar įrenginių savininkas turi patvirtintus OKL projektavimo dokumentus? *(TET 42.11 p.)*				
1.2.2.	Ar įrenginių savininkas turi OKL įrenginių bandymų prieš įjungimą protokolus? *(TET 42.12 p.)*				
1.2.3.	Ar įrenginių savininkas turi OKL faktines elektros grandinių schemas? *(TET 42.14 p.)*				
1.2.4.	Ar įrenginių savininkas turi OKL eksploatavimo (naudojimo) instrukcijas arba reglamentus? *(TET 42.16 p.)*				
1.3.	0,4 kV įtampos kabelių linijos (toliau – KL)				
1.3.1.	Ar įrenginių savininkas turi patvirtintus KL projektavimo dokumentus? *(TET 42.11 p.)*				
1.3.2.	Ar įrenginių savininkas turi KL įrenginių bandymų prieš įjungimą protokolus? *(TET 42.12 p.)*				
1.3.3.	Ar įrenginių savininkas turi KL faktines elektros grandinių schemas? *(TET 42.14 p.)*				
1.3.4.	Ar įrenginių savininkas turi KL eksploatavimo (naudojimo) instrukcijas arba reglamentus? *(TET 42.16 p.)*				
1.3.5.	Ar elektros įrenginius eksploatuojantys darbuotojai atestuoti norminių teisės aktų nustatyta tvarka? *(SEĮT p 11 p.)*				
1.3.6.	Ar elektros įrenginius eksploatuojantis ūkio subjektas atestuotas teisės aktų nustatyta tvarka? *(AT 3 p.)*				
1.3.7.	Ar elektros įrenginius eksploatuojantis ūkio subjektas teikia apibendrintą informaciją Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai apie atestuotus energetikos darbuotojus? *(EOĮSEDATA 35 p.)*				
2.	**Įrenginių eksploatavimo veiklos tikrinimas**				
2.1.	0,4 kV įtampos OL				

2.1.1.	Ar eksploatavimo metu OL padaryti pakeitimai nedelsiant pažymimi schemose ir brėžiniuose? *(TET 65 p.)*				
2.1.2.	Ar sudaryti daugiamečiai, metiniai OL techninės priežiūros ir remonto darbų grafikai? *(TET 67.1 p.)*				
2.1.3.	Ar avarijoms ir gedimams laiku pašalinti yra sukaupta įrenginių, pagrindinių medžiagų ir detalių atsarga? *(TET 912 p.)*				
2.1.4.	Ar atliekamos eksploatuojamų OL periodinės apžiūros? *(TET 1133 p.)*				
2.1.5.	Ar energetikos įrenginio savininko nustatyta tvarka atliekamos neeilinės OL apžiūros po stichinių reiškinių kurie galėjo sukelti pažeidimus linijose? *(TET 1135 p.)*				
2.1.6.	Ar visi defektai ir pakitimai, pastebėti OL apžiūrų metu ir išaiškinti matuojant, įrašomi eksploatavimo techniniuose dokumentuose? *(TET 1138 p.)*				
2.1.7.	Ar OL trasos būklės ir atstumų nuo laidų iki želdinių defektai bei defektai, keliantys grėsmę žmonėms ar galintys pažeisti įrenginius, šalinami nedelsiant? *(TET 1138 p.)*				
2.1.8.	Ar OL remontuojamos pagal nustatytus terminus? *(TET 1139 p.)*				
2.1.9.	Ar OL linijoje šalinami defektavimo ir matavimų metu nustatyti defektai? *(TET 1139 p.)*				
2.1.10.	Ar rekonstravus arba atlikus OL remontą, taip pat eksploatacijos metu ne rečiau kaip 1 kartą per 12 metų, tikrinamos jungčių tarp įžemintuvo ir įrenginio įžeminamų elementų varžos? *(TET 1216 p.)*				
2.1.11.	Ar OL linijų remontas atliekamas kompleksiškai, tai yra suremontuojant visus vienu metu išjungtus įrenginius? *(TET 1145 p.)*				
2.1.12.	Ar patikrinami 2 % OL įžemintųjų atramų įžemintuvų, atkasant gruntą pasirinktinai ne rečiau kaip kas 12 metų? *(ĮBNAA 525 p.)*				
2.1.13.	Ar matuojama įžemintuvo varža OL su pakartotinu nulinio laido įžeminimu ne rečiau kaip kas 12 metų? *(TET 1217.4 p.)*				

2.1.14.	Ar OL sumontavus, rekonstravus ir suremontavus įžemintuvus, matuojama įžemintuvų varža? *(TET 1217.1 p.)*				
2.1.15.	Ar OL apsauga nuo trumpojo jungimo srovių atitinka nustatytus reikalavimus? *(TET 1180 p.)*				
2.1.16.	Ar OL, maitinančios nutolusius vartotojus, apsaugotos nuo perkrovų? *(ĮIRAAĮT 17.5 p.)*				
2.1.17.	Ar OL priartėjant prie automobilių kelių ar juos kertant, atstumas nuo OL laidų iki kelio ženklų ir juos laikančių lynų ne mažesnis kaip 1 m? *(ELIĮT 280 p.)*				
2.1.18.	Ar po OL laidais esantys kelio ženklus laikantys lynai yra įžeminti, o jų įžeminimo įrenginio varža ne didesnė kaip 10 Ω (omų)? *(ELIĮT 280 p.)*				
2.1.19.	Ar OL laidai troleibusų kontaktinių tinklų užimtoje zonoje yra virš kontaktinio tinklo laikančiųjų lynų ir nėra nutiesti lygiagrečiai virš kontaktinio tinklo laidų? *(ELIĮT 281.2 p.)*				
2.1.20.	Ar OL netiesiamos per mokyklų, stadionų ir sporto kompleksų teritorijas? *(ELIĮT 284 p.)*				
2.1.21.	Ar atstumas nuo labiausiai įlinkusių OL iki kelių (gatvių) važiuojamosios dalies paviršiaus yra ne mažesnis kaip 6 m? *(ELIĮT 256 p.)*				
2.1.22.	Ar atstumai nuo OL iki laivybai nenaudojamų upių ir vandens telkinių vandens paviršiaus, esant aukščiausiam jo lygiui, yra ne mažesnis kaip 3 m, o iki ledo – nemažesnis kaip 6 m.? *(ELIĮT 260 p.)*				
2.1.23.	Ar vertikalusis atstumas nuo OL iki RL (LRTL) laidų arba kabelių sankirtos tarpatramyje, esant didžiausiam įlinkiui, yra ne mažesnis kaip 1,25 m? *(ELIĮT 266 p.)*				
2.1.25.	Ar OL apsaugai įrengtų saugiklių lydukai kalibruoti? *(ĮBNAA 502 p.)*				

2.1.26.	Ar elektros tinklų apsaugos zonose be raštiško elektros tinklus eksploatuojančių asmenų sutikimo nėra statomi, remontuojami, rekonstruojami arba griaunami statiniai? *(ETAT 16.1 p.)*				
2.1.27	Ar elektros tinklų apsaugos zonose nėra sandėliuojamos medžiagos ir kuriama ugnis, t. p. ar nėra įrengtos sporto, žaidimų aikštelės, stadionai, turgavietės, viešojo transporto sustojimo vietos, visų rūšių mašinų ir mechanizmų stovėjimo aikštelės? *(ETAT 19.2 p., 19.3 p.)*				
2.2.	0,4 kV įtampos OKL				
2.2.1.	Ar eksploatavimo metu OKL padaryti pakeitimai nedelsiant pažymimi schemose ir brėžiniuose? *(TET 65 p.)*				
2.2.2.	Ar sudaryti daugiamečiai, metiniai OKL techninės priežiūros ir remonto darbų grafikai? *(TET 67.1 p.)*				
2.2.3.	Ar avarijoms ir gedimams laiku pašalinti yra sukaupta įrenginių, pagrindinių medžiagų ir detalių atsarga? *(TET 912 p.)*				
2.2.4.	Ar atliekamos eksploatuojamų OKL periodinės apžiūros? *(TET 1133 p.)*				
2.2.5.	Ar energetikos įrenginio savininko nustatyta tvarka atliekamos neeilinės OKL apžiūros, po stichinių reiškinių, kurie galėjo sukelti pažeidimus linijose? *(TET 1135 p.)*				
2.2.6.	Ar visi defektai ir pakitimai, pastebėti OKL apžiūrų metu ir išaiškinti matuojant, įrašomi eksploatavimo techniniuose dokumentuose? *(TET 1138 p.)*				
2.2.7.	Ar OKL trasos būklės ir atstumų nuo laidų iki želdinių defektai bei defektai, keliantys grėsmę žmonėms ar galintys pažeisti įrenginius, šalinami nedelsiant? *(TET 1138 p.)*				
2.2.8.	Ar OKL remontuojamos pagal nustatytus terminus? *(TET 1139 p.)*?				

2.2.9.	Ar OKL linijoje šalinami defektavimo ir matavimų metu nustatyti defektai? *(TET 1139 p.)*				
2.2.10.	Ar rekonstravus arba atlikus OKL remontą, taip pat eksploatacijos metu ne rečiau kaip 1 kartą per 12 metų, tikrinamos jungčių tarp įžemintuvo ir įrenginio įžeminamų elementų varžos? *(TET 1216 p.)*				
2.2.11.	Ar OKL linijų remontas atliekamas kompleksiškai, tai yra suremontuojant visus vienu metu išjungtus įrenginius? *(TET 1145 p.)*				
2.2.12	Ar patikrinami 2 % OKL įžemintųjų atramų įžemintuvų, atkasant gruntą pasirinktinai ne rečiau kaip kas 12 metų? *(ĮBNAA 525 p.)*				
2.2.13.	Ar matuojama įžemintuvo varža OKL su pakartotinu nulinio laido įžeminimu ne rečiau kaip kas 12 metų? *(TET 1217.4 p.)*				
2.2.14.	Ar OKL sumontavus, rekonstravus ir suremontavus įžemintuvus, matuojama įžemintuvų varža? *(TET 1217.1 p.)*				
2.2.15.	Ar OKL apsauga nuo trumpojo jungimo srovių atitinka nustatytus reikalavimus? *(TET 1180 p.)*				
2.2.16.	Ar OKL, maitinančios nutolusius vartotojus, apsaugotos nuo perkrovų? *(ĮRAAĮT 17 p., 17.5 p.)*				
2.2.18.	Ar po OKL, nutiestomis per miškus ir želdinius, medžių šakos neliečia oro kabelių? *(ELIĮT 299 p.)*				
2.2.19.	Ar OKL trasa, joje baigus vykdyti numatytus darbus, sutvarkoma taip, kad ji būtų tinkama naudoti? *(TET 1142 p.)*				
2.2.20.	Ar atliekamas OKL gelžbetoninių atramų stiebų ir ramsčių defektų parametrų tikrinimas? *(ĮBNAA 582 p.)*				
2.2.21.	Ar ant OKL atramų 1,7–3 m aukštyje nuo žemės pažymėti atramų eilės numeriai? *(ELIĮT 226 p.)*				
2.2.22.	Ar atstumas nuo labiausiai įlinkusių OKL iki kelių (gatvių) važiuojamosios dalies paviršiaus yra ne mažesnis kaip 5,5 m? *(ELIĮT 294 p.)*				

2.2.23.	Ar horizontalusis atstumas nuo daugiausia atlenktų OKL iki balkonų, terasų ir langų ne mažesnis kaip 1 m, iki aklinų sienų ne mažesnis kaip 0,15 m, o iki stogo atbrailos ne mažesnis kaip 0,5 m? *(ELĮT 295 p.)*				
2.2.24.	Ar atstumas nuo OKL (tiesiamų ant gamybos paskirties pastatų stogų, išskyrus pastatus, kuriuose gali įvykti sprogimų ir kilti gaisrų) iki stogų ne mažesnis kaip 2 m? *(ELĮT 296 p.)*				
2.2.25.	Ar susikertant OKL su aukštesnės kaip 1000 V įtampos OL, atstumas tarp OKL ir OL laidų ne mažesnis kaip 1,62 m? *(ELĮT 303 p.)*				
2.2.26.	Ar OKL apsaugai įrengtų saugiklių lydukai kalibruoti? *(EĮBNAA 502 p.)*				
2.2.27.	Ar elektros tinklų apsaugos zonose be raštiško elektros tinklus eksploatuojančių asmenų sutikimo nėra statomi, remontuojami, rekonstruojami arba griaunami statiniai? *(ETAT 16.1 p.)*				
2.2.28.	Ar elektros tinklų apsaugos zonose nėra sandėliuojamos medžiagos ir kuriama ugnis, t. p. ar nėra įrengtos sporto, žaidimų aikštelės, stadionai, turgavietės, viešojo transporto sustojimo vietos, visų rūšių mašinų ir mechanizmų stovėjimo aikštelės? *(ETAT 19.2 p., 19.3 p.)*				
2.3.	0,4 kV įtampos KL				
2.3.1.	Ar eksploatavimo metu KL padaryti pakeitimai nedelsiant pažymimi schemose ir brėžiniuose? *(TET 65 p.)*				
2.3.2.	Ar sudaryti daugiamečiai, metiniai KL techninės priežiūros ir remonto darbų grafikai? *(TET 67.1 p.)*				
2.3.3.	Ar avarijoms ir gedimams laiku pašalinti yra sukaupta įrenginių, pagrindinių medžiagų ir detalių atsarga? *(TET 912 p.)*				
2.3.4.	Ar atliekami KL izoliacijos varžos matavimai po remonto? *(EĮBNAA 542 p.)*				

2.3.5.	Ar KL apkrovos matuojamos energetikos įrenginio savininko nustatytais terminais? *(TET 1167 p.)*				
2.3.6.	Ar energetikos įrenginio savininkas nustatęs KL apžiūrų tvarką? *(TET 1168 p.)*				
2.3.7.	Ar KL apžiūrų metu nustatoma movų būklė? *(TET 1168.1 p.)*				
2.3.8.	Ar KL apžiūrų metu nustatoma kabelių trasos būklė? *(TET 1168.2 p.)*				
2.3.9.	Ar KL apžiūrų metu nustatoma kabelių tvirtinimo atramose būklė? *(TET 1168.3 p.)*				
2.3.10.	Ar neurbanizuotų teritorijų nedirbamose žemėse KL tiesiuose trasos ruožuose ne rečiau kaip kas 500 m, posūkių, sankirtų su keliais, geležinkeliais ir požeminiais statiniais abiejose pusėse ir sankirtų su melioracijos grioviais vietose įrengti požeminių komunikacijų atpažinimo ženklai? *(ELIĮT 107 p.)*				
2.3.1.	Ar ne kabelių inžineriniuose statiniuose mažesniame nei 2 m aukštyje nuo žemės ar grindų esantys nešarvuoti kabeliai apsaugoti nuo mechaninių pažeidimų (loviais, kampiniais, vamzdžiais ir pan.)? *(ELIĮT 120 p.)*				
2.3.12.	Ar darbuotojų, dirbančių KL, saugai ir sveikatai užtikrinti kabeliai atjungiami (išjungiami), elektriškai iškraunami ir įžeminami atjungimo (išjungimo) vietose iš visų pusių, iš kur gali būti įjungta įtampa? *(SEEĮT 143 p.)*				
2.3.13.	Ar kasant KL trasose, nenaudojami kyliniai kūjai ir kitos smūginės mašinos arčiau kaip 5 m iki kabelių, o žiemą, atšildant gruntą, šilumos šaltinis nepriartinamas prie kabelių arčiau kaip 15 cm? *(SEEĮT 144 p.)*				
2.3.14.	Ar atkastų KL duobės ir tranšėjos aptveriamos ir pakabinami įspėjamieji ženklai? *(SEEĮT 146 p.)*				

2.3.15.	Ar atkasti kabeliai ir jų movos įtvirtinti, apsaugoti nuo mechaninių pažeidimų ir pažymėti įspėjamaisiais ženklais? *(SEĮT 146 p.)*				

Pastaba – atsakymai žymimi x simboliu.

Teisės aktai:

1. *ETAT* – Elektros tinklų apsaugos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1-93;
2. *SEĮT* – Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1-100;
3. *AT* – Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-274;
4. *EĮRAAĮT* – Elektros įrenginių relinės apsaugos ir automatikos įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. 1-134;
5. *ELIĮT* – Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 1-309;
6. *TET* – Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 1-211;
7. *EOĮSEDATA* – Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1-220;
8. *EĮBNAA* – Elektros įrenginių bandymų normų ir apimčių aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. 1-281.

Patikrinimo išvada:

Veikla vykdoma nepažeidžiant _____
(teisės aktų pavadinimai)
_____
_____ reikalavimų.

☐Veikla vykdoma pažeidžiant _____
(teisės aktų pavadinimai ir jų straipsniai, dalys, punktai)
_____
_____ reikalavimus.

_____	_____	_____
(Patikrinime dalyvavusio ūkio subjekto atstovo pareigos)	(parašas)	(vardas, pavardė)
_____	_____	_____
(Tarybos įgalioto darbuotojo pareigos)	(parašas)	(vardas, pavardė)

_____

PATVIRTINTA
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. nutarimu Nr.
2 priedas

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA
6/10 kV ĮTAMPOS ORO LINIJŲ EKSPLOATAVIMO IR TECHNINĖS BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

_____ Nr. _____
(data)

Patikrinimą atlikęsįgaliotas darbuotojas: _____
(vardas, pavardė, pareigos)

Patikrinimo pagrindas: _____

Patikrinimo pobūdis: _____

Patikrinimo data ir laikas: nuo _____ iki _____

Patikrinimo vieta (objektas): _____

Tikrinamas subjektas: _____
(pavadinimas, buveinės adresas, juridinio asmens kodas,
_____
telefono ir fakso numeriai, elektroninio pašto adresas)

Tikrinamo subjekto atstovai (dalyvavę atliekant patikrinimą): _____
_____

Eil. Nr.	Teisės akto reikalavimas	Įvertinimas			Pastabos
		taip	ne	neaktualu/ netikrinta	
		x	x	x	
1.	Ar įvykdyti ankstesni Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nurodymų reikalavimai?				
2.	Ar įgyvendintos avarijų ar sutrikimų tyrimų metu Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos numatytos prevencinės priemonės panašiems įvykiams išvengti?				
3.	**Elektrotechnikos darbuotojai (toliau – ED), vykdantys oro linijų (toliau – OL) eksploatavimo darbus:**				
3.1.	Ar elektrotechnikos darbus atliekantys darbuotojai atestuoti teisės aktų nustatyta tvarka? *(SEĮT 11 p.)*				

3.2.	Ar elektros įrenginius eksploatuojantis ūkio subjektas atestuotas teisės aktų nustatyta tvarka? *(AT 2 p.)*				
3.3.	Ar elektros įrenginius eksploatuojantis ūkio subjektas teikia apibendrintą informaciją Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai apie atestuotus energetikos darbuotojus? *(EOĮSEDATA 35 p.)*				
3.4.	Ar parengti ED pareiginiai nuostatai ir ar darbuotojai yra supažindinti su šiais nuostatais? *(TET 58 p.)*				
3.5.	Ar suteiktos ED operatyvinio valdymo teisės? *(TET 1352.2 p.)*				
3.6.	Ar ED aprūpinti būtinomis apsaugos nuo elektros priemonėmis ir reikalinga normine dokumentacija? *(SEEĮT 8 p.)*				
4.	**OL eksploatavimo (naudojimo) instrukcijos ir reglamentai:**				
4.1.	Ar parengtos eksploatuojamų elektros įrenginių eksploatavimo instrukcijos arba reglamentai? *(TET 42.16 p.)*				
5.	**OL eksploatavimo priemonės ir jų vykdymas:**				
5.1.	Ar sudaryti daugiamečiai OL techninės priežiūros ir remonto darbų grafikai? *(TET 67.1 p.)*				
5.2.	Ar atliekami darbai pagal sudarytus daugiamečius OL techninės priežiūros ir remonto darbų grafikus? *(TET 67.1 p.)*				
5.3.	Ar atliekamos periodinės eksploatuojamų OL apžiūros? *(TET 1133 p.)*				
5.4.	Ar atliekamos neeilinės eksploatuojamų OL apžiūros? *(TET 1133 p. ir 1135 p.)*				
5.5.	Ar OL defektai ir pakitimai įrašomi eksploatavimo techniniuose dokumentuose? *(TET 1138 p.)*				
5.6.	Ar šalinami OL defektai? *(TET 1138 p.)*				
5.7.	Ar eksploatuojant OL vadovaujamasi ETAT reikalavimais ir kontroliuojama, kaip jų laikomasi? *(TET 1128 p.)*				

5.8.	Ar iš OL proskynų periodiškai iškertami krūmai ir apgenėjamos šalia jų augančių medžių šakos nustatytame proskynų plotyje? *(TET 1129 p.)*				
5.9.	Ar OL proskynos išvalomos taip, kad jose nekiltų gaisrai? *(TET 1129 p.)*				
5.10.	Ar ne OL proskynose augantys medžiai, galintys užvirsti ant OL, yra iškertami vadovaujantis ETAT reikalavimais? *(TET 1129 p., ETAT 21.3 p.)*				
5.11.	Ar išduodami leidimai darbams OL apsaugos zonose ir vykdoma jų kontrolė? *(ETAT 17 p.)*				
5.12.	Ar atlikus darbus OL trasoje, trasa sutvarkoma taip, kad ji būtų tinkama naudoti? *(TET 1142 p.)*				
5.13.	Ar sunumeruotos OL atramos? *(ELĮT 316 p.)*				
5.14.	Ar OL laidai sujungiami jungiamaisiais gnybtais? *(ELĮT 236 p.)*				
5.15.	Ar skirtingų metalų ir skirtingų skerspjūvių laidai sujungiami tik atramose? *(ELĮT 238 p.)*				
5.16.	Ar išlaikomi mažiausi leistini atstumai nuo OL laidų iki žemės paviršiaus? *(ELĮT 385 p. ir 393 p.)*				
5.17.	Ar išlaikomi mažiausi leistini atstumai nuo OL labiausiai atlenktų kraštinių laidų iki medžių vainikų? *(ELĮT 387.4 p. ir 388 p.)*				
5.18.	Ar išlaikomi mažiausi leistini horizontalūs atstumai nuo labiausiai atlenktų kraštinių OL laidų iki statinių? *(ELĮT 395 p.)*				
5.19.	Ar išlaikomi OL vertikalūs atstumai sankirtose? *(TET 1137.3 p.)*				
5.20.	Ar turimas energetikos įrenginių ir energetikos įrenginių atsarginių dalių rezervas (arba ar yra sudaryta sutartis su įrenginius eksploatuojančia įmone, tiekėjais dėl skubaus energetikos įrenginių ir jų atsarginių dalių pristatymo)? *(TET 76 p. ir 912 p.)*				

5.21.	Ar tvarkoma visų sandėliuose arba padaliniuose esamų energetikos įrenginių ir energetikos įrenginių atsarginių dalių apskaita? *(TET 77 p.)*				
5.22.	Ar periodiškai tikrinama energetikos įrenginių ir energetikos įrenginių atsarginių dalių būklė ir jų sandėliavimo sąlygos? *(TET 77 p.)*				
5.23.	Ar nustatyta rezerve esančių energetikos įrenginių techninės priežiūros ir naudojimo tvarka? *(TET 79 p.)*				
6.	**OL apžiūra ir jose atliekami matavimai:**				
6.1.	Ar OL periodiškai apžiūrimos ir jose atliekami matavimai? *(TET 1136 p.)*				
6.2.	Ar OL apžiūrų metu nustatoma atramų, pamatų, laidų, trosų, izoliatorių ir armatūros būklė? *(TET 1136.2 p.)*				
6.3.	Ar OL apžiūrų metu tikrinama metalinių ir gelžbetoninių atramų bei traversų antikorozinė danga? *(TET 1137.1 p.)*				
6.4.	Ar OL apžiūrų metu tikrinami atotampų įtempimai? *(TET 1137.6 p.)*				
6.5.	Ar tikrinami ir matuojami OL atstumai nuo linijos elementų iki medžių kamienų ir jų lajų *(EĮBNAA 361 p.)*				
6.6.	Ar matuojama OL įžemintuvų varža? *(TET 1217 p.)*				
6.7.	Ar tikrinami OL atramų įžemintuvai, atkasant gruntą? *(TET 1218 p.)*				
6.8.	Ar tikrinami gelžbetonių atramų ir ramsčių įskilimai, įlinkiai ir gelžbetonio suirimas *(EĮBNAA 582 p.)*				
6.9.	Ar tvarkomi OL atramų nuolatiniai ženklai, numatyti norminiuose teisės aktuose? *(TET 1132.3 p.)*				
7.	**OL eksploatavimo techninė dokumentacija:**				
7.1.	Ar energetikos įrenginių savininkas turi patvirtintus OL projektavimo dokumentus (brėžinius, aiškinamuosius raštus ir kita) su visais atliktais pakeitimais? *(TET 42.11 p.)*				
7.2.	Ar energetikos įrenginių savininkas turi OL įrenginių bandymų prieš įjungimą protokolus? *(TET 42.12 p.)*				

7.3.	Ar eksploatavimo metu OL padaryti pakeitimai nedelsiant pažymimi schemose ir brėžiniuose? *(TET 65 p.)*				
7.4.	Ar sudaryti OL inventoriniai aprašai? *(TET 42.12 p.)*				
7.5.	Ar sudarytos OL eksploatacinės schemos? *(TET 42.14 p.)*				
7.6.	Ar sudaryti įžeminimo įrenginių paslėptų darbų aktai? *(TET 42.13 p.)*				
7.7.	Ar atliekami įžeminimo įrenginių įžeminimo varžų matavimai? *(TET 1217.1 p.)*				
7.8.	Ar atliekamas techninis įvertinimas po remonto darbų užbaigimo? *(TET 70 p.)*				
7.9.	Ar OL savininkas vykdo remonto darbų, atliekamų OL pagal pavedimus ir nurodymus, kontrolę? *(SEĮT 167 p.)*				

Pastaba – atsakymai žymimi x simboliu.

Teisės aktai:

1. *ETAT* – Elektros tinklų apsaugos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1-93;
2. *SEĮT* – Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1-100;
3. *AT* – Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-274;
4. *ELIĮT* – Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 1-309;
5. *TET* – Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 1-211;
6. *EOĮSEDATA* – Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1-220;
7. *EĮBNAA* – Elektros įrenginių bandymų normų ir apimties aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. 1-281.

Patikrinimo išvada:

Veikla vykdoma nepažeidžiant _____
(teisės aktų pavadinimai)
_____
_____ reikalavimų.

Veikla vykdoma pažeidžiant _____
(teisės aktų pavadinimai ir jų straipsniai, dalys, punktai)
_____
_____
_____ reikalavimus.

(Patikrinime dalyvavusio ūkio subjekto įgalioto darbuotojo pareigos)	(parašas)	(vardas, pavardė)
(Tarybos įgalioto darbuotojo pareigos)	(parašas)	(vardas, pavardė)

PATVIRTINTA
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. nutarimu Nr.
3 priedas

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA
6/10 KV ĮTAMPOS KABELIŲ LINIJŲ EKSPLOATAVIMO IR TECHNINĖS BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

_____ Nr. _____
(data)

Patikrinimą atlikęsįgaliotas darbuotojas: _____
(vardas, pavardė, pareigos)

Patikrinimo pagrindas: _____

Patikrinimo pobūdis: _____

Patikrinimo data ir laikas: nuo _____ iki _____

Patikrinimo vieta (objektas): _____

Tikrinamas subjektas: _____
(pavadinimas, buveinės adresas, juridinio asmens kodas,
_____
telefono ir fakso numeriai, elektroninio pašto adresas)

Tikrinamo subjekto atstovai (dalyvavę atliekant patikrinimą): _____
_____

Eil. Nr.	Teisės akto reikalavimas	Įvertinimas			Pastabos
		taip	ne	neaktualu/ netikrinta	
		x	x	x	
1.	Ar įvykdyti ankstesni Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nurodymų reikalavimai?				
2.	Ar įgyvendintos avarijų ar sutrikimų tyrimų metu Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos numatytos prevencinės priemonės panašiems įvykiams išvengti?				
3.	**Elektrotechnikos darbuotojai (toliau – ED), vykdantys kabelių linijų (toliau – KL) eksploatavimo darbus:**				
3.1.	Ar elektrotechnikos darbus atliekantys darbuotojai atestuoti teisės aktų nustatyta tvarka? *(SEĮT 11 p.)*				

3.2.	Ar elektros įrenginius eksploatuojantis ūkio subjektas atestuotas teisės aktų nustatyta tvarka? *(AT 2 p.)*				
3.3	Ar elektros įrenginius eksploatuojantis ūkio subjektas teikia apibendrintą informaciją Valstybinei energetikos reguliavimo tarybaiapie atestuotus energetikos darbuotojus? *(EOĮSEDATA 35 p.)*				
3.4.	Ar parengti ED pareiginiai nuostatai ir ar darbuotojai yra supažindinti su šiais nuostatais? *(TET 58 p.)*				
3.5.	Ar suteiktos ED operatyvines valdymo teisės? *(TET 1352.1 p.)*				
3.6.	Ar ED aprūpinti būtinomis apsaugos nuo elektros priemonėmis ir reikalinga normine dokumentacija? *(SEEĮT 8 p.)*				
4.	**KL eksploatavimo (naudojimo) instrukcijos ir reglamentai:**				
4.1.	Ar parengtos eksploatuojamų KL eksploatavimo instrukcijos arba reglamentai? *(TET 42.16 p.)*				
5.	**KL eksploatavimo priemonės ir jų vykdymas:**				
5.1.	Ar sudaryti daugiamečiai KL techninės priežiūros ir remonto darbų grafikai? *(TET 67.1 p.)*				
5.2.	Ar atliekami darbai pagal sudarytus daugiamečius KL techninės priežiūros ir remonto darbų grafikus? *(TET 67.1 p.)*				
5.3.	Ar atliekamos periodinės eksploatuojamų KL apžiūros? *(TET 1168 p.)*				
5.4.	Ar atliekamos neeilinės eksploatuojamų KL apžiūros? *(TET 1169 p.)*				
5.5.	Ar per apžiūras pastebėti KL defektai įrašomi į žurnalus? *(TET 1169 p.)*				
5.6.	Ar nustatytais terminais šalinami KL defektai? *(TET 1169 p.)*				
5.7.	Ar KL žymenys atsparūs aplinkos poveikiui? *(TET 1158 p.)*				
5.8.	Ar rūdijančios kabelių ir kabelinių įrenginių dalys apsaugotos nedegia antikorozine danga? *(TET 1159 p.)*				
5.9.	Ar įrengti KL požeminių komunikacijų atpažinimo ženklai? *(ELĮT 107 p.)*				

5.10.	Ar išlaikyti mažiausi leistini atstumai nuo KL iki statinių pamatų? *(ELĮT 161 p.)*				
5.11.	Ar išlaikyti mažiausi leistini atstumai nuo KL iki medžių kamienų? *(ELĮT 163 p.)*				
5.12.	Ar išlaikyti mažiausi leistini atstumai nuo KL kabelių iki dujotiekių vamzdynų? *(ELĮT 165 p.)*				
5.13.	Ar KL apsaugotos viršįtampių ribotuvais? *(EĮĮBT 320 p.)*				
6.	**KL apžiūra ir jose atliekami matavimai:**				
6.1.	Ar atliekamas KL tikrinimas bandomąja įtampa? *(EĮBNAA 544 p.)*				
6.2.	Ar atliekami KL bandymai, kuriais elektros energija tiekiama pagal pirmą (I) patikimumo kategoriją? *(EĮBNAA 553.1 p.)*				
6.3.	Ar kompleksiškai remontuojant transformatorių pastotes atliekami kabelių linijų bandymai? *(EĮBNAA 553.2 p.)*				
6.4.	Ar atliekami KL, maitinančių elektrinių pagrindinių įrenginių mechanizmus, bandymai? *(EĮBNAA 553.3 p.)*				
6.5.	Ar atliekami elektrinių KL, jungiančių atskiras skirstyklas, bandymai? *(EĮBNAA 553.4 p.)*				
6.6.	Ar atliekami elektrinių KL, turinčių jungiamąsias movas arba kurių galinės movos sumontuotos skirtingame aukštyje (aukščiai skiriasi daugiau kaip 10 m) bandymai? *(EĮBNAA 553.5 p.)*				
6.7.	Ar suremontavus ar permontavus movas nustatoma KL fazių seka? *(EĮBNAA 557 p.)*				
6.8.	Ar tikrinami KL operatyviniai numeriai ir žymenys? *(TET 1156–1157 p.)*				
6.9.	Ar kontroliuojami kabelių įšilimas, kabelių patalpų oro temperatūra ir vėdinimo įrenginių darbas? *(TET 1147 p.)*				
7.	**KL eksploatavimo techninė dokumentacija:**				
7.1.	Ar nustatyta KL didžiausia leistinoji srovės apkrova? *(TET 1146 p.)*				

7.2.	Ar nustatomos KL perkrovos poavariniu režimu? (*TET 1151 p. ir 1153 p.)*				
7.3.	Ar rengdami KL projektus, projektuotojai paskaičiuoja kompensavimo srovių dydžius ir kompensavimo ričių įrengimo reikalingumą?*(TET 1233 p.)*				
7.4.	Ar sudaromi KL pasai? *(TET 42.12 p.)*				
7.5.	Ar turi KL geodezines nuotraukas? *(TET 42.10 p.)*				
7.6.	Ar KL movų montavimas atliekamas vadovaujantis gamintojo montavimo instrukcija? *(TET 42.16 p.)*				

Pastaba – atsakymai žymimi x simboliu.

Teisės aktai:

1. *SEEĮT* – Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1-100;
2. *AT* – Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-274;
3. *ELĮT* – Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 1-309;
4. *EĮĮBT* – Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-22;
5. *TET* – Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 1-211;
6. *EOĮSEDATA* – Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1-220;
7. *EĮBNAA* – Elektros įrenginių bandymų normos ir apimties aprašas, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. 1-281.

Patikrinimo išvada:

Veikla vykdoma nepažeidžiant _____
(teisės aktų pavadinimai)
_____
_____ reikalavimų.

Veikla vykdoma pažeidžiant _____
(teisės aktų pavadinimai ir jų straipsniai, dalys, punktai)
_____
_____
_____ reikalavimus.

_____	_____	_____
(Patikrinime dalyvavusio ūkio subjekto įgalioto darbuotojo pareigos)	(parašas)	(vardas, pavardė)

(Tarybos įgalioto darbuotojo pareigos)	(parašas)	(vardas, pavardė)

PATVIRTINTA
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. nutarimu Nr.
4 priedas

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

110 KV ĮTAMPOS ORO LINIJŲ EKSPLOATAVIMO IR TECHNINĖS BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

_____ Nr. _____
(data)

Patikrinimą atlikęs įgaliotas darbuotojas: _____
(vardas, pavardė, pareigos)

Patikrinimo pagrindas: _____

Patikrinimo pobūdis: _____

Patikrinimo data ir laikas: nuo _____ iki _____

Patikrinimo vieta (objektas): _____

Tikrinamas subjektas: _____
(pavadinimas, buveinės adresas, juridinio asmens kodas,
_____
telefono ir fakso numeriai, elektroninio pašto adresas)

Tikrinamo subjekto atstovai (dalyvavę atliekant patikrinimą): _____

_____

Eil. Nr.	Teisės akto reikalavimas	Įvertinimas			Pastabos
		taip	ne	neaktualu/ netikrinta	
		x	x	x	
1.	Ar įvykdyti ankstesni Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nurodymai?				
2.	Ar įvykdytos avarijų ir sutrikimų tyrimo metu Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos numatytos priemonės?				
3.	**Oro linijų (toliau – OL) eksploatavimo darbus vykdantys elektrotechnikos darbuotojai:**				

3.1.	Ar elektros įrenginius eksploatuojantys darbuotojai atestuoti norminių teisės aktų nustatyta tvarka ir turi nustatytos formos atestatus? *(SEĮIT 11 p.)*				
3.2.	Ar elektros įrenginius eksploatuojantis ūkio subjektas atestuotas teisės aktų nustatyta tvarka? *(AT 2 p.)*				
3.3.	Ar elektros įrenginius eksploatuojantis ūkio subjektas teikia apibendrintą informaciją Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai apie atestuotus energetikos darbuotojus? *(EOĮSEDATA 35 p.)*				
3.4.	Ar parengti elektrotechnikos darbuotojų pareiginiai nuostatai? *(TET 58 p.)*				
3.5.	Ar darbuotojai, atliekantys perjungimus elektros įrenginiuose, turi operatyvinio ar operatyvinio remonto darbuotojo teises? *(TET 1546 p.)*				
3.5.1.	Ar įmonėje yra įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens patvirtintas darbuotojų, turinčių teisę vykdyti operatyvinius perjungimus, sąrašas? *(TET 1548 p.)*				
3.6.	Ar darbdavys aprūpinęs darbuotojus būtinomis apsaugos nuo elektros priemonėmis ir normine dokumentacija? *(SEĮIT 8 p.)*				
4.	**OL eksploatavimo priemonės ir jų vykdymas:**				
4.1.	Ar sudaryti daugiamečiai, metiniai OL techninės priežiūros ir remonto darbų grafikai ir ar techninė priežiūra ir remontai vykdomi pagal grafikus? *(TET 67 p. ir 67.1 p.)*				
4.2.	Ar atliekamos periodinės ir neeilinės eksploatuojamų OL apžiūros? *(TET 1133 p.)*				
4.3.	Ar defektai ir pakitimai, pastebėti OL apžiūrų metu ir išaiškinti matuojant, įrašomi eksploatavimo techniniuose dokumentuose? *(TET 1138 p.)*				
4.4.	Ar šalinami OL defektai? *(TET 1138 p.)*				

4.5.	Ar išilgai elektros OL, esančių miško masyvuose ir želdiniuose, nustatyta tvarka kertamos proskynos? *(ETAT 10 p.)*				
4.6.	Ar kontroliuojama elektros tinklų apsaugos zonose vykdoma draudžiama veikla? *(ETAT 19 p.)*				
4.7.	Ar energetikos įrenginių savininkas turi įrenginių, atsarginių dalių ir įrenginių rezervą arba yra sudaręs sutartis su įrenginius eksploatuojančia įmone, tiekėjais dėl jų skubaus pristatymo? *(TET 76 p.)*				
4.8.	Ar tvarkoma visų sandėliuose arba padaliniuose esamų atsarginių dalių, atsarginių įrenginių apskaita? *(TET 77 p.)*				
4.9.	Ar periodiškai tikrinama atsarginių dalių, atsarginių įrenginių būklė ir sandėliavimo sąlygos? *(TET 77 p.)*				
5.	**OL tikrinimai ir matavimai:**				
5.1.	Ar periodinių OL apžiūrų metu nustatinėjama OL trasos būklė ir atstumai nuo laidų iki želdinių? *(TET 1136 p., 1136.1 p.)*				
5.2.	Ar periodinių OL apžiūrų metu nustatinėjama atramų, pamatų, laidų, trosų, izoliatorių ir armatūros būklė? *(TET 1136 p., 1136.2 p.)*				
5.3.	Ar esant reikalui tikrinama OL metalinių ir gelžbetoninių atramų bei traversų antikorozinė danga? *(TET 1137 p., 1137.1 p.)*				
5.4.	Ar esant reikalui tikrinama OL metalinių pakojų ir atotampų inkarų bei jų tvirtinimų, pamatų ir priedėlių būklė? *(TET 1137 p., 1137.2 p.)*				
5.5.	Ar esant reikalui tikrinama OL atramų pakrypimai ir atotampų įtempimai, taip pat atramų bandažai ir sujungimai varžtais? *(TET 1137 p., 1137.6 p.)*				
5.6.	Ar esant reikalui tikrinama OL atramų, trosų ir atotampų įžeminimo, taip pat nulinio laido pakartotinio įžeminimo varža? *(TET 1137 p., 1137.8 p.)*				

5.7.	Ar OL laidų, trosų gnybtų ir distancinių spyrių būklės viršutinė apžiūra pasirinktinai atliekama ne rečiau kaip kartą per 6 metus? *(TET 1134 p.)*				
5.8.	Ar numatytais atvejais matuojama OL įžemintuvų varža? *(TET 1217 p.)*				
5.9.	Ar tvarkomi signaliniai ženklai, įrengti pagal galiojančius norminius teisės aktus ir pastatytus linijų susikirtimuose su upėmis, kanalais, ežerais ar kitais vandens telkiniais, kuriuose vyksta laivyba? *(TET 1132 p., 1132.1 p.)*				
5.10.	Ar tvarkomi OL atramų nuolatiniai ženklai? *(TET 1132 p., 1132.3 p.)*				
6.	**OL eksploatavimo techninė dokumentacija:**				
6.1.	Ar turi OL eksploatavimo žiniaraščius? *(TET 42.16 p.)*				
6.2.	Ar turi OL pasus? *(TET 42.12 p.)*				
6.3.	Ar turi OL eksploatacines schemas? *(TET 42.14 p.)*				
6.4.	Ar turi OL sankirtų aktus? *(TET 1137.3 p.)*				
6.5.	Ar turi įžeminimo įrenginių paslėptų darbų aktus? *(TET 42.13 p.)*				
6.6.	Ar atlikti įžeminimo įrenginių įžeminimo varžų matavimai? *(TET 1217.1 p.)*				
6.7.	Ar pasirinktinai tikrinama 2 % OL įžemintųjų atramų įžemintuvų būklė, atkasant gruntą *(TET 1218 p.)*				
6.8.	Ar turi OL kabelių intarpų techninę dokumentaciją? *(TET 42.14 p.)*				
6.9.	Ar OL savininkas vykdo remonto darbų, atliekamų OL pagal pavedimus ir nurodymus, kontrolę? *(SEĮT 167 p.)*				
7.	**OL statinių eksploatavimas:**				
7.1.	Ar OL statinių priežiūrai paskirtas techninis prižiūrėtojas? *(SĮ 48 str. 1 d.)*				
7.2.	Ar vykdant OL statinių techninę priežiūrą atliekamas nuolatinis statinio būklės stebėjimas? *(SĮ 48 str. 5 d.)*				
7.3.	Ar vykdant OL statinių techninę priežiūrą atliekamos statinio periodinės ir specializuotos apžiūros? *(SĮ 48 str. 5 d.)*				

7.4.	Ar vykdant OL statinių techninę priežiūrą atliekamas pastebėtų statinio būklės defektų šalinimas?*(SĮ 48 str. 5 d.)*				
7.5.	Ar vykdant OL statinių techninę priežiūrą atliekamas remontas (paprastasis arba kapitalinis)? *(SĮ 48 str. 5 d.)*				
7.6.	Ar yra OL statinių techninis pasas (ar techninė apskaitos kortelė)? *(SĮ 50 str.1 d.)*				
7.7.	Ar yra OL statinių techninės priežiūros žurnalas? *(SĮ 50 str.1 d.)*				
7.8.	Ar yra OL statinių periodinių ir specialiųjų apžiūrų aktai? *(SĮ 50 str.1 d.)*				
7.9.	Ar OL statinių techniniame pase (ar techninėje apskaitos kortelėje) nurodomos statinio (pastato) techninės ekonominės ir konstrukcijos charakteristikos bei jų pokyčiai po kapitalinio remonto ar rekonstravimo? *(SĮ 50 str.2 d.)*				
7.10.	Ar OL statinių techninės priežiūros žurnale registruojami nuolatinio stebėjimo metu pastebėti konstrukcijų ir inžinerinės techninės įrangos defektai ar deformacijos? *(SĮ 50 str.3 d.)*				
7.11.	Ar OL statinių techninės priežiūros žurnale registruojami periodinių ir specialiųjų apžiūrų aktų registravimo duomenys, nurodant jų atlikimo datą, vadovus, pastebėtus defektus ir priemones jiems pašalinti? *(SĮ 50 str.3 d.)*				

Pastaba – atsakymai žymimi x simboliu.

Teisės aktai:

1. *ETAT* – Elektros tinklų apsaugos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1-93;

2. *SEEĮT* – Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1-100;

4. *AT* – Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-274;

4. *TET* – Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 1-211;

5. *EOĮSEDATA* – Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1-220;

6. *SĮ* – Lietuvos Respublikos statybos įstatymas.

Patikrinimo išvada:

Veikla vykdoma nepažeidžiant _____
(teisės aktų pavadinimai)
_____
_____ reikalavimų.

☐Veikla vykdoma pažeidžiant _____
(teisės aktų pavadinimai ir jų straipsniai, dalys, punktai)
_____
_____ reikalavimus.

_____	_____	_____
(Patikrinime dalyvavusio ūkio subjekto atstovo pareigos)	(parašas)	(vardas, pavardė)
_____	_____	_____
(Tarybos įgaliotas darbuotojaspareigos)	(parašas)	(vardas, pavardė)

_____

PATVIRTINTA
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. nutarimu Nr.
5 priedas

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

110 KV ĮTAMPOS KABELIŲ LINIJŲ EKSPLOATAVIMO IR TECHNINĖS BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

_____ Nr. _____
(data)

Patikrinimą atlikęs įgaliotas darbuotojas: _____
(vardas, pavardė, pareigos)

Patikrinimo pagrindas: _____

Patikrinimo pobūdis: _____

Patikrinimo data ir laikas: nuo _____ iki _____

Patikrinimo vieta (objektas): _____

Tikrinamas subjektas: _____
(pavadinimas, buveinės adresas, juridinio asmens kodas,
_____
telefono ir fakso numeriai, elektroninio pašto adresas)

Tikrinamo subjekto atstovai (dalyvavę atliekant patikrinimą): _____

_____

Eil. Nr.	Teisės akto reikalavimas	Įvertinimas			Pastabos
		taip	ne	neaktualu/ netikrinta	
		x	x	x	
1.	Ar įvykdyti ankstesni Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nurodymai?				
2.	Ar įvykdytos Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos numatytos prevencinės priemonės, nurodytos po atliktų avarijų ir sutrikimų tyrimų?				
3.	**Kabelių linijų (toliau – KL) eksploatavimo darbus vykdantys elektrotechnikos darbuotojai:**				

3.1.	Ar elektrotechnikos darbus atliekantys darbuotojai atestuoti? *(SEEĮT 11 p.)*				
3.2.	Ar elektros įrenginius eksploatuojantis ūkio subjektas atestuotas teisės aktų nustatyta tvarka? *(AT 2 p.)*				
3.3.	Ar elektros įrenginius eksploatuojantis ūkio subjektas teikia apibendrintą informaciją Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai apie atestuotus energetikos darbuotojus? *(EOĮSEDATA 35 p.)*				
3.4.	Ar parengti elektrotechnikos darbuotojų pareiginiai nuostatai? *(TET 58 p.)*				
3.5.	Ar elektrotechnikos darbuotojai aprūpinti būtinomis apsaugos nuo elektros priemonėmis ir reikalinga normine dokumentacija? *(SEEĮT 8 p. ir 232 p.)*				
4.	**KL eksploatavimo priemonės ir jų vykdymas:**				
4.1.	Ar atliktas defektavimas prieš remontą, nustatant remonto poreikį ir darbų apimtis techninės priežiūros metu, pagal sudarytus ir suderintus daugiamečius, metinius techninės priežiūros ir remonto darbų grafikus? *(TET 67 p., 67.1 p., ir 67.2 p.)*				
4.2.	Ar KL periodiškai apžiūrimos pagal energetikos įrenginio savininko nustatytą tvarką? *(TET 1168 p.)*				
4.3.	Ar vykdomos KL papildomos ir neeilinės apžiūros, kurių metu defektai įrašomi į žurnalus ir yra šalinami? *(TET 1169 p.)*				
4.4.	Ar kontroliuojama KL apsaugos zonose vykdoma veikla? *(TET 1168.2 p., ETAT 7 p.)*				
5.	**KL tikrinimai ir matavimai:**				
5.1.	Ar atliekami KL bandymai ir matavimai? *(EĮBNAA 542 p.)*				
5.2.	Ar kabelių popieriaus izoliacijai nustatyta poavarinio režimo leidžiama apkrova pagal gamintojų instrukcijas? *(TET 1153 p.)*				
5.3.	Ar atliekama alyva aušinamų KL alyvos slėgio kontrolė? *(TET 1154 p.)*				

5.4.	Ar alyva aušinamų 110 kV įtampos KL alyvos pavyzdžiai imami prieš įjungiant naują liniją, praėjus 1 metams, paskui – po 3 metų ir vėliau – kas 8 metus? *(TET 1155 p.)*				
5.5.	Ar matuojamos KL srovės ir kontroliuojamos jų apkrovos? *(TET 1167 p.)*				
5.6.	Ar rūdijančios KL dalys apsaugotos nedegia antikorozine danga? *(TET 1159 p.)*				
5.7.	Ar atliekama kabelių galūnių kontaktinių sujungimų termovizinė kontrolė? *(ĮBNAA 2 priedas)*				
5.8.	Ar yra įžeminimo varžų metalinių ryšių su įžemintuvais matavimo protokolai? *(ĮBNAA 521 p.)*				
6.	**KL eksploatavimo techninė dokumentacija:**				
6.1.	Ar turi KL patvirtintus projektavimo dokumentus? *(TET 42.11 p.)*				
6.2.	Ar turi KL techninius pasus? *(TET 42.12 p.)*				
6.3.	Ar turi KL požeminių elektros inžinerinių tinklų geodezines nuotraukas? *(TET 42.13 p.)*				
6.4.	Ar yra KL eksploataciniai lapeliai? *(TET 42.16 p.)*				
6.6.	Ar KL turi operatyvinius numerius arba pavadinimus? *(TET 1156 p.)*				
6.7.	Ar KL turi žymenis? *(TET 1157 p.)*				

Pastaba – atsakymai žymimi x simboliu.

Teisės aktai:

1. *ETAT* – Elektros tinklų apsaugos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1-93;
2. *SEEĮT* – Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1-100;
3. *AT* – Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-274;
4. *TET* – Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 1-211;
5. *EOĮSEDATA* – Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1-220;
6. *ĮBNAA* – Elektros įrenginių bandymų normų ir apimčių aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. 1-281.

Patikrinimo išvada:

Veikla vykdoma nepažeidžiant _____
(teisės aktų pavadinimai)
_____
_____ reikalavimų.

Veikla vykdoma pažeidžiant _____
(teisės aktų pavadinimai ir jų straipsniai, dalys, punktai)
_____
_____ reikalavimus.

_____	_____	_____
(Patikrinime dalyvavusio ūkio subjekto atstovo pareigos)	(parašas)	(vardas, pavardė)
_____	_____	_____
(Tarybos įgalioto darbuotojo pareigos)	(parašas)	(vardas, pavardė)

_____

PATVIRTINTA
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. nutarimu Nr.
6 priedas

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA
330 KV ĮTAMPOS ORO LINIJŲ EKSPLOATAVIMO IR TECHNINĖS BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

_____ Nr. _____
(data)

Patikrinimą atlikęsįgaliotas darbuotojas: _____
(vardas, pavardė, pareigos)

Patikrinimo pagrindas: _____

Patikrinimo pobūdis: _____

Patikrinimo data ir laikas: nuo _____ iki _____

Patikrinimo vieta (objektas): _____

Tikrinamas subjektas: _____
(pavadinimas, buveinės adresas, juridinio asmens kodas,
_____
telefono ir fakso numeriai, elektroninio pašto adresas)

Tikrinamo subjekto atstovai (dalyvavę atliekant patikrinimą): _____

_____

Eil. Nr.	Teisės akto reikalavimas	Įvertinimas			Pastabos
		taip	ne	neaktualu/ netikrinta	
		x	x	x	
1.	**Oro linijų (toliau – OL) eksploatavimo priemonės ir jų vykdymas:**				
1.1.	Ar sudaryti ir vykdomi daugiamečiai OL techninės priežiūros ir remonto darbų grafikai? *(TET 67 p. ir 67.1 p.)*				
1.2.	Ar atliekamos periodinės ir neeilinės eksploatuojamų OL apžiūros? *(TET 1133 p.)*				
1.3.	Ar atliekamos neeilinės OL apžiūros? *(TET 1135 p.)*				

1.4.	Ar defektai ir pakitimai, pastebėti OL apžiūrų metu ir išaiškinti matuojant, įrašomi eksploatavimo techniniuose dokumentuose? *(TET 1138 p.)*				
1.5.	Ar laiku šalinami OL defektai? *(TET 1138 p.)*				
1.6.	Ar paskirti darbuotojai, atsakingi už OL būklę ir saugų eksploatavimą? *(TET 58 p.)*				
1.7.	Ar energetikos įrenginių savininkas turi įrenginių, atsarginių dalių ir įrenginių rezervą arba yra sudaręs sutartis su įrenginius eksploatuojančia įmone, tiekėjais dėl jų skubaus pristatymo? *(TET 76 p.)*				
1.8.	Ar elektros įrenginius eksploatuojantys darbuotojai atestuoti norminių teisės aktų nustatyta tvarka? *(SEĮT 11 p.)*				
1.9.	Ar elektros įrenginius eksploatuojantis ūkio subjektas atestuotas teisės aktų nustatyta tvarka? *(AT 2 p.)*				
1.10.	Ar elektros įrenginius eksploatuojantis ūkio subjektas teikia apibendrintą informaciją Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai apie atestuotus energetikos darbuotojus? *(EOĮSEDATA 35 p.)*				
2.	**OL tikrinimai ir matavimai:**				
2.1.	Ar periodinių OL apžiūrų metu nustatinėjama OL trasos būklė ir atstumai nuo laidų iki želdinių? *(ELĮT 388 p., TET 1136.1 p.)*				
2.2.	Ar periodinių OL apžiūrų metu nustatinėjama atramų, pamatų, laidų, trosų, izoliatorių ir armatūros būklė? *(TET 1136 p., 1136.2 p.)*				
2.3.	Ar esant reikalui tikrinama OL metalinių ir gelžbetoninių atramų bei traversų antikorozinė danga? *(TET 1137 p., 1137.1 p.)*				
2.4.	Ar esant reikalui tikrinama OL metalinių pakojų ir atotampų inkarų bei jų tvirtinimų, pamatų ir priedėlių būklė? *(TET 1137 p., 1137.2 p.)*				

2.5.	Ar esant reikalui tikrinami OL atstumai suartėjimo ir sankirtos vietose nuo laidų ir oro kabelių iki žemės, kitų oro ir oro kabelių linijų, ryšių linijų bei įvairių statinių? *(ELĮIT 2 priedas, TET 1137.3 p.)*				
2.6.	Ar esant reikalui tikrinami OL atramų pakrypimai ir atotampų įtempimai, taip pat atramų bandažai ir sujungimai varžtais? *(TET 1137 p., 1137.6 p.)*				
2.7.	Ar esant reikalui tikrinama OL atramų, trosų ir atotampų įžeminimo, taip pat nulinio laido pakartotinio įžeminimo varža? *(TET 1137 p., 1137.8 p.)*				
2.8.	Ar ne rečiau kaip kartą per 6 metus pasirinktinai atliekama OL laidų, trosų gnybtų ir distancinių spyrių būklės viršutinė apžiūra? *(TET 1134 p.)*				
2.9.	Ar numatytais atvejais matuojama OL įžemintuvų varža? *(TET 1217 p.)*				
2.10.	Ar tvarkomi OL atramų nuolatiniai ženklai? *(TET 1132, 1132.3 p.)*				
2.11.	Ar termovizoriumi tikrinamos OL kontaktinės jungtys? *(EĮBNAA 2 priedas.)*				
3.	**Remonto darbų OL atlikimas**				
3.1.	Ar užtikrinamas laiku ir reikalingos apimties OL techninės priežiūros ir remonto darbų vykdymas ir jų kokybė? *(TET 67 p.)*				
3.2.	Ar po remonto, atliktų bandymų, patikrinimų ir apžiūrų, įrenginio savininko nustatyta tvarka įvertinama suremontuoto energetikos įrenginio kokybė? *(TET 70 p.)*				
4.	**OL eksploatavimo techninių dokumentų tvarkymas**				
4.1.	Ar turi OL pasus su OL trasų planais ir OL trijų laidų schemas? *(TET 42.12, 42.14 p.)*				
4.2.	Ar turi OL atramų, izoliatorių, laidų, trosų, armatūros, įžeminimo įrenginių eksploatavimo dokumentus? *(TET 60 p.)*				

Pastaba – atsakymai žymimi x simboliu.

Teisės aktai:

1. *AT* – Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-274;

2. ELĮT – Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. gruožio 20 d. įsakymu Nr. 1-309;

3. *TET* – Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 1-211;

4. *EOĮSEDATA* – Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1-220;

5. *EĮBNAA* – Elektros įrenginių bandymų normų ir apimties aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. 1-281.

Patikrinimo išvada:

Veikla vykdoma nepažeidžiant _____
(teisės aktų pavadinimai)
_____
_____ reikalavimų.

☐Veikla vykdoma pažeidžiant _____
(teisės aktų pavadinimai ir jų straipsniai, dalys, punktai)
_____
_____
_____ reikalavimus.

_____	_____	_____
(Patikrinime dalyvavusio ūkio subjekto atstovo pareigos)	(parašas)	(vardas, pavardė)
_____	_____	_____
(Tarybos įgalioto darbuotojo pareigos)	(parašas)	(vardas, pavardė)

_____

PATVIRTINTA
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. nutarimu Nr.
7 priedas

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA
OPERATYVINIO DISPEČERINIO VALDYMO AB „ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS“ SKIRSTOMOJO TINKLO ELEKTROS ĮRENGINIŲ EKSPLOATAVIMO IR TECHNINĖS BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

_____ Nr. _____
(data)

Patikrinimą atlikęsįgaliotas darbuotojas: _____
(vardas, pavardė, pareigos)

Patikrinimo pagrindas: _____

Patikrinimo pobūdis: _____

Patikrinimo data ir laikas: nuo _____ iki _____

Patikrinimo vieta (objektas): _____

Tikrinamas subjektas: _____
(pavadinimas, buveinės adresas, juridinio asmens kodas,
_____
telefono ir fakso numeriai, elektroninio pašto adresas)

Tikrinamo subjekto atstovai (dalyvavę atliekant patikrinimą): _____
_____

Eil. Nr.	Teisės akto reikalavimas	Įvertinimas			Pastabos
		taip	ne	neaktualu/ netikrinta	
		x	x	x	
1.	Ar elektros įrenginius eksploatuojantys darbuotojai atestuoti norminių teisės aktų nustatyta tvarka? *(SEĮT 11 p.)*				
2.	Ar elektros įrenginius eksploatuojantis ūkio subjektas atestuotas teisės aktų nustatyta tvarka? *(AT 2 p.)*				
3.	Ar elektros įrenginius eksploatuojantis ūkio subjektas teikia apibendrintą informaciją Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai apie atestuotus energetikos darbuotojus? *(EOĮSEDATA 35 p.)*				

4.	Ar pasirašyti elektrotechnikos darbuotojų tarpusavio santykių nuostatai, kai transformatorių pastotę, skirstyklą ar transformatorinę aptarnauja kelių įmonių darbuotojai? *(SEĮT 118 p.)*				
5.	Ar užtikrinamas efektyvus įrenginių eksploatavimas (išjungiamas TP ir SP šildymas, ventiliacija, apšvietimas ir t. t.)? *(TET 57 p.)*				
6.	Ar pagal operatyvinį pavaldumą nuolat informuojama apie operatyvinio personalo pasikeitimus? *(DVN 6 p.)*				
7.	Ar perdavimo sistemos operatoriaus dispečerio (sistemos, balanso ir perdavimo tinklo dispečerio) operatyviai valdomų ir tvarkomų elektros įrenginių sąrašus tvirtina perdavimo sistemos operatoriaus vadovo įgalioti asmenys. Ar operatyviai valdomų ir tvarkomų įrenginių sąrašai suderinti su skirstomųjų tinklų, gamintojų ar vartotojų įgaliotais asmenimis? *(DVN 4 p.)*				
8.	Ar skirstomųjų tinklų operatoriaus dispečerio operatyviai valdomų ir tvarkomų elektros įrenginių sąrašus tvirtina skirstomųjų tinklų operatoriaus vadovo įgalioti asmenys. Ar sąrašai suderinti su perdavimo sistemos operatoriaus įgaliotais asmenimis? *(DVN 15 p.)*				
9.	Ar perdavimo sistemos operatorius su skirstomųjų tinklų ir kitų valstybių operatoriais, gamintojais ir vartotojais, su kuriais yra pasirašyti arba turi būti pasirašomi elektrotechnikos darbuotojų tarpusavio santykių nuostatai, vieną kartą per metus, sausio mėnesį, apsikeičia operatyvinių darbuotojų sąrašais? Ar sąraše nurodyti operatyvinių darbuotojų vardai, pavardės, pareigos, telefonų numeriai, elektroninio pašto adresai? Ar įvykus operatyvinių darbuotojų ir (ar) jų kontaktinių duomenų pasikeitimams, šalys viena kitą apie tai informuoja nedelsiant, ne vėliau kaip darbą pradeda naujas operatyvinis darbuotojas? *(DVN 17 p.)*				
10.	Ar patvirtintos tinklo, sujungimų, operatyvinės, principinės normalių sujungimų schemos ir normalių nutraukimų sąrašai? *(DVN 23–26 p.)*				

11.	Ar 35-400 kV elektros įrenginiams atjungti sudaryti metiniai ir mėnesiniai planinių atjungimų grafikai? *(DVN 27 p.)*				
12.	Ar veikiantys arba esantys rezerve elektros įrenginiai remontui, profilaktikai, techninei priežiūrai, bandymams, naujiems įrenginiams įrengti ar juos įjungti darbui, atjungiami pagal iš anksto sudarytą ir suderintą mėnesinį elektros įrenginių atjungimų grafiką ir paraiškas? *(DVN 40 p.)*				
13.	Ar paraiškos, skirtos dirbti elektros energetikos įmonės viduje, atitinka įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens nustatytą įforminimo ir tvirtinimo tvarką? *(DVN 45 p.)*				
14.	Ar paraiškoje, įformintoje atjungiant veikiančius arba esančius rezerve įrenginius remontuoti, profilaktikai, bandymams, naujiems objektams montuoti ir panašiai, įrašomi visi privalomi duomenys? *(DVN 60 p.)*				
15.	Ar sudėtingieji perjungimai taip pat perjungimai elektros įrenginiuose be blokuotės ar su netvarkinga blokuote atliekami pagal perjungimo lapelius, o Dispečerinio elektros energetikos sistemos valdymo nuostatuose (toliau – Nuostatai) nurodytais atvejais – pagal perjungimo programas? *(DVN 61 p.)*				
16.	Ar tarp operatorių, gamintojų ir vartotojų sudaromos sutartys dėl operatyvinių perjungimų elektros įrenginiuose? Ar sutarčių nuostatos neprieštarauja pagrindiniams Nuostatuose apibrėžtiems principams? *(DVN 74 p.)*				
17.	Ar gamintojų ir vartotojų (turinčių generuojančius elektros įrenginius) operatyviniai darbuotojai vykdo elektros energijos gamybos planą, kuris yra sudaromas vadovaujantis Prekybos elektros energija taisyklėmis? *(DVN 82 p.)*				
18.	Ar operatoriai, vykdydami elektros energetikos sistemos dispečerinį valdymą, užtikrina, kad visas gamintojo pasiūlytas elektros energijos kiekis, pagamintas naudojant atsinaujinančius energijos išteklius ir (ar) didelio naudingumo kogeneracijos būdu, būtų pirmumo teise iš gamintojo priimtas, perduotas ir (ar) paskirstytas? *(DVN 83 p.)*				

19.	Ar laikomasi operatyvinių pokalbių teisės tvarkos? *(DVN 84 p.)*				
20.	Ar laikomasi operatyvinio žurnalo ir pamainos (paros) žiniaraščio formos pildymo reikalavimų? *(DVN 91 p.)*				
21.	Ar sudaryta vietinė avarijų ir technologinių sutrikimų likvidavimo instrukcija? Ar likviduojamos avarijos bei sutrikimai elektros įrenginiuose vadovaujantis avarijų ir technologinių sutrikimų likvidavimo instrukcija? Ar perdavimo sistemos operatoriaus dispečeriniuose pultuose yra elektros įrenginių avarijų prevencijos ir likvidavimo planas? *(DVN 108 p.)*				
22.	Ar, susidarius generuojančios galios trūkumui dėl elektros įrenginių avarinių sutrikimų ar esant elektros energijos ir kuro trūkumui elektros energetikos sistemoje, sudaryti vartotojų elektros energijos ir galios apribojimų bei avarinių atjungimų grafikai? Ar vartotojų elektros įrenginių avarinį ribojimas ar atjungimas vykdomas pagal vartotojų elektros energijos ir galios apribojimų bei avarinių atjungimų grafikus? *(DVN 109 p.)*				
23.	Ar įrašai avarijų elektros įrenginiuose metu yra trumpi, tikslūs? *(DVN 111 p.)*				
24.	Ar operatoriai imasi visų priemonių, kad būtų kuo mažiau apribotas elektros energijos persiuntimas vartotojams? *(DVN 114 p.)*				
25.	Ar naujų arba po rekonstrukcijos 6 kV ir aukštesnės įtampos elektros įrenginių įjungimas vyksta pagal suderintą ir patvirtintą programą? *(TET 1564 p.)*				
26.	Ar likviduojant avarines situacijas elektros įrenginiuose pirmenybė teikiama įrenginiams pagal įtampos dydį, atsižvelgiant į vartotojų kategoriją, avarinės situacijos keliamą pavojų žmonių gyvybei, sveikatai, įrenginiams bei aplinkai? *(DVN 107 p.)*				
27.	Ar operatyviniai pokalbiai fiksuojami operatyviame žurnale ir įrašomi kalbos dokumentavimo (įrašymo) įranga? *(DVN 67 p. ir TET 1449 p.)*				
28.	Ar operatyvinių darbuotojų operatyviniai pokalbiai, įrašyti į duomenų laikmenas automatinio įrašymo įrenginiais, saugomi ne trumpiau kaip mėnesį? *(TET 1449 p.)*				

29.	Ar laikomasi nustatytos operatyvinio personalo pokalbių ir operatyvinio žurnalo vedimo tvarkos? *(DVN 84–92 p.)*				
30.	Ar laikomasi nustatytos pamainų pasikeitimo tvarkos? *(DVN 93–97p.)*				
31.	Ar laikomasi nustatytos įrenginių atjungimo remontui tvarkos? *(DVN 98–106 p.)*				
32.	Ar operatyvinio valdymo punktuose yra valdomų įrenginių operatyvinės schemos bei avarijų ir technologinių sutrikimų likvidavimo, operatyvinių perjungimų instrukcijos? Ar perdavimo sistemos operatoriaus dispečeriniuose pultuose yra įrenginių avarijų prevencijos ir likvidavimo planas? *(DVN 108 p.)*				
33.	Ar elektros įrenginiuose dirbant rangovų organizacijoms, operatyvinius perjungimus leidžiama vykdyti rangovo operatyviniams ir operatyviniams remonto darbuotojams tik tuo atveju, kai yra įvykdytos nustatytos sąlygos? *(SEĮT 182 p.)*				
34.	Ar darbuotojai aprūpinami būtinomis apsaugos nuo elektros priemonėmis ir reikalinga normine dokumentacija? *(SEĮT 8 p.)*				
35.	Ar eksploatuojant energetikos objektus vykdomi gamintojų instrukcijų ir reglamentų reikalavimai? *(TET 4 p.)*				
36.	Ar vadovaujantis nustatytais kriterijais sudaryti darbų, atliekamų pagal nurodymus ir pavedimus, sąrašai? *(SEĮT 46 p., 49 p., 65 p.)*				
37.	Ar nurodymus ar pavedimus išduodantis darbų vadovas, išskyrus budintį dispečerį, pildo įforminimo žurnalą? *(SEĮT 69 p.)*				
38.	Ar patvirtintas darbuotojų, turinčių teisę vykdyti operatyvius perjungimus, sąrašas? *(TET 1548 p.)*				
39.	Ar perjungimo lapeliuose įrašyti – perjungimo užduotis, perjungimų pradžios ir pabaigos laikas, operacijų atlikimo eiliškumas, perjungimus vykdantys asmenys? *(TET 1493 p.)*				
40.	Ar operatyviniams darbuotojams išduodami perjungimo lapelių blankai yra sunumeruoti ir antspauduoti? *(TET 1528 p.)*				
41.	Ar pildomi operatyviniai žurnalai? *(DVN 1361 p.)*				

42.	Ar yra įrenginių išjungimo paraiškų žurnalas, kartoteka arba sistema? *(TET priedas)*				
43.	Ar yra įrenginių defektų ir nesklandumų žurnalas arba sistema? *(TET priedas)*				
44.	Ar laikomasi nurodymų pildymo nuostatų? *(SEĮT 57–63 p.)*				
45.	Ar operatyvinio valdymo punktai aprūpinti rezerviniu įtampos šaltiniu? *(TET 1360 p.)*				
46.	Ar pildomi pamainos ar paros žiniaraščiai? *(TET 1485 p.)*				
47.	Ar schemose ir ant įrenginių esantys žymenys ir numeriai sutampa? *(TET 63 p.)*				
48.	Ar kompensuojamos didesnės kaip 10 A talpinės įžemėjimo srovės? *(EĮĮBT 40 p.)*				
49.	Ar elektros tinklų įžemėjimo srovei kompensuoti naudojamos automatiškai reguliuojamos kompensacinės ritės? *(EĮĮBT 42 p.)*				
50.	Ar pastotėse įrengtas automatinis įžemėjusių oro linijų išjungimas arba įžemėjimo signalizacija, informuojanti budinčiuosius darbuotojus? *(EĮĮBT 43 p.)*				

Pastaba – atsakymai žymimi x simboliu.

Teisės aktai:

1. *SEĮT* – Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1-100;
2. *AT* – Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-274;
3. *TET* – Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 1-211;
4. *EOĮSEDATA* – Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1-220;
5. *DVN* – Dispečerinio elektros energetikos sistemos valdymo nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. 1-54;

Patikrinimo išvada:

Veikla vykdoma nepažeidžiant _____
(teisės aktų pavadinimai)
_____
_____ reikalavimų.

☐Veikla vykdoma pažeidžiant _____
(teisės aktų pavadinimai ir jų straipsniai, dalys, punktai)
_____
_____

_____ reikalavimus.

_____	_____	_____
(Patikrinime dalyvavusio ūkio subjekto atstovo pareigos)	(parašas)	(vardas, pavardė)
_____	_____	_____
(Tarybos įgalioto darbuotojo pareigos)	(parašas)	(vardas, pavardė)

_____

PATVIRTINTA
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. nutarimu Nr.
8 priedas

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA
110/10 KV ĮTAMPOS SKIRSTOMOJO TINKLO, 110/35/10 KV ĮTAMPOS TRANSFORMATORIŲ PASTOČIŲ IR SKIRSTYKLŲ EKSPLOATAVIMO IR TECHNINĖS BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

_____ Nr. _____
(data)

Patikrinimą atlikęsįgaliotas darbuotojas: _____
(vardas, pavardė, pareigos)

Patikrinimo pagrindas: _____

Patikrinimo pobūdis: _____

Patikrinimo data ir laikas: nuo _____ iki _____

Patikrinimo vieta (objektas): _____

Tikrinamas subjektas: _____
(pavadinimas, buveinės adresas, juridinio asmens kodas,
_____
telefono ir fakso numeriai, elektroninio pašto adresas)

Tikrinamo subjekto atstovai (dalyvavę atliekant patikrinimą): _____

_____

Eil. Nr.	Teisės akto reikalavimas	Įvertinimas			Pastabos
		taip	ne	neaktualu/ netikrinta	
		x	x	x	
1.	**Techniniai dokumentai:**				
1.1.	Ar elektros įrenginius eksploatuojantys darbuotojai atestuoti norminių teisės aktų nustatyta tvarka? *(SEĮT 11 p.)*				
1.2.	Ar elektros įrenginius eksploatuojantis ūkio subjektas atestuotas teisės aktų nustatyta tvarka? *(AT 2 p.)*				

1.3.	Ar elektros įrenginius eksploatuojantis ūkio subjektas teikia apibendrintą informaciją Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai apie atestuotus energetikos darbuotojus? *(EOĮSEDATA 35 p.)*				
1.4.	Ar įmonėje energetikos objektų eksploatavimo instrukcijų sąrašai patvirtinti energetikos įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens nustatyta tvarka? *(TET 44 p.)*				
1.5.	Ar energetikos įrenginių eksploatavimo (naudojimo) instrukcijose arba reglamentuose nurodyti privalomi duomenys? *(TET 48 p., 48.1–48.5 p.)*				
1.6.	Ar operatyvinių padalinių vadovai ar kiti paskirti operatyvinio padalinio darbuotojai įmonėje nustatytu periodiškumu peržiūri operatyvinį žurnalą bei esant reikalui numato priemones įrenginių ir darbuotojų darbo trūkumams šalinti? *(TET 54 p.)*				
1.7.	Ar elektros sistemos perdavimo tinklo, skirstomųjų elektros tinklų ir (ar) padalinių operatyvinio valdymo punktuose yra visų operatyvių pokalbių, naudojantis ryšio priemonėmis, automatinio įrašymo įrenginiai? *(TET 55 p.)*				
1.8.	Ar operatyvinio valdymo dokumentai, registruojančiųjų matavimo prietaisų informacija, operatyvinių pokalbių įrašai saugomi energetikos įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens nustatyta tvarka? *(TET 56 p.)*				
2.	**Eksploatavimas:**				
2.1.	Ar paskirti darbuotojai, atsakingi už visų įrenginių ir statinių būklę bei saugų eksploatavimą? *(TET 58 p.)*				
2.2.	Ar energetikos įrenginiai turi lenteles su šių įrenginių vardiniais parametrais? *(TET 61 p.)*				
2.3.	Ar sutampa žymenys ir numeriai schemose ir ant įrenginių? *(TET 63 p.)*				

2.4.	Ar darbo vietose yra reikiamos schemos ir instrukcijos, sudarytos vadovaujantis norminiais teisės aktais, įrenginių gamintojų instrukcijomis ir įvertinant vietos sąlygas? *(TET 64 p.)*				
2.5.	Ar eksploatavimo metu energetikos įrenginiuose padaryti pakeitimai nedelsiant pažymimi schemose ir brėžiniuose ir ar atsakingasis darbuotojas, padaręs pakeitimą, pasirašo, nurodydamas savo pareigas ir pakeitimo datą? *(TET 65 p.)*				
3.	**Techninė priežiūra ir remontas:**				
3.1.	Ar sudaryti ir įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens patvirtinti daugiamečiai, metiniai pagrindinių statinių ir įrenginių techninės priežiūros ir remonto darbų grafikai? *(TET 67.1–67.2 p.)*				
3.2.	Ar įrenginių ir statinių remonto bei techninės priežiūros darbų apimtys ir periodiškumas nustatyti pagal TET, gamyklų gamintojų rekomendacijas, įrenginių ir statinių techninę būklę, rekonstravimo planus? *(TET 67.4 p.)*				
3.3.	Ar remonto darbų grafikai ir apimtys koreguojami atsižvelgiant į remonto metu nustatytus defektus *(TET 67.7 p.)*				
3.4.	Ar įrenginiams išjungti remontui ir naujiems įrenginiams įjungti pateikiamos operatyvinės paraiškos? *(TET 68 p.)*				
3.5.	Ar 35 kV ir aukštesnės įtampos pastočių galios transformatoriai po remonto bandomi su apkrova 48 val.? *(TET 69 p.)*				
3.6.	Ar turi įrenginių, atsarginių dalių ir įrenginių rezervą, kurio sąrašą tvirtina ir suformuoja energetikos įrenginių savininkas ar jo įgaliotas asmuo, arba sudarytos sutartys su įrenginius eksploatuojančia įmone, tiekėjais dėl skubaus atsarginių dalių ir įrenginių pristatymo? *(TET 76 p.)*				

3.7.	Ar energetikos įrenginių savininkas arba jo įgaliotas asmuo yra nustatęs rezerve esančių įrenginių techninės priežiūros ir naudojimo tvarką? *(TET 79 p.)*				
4.	**Teritorija ir statiniai:**				
4.1.	Ar numatyta drenažo ir vandens šalinimo įrenginių kontrolės tvarka? *(TET 89.3 p.)*				
4.2.	Ar reguliariai valomos dulkės, tepalai ir kiti teršalai? *(TET 96 p.)*				
4.3.	Ar metalinių konstrukcijų ir detalių apsauga nuo korozijos sistemingai atnaujinama? *(TET 102 p.)*				
4.4.	Ar kontroliuojama elektrinių pastatų ir įrenginių būklė? *(TET 111 p.)*				
4.5.	Ar prižiūrimos apsaugos nuo žaibo sistemos ir įžeminimo įrenginiai? *(TET 112.9 p.)*				
4.6.	Ar laiku nušienaujama pastočių teritorija? *(BGST 14 p.)*				
4.7.	Ar darbuotojų saugai ir sveikatai užtikrinti naudojami signalinės spalvos, apsaugos nuo elektros ženklai? *(SEĮT 41.8 p.)*				
4.8.	Ar atliekami darbo vietų, kuriose vykdomi darbai, pramoninio dažnio (50 Hz) elektrinio lauko stiprio matavimai? *(SEĮT 226 p.)*				
5.	**Statinių techninės priežiūros vykdymo bendroji tvarka:**				
5.1.	Ar nuolatiniams ir kitiems statinių ir jų konstrukcijų stebėjimams vykdyti bei jų techninei būklei įvertinti yra organizuoti statinių priežiūros ir eksploatavimo padaliniai arba paskirti atsakingieji asmenys? *(TET 123 p.)*				
5.2.	Ar turimos už statinių, inžinerinių komunikacijų bei sistemų priežiūrą ir eksploatavimą atsakingų asmenų pareiginės instrukcijos? *(TET 127 p.)*				
5.3.	Ar statinių ir jų konstrukcijų sezoninės bendrosios apžiūros atliekamos kasmet? *(TET 131.2 p.)*				
6.	**Elektrinių ir elektros tinklų elektros įrenginiai:**				

6.1.	Ar elektros tinklų elektros įrenginius eksploatuojančios įmonės turi parengtus ir suderintus su energetikos įrenginių savininkais elektros linijų, pastočių, skirstyklų, transformatorinių ir kitų elektros įrenginių eksploatavimo instrukcijas, reglamentus ir ar šios instrukcijos bei reglamentai neprieštarauja teisės aktams? *(TET 909 p.)*				
6.2.	Ar elektros įrenginių profilaktiniai bandymai ir matavimai atliekami vadovaujantis gamintojų, pagaminusių elektros įrenginius, instrukcijomis, įrenginį eksploatuojančios įmonės vidiniais patikrinimus reglamentuojančiais dokumentais ir Elektros įrenginių bandymo normos ir apimčių aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. 1-281? *(TET 910 p.)*				
6.3.	Ar asmenų, turinčių savo nuosavybėje elektros įrenginius, kurių darbas turi įtakos kitų nuosavybei, tarpusavio santykiai nustatyti nuosavybės ribų aktais, eksploatavimo sutartimis ir panašiai? *(TET 911 p.)*				
6.4.	Ar užtikrinant avarijų ir gedimų pašalinimą laiku yra sukaupta įrenginių, pagrindinių medžiagų ir detalių atsarga, kuri yra nustatyta avarinio rezervo normose? *(TET 912 p.)*				
7.	**Galios transformatoriai:**				
7.1.	Ar ant elektros įrenginių korpusų pritvirtintų lentelių užrašyti šių įrenginių operatyviniai pavadinimai? *(TET 1014 p.)*				
7.2.	Ar transformatorių ir autotransformatorių automatiniai įtampos reguliatoriai visą laiką įjungti ir valdomi automatiškai? *(TET 1018 p.)*				

7.3.	Ar transformatorių aušinimo sistemų įjungimo (išjungimo) tvarka atitinka gamintojo eksploatavimo instrukcijų reikalavimus? *(TET 1021 p.)*				
7.4.	Ar tinkamai veikia transformatorių su priverstiniu alyvos ir oro cirkuliavimu aušinimo įrenginiai? *(TET 1022 p.)*				
7.5.	Ar eksploatuojant priverstinai aušinamus transformatorius įjungta alyvos cirkuliavimo nutrūkimo arba ventiliatorių sustojimo signalizacija? *(TET 1023 p.)*				
7.6.	Ar tinkamai veikia transformatorių, kurių alyvos cirkuliavimas natūralus, priverstinio aušinimo įrenginiai? *(TET 1024 p.)*				
7.7.	Ar nedirbančio transformatoriaus konservatoriuje tinkamas alyvos lygis? *(TET 1025 p.)*				
7.8.	Ar transformatorių viršutinių alyvos sluoksnių temperatūra atitinka nustatytas normas? *(TET 1026 p.)*				
7.9.	Ar leidžiama transformatoriui dirbti, kai bet kurios atšakos įtampa 5 % (10 % pagamintiems pagal GOST standartą) aukštesnė negu vardinė atšakos įtampa, jei gamintojas nenurodė kitaip? *(TET 1027 p.)*				
7.10.	Ar leidžiama perkrauti pagal srovę kiekvieną alyvinio transformatoriaus apviją iki 10 % atšakos vardinės srovės, jei atšakos įtampa ne didesnė kaip vardinė, jei gamintojas nenurodė kitaip? *(TET 1028 p.)*				
7.11.	Ar iki 10 kV įtampos skirstomuosiuose elektros tinkluose transformatorių apkrova ir įtampa matuojama didžiausių ir mažiausių apkrovų metu? *(TET 1032 p.)*				
7.12.	Ar tinkamai pastatyti dujinę apsaugą turintys transformatoriai? *(TET 1035 p.)*				
7.13.	Ar transformatoriaus ir įtampos reguliatoriaus alyva apsaugota nuo tiesioginio sąlyčio su aplinkos oru, o įvadų alyva – nuo oksidavimosi ir drėkimo? *(TET 1041 p.)*				
8.	**Skirstyklos:**				

8.1.	Ar užtikrinama, kad į uždarąsias skirstyklas ir į komplektinių skirstyklų kameras nepatektų gyvūnai ir paukščiai? *(TET 1052 p.)*				
8.2.	Ar užtikrinama, kad skirstyklų grindų dangos būtų tokios, jog nesusidarytų cemento dulkės? *(TET 1053 p.)*				
8.3.	Ar skirstyklų patalpos, kuriose įrengti komplektiniai narveliai su dujiniais įrenginiais, izoliuotos nuo kitų patalpų ir išorės, bei ar šiose patalpose įrengta ventiliacija, ištraukianti orą iš apatinės patalpų dalies, o į patalpas tiekiamas švarus oras? *(TET 1054 p.)*				
8.4.	Ar 6 kV ir aukštesnės įtampos uždarosios skirstyklos su relinės apsaugos ir televaldymo priemonėmis įrengtos ir prižiūrimos taip, kad vidaus mikroklimatas ištisus metus užtikrintų minėtųjų įrenginių patikimą darbą? *(TET 1055 p.)*				
8.5.	Ar įrenginiuose, neturinčiuose aptvarų, skyriklių pavaros ir žemosios įtampos spintos užrakintos? *(TET 1060 p.)*				
8.6.	Ar tinkamai pažymėtos įžeminimo peilių pavarų rankenos? *(TET 1063 p.)*				
8.7.	Ar ant uždarųjų skirstyklų kamerų durų ir vidinių sienų, atvirųjų skirstyklų įrenginių, vidaus bei lauko komplektinių skirstyklų priešakinių ir vidinių dalių, rinklių, taip pat ant skydų panelių priešakinės ir užpakalinės pusės yra užrašai, nurodantys junginių paskirtį ir jų operatyvinius pavadinimus? *(TET 1064 p.)*				
8.8.	Ar ant skirstyklų durų yra įspėjamieji ženklai? *(TET 1065 p.)*				
8.9.	Ar ant saugiklių skydelių, prie saugiklių arba ant saugiklių korpusų yra užrašai, nurodantys lyduko vardinę srovę? *(TET 1066 p.)*				

8.10.	Ar skirstyklose, kur yra budintysis darbuotojas, yra kilnojamieji įžemikliai ir pirmosios pagalbos suteikimo nukentėjusiems nelaimingo atsitikimo atveju reikmenys, saugos nuo elektros ir priešgaisriniai reikmenys? *(TET 1067 p.)*				
8.11.	Ar budinčiosios brigados, prižiūrinčios skirstyklas, turi kilnojamuosius įžemiklius, pirmosios pagalbos ir saugos reikmenis? *(TET 1068 p.)*				
8.12.	Ar skirstyklos, kur nuolat budi darbuotojai, apžiūrimos jų neišjungiant ne rečiau kaip kartą per mėnesį? *(TET 1069 p., 1069.1 p.)*				
8.13.	Ar skirstyklos, kur nuolat budi darbuotojai, apžiūrimos jų neišjungiant, siekiant išaiškinti iškrovas ir vainikinius išlydžius – pagal būtinybę, įrenginių savininko nustatyta tvarka, tamsiuoju paros metu? *(TET 1069 p., 1069.2 p.)*				
8.14.	Ar skirstyklos, kur nėra nuolat budinčių darbuotojų, apžiūrimos jų neišjungiant ne rečiau kaip du kartus per metus? *(TET 1069 p., 1069.3 p.)*				
8.15.	Ar skirstyklos 10/0,4 kV įtampos transformatorinėse ir 10 kV įtampos skirstymo punktuose apžiūrimos jų neišjungiant įrenginių savininko nustatyta tvarka? *(TET 1069 p., 1069.4 p.)*				
8.16.	Ar defektai ir pakitimai, pastebėti skirstyklų apžiūrų metu, įrašomi į eksploatavimo dokumentus arba įforminami informacinėse sistemose įrenginių savininko nustatyta tvarka? *(TET 1070 p.)*				
8.17.	Ar defektai, keliantys grėsmę žmonėms, aplinkai ar galintys pažeisti įrenginius pašalinami nedelsiant? *(TET 1070 p.)*				
8.18.	Ar skirstyklose užtikrinama oro temperatūra, būtina elektros įrenginių eksploatavimui pagal elektros įrenginių gamintojų instrukcijų reikalavimus? *(TET 1072 p.)*				

8.19.	Ar alyvinių jungtuvų bakų ir korpusų dugnai, nukritus aplinkos oro temperatūrai žemiau nurodytos gamintojų instrukcijose, šildomos elektra? *(TET 1073 p.)*				
8.20.	Ar alyvos surinktuvai, drenažai ir alyvotakiai techniškai tvarkingi ir užtikrinama, kad alyva nenutekėtų į gruntą? *(TET 1088 p.)*				
8.21.	Ar alyvos lygis alyviniuose jungtuvuose, matavimo transformatoriuose ir įvaduose yra alyvos rodiklio skalės nurodytose ribose? *(TET 1089 p.)*				
8.22.	Ar nehermetiškų įvadų alyva apsaugota nuo sudrėkimo? *(TET 1090 p.)*				
8.23.	Ar jungtuvuose ir jų pavarose įrengtos įjungtosios ir išjungtosios padėties indikacijos? *(TET 1091 p.)*				
8.24.	Ar įrenginių pavaros turi įjungtos ir išjungtos padėties indikacijas? *(TET 1093 p.)*				
8.25.	Ar skirstyklų įrenginių remontų būtinumas ir apimtis nustatyta atsižvelgiant į bandymų ir matavimų rezultatus bei įrenginių darbo resursą? *(TET 1094 p.)*				
8.26.	Ar uždarose skirstyklose, kuriose yra įrenginiai su dujų izoliacija, vadovaujantis gamyklos instrukcijomis arba energetikos įrenginių savininko nustatyta tvarka, tikrinama dujų koncentracija patalpoje? *(TET 1095 p.)*				
9.	**Akumuliatorinės:**				
9.1.	Ar tinkamai įrengti lygintuvai akumuliatoriams krauti? *(TET 1105 p.)*				
9.2.	Ar nuolatinės srovės šynų, maitinančių relinės apsaugos, signalizacijos, automatikos ir telemechanikos įrenginius, įtampa normaliomis eksploatavimo sąlygomis ne aukštesnė 5% negu elektros imtuvų vardinė įtampa? *(TET 1106 p.)*				
9.3.	Ar nuolatinės srovės rinklės ir žiedinės magistralės turi rezervinį maitinimą? *(TET 1107 p.)*				

9.4.	Ar užtikrinama, kad nuolatinės operatyvinės srovės šynų izoliacijos kontrolės įrenginys signalizuotų, jei vieno kurio nors poliaus izoliacijos varža sumažėja iki 20 kΩ – 220V tinkle, 10 kΩ – 110 V tinkle, 6 kΩ – 60 V tinkle, 5 kΩ – 48 V tinkle, 3 kΩ – 24 V tinkle? *(TET 1109 p.)*				
9.5.	Ar akumuliatorinėje užtikrinama tinkama temperatūra? *(TET 1114 p.)*				
9.6.	Ar tuomet, kai akumuliatorių baterijai įrengiama atskira patalpa, ant akumuliatorinės durų yra užrašai „Akumuliatorinė“, „Ugnis pavojinga“, „Rūkyti draudžiama“ arba šiuos užrašus atitinkantys ženklai pagal priešgaisrinės saugos reikalavimus? *(TET 1115 p.)*				
9.7.	Ar kartą per mėnesį matuojama atviro tipo visų baterijos elementų įtampa, elektrolito tankis ir temperatūra? *(TET 1116 p.)*				
9.8.	Ar akumuliatorinių įrenginius prižiūri specialiai apmokyti darbuotojai? *(TET 1117 p.)*				
10.	**Kondensatoriai:**				
10.1.	Ar kondensatorių baterija įjungiama sumažėjus įtampai tinkluose mažiau nei vardinė ir išjungiama padidėjus įtampai daugiau kaip 1,05–1,1 vardinės, jei tinklų operatorius nenustatė kitaip? *(TET 1119 p.)*				
10.2.	Ar užtikrinama, kad aplinkos oro temperatūra neviršytų leistinosios kondensatorių eksploatavimo instrukcijoje? *(TET 1121 p.)*				
10.3.	Ar užtikrinama, kad srovės atskirose kondensatorių baterijos fazėse nesiskirtų daugiau kaip 10 %? *(TET 1122 p.)*				
11.	**Elektros kabelių linijos:**				
11.1.	Ar nustatyta kiekvienos tinkamos naudoti kabelių linijos didžiausia leistinoji srovės apkrova? *(TET 1146 p.)*				

11.2.	Ar užtikrinama, kad kabelių tuneliuose, kanaluose, galerijose ir šachtose aplinkos temperatūra vasarą būtų ne didesnė už skaičiuojamąją, pagal kurią nustatyta didžiausia leistinoji apkrova? *(TET 1148 p.)*				
11.3.	Ar užtikrinama, kad kabelių patalpos nebūtų naudojamos kitiems tikslams bei jose nebūtų laikomi pašaliniai daiktai? *(TET 1150 p.)*				
11.4.	Ar kabelių linijos turi operatyvinius numerius arba pavadinimus? *(TET 1156 p.)*				
11.5.	Ar atvirai pakloti kabeliai kas 50 m tiesiuose ruožuose ir posūkiuose, taip pat movos kabelių pradžioje ir gale turi žymenis, nurodančius kabelio markę, įtampą, skerspjūvį, linijos operatyvinį numerį arba pavadinimą? *(TET 1157 p.)*				
11.6.	Ar kabelių žymenys atsparūs aplinkos poveikiui? *(TET 1158 p.)*				
11.7.	Ar rūdijančios kabelių ir kabelinių įrenginių dalys apsaugotos nedegia antikorozine danga? *(TET 1159 p.)*				
11.8.	Ar kabelių metalinių apvalkalų antikorozinės dangos būklė kontroliuojama matuojant jos elektrinę varžą? *(TET 1163 p.)*				
11.9.	Ar kabelių linijų apkrovos matuojamos energetikos įrenginio savininko nustatytais terminais? Ar atsižvelgiant į matavimo rezultatus, keičiami kabelių tinklų darbo schemos ir darbo režimai? *(TET 1167 p.)*				
12.	**Relinė apsauga ir automatika:**				
12.1.	Ar elektros tinklų galios grandinės ir įrenginiai apsaugoti nuo trumpųjų jungimų ir normalaus darbo režimo sutrikimų relinės apsaugos ir automatikos įtaisais, saugikliais arba automatiniais jungikliais? *(TET 1180 p.)*				

12.2.	Ar relinės apsaugos ir automatikos, avarinės bei įspėjamosios signalizacijos įtaisai įjungti ir parengti dirbti (išskyrus tuos, kurie turi būti išjungti pagal jų veikimo principą, sistemos darbo režimą ir selektyvumo sąlygas)? *(TET 1181 p.)*				
12.3.	Ar relinės apsaugos ir automatikos veikimo atvejai, taip pat eksploatavimo metu išaiškinti gedimai ir defektai registruojami energetikos įrenginio savininko nustatyta tvarka? *(TET 1182 p.)*				
12.4.	Ar ant relinės apsaugos ir automatikos įtaisų yra užrašai, nurodantys jų paskirtį? *(TET 1183 p.)*				
12.5.	Ar relinės apsaugos ir automatikos paneliuose ir spintose prie raktų, tarpių, bandymo blokų ar kitokių įtaisų, kuriais operatyviniai (budintieji) darbuotojai atlieka perjungimus, yra užrašai apie minėtųjų įtaisų padėtį visų režimų atvejais arba kitos vaizdžios kontrolės priemonės? *(TET 1185 p.)*				
12.6.	Ar operatyviniame žurnale yra įrašai apie perjungimo įtaisų, relinės apsaugos ir automatikos panelėse bei spintose, perjungimus? *(TET 1185 p.)*				
12.7.	Ar kontroliniai kabeliai žymimi galuose ir iš abiejų perėjimo per pertvaras pusių ir laisvųjų gyslų galai izoliuojami jeigu nuo jų buvo pašalinta izoliacija? *(TET 1199 p.)*				
12.8.	Ar po remonto ar suduriant kontroliniai kabeliai su metaliniu apvalkalu jų gyslos sujungiamos hermetiškomis movomis arba specialiose dėžutėse ir gnybtuose ir pažymėtos kabelių žurnaluose? *(TET 1200 p.).*				
12.9.	Ar įžemintos srovės ir įtampos transformatorių antrinės grandinės ir aukštojo dažnio kanalų prijungimo filtrų antrinės grandinės? *(TET 1202 p.)*				

12.10.	Ar registruojantieji prietaisai, naudojami relinės apsaugos ir automatikos įtaisų darbo analizei bei gedimų vietoms elektros linijose nustatyti, yra parengti dirbti? Ar šie prietaisai prijungiami ir atjungiami pagal paraišką? *(TET 1203 p.)*				
12.11.	Ar operatyvinėse srovės grandinėse užtikrinamas selektyvus automatinių jungiklių ir saugiklių veikimas? *(TET 1204 p.)*				
12.12.	Ar tarp kontrolinių kabelių ir galios kabelių movų įrengta nedegios medžiagos skiriamoji pertvara? *(TET 1206 p.)*				
13.	**Įžeminimo įrenginiai:**				
13.1.	Ar įžemintos metalinės elektros įrenginių dalys, kuriose pažeidus izoliaciją gali atsirasti įtampa ir dėl to gali nukentėti žmonės, sutrikti darbo režimas arba sugesti įrenginiai? *(TET 1207 p.)*				
13.2.	Ar elektros įrenginiai arba jų elementai, kuriuos reikia įžeminti, prijungti prie įžemintuvo arba įžeminimo magistralės atskirais įžeminimo laidininkais? *(TET 1208 p.)*				
13.3.	Ar įžeminimo magistralės ir laidininkai prie požeminių įžemintuvo dalių tvirtinami ir jungiami tinkamai? *(TET 1209 p.)*				
13.4.	Ar atvirai nutiesti įžeminimo laidininkai apsaugoti nuo korozijos? *(TET 1210 p.)*				
13.5.	Ar tinkamai žymimi naujai montuojami arba perdažomi įžeminimo peiliai, jų pavarų traukės, atvirai paklotas įžeminimo šynos ir įnulinimo laidai? *(TET 1211 p.)*				
13.6.	Ar tinkamai kontroliuojami įžeminimo įrenginiai? *(TET 1215 p., 1215.1-1215.3 p.)*				
13.7.	Ar įrenginių eksploatacijos metu jungčių tarp įžemintuvo ir įrenginio įžeminamų elementų varžos tikrinamos ne rečiau kaip 1 kartą per 12 metų? *(TET 1216 p.)*				
14.	**Apsauga nuo viršįtampių ir nuo žaibo:**				

14.1.	Ar skirstyklos, jų įrenginiai ir elektros linijos apsaugotos nuo atmosferinių ir komutacinių viršįtampių? *(TET 1219 p.)*				
14.2.	Ar laikomasi draudimo iki 1000 V įtampos oro linijų laidus tvirtinti prie atvirųjų skirstyklų konstrukcijų, stiebinių žaibolaidžių, prožektorių, aušinimo bokštų ir kaminų? *(TET 1221 p.)*				
14.3.	Ar viršįtampių ribotuvai yra nuolat prijungti? *(TET 1222 p.)*				
14.4.	Ar 6–35 kV įtampos elektros tinkluose, kai talpinės srovės didesnės kaip 10 A, naudojami lanko gesinimo įrenginiai? *(TET 1226 p.)*				
14.5.	Ar reguliuojami lanko gesinimo reaktoriai? *(TET 1227 p.)*				
14.6.	Ar prieš pradedant eksploatuoti ir pakitus režimams išmatuojamos talpinės įžemėjimo srovės, lanko gesinimo įrenginių srovės ir neutralės poslinkio įtampa? *(TET 1228 p.)*				

Pastaba – atsakymai žymimi x simboliu.

Teisės aktas:

1. *BGST* – Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės, patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 64;
2. *SEEĮT* – Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1-100;
3. *AT* – Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-274;
4. *TET* – Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 1-211;
5. *EOĮSEDATA* – Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1-220;
6. *EĮBNAA* – Elektros įrenginių bandymo normų ir apimčių aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. 1-281.

Patikrinimo išvada:

Veikla vykdoma nepažeidžiant _____
(teisės aktų pavadinimai)
_____
_____ reikalavimų.

Veikla vykdoma pažeidžiant _____

(teisės aktų pavadinimai ir jų straipsniai, dalys, punktai)

_____

_____

_____ reikalavimus.

_____	_____	_____
(Patikrinime dalyvavusio ūkio subjekto atstovo pareigos)	(parašas)	(vardas, pavardė)
_____	_____	_____
(Tarybos įgalioto darbuotojopareigos)	(parašas)	(vardas, pavardė)

_____

PATVIRTINTA
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. nutarimu Nr.
9 priedas

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

TRANSFORMATORINIŲ EKSPLOATAVIMO IR TECHNINĖS BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

_____ Nr. _____
(data)

Patikrinimą atlikęsįgaliotas darbuotojas: _____
(vardas, pavardė, pareigos)

Patikrinimo pagrindas: _____

Patikrinimo pobūdis: _____

Patikrinimo data ir laikas: nuo _____ iki _____

Patikrinimo vieta (objektas): _____

Tikrinamas subjektas: _____
(pavadinimas, buveinės adresas, juridinio asmens kodas,

_____
telefono ir fakso numeriai, elektroninio pašto adresas)

Tikrinamo subjekto atstovai (dalyvavę atliekant patikrinimą): _____

_____

Eil. Nr.	Teisės akto reikalavimas	Įvertinimas			Pastabos
		taip	ne	neaktualu/ netikrinta	
		x	x	x	
1.	**Techninė dokumentacija:**				
1.1.	Ar elektros įrenginius eksploatuojantys darbuotojai atestuoti norminių teisės aktų nustatyta tvarka? *(SEĮT 11 p.)*				
1.2.	Ar elektros įrenginius eksploatuojantis ūkio subjektas atestuotas teisės aktų nustatyta tvarka? *(AT 2 p.)*				

1.3.	Ar elektros įrenginius eksploatuojantis ūkio subjektas teikia apibendrintą informaciją Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai apie atestuotus energetikos darbuotojus? *(EOĮSEDATA 35 p.)*				
1.4.	Ar turi transformatorinės įrenginių bandymo dokumentus? *(TET 42.12 p.)*				
1.5.	Ar turi transformatorinės patvirtintus projektavimo dokumentus su visais atliktais pakeitimais? *(TET 42.11 p.)*				
1.6.	Ar turi transformatorinės techninį pasą ar sertifikatą, ar pagrindinių įrenginių gamyklinių bandymų protokolus? *(TET 42.12 p.)*				
1.7.	Ar turi transformatorinės faktines elektros grandinių schemas? *(TET 42.14 p.)*				
1.8.	Ar turi transformatorinės eksploatavimo (naudojimo) instrukcijas arba reglamentus? *(TET 42.16 p.)*				
2.	**Įrenginių eksploatavimo techniniai reikalavimai:**				
2.1.	Ar eksploatavimo metu transformatorinėse padaryti pakeitimai pažymimi schemose ir brėžiniuose? Ar atsakingi darbuotojai, padarę pakeitimus, pasirašo, nurodo savo pareigas ir pakeitimo datą? *(TET 65 p.)*				
2.2.	Ar transformatorinių techninės priežiūros ir remonto darbai vykdomi laiku pagal sudarytus techninės priežiūros ir remonto darbų grafikus? *(TET 67 p.)*				
2.3.	Ar kokybiškai vykdomi transformatorinių techninės priežiūros ir remonto darbai? *(TET 67 p.)*				
2.4.	Ar sudaryti daugiamečiai ir metiniai transformatorinių techninės priežiūros ir remonto darbų grafikai? *(TET 67.1 p.)*				
2.5.	Ar daugiamečiai ir metiniai transformatorinių techninės priežiūros ir remonto darbų grafikai patvirtinti įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens? *(TET 67.2 p.)*				

2.6.	Ar vykdant transformatorinių remonto, techninės priežiūros, derinimo ir bandymo darbus, naudojamasi techninės priežiūros ir remonto darbų technologiniais dokumentais, derinimo ir bandymo darbų atlikimo programomis, metodikomis, specialia įranga? *(TET 75 p.)*				
2.7.	Ar energetikos įmonėje nustatyta schemų tvirtinamo tvarka? *(TET 46 p.)*				
2.8.	Ar iki 10 kV įtampos skirstomuosiuose elektros tinkluose transformatorių apkrova ir įtampa matuojama didžiausių ir mažiausių apkrovų metu? *(TET 1032 p.)*				
2.9.	Ar transformatorių, esančių 6–10 kV skirstomuosiuose punktuose ir 6–10/0,4 kV transformatorinėse, savininkas yra nustatęs šių įrenginių apžiūrų periodiškumą? *(TET 1042.4 p.)*				
2.10.	Ar transformatorių, esančių 6–10 kV skirstomuosiuose punktuose ir 6–10/0,4 kV transformatorinėse, apžiūros atliekamos laiku vadovaujantis nustatytu apžiūrų periodiškumu? *(TET 1042.4 p.)*				
2.11.	Ar atlikti galios transformatorių bandymai *(EĮBNAA 157, p.)*				
2.12.	Ar atlikti srovės transformatorių bandymai? *(EĮBNAA 214, p.)*				
2.13.	Ar atlikti įtampos transformatorių bandymai? *(EĮBNAA 236-238 p.)*				
2.14.	Ar atliekama galios skyriklių termovizinė kontrolė? *(EĮBNAA 347 p.)*				
2.15.	Ar atlikti renkamųjų ir jungiamųjų šynų bandymai 50 Hz dažnio įtampa? *(EĮBNAA 380 p.)*				
2.16.	Ar atlikti sausųjų reaktorių srovei riboti apvijų izoliacijos varžos tvirtinimo varžtų atžvilgiu matavimai? *(EĮBNAA 160 p.)*				
2.17.	Ar atlikti sausųjų reaktorių srovei riboti izoliatorių bandymai 50 Hz dažnio įtampa? *(EĮBNAA 389 p.)*				-

2.18.	Ar atliktas aukštesnės kaip 1000 V įtampos saugiklių ir skyriklių–saugiklių atraminės izoliacijos bandymas 50 Hz dažnio įtampa? *(ĮBNAA 348 p.)*				
2.19.	Ar atlikti aukštesnės kaip 1000 V įtampos skyriklių-saugiklių lizdų srovėlaidžių ominės varžos matavimai? (*ĮBNAA 377 p.)*				
2.20.	Ar atlikti iki 1000 V įtampos aparatų, antrinių grandinių ir instaliacijos izoliacijos varžų matavimai? *(ĮBNAA 494 p.)*				
2.21.	Ar atliktas iki 1000 V įtampos aparatų, antrinių grandinių ir instaliacijos bandymas 50 Hz dažnio įtampa? *(ĮBNAA 494 p.)*				-
2.22.	Ar atlikti iki 1000 V įtampos aparatų, antrinių grandinių ir instaliacijos automatinių jungiklių maksimalių, minimalių arba nepriklausomų atkabiklių veikimo tikrinimai? *(ĮBNAA 496 p.)*				
2.23.	Ar atliekamas jungčių tarp įžemintuvų ir įžeminamų elementų bei tarp natūraliųjų įžemintuvų ir įžeminimo įrenginių tikrinimas? *(ĮBNAA 521 p.)*				
2.24.	Ar atliekamas požeminio įžeminimo įrenginių korozinės elementų būklės tikrinimas? *(ĮBNAA 523 p.)*				
2.25.	Ar atliekamas transformatorinių įžeminimo įrenginių varžos matavimas? *(ĮBNAA 527 p.)*				
2.26.	Ar nustatyta įvykių (gedimų), įvykusių transformatorinėse ir neaprašytų ĮASTAN II skyriuje, tyrimo, analizavimo ir apskaitos vedimo tvarka? *(ĮASTAN 41 p.)*				-
2.27.	Ar įvykiai (gedimai), įvykę energetikos įrenginiuose ir neaprašyti ĮASTAN II skyriuje, tiriami, analizuojami ir vedama jų apskaita? (*ĮASTAN 41 p.)*				
2.28.	Ar atsižvelgiant į vietines sąlygas ir kriterijus sudaryti darbų, atliekamų pagal nurodymus ir pavedimus, sąrašai? *(SEĮT 46 p.)*				
2.29.	Ar visi nurodyme atlikti įrašai aiškūs, be pataisymų, neužpildytos eilutės perbrauktos? *(SEĮT 57 p.)*				

2.30.	Ar sudaryti darbų, atliekamų pagal pavedimus, sąrašai? *(SEĮT 65 p.)*				
2.31.	Ar dirbant pagal pavedimą įvykdytos visos darbuotojų saugai ir sveikatai užtikrinti reikalingos techninės priemonės? Ar techninės priemonės yra atliekamos pagal darbų vadovo, davusio pavedimą, užduotį? *(SEĮT 66 p.)*				
2.32.	Ar energetikos įrenginiai turi lenteles su šių įrenginių vardiniais parametrais? *(TET 61 p.)*				
2.33.	Ar visi pagrindiniai ir pagalbiniai įrenginiai, įskaitant šynų sistemas ir sekcijas, yra sunumeruoti? *(TET 62 p.)*				
2.34.	Ar skirstomieji įrenginiai turi aiškius užrašus, nurodančius atskirų grandinių ir skydų paskirtį? *(SPEĮĮT 11 p.)*				
2.35.	Ar žymenys ir numeriai schemose ir ant įrenginių sutampa? *(TET 63 p.)*				
2.36.	Ar užtikrinama metalinių konstrukcijų ir detalių apsauga nuo korozijos? *(SPEĮĮT 11.5 p. ir 143 p., TET 102 p.)*				
2.37.	Ar ant atvirose skirstyklose esančių transformatorių bakų arba prie korpusų pritvirtintų lentelių užrašyti jų operatyviniai pavadinimai ir ar tokie pat užrašai yra ant uždarųjų skirstyklų, transformatorinių transformatorių patalpų durų bei jų viduje? *(TET 1014 p.)*				
2.38.	Ar lauke pastatyti transformatoriai nudažyti šviesiomis spalvomis? *(TET 1016 p.)*				
2.39.	Ar nedirbančio transformatoriaus konservatoriuje alyvos lygis yra iki žymos, atitinkančios transformatoriuje esančios alyvos temperatūrą? *(TET 1025 p.)*				
2.40.	Ar į uždarąsias skirstyklas ir į komplektinių skirstyklų kameras nėra galimybės patekti gyvūnams ir paukščiams? *(TET 1052 p.)*				
2.41.	Ar uždarųjų transformatorinių grindų danga tokia, kad nesusidarytų cemento dulkių? *(TET 1053 p.)*				

2.42.	Ar 6 kV ir aukštesnės įtampos skirstyklose įrengtos blokuotės neleidžia klaidingai operuoti skyrikliais, skirtuvais, komplektinių skirstyklų išstumiamais vežimėliais ir įžeminimo peiliais? Ar blokuotę užtikrina kompiuteriais valdomų įrenginių programinė įranga? *TET 1059 p.)*				
2.43.	Ar aukštesnės kaip 1000 V įtampos skirstyklose ir pastotėse įrengti stacionarieji įžeminimo peiliai arba nustatytos vietos kilnojamiems įžemikliams prijungti? Ar uždarųjų skirstyklų šynų įžemikliai yra blokuojami? Ar kompiuteriais valdomų skyriklių ir įžemiklių pavaros yra blokuojamos tik naudojant programinę įrangą? *(SPĮĮT 42 p.)*				
2.44.	Ar transformatorinėse, neturinčiuose aptvarų, skyriklių pavaros užrakintos? *(TET 1060 p.)*				
2.45.	Ar transformatorinėse, neturinčiuose aptvarų, žemosios įtampos spintos užrakintos? *(TET 1060 p.)*				
2.46.	Ar įžeminimo peilių pavarų rankenos nudažytos raudona spalva? *(TET 1063 p.)*				
2.47.	Ar ant uždarųjų skirstyklų kamerų durų ir vidinių sienų yra užrašai, nurodantys junginių paskirtį ir jų operatyvinius pavadinimus? *(TET 1064 p.)*				
2.48.	Ar ant vidaus ir lauko komplektinių skirstyklų priešakinių ir vidinių dalių yra užrašai, nurodantys junginių paskirtį ir jų operatyvinius pavadinimus? *(TET 1064 p.)*				
2.49.	Ar ant rinklių yra užrašai, nurodantys junginių paskirtį ir jų operatyvinius pavadinimus? *(TET 1064 p.)*				
2.50.	Ar ant skydų panelių priešakinės ir užpakalinės pusės yra užrašai, nurodantys junginių paskirtį ir jų operatyvinius pavadinimus? *(TET 1064 p.)*				
2.51.	Ar ant skirstyklų durų yra įspėjamieji ženklai? *(TET 1065 p.)*				

2.52.	Ar ant saugiklių skydelių, prie saugiklių arba ant saugiklių korpusų yra užrašai, nurodantys lyduko vardinę srovę? *(TET 1066 p., ĮRAAĮT 11 p.)*				
2.53.	Ar alyvos surinktuvai, drenažai ir alyvotakiai yra techniškai tvarkingi ir neleidžia alyvai nutekėti į gruntą? *(TET 1088 p.)*				
2.54.	Ar skyriklių, įžeminimo peilių, skirtuvų, trumpiklių ir kitų aparatų mechaninės (rankomis valdomos) pavaros, atskirtos nuo aparatų sienele? *(TET 1093 p.)*				
2.55.	Ar skyriklių, įžeminimo peilių, skirtuvų, trumpiklių ir kitų aparatų elektromechaninės (varikliu valdomos) pavaros, turi įjungtos ir išjungtos padėties indikacijas? *(TET 1093 p.)*				
2.56.	Ar kondensatorių darbo įtampa ne didesnė kaip 1,1 vardinės, o darbo srovė – ne didesnė kaip 1,3 vardinės, įvertinant ir aukštesniųjų harmonikų srovės dedamąsias? *(TET 1120 p.)*				
2.57.	Ar srovės atskirose kondensatorių baterijos fazėse nesiskiria daugiau kaip 10 %? *(TET 1122 p.)*				
2.58.	Ar užtrumpintos nenaudojamos ir išjungtos srovės transformatorių antrinės apvijos? *(TET 1202 p.)*				
2.59.	Ar įžemintos srovės ir įtampos transformatorių antrinės grandinės ir aukštojo dažnio kanalų prijungimo filtrų antrinės grandinės? *(TET 1202 p.)*				
2.60.	Ar transformatorinėse atvirai pakloti įžeminimo laidininkai pažymėti žalios ir (ar) geltonos spalvos skersinėmis 100 mm pločio juostomis be tarpų iki 2 m aukščio nuo žemės? *(TET 1211.3 p.)*				
2.61.	Ar neutralės arba vidurinio laido laidininkai pažymėti šviesiai mėlyna spalva 15–100 mm pločio juostomis kiekvienos atšakos matomoje vietoje arba nuspalvinti per visą jų ilgį? *(TET 1211.5 p.)*				

2.62.	Ar atsakomybės riboje tarp operatoriaus ir vartotojo, 6–10 kV įtampos tinkluose naudojamos transformatorių atšakos, užtikrinančios įtampos lygį pagal Lietuvoje galiojančius standartus? *(TET 1398 p.)*				
2.63.	Ar viršįtampių ribotuvai įrengti ir nuolat prijungti? *(TET 1222 p., ĮĮBT 296.1 p.)*				
2.64.	Ar skirstyklose užtikrinta galimybė prijungti kilnojamuosius įžemiklius? *(SPĮĮT 11.4 p.)*				
2.65.	Ar generatoriaus ir transformatoriaus neutralės įžemintos? (*ĮĮBT 215 p.)*				
2.66.	Ar skirstyklų metalinės konstrukcijos, metalinės kabelių movos, metaliniai galios ir kontrolinių kabelių apvalkalai ir šarvai, metaliniai laidų apvalkalai, metaliniai elektros instaliacijos vamzdžiai, metaliniai šynų gaubtai ir atraminės konstrukcijos, metalinės lentynos, loviai, juostos ir lynai, prie kurių tvirtinami kabeliai ir laidai (išskyrus juostas ir lynus, prie kurių tvirtinami kabeliai įžemintu arba įnulintu metaliniu apvalkalu ar šarvu), taip pat kitos metalines konstrukcijas, ant kurių įrengiami elektros įrenginiai įžeminti arba įnulinti? (*ĮĮBT 203.5 p.)*				
2.67.	Ar ant komutavimo aparatų pavarų nurodytos padėtys „įjungta“ ir „išjungta“ arba sutrumpinimai „Įj“, „Išj“ arba „I“, „O“? *(SPĮĮT 14.4 p. ir 37 p.)*				
2.68.	Ar neįzoliuotų srovinių dalių atitvarai įrengti bei atstumai tarp srovinių ir nesrovinių metalinių dalių išlaikyti laikantis norminių teisės aktų reikalavimų? *(SPĮĮT 17 p., 27 p., 43 p. ir 139 p.)*				
2.69.	Ar prie transformatoriaus kameros durų įrengtas apsauginis barjeras – raudonos spalvos užtvaras, ribojantis priėjimą prie transformatoriaus? *(SPĮĮT 140 p.)*				
2.70.	Ar transformatorių alyvos rodikliai išdėstyti taip, kad būtų saugu juos stebėti neišjungiant įtampos? *(SPĮĮT 45 p.)*				

2.71.	Ar įrengtas transformatorinių patalpų apšvietimas? *(SPĮĮT 48 p.)*				
2.72.	Ar skirstyklų durys turi užtrenkiamas spynas, kurios leidžia atidaryti duris iš skirstyklų vidaus be rakto? *(SPĮĮT 103 p.)*				
2.73.	Ar modulinių transformatorinių pamatų aukštis ne žemesnis kaip 200 mm ir jos įrengtos ant pamatų taip, kad nebūtų užliejamos? *(SPĮĮT 135 p.)*				
2.74.	Ar 63 kVA galios stulpinės transformatorinės prie elektros tinklo jungiamos per 10 kV saugiklius? *(SPĮĮT 165 p.)*				
2.75.	Ar kreipiamosiose transformatorius (turintis ratukus) įtvirtintas atramomis, įrengtomis iš abiejų transformatoriaus pusių? *(SPĮĮT 191 p.)*				
2.76.	Ar prie gnybtų rinklių ar specialių kontaktinių jungčių vienu varžtu nejungiamas daugiau nei vienas varinis kabelio laidininkas? *(EĮRAAĮT 355 p.)*				
2.77.	Ar kabeliai aliuminio gyslomis prie gnybtų rinklių ar specialių kontaktinių jungčių prijungti ne daugiau negu vienu laidininku ant gnybto? *(EĮRAAĮT 355 p.)*				
3.	**Statinių priežiūra:**				
3.1.	Ar saugant statinius ir jų konstrukcijas nuo chemiškai aktyvių gruntinių (vandens, tirpalų, biologinių, klaidžiojančių srovių) poveikių, siekiama, kad tvarkingai veiktų drenažo ir vandens pašalinimo sistemos? *(TET 89.3 p.)*				
3.2.	Ar saugant statinius ir jų konstrukcijas nuo chemiškai aktyvių gruntinių (vandens, tirpalų, biologinių, klaidžiojančių srovių) poveikių, siekiama, kad medžiai būtų sodinami ne arčiau kaip 5 m, o krūmai – ne arčiau kaip 2 m nuo statinių? *(TET 89.4 p.)*				
3.3.	Ar metalinių konstrukcijų ir detalių apsauga nuo korozijos sistemingai atnaujinama įvertinant aplinkos cheminį aktyvumą statinių eksploatavimo metu? *(TET 102 p.)*				

3.4.	Ar įmonės vadovo tvarkomuoju dokumentu paskirtas kiekvieno jai priklausančio statinio arba tarpusavyje glaudžiai ir technologiškai susijusių statinių grupės priežiūros atsakingasis asmuo? *(TET 124 p.)*				
3.5.	Ar skiriant statinių, inžinerinių komunikacijų bei sistemų priežiūros ir eksploatavimo atsakinguosius asmenis, patvirtintos pastarųjų pareiginės instrukcijos? *(TET 127 p.)*				
3.6.	Ar priklausomai nuo gamybos technologijos ir kitų aplinkybių savitumo TET ir normatyvinių statybos techninių dokumentų pagrindu rengiamos ir tvirtinamos vietinės statinių priežiūros ir eksploatavimo instrukcijos? *(TET 128 p.)*				
3.7.	Ar kasmet pavasarį ir rudenį atliekamos sezoninės bendrosios statinių ir jų konstrukcijų apžiūros? *(TET 131.2 p.)*				
3.8.	Ar statinių ir jų konstrukcijų apžiūrų metu vykdomos neeilinės apžiūros, atliekamos po stichinių nelaimių (gaisrų, liūčių, uraganų, sprogimų ir kita), dalinių statinio ar jo konstrukcijų griūčių ir kitų reiškinių, kurių metu buvo padarytos pavojingos konstrukcijų deformacijos, taip pat keičiantis statinio savininkui? *(TET 131.4 p.)*				
3.9.	Ar statinių ir jų konstrukcijų apžiūrų metu vykdomos inspekcinės ir specialiosios apžiūros? *(TET 131.5 p.)*				
3.10.	Ar statinių ir jų konstrukcijų techninės būklės įvertinimai apžiūrų metu surašomi techninio eksploatavimo žurnaluose, komisijų ar specialistų grupių aktuose, inžinerinių paslaugų ar projektavimo įmonių techninėse ataskaitose arba projektuose? *(TET 139 p.)*				
3.11.	Ar reikalingi duomenys apie statinius ir jų konstrukcijas yra kaupiami statinių pasuose, o apie jų techninę būklę eksploatavimo metu – statinių techninio eksploatavimo žurnaluose? *(TET 140 p.)*				

3.12.	Ar techninio eksploatavimo žurnale fiksuojama naudojamų statinių ir jų konstrukcijų techninė būklė? *(TET 144 p.)*				
3.13.	Ar statinių pasai ir techninio eksploatavimo žurnalai įrišami, antspauduojami ir jų puslapiai numeruojami? *(TET 145 p.)*				

Pastaba – atsakymai žymimi x simboliu.

Teisės aktai:

1. *EĮASTAN* – Energetikos įrenginių avarijų ir sutrikimų tyrimo ir apskaitos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 5 d. įsakymu Nr. 1-80;
2. *SEEĮT* – Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1-100;
3. *AT* – Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-274;
4. *SPEĮĮT* – Skirstyklų ir pastočių elektros įrenginių įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. 1-303;
5. *EĮRAAĮT* – Elektros įrenginių relinės apsaugos ir automatikos įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. 1-134;
6. *EĮĮBT* – Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-22;
7. *TET* – Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 1-211;
9. *EOĮSEDATA* – Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1-220;
9. *EĮBNAA*– Elektros įrenginių bandymų normų ir apimčių aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. 1-281.

Patikrinimo išvada:

Veikla vykdoma nepažeidžiant _____
(teisės aktų pavadinimai)
_____
_____ reikalavimų.

Veikla vykdoma pažeidžiant _____
(teisės aktų pavadinimai ir jų straipsniai, dalys, punktai)
_____
_____
_____ reikalavimus.

_____	_____	_____
(Patikrinime dalyvavusio ūkio subjekto įgalioto darbuotojo pareigos)	(parašas)	(vardas, pavardė)
_____	_____	_____
(Tarybos įgalioto darbuotojo pareigos)	(parašas)	(vardas, pavardė)

PATVIRTINTA
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. nutarimu Nr.
10 priedas

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA
BENDRO CIKLO ŠILUMOS IR ELEKTROS GAMYBOS ĮRENGINIŲ EKSPLOATAVIMO IR TECHNINĖS BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

_____ Nr. _____
(data)

Patikrinimą atlikęs įgaliotas darbuotojas: _____
(vardas, pavardė, pareigos)

Patikrinimo pagrindas: _____

Patikrinimo pobūdis: _____

Patikrinimo data ir laikas: nuo _____ iki _____

Patikrinimo vieta (objektas): _____

Tikrinamas subjektas: _____
(pavadinimas, buveinės adresas, juridinio asmens kodas,
_____
telefono ir fakso numeriai, elektroninio pašto adresas)

Tikrinamo subjekto atstovai (dalyvavę atliekant patikrinimą): _____

_____

Eil. Nr.	Teisės akto reikalavimas	Įvertinimas			Pastabos
		taip	ne	neaktualu/ netikrinta	
		x	x	x	
1.	Ar nustatyta tvarka, užtikrinanti katilą remontuojančių ir šalia dirbančių asmenų saugą? *(GIVŠKĮSET 13 p.)*				
2.	Ar nuolat veikia metalo gaudytuvai kieto kuro tiekimo įrenginiuose? *(GIVŠKĮSET 30 p.)*				
3.	Ar katilo kuro tiekimo trakto mechanizmai techniškai prižiūrimi ir remontuojami pagal katilo savininko patvirtintą grafiką? *(GIVŠKĮSET 36 p.)*				
4.	Ar skysto kuro vamzdynai katilinėje padengti nedegia izoliacija? *(GIVŠKĮSET 49 p.)*				

5.	Ar kuro vamzdynai nustatyta tvarka nudažyti ir / ar tinkamai pažymėti? *(GIVŠKĮSET 67 p.)*				
6.	Ar ne rečiau kaip kartą per mėnesį tikrinamas maksimalaus ir minimalaus dujų slėgio signalizacijos veikimas katilinės dujotiekyje po slėgio reguliatorių? *(GIVŠKĮSET 71 p.)*				
7.	Ar katilų, kuriuose eksploatacinis slėgis didesnis kaip 40 bar, impulsiniai apsauginiai įtaisai naudojami pagal katilo savininko sudarytą naudojimo ir tikrinimo instrukciją? *(GIVŠKĮSET 96 p.)*				
8.	Ar ant katilo vandens lygio matavimo įtaiso uždaromosios armatūros nurodytos uždarymo ir atidarymo kryptys? *(GIVŠKĮSET 112 p.)*				
9.	Ar didesniuose kaip 10 t/h našumo garo katiluose ir didesniuose kaip 6 MW galios vandens šildymo katiluose įrengti registruojantieji manometrai? *(GIVŠKĮSET 124 p.)*				
10.	Ar manometrų tikslumo klasė atitinka nustatytus reikalavimus? *(GIVŠKĮSET 125 p.)*				
11.	Ar temperatūros matavimo įtaisai tikrinami katilo savininko nustatyta tvarka pagal grafiką? *(GIVŠKĮSET 138 p.)*				
12.	Ar katilinėje, kurioje dirba nuolatiniai operatyviniai darbuotojai, įrengta papildoma (valdymo pulte) technologinė signalizacija, įspėjanti apie saugos automatikos kontroliuojamų parametrų nukrypimus? *(GIVŠKĮSET 153 p.)*				
13.	Ar po kapitalinio remonto katilo maitinimo siurblys, siekiant nustatyti jo našumą ir slėgį, išbandomas, bandymų rezultatus įforminant aktu? *(GIVŠKĮSET 177 p.)*				
14.	Ar vandens ruošimo, kondensato valymo ir vandens kokybės koregavimo įrenginių planinis remontas atliekamas ne rečiau kaip kartą per 3 metus? *(GIVŠKĮSET 190 p.)*				

15.	Ar katilinėse ir šilumos tinkluose parengtas eksploatavimo sąlygas atitinkantis ir katilo savininko patvirtintas vandens chemijos režimo cheminės kontrolės grafikas? *(GIVŠKĮSET 194 p.)*				
16.	Ar cheminės kontrolės grafikas peržiūrimas ne rečiau kaip kartą per 3 metus? *(GIVŠKĮSET 196 p.)*				
17.	Ar pagal įrenginių vidinės apžiūros, nuogulų kiekio ir cheminės sudėties tyrimo rezultatus surašomas įrenginių vidinių paviršių būklės, būtinumo atlikti cheminį valymą ir naudoti kitas priemones, silpninančias katilų koroziją ir nuogulų susidarymą, aktas? *(GIVŠKĮSET 198 p.)*				
18.	Ar operatyviniai žurnalai įrišami, antspauduojami, o jų puslapiai numeruojami? *(GIVŠKĮSET 208 p.)*				
19.	Ar operatyvinio valdymo dokumentai, žiniaraščiai, registruojančių matavimo prietaisų diagramos ir operatyvinių dispečerinių pokalbių įrašai saugomi katilo savininko nustatyta tvarka?*(GIVŠKĮSET 211 p.)*				
20.	Ar katilų (katilinės) eksploatavimo instrukcijos peržiūrimos ne rečiau kaip kartą per 3 metus, o technologinės schemos tikrinamos (tai pažymint jose) ne rečiau kaip kartą per 2 metus? *(GIVŠKĮSET 212 p.)*				
21.	Ar katilų (katilinės įrenginių) eksploatavimo instrukcijos atitinka nustatytus reikalavimus? *(GIVŠKĮSET 213 p.)*				
22.	Ar nustatyta tvarka tikrinama veikiančių katilų manometrų, apsauginių vožtuvų, vandens lygio prietaisų, maitinimo siurblių ir rezervinių maitinimo siurblių techninė būklė? *(GIVŠKĮSET 216 p. ir 224 p.)*				
23.	Ar eksploatavimo instrukcijoje yra nustatyta ir aprašyta apsauginių vožtuvų tikrinimo tvarka? *(GIVŠKĮSET 218 p.)*				
24.	Ar užtikrinamas tinkamas katilo būgno tiesioginio veikimo vandens lygio matavimo prietaisų prapūtimas? *(GIVŠKĮSET 222 p., 222.1 p. ir 222.2 p.)*				

25.	Ar tikrinamas katilų saugos automatikos įspėjamosios šviesinės ir garsinės signalizacijų tinkamumas naudoti? *(GIVŠĮSET 230 p., 230.1 p. ir 230.2 p.)*				
26.	Ar katilų valdymo sistemų technologinių parametrų matavimo priemonės, technologinės apsaugos sistemos ir signalizacijos, automatinio reguliavimo, distancinio valdymo ir blokuočių įrenginiai, informacinės, skaičiavimo priemonės ir jų jutikliai prižiūrimi, tikrinami ir remontuojami pagal gamintojų techninių dokumentų reikalavimus ir katilo savininko nustatytą tvarką bei patvirtintą grafiką? *(GIVŠĮSET 231 p.)*				
27.	Ar planuojami ir laiku atliekami katilų remontai? *(GIVŠĮSET 243 p.)*				
28.	Ar sudarytas ir nustatyta tvarka pildomas katilo remonto žurnalas? *(GIVŠĮSET 244 p.)*				
29.	Ar atitinkamų parametrų katilai įregistruoti Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre? *(GIVŠĮSET 250 p., 250.1 p. ir 250.2 p.)*				
30.	Ar nustatyta tvarka atliekamas katilų techninės būklės patikrinimas? *(GIVŠĮSET 264–268 p.)*				
31.	Ar ant eksploatuojamų katilų matomoje vietoje nurodyti privalomieji duomenys? *(GIVŠĮSET 289 p.)*				
32.	Ar įmonėje patvirtinti energetikos objektų eksploatavimo instrukcijų sąrašai? *(TET 44 p.)*				
33.	Ar energetikos objekto (elektrinės, pastotės ir kita) budintieji turi visų operatyviai valdomų elektros ir šilumos įrenginių schemas? *(TET 47 p.)*				
34.	Ar nustatyti TET priede nurodytų dokumentų rengimo, tvarkymo ir pildymo reikalavimai? *(TET 52 p.)*				
35.	Ar operatyvinių padalinių vadovai ar kitas paskirtas operatyvinio padalinio darbuotojas nustatytu periodiškumu peržiūri operatyvinį žurnalą bei esant reikalui numato priemones įrenginių ir darbuotojų darbo trūkumams šalinti? *(TET 54 p.)*				

36.	Ar sudaryti energetikos įrenginių techninės priežiūros ir remonto grafikai? *(TET 67 p.)*				
37.	Ar įrenginio savininko nustatyta tvarka po remonto, atliktų bandymų, patikrinimų ir apžiūrų įvertinama suremontuoto energetikos įrenginio kokybė? *(TET 70 p.)*				
38.	Ar sudarytas atsarginių dalių ir įrenginių rezervas? *(TET 76 p.)*				
39.	Ar sistemingai atnaujinama statinių metalinių konstrukcijų apsauga nuo korozijos? *(TET 102 p.)*				
40.	Ar pavasarį ir rudenį apžiūrimos aušintuvų pagrindinės konstrukcijos ir ištaškymo įrenginiai? *(TET 290 p.)*				
41.	Ar nustatytu periodiškumu vykdomi aušinančiojo vandens įrenginių priežiūros darbai? *(TET 292 p.)*				
42.	Ar sandarūs kietojo kuro padavimo mechanizmai? *(TET 329 p.)*				
43.	Ar kuro sandėliai ir kuro padavimo trakto mechanizmai techniškai prižiūrimi ir remontuojami pagal įmonės vadovo patvirtintą grafiką? *(TET 333 p.)*				
44.	Ar sudaryti pasai skystojo kuro rezervuarams, vamzdynams ir jų garo „palydovams“ ar esant elektrinio šildymo įrangai? *(TET 336 p.)*				
45.	Ar nustatytu periodiškumu pagal patvirtintą grafiką atliekama išorinė mazuto vamzdynų ir armatūros apžiūra? *(TET 346 p.)*				
46.	Ar skystojo kuro siurbliai remontuojami pagal patvirtintą grafiką (ne rečiau kaip kartą per 3 metus arba siurblių gamintojų nurodytu periodiškumu)? *(TET 354 p.)*				
47.	Ar po katilo rekonstrukcijos, remonto peržiūrima režiminė kortelė? *(TET 430 p.)*				
48.	Ar kaitriniai paviršiai valomi periodiškai pagal sudarytą grafiką arba technologinę instrukciją? *(TET 434 p.)*				
49.	Ar mazuto purkštuvai, prieš įdedant juos į degiklius, išbandomi stende? *(TET 437 p.)*				
50.	Ar katilo mūro paviršiaus (izoliacijos) temperatūra atitinka nustatytus reikalavimus? *(TET 447 p.)*				

51.	Ar nustatyta tvarka ir periodiškumu tikrinamas katilo sandarumas ir nustatomas oro įsiurbimas į kūryklą? *(TET 454 p.)*				
52.	Ar rezerviniai ir avariniai alyvos siurbliai ir jų automatinio įjungimo įtaisai tikrinami du kartus per mėnesį ir kiekvieną kartą prieš įjungiant ir išjungiant turbiną? *(TET 504 p.)*				
53.	Ar valomi kondensatoriaus paviršiai? *(TET 509.1 p.)*				
54.	Ar prieš paleidžiant visiškai ataušusią turbiną yra tikrinami apsaugos ir blokavimo įtaisai? *(TET 518 p.)*				
55.	Ar užtikrinama, kad turbinos ir generatoriaus guolių atramų vibracija neviršytų leistinų dydžių? *(TET 524–533 p.)*				
56.	Ar garo ir vandens šildymo katilų vandens kokybė atitinka nustatytus reikalavimus? *(TET 683–744 p.)*				
57.	Ar nustatyta tvarka ir periodiškumu tvirtinamos garo ir kondensato nuostolių normos? *(TET 749 p.)*				
58.	Ar šilumos tinklo režimas atitinka nustatytus reikalavimus? *(TET 793–795 p.)*				
59.	Ar ne rečiau kaip kartą per tris metus nustatomas bakų akumuliatorių sienelių storis? *(TET 815 p.)*				
60.	Ar ne rečiau kaip kartą per mėnesį apžiūrimi termofikaciniai vamzdynai bei kasmet tikrinamas jų sandarumas hidrauliniu būdu? *(TET 823 p.)*				
61.	Ar termofikaciniai įrenginiai remontuojami pagal grafiką, suderintą su įmone, eksploatuojančia šilumos tinklus? *(TET 826 p.)*				
62.	Ar nustatyta tvarka tvarkoma šilumos tinklų dokumentacija? *(TET 835–836 p.)*				
63.	Ar šilumos tinklo įrenginiai ir sistemos sunumeruoti pagal nustatytus reikalavimus? *(TET 838–840 p.)*				
64.	Ar sudaryti dujų atžvilgiu pavojingų kamerų ir pereinamųjų kanalų sąrašai? *(TET 841 p.)*				
65.	Ar visos dujų atžvilgiu pavojingos kameros ir trasos ruožai pažymėti šilumos tinklo operatyvinėje schemoje? *(TET 842 p.)*				

66.	Ar nuolat kontroliuojama šilumos tinklo grįžtamojo vandens kokybė? *(TET 845 p.)*				
67.	Ar šilumos tinklai išvalomi atlikus vamzdžių montavimo, remonto ar pakeitimo darbus? *(TET 846 p.)*				
68.	Ar pagal sudarytą grafiką kontroliuojami šilumos tinklų įrenginių būklė ir jų darbo režimas? *(TET 861 p.)*				
69.	Ar nustatyta tvarka ir periodiškumu atliekami kontroliniai šilumos tinklo atkasimai (šurfai)? *(TET 862 p.)*				
70.	Ar užtikrinama, kad šilumos tinklų darbo metu nebūtų išjungti technologinės apsaugos įtaisai? *(TET 882 p.)*				
71.	Ar esant karšto vandens tiekimo apkrovai šilumos tinklo tiekiamajame vamzdyne yra išlaikoma nustatyta minimali vandens temperatūra? *(TET 884 p.)*				
72.	Ar kasmet numatomi vandens šilumos tinklo hidrauliniai režimai šildymo ir vasaros periodams? *(TET 885 p.)*				
73.	Ar išlaikomas nustatytų dydžių vandens slėgis šilumos tiekimo ir grįžtamojoje linijose? *(TET 888–890 p.)*				
74.	Ar baigiantis įrenginiui skirtam eksploatavimo laikui, siekiant įvertinti jo būklę ir nustatyti tinkamumą toliau eksploatuoti, nuodugniai tikrinamos jo detalės ir suvirintieji sujungimai? *(TET 903 p.)*				
75.	Ar normalaus darbo metu generatoriaus statoriaus ir rotoriaus srovės bei įtampos neviršija generatoriaus dokumentuose nurodytų dydžių? *(TET 928–932 p.)*				
76.	Ar kontroliuojamas generatorių darbas esant generatoriaus įtampos tinkle vienfaziam įžemėjimui? *(TET 933–936 p.)*				
77.	Ar nustatyta tvarka kontroliuojama izoliacija žadinimo grandinėje? *(TET 937–940 p.)*				
78.	Ar generatoriaus sužadinimo grandinės varža atitinka nustatytus reikalavimus? *(TET 942–943 p.)*				

79.	Ar srovių fazėse skirtumai neviršija nustatytų leistinų dydžių? *(TET 945–948 p.)*				
80.	Ar vandeniliu aušinamų generatorių rezerviniai alyvos tiekimo įrenginiai automatiškai įsijungia išsijungus pagrindiniams įrenginiams ir sumažėjus alyvos slėgiui žemiau nustatytos normos? *(TET 959 p.)*				
81.	Ar leidžiant ir eksploatuojant generatorius nustatyta tvarka ir periodiškumu tikrinami nustatyti parametrai? *(TET 964–982 p.)*				
82.	Ar esant vandeniliu aušinamam generatoriui, vandenilio atsarga atitinka nustatytus reikalavimus? *(TET 986–987 p.)*				
83.	Ar įmonės padaliniams paskirstytos generatorių techninės priežiūros ir remonto funkcijos? *(TET 990 p.)*				
84.	Ar energetikos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai atestuoti teisės aktų nustatyta tvarka? *(EOĮSEDATA 9 p.)*				
85.	Ar energetikos įrenginius eksploatuojantis ūkio subjektas atestuotas teisės aktų nustatyta tvarka? *(AT 3 p.)*				
	Statinių techninė priežiūra				
86.	Ar parengti statinių pasai ir techninio eksploatavimo žurnalai? *(TET 140–141 p.)*				
87.	Ar įmonėje paskirti darbuotojai, atsakingi už statinių būklę ir saugų eksploatavimą? *(TET 58 p,.123–124 p.)*				
88.	Ar vykdomos statinio (-ių) apžiūros? *(TET 131 p.)*				
89.	Ar nustatytos atsakomybės ribos tarp inžinerinių sistemų ir statinio atsakingų asmenų, kai inžinerinės sistemos yra eksploatuojamame statinyje? *(TET 126 p.)*				
90.	Ar parengtos statinių priežiūros ir eksploatavimo instrukcijos? *(TET 128–129 p.)*				
91.	Ar pildomi statinių techninio eksploatavimo žurnalai? *(TET 144 p.)*				

Pastaba – atsakymai žymimi x simboliu.

Teisės aktai:

1. *AT* – Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-274;

2. *TET* – Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 1-211;

3. *EOĮSEDATA* – Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1-220;

4. *GIVŠKĮSET* – Garo ir vandens šildymo katilų įrengimo ir saugaus eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. 1-102.

Patikrinimo išvada:

Veikla vykdoma nepažeidžiant _____
(teisės aktų pavadinimai)
_____
_____ reikalavimų.

Veikla vykdoma pažeidžiant _____
(teisės aktų pavadinimai ir jų straipsniai, dalys, punktai)
_____
_____
_____ reikalavimus.

_____	_____	_____
(Patikrinime dalyvavusio ūkio subjekto įgalioto darbuotojo pareigos)	(parašas)	(vardas, pavardė)
_____	_____	_____
(Tarybos įgalioto darbuotojo pareigos)	(parašas)	(vardas, pavardė)

_____

PATVIRTINTA
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. nutarimu Nr.
11 priedas

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

ŠILUMOS GAMYBOS ĮRENGINIŲ EKSPLOATAVIMO IR TECHNINĖS BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

_____ Nr. _____
(data)

Patikrinimą atlikęsįgaliotas darbuotojas: _____
(vardas, pavardė, pareigos)

Patikrinimo pagrindas: _____

Patikrinimo pobūdis: _____

Patikrinimo data ir laikas: nuo _____ iki _____

Patikrinimo vieta (objektas): _____

Tikrinamas subjektas: _____
(pavadinimas, buveinės adresas, juridinio asmens kodas,
_____
telefono ir fakso numeriai, elektroninio pašto adresas)

Tikrinamo subjekto atstovai (dalyvavę atliekant patikrinimą): _____

Eil. Nr.	Teisės akto reikalavimas	Įvertinimas			Pastabos
		taip	ne	neaktualu /netikrinta	
				x	
1.	**Techniniai dokumentai:**				
1.1.	Ar turi energetikos įrenginių ir technologinių vamzdynų tikrinimo ir bandymo aktus? *(TET 42.8 p.)*				
1.2.	Ar turi energetikos įrenginių techninius pasus ar sertifikatus? *(TET 42.12 p.)*				
1.3.	Ar turi pagrindinių įrenginių gamyklinių bandymų protokolus? *(TET 42.12 p.*				
1.4.	Ar turi pagrindinių įrenginių bandymų prieš įjungimą protokolus? *(TET 42.12 p.)*				
1.5.	Ar turi faktines technologines schemas? *(TET 42.15 p.)*				
1.6.	Ar turi energetikos įrenginių eksploatavimo instrukcijas arba reglamentus? *(TET 42.16 p.)*				
	Ar turi teisinei metrologijai priskirtų				

Eil. Nr.	Teisės akto reikalavimas	Įvertinimas			Pastabos
		taip	ne	neaktualu /netikrinta	
				x	
1.7.	matavimo priemonių sąrašus? *(TET 42.18 p.)*				
.8.	Ar energetikos objektų eksploatavimo instrukcijų sąrašai patvirtinti energetikos įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens? *(TET 44 p.)*				
1.9.	Ar energetikos objektų eksploatavimo instrukcijų sąrašai peržiūrimi ir patvirtinami atsiradus pakeitimams? *(TET 44 p.)*				
1.10.	Ar pasikeitus energetikos įrenginių būklei, technologiniam procesui, darbų ir eksploatavimo sąlygoms, norminiams teisės aktams ar pradedant naudoti naujas darbuotojų saugos ir sveikatos priemones, šie pakeitimai nedelsiant pažymimi techniniuose dokumentuose ir su jais supažindinami darbuotojai, kurie privalo žinoti šiuos techninius dokumentus? *(TET 46 p.)*				
1.11.	Ar energetikos objekto budintieji turi visų operatyviai valdomų šilumos įrenginių schemas? *(TET 47 p.)*				
1.12.	Ar energetikos įrenginių eksploatavimo (naudojimo) instrukcijose arba reglamentuose nurodyti: įrenginių trumpa charakteristika; įrenginio arba įrenginių komplekso darbo režimų ir saugios būklės kriterijai ir ribos; įrenginių paruošimo įjungti, įjungimo, išjungimo, avarinio išjungimo atvejai ir priežiūros tvarka; įrenginių išjungimo remontiniams darbams, leidimo apžiūrėti ir bandyti tvarka, jeigu tai nenurodyta saugos eksploatuojant energetikos įrenginius taisyklėse bei darbuotojų darbų saugos ir sveikatos instrukcijose? *(TET 48 p.)*				
1.13.	Ar budintieji darbuotojai pildo operatyvinius dokumentus, nurodytus TET priede? *(TET 49 p.)*				
1.14.	Ar operatyviniai darbuotojai, budintys energetikos objektų valdymo patalpose, operatyvinio valdymo punktuose, pildo įmonės vadovo nustatytos formos pamainos ar paros žiniaraščius? *(TET 53 p.)*				
1.15.	Ar operatyvinių padalinių vadovai ar kiti paskirti operatyvinių padalinių darbuotojai nustatytu periodiškumu peržiūri operatyvinį žurnalą bei esant reikalui numato priemones įrenginių ir darbuotojų darbo trūkumams šalinti? *(TET 54 p.)*				
1.16.	Ar remontuojant katilą ar kitas sudedamąsias dalis, kurios išlaiko slėgį, sudaromi defektų žiniaraščiai, darbo brėžiniai, parengiamas darbų atlikimo planas, atliekami reikiami skaičiavimai, parengiamas remonto techninių reikalavimų aprašas, suvirinimo aprašai? *(GVŠKĮSET 14 p.)*				
	Ar techniniai dokumentai, kuriuose				

Eil. Nr.	Teisės akto reikalavimas	Įvertinimas			Pastabos
		taip	ne	neaktualu /netikrinta	
				x	
1.17.	registruojami katilo pagrindinio metalo ir virintinų jungčių kontrolės ir tyrimų rezultatai, duomenys apie įvykusius pažeidimus, defektų šalinimo technologiją, ekspertų išvados ir rekomendacijos saugomi visą katilo eksploatavimo laiką? *(GVŠKĮSET 24 p.)*				
1.18.	Ar kietojo kuro katilo kuro tiekimo trakto mechanizmai techniškai prižiūrimi ir remontuojami pagal katilo savininko patvirtintą grafiką? *(GVŠKĮSET 36 p.), (TET 333 p.)*				
1.19.	Ar kietojo kuro katilo techninės priežiūros tvarka ir apimtis nustatomi pagal eksploatacines instrukcijas? *(GVŠKĮSET 36 p.)*				
1.20.	Ar kietojo kuro eksploatavimo instrukcijoje nurodyta kada ir kaip tikrinti manometrus ir kitas slėgio matavimo sistemas? *(GVŠKĮSET 130 p.)*				
1.21.	Ar vandens cheminės kontrolės grafikas peržiūrimas ne rečiau kaip kartą per 3 metus? *(GVŠKĮSET 196 p.)*				
1.22.	Ar katilo savininkas saugo ir pildo katilo pasą, remonto žurnalą, bandymų, derinimo ir kitą katilo eksploatacijai būtiną dokumentaciją? *(GVŠKĮSET 207 p.)*				
1.23.	Ar katilinėse, kuriose yra nuolatinis aptarnaujantysis (operatyvinis) personalas, vieną kartą per pamainą (perduodant ir perimant pamainas) tikrinamas katilų saugos automatikos įspėjamosios šviesinės ir garsinės signalizacijų tinkamumas naudoti *(GVŠKĮSET 230 p., 230.1 p.)*				
1.24.	Ar katilinėse, kuriose nėra nuolatinio aptarnaujančiojo (operatyvinio) personalo, tikrinamas katilų saugos automatikos įspėjamosios šviesinės ir garsinės signalizacijų tinkamumas naudoti pagal gamintojo techninių dokumentų reikalavimus, katilo savininko nustatytą tvarką ir patvirtintą grafiką? *(GVŠKĮSET 230 p., 230.2 p.)*				
1.25.	Ar katilų valdymo sistemų technologinių parametrų matavimo priemonės, technologinės apsaugos sistemos ir signalizacijos, automatinio reguliavimo, distancinio valdymo ir blokuočių įrenginiai, informacinės, skaičiavimo priemonės ir jų jutikliai prižiūrimi, tikrinami ir remontuojami pagal gamintojų techninių dokumentų reikalavimus ir katilo savininko nustatytą tvarką bei patvirtintą grafiką? *(GVŠKĮSET 231 p.)*				
1.26.	Ar katilų valdymo sistemų technologinių parametrų matavimo priemonių, technologinių apsaugos sistemų ir signalizacijos, automatinio reguliavimo,				

Eil. Nr.	Teisės akto reikalavimas	Įvertinimas			Pastabos
		taip	ne	neaktualu /netikrinta	
				x	
	distancinio valdymo ir blokuočių įrenginių, informacinių, skaičiavimo priemonių ir jų jutiklių remonto darbai ir tikrinimo rezultatai įrašyti į priežiūros ir remonto dokumentaciją? *(GVŠKĮSET 231 p.)*				
1.27.	Ar sudarytas kiekvieno katilo remonto žurnalas, kuriame už katilo priežiūrą atsakingas asmuo aprašo atliktus remonto darbus, naudotas medžiagas, suvirinimą ir suvirintojus, katilo stabdymą valyti ir išplauti, taip pat pažymi katilo apžiūros rezultatus prieš valymą, nurodant nuovirų ir šlamo storį ir visus remonto metu nustatytus defektus? *(GVŠKĮSET 244 p.)*				
1.28.	Ar neregistruojamojo katilo techninės būklės tikrinimo rezultatus už katilų priežiūrą atsakingas asmuo įformina katilo savininko nustatytos formos dokumentu? *(GVŠKĮSET 284 p.)*				
1.29.	Ar užpildyti ir reguliariai papildomi dūmtraukių techniniai pasai ir naudojimo bei priežiūros žurnalai? *(DNPT 5.11 p.)*				
1.30.	Ar įmonės vadovo įsakymu paskirtas asmuo atsakingas už dūmtraukio priežiūrą? *(DNPT 5.12 p.)*				
1.31.	Ar dūmtraukio žurnale fiksuojamos atliktos apžiūros (sezoninės, eilinės, inspekcinės, specialiosios)? *(DNPT 6.2, 6.3, 10.1 p.)*				
1.32.	Ar dūmtraukių pasai ir techninio eksploatavimo žurnalai įrišti, antspauduoti ir jų puslapiai sunumeruoti? *(DNPT 10.4 p.)*				
2.	**Įrenginių eksploatavimas:**				
2.1.	Ar energetikos įmonėje paskirti darbuotojai, atsakingi už visų įrenginių būklę bei saugų eksploatavimą, ar nustatytos jų pareigos? *(TET 58 p.)*				
2.2.	Ar asmenys, atsakingi už statinių būklę ir saugų eksploatavimą, užtikrina, kad jiems priskirti objektai būtų techniškai tvarkingi, ar jie tikrinami, remontuojami, vykdoma jų techninė priežiūra, ar tvarkomi dokumentai pagal norminių teisės aktų reikalavimus? *(TET 59 p.)*				
2.3.	Ar energetikos įrenginiai turi lenteles su šių įrenginių vardiniais parametrais? *(TET 61 p.)*				
2.4.	Ar visi pagrindiniai ir pagalbiniai įrenginiai, įskaitant vamzdynus, matavimo, automatikos, saugos priemones, armatūrą ir oratiekių užsklandas, sunumeruoti? *(TET 62 p.)*				
2.5.	Ar sutampa žymenys ir numeriai schemose ir ant įrenginių? *(TET 63 p.)*				
2.6.	Ar darbo vietose yra reikiamos schemos ir instrukcijos (sudarytos vadovaujantis norminiais teisės aktais, įrenginių gamintojų instrukcijomis ir įvertinant vietos sąlygas)? *(TET 64 p.)*				

Eil. Nr.	Teisės akto reikalavimas	Įvertinimas			Pastabos
		taip	ne	neaktualu /netikrinta	
				x	
2.7.	Ar eksploatavimo metu energetikos įrenginiuose padaryti pakeitimai pažymimi schemose ir brėžiniuose, o pakeitimus padarę atsakingi darbuotojai pasirašo ir nurodo savo pareigas ir padarytų pakeitimų datas? *(TET 65 p.)*				
2.8.	Ar katilą įrengia, remontuoja, derina ir naudoja nustatyta tvarka atestuoti juridiniai ar fiziniai asmenys, turintys išduotą šilumos įrenginių eksploatavimo atestatą? *(GVŠKĮSET 12 p.)*				
2.9.	Ar katilo remontas, apžiūros, bandymai ir derinimas atliekami gamintojo techninių dokumentų, norminių teisės aktų ir katilo savininko nustatyta tvarka? *(GVŠKĮSET 13 p.)*				
2.10.	Ar skystojo kuro vamzdynai katilinėje padengti nedegia šilumos izoliacija? *(GVŠKĮSET 49 p.)*				
2.11.	Ar skystojo kuro vamzdynai nudažyti rudai? *(GVŠKĮSET 67 p.)*				
2.12.	Ar manometro skalė parinkta taip, kad esant eksploataciniam slėgiui jo rodyklė būtų viduriniame skalės trečdalyje? *(GVŠKĮSET 126 p.)*				
2.13.	Ar manometras įtaisytas taip, kad prižiūrintysis personalas aiškiai matytų jo rodmenis? *(GVŠKĮSET 128 p.)*				
214.	Ar sumontuoti manometrai turi žymenis apie atliktą patikrinimą? *(GVŠKĮSET 130.1 p.)*				
2.15.	Ar nepasibaigęs manometrų patikros metu nustatytas galiojimo laikas? *(GVŠKĮSET 130.2 p.)*				
2.16.	Ar neišmuštas stiklas ir nėra kitokių manometro gedimų, galinčių paveikti jo rodmenų tikslumą? *(GVŠKĮSET 130.4 p.)*				
2.17.	Ar temperatūros matavimo įtaisai tikrinami katilo savininko nustatyta tvarka pagal grafiką? *(GVŠKĮSET 138 p.)*				
2.18.	Ar prie kiekvieno maitinimo siurblio arba inžektoriaus korpuso pritvirtinta lentelė su privalomai nurodytinais duomenimis? *(GVŠKĮSET 176 p. ir 176.1–176.6 p.)*				
.19.	Ar siurblys išbandomas po kiekvieno kapitalinio remonto, siekiant nustatyti jo našumą ir slėgį, ar šių bandymų rezultatai įforminami aktu? *(GVŠKĮSET 177 p.)*				
2.20.	Ar veikiančių katilų manometrų, apsauginių vožtuvų, vandens lygio prietaisų ir maitinimo siurblių techninė būklė tikrinama pagal gamintojų techninių dokumentų reikalavimus? *(GVŠKĮSET 216 p.)*				
2.21.	Ar veikiančių katilų manometrų, apsauginių vožtuvų, vandens lygio prietaisų ir maitinimo siurblių techninė būklė, kai gamintojas nenurodė techninės būklės tikrinimų reikalavimų, tikrinama pagal katilo savininko nustatytą tvarką? *(GVŠKĮSET 216*				

Eil. Nr.	Teisės akto reikalavimas	Įvertinimas			Pastabos
		taip	ne	neaktualu /netikrinta	
				x	
	p.)				
2.22.	Ar katilų apsauginių vožtuvų būklė tikrinama priverstinai trumpam juos atidarant? *(GVŠKĮSET 218 p.)*				
.23.	Ar katilų apsauginių vožtuvų tikrinimo tvarka aprašyta eksploatavimo instrukcijoje? *(GVŠKĮSET 218 p.)*				
2.24.	Ar iki 40 bar eksploatacinio slėgio įskaitytinų katilų rezervinių maitinimo siurblių techninė būklė tikrinama ne rečiau kaip vieną kartą per parą? *(GVŠKĮSET 224 p., 224.1 p.)*				
2.25.	Ar didesnio kaip 40 bar eksploatacinio slėgio katilų rezervinių maitinimo siurblių techninė būklė tikrinama periodiškai terminais, nustatytais katilo savininko, bet ne rečiau kaip kas 15 parų? *(GVŠKĮSET 224 p., 224.2 p.)*				
2.26.	Ar siurblių paleidimo ir stabdymo tvarka aprašyta eksploatavimo instrukcijoje? *(GVŠKĮSET 225 p.)*				
2.27.	Ar Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre neregistruojamų katilų vidaus ir išorinės apžiūros atliekamos ne rečiau kaip kartą per 2 metus (jeigu kitaip nenustato gamintojas)? *(GVŠKĮSET 266 p.)*				
.28.	Ar energetikos objektų ir įrenginių avarijos ir sutrikimai tiriami ir įtraukiami į apskaitą pagal Energetikos įrenginių avarijų ir sutrikimų tyrimo ir apskaitos nuostatų reikalavimus? *(TET 82 p.)*				
2.29.	Ar tais atvejais, kai asmenys pažeisdami atitinkamų energetikos įrenginių apsaugos taisykles sugadina šilumos tinklus ar įrenginius, surašomas aktas ir apie tai nustatyta tvarka informuojamos atitinkamos valstybės institucijos? *(TET 84 p.)*				
3.	**Įrenginių techninė priežiūra ir remontas:**				
3.1.	Ar sudaryti daugiamečiai ir metiniai katilinių ir tinklų pagrindinių įrenginių techninės priežiūros ir remonto darbų grafikai? *(TET 67.1 p.)*				
3.2.	Ar nustatyta tvarka suderinti įrenginių, turinčių įtaką šilumos ir elektros gamybos apimčiai ir perdavimo sąlygoms bendrajame tinkle, techninės priežiūros ir remonto darbų grafikai? *(TET 67.2 p.)*				
3.3.	Ar techninės priežiūros ir remonto darbų grafikai patvirtinti įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens? *(TET 67.2 p.)*				
3.4.	Ar pagalbiniams įrenginiams sudaromi techninės priežiūros darbų grafikai? *(TET 67.3 p.)*				
3.5.	Ar nustatytos pagalbinių įrenginių techninės priežiūros darbų apimtys ir periodiškumas bei šių darbų grafikai patvirtinti įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens? *(TET 67.3 p.)*				

Eil. Nr.	Teisės akto reikalavimas	Įvertinimas			Pastabos
		taip	ne	neaktualu /netikrinta	
				x	
3.6.	Ar katilinių įrenginiai po remonto bandomi su apkrova 48 val? *(TET 69 p.)*				
3.7.	Ar šilumos įrenginiai po remonto bandomi 24 val. su visiška apkrova? *(TET 69 p.)*				
3.8.	Ar po remonto, atliktų bandymų, patikrinimų ir apžiūrų suremontuoto energetikos įrenginio kokybė įvertinama įrenginio savininko nustatyta tvarka? *(TET 70 p.)*				
3.9.	Ar energetikos įrenginio savininkas ir energetikos įrenginius eksploatuojanti įmonė, vykdydami remonto, techninės priežiūros, derinimo ir bandymo darbus energetikos objektuose, suderino šiems darbams naudojamus dokumentus? *(TET 75 p.)*				
3.10.	Ar energetikos įrenginių savininkas arba jo įgaliotas asmuo turi patvirtintą energetikos įrenginių ir jų atsarginių dalių rezervo sąrašą? *(TET 76 p.)*				
3.11.	Ar energetikos įrenginių savininkas arba jo įgaliotas asmuo nustatė rezerve esančių įrenginių techninės priežiūros ir naudojimo tvarką? *(TET 79 p.)*				
3.12.	Ar nustatytais terminais atliktas pastato šildymo sistemos su didesne kaip 20 kW vardinės atiduodamosios galios katilais energetinio efektyvumo tikrinimas? EĮ (27 str. 6p.); PŠSVAGŠKEEDR (1.1 p. 16.1 p, 16.2 p, 16.3 p.).				
4.	**Garo ir vandens šildymo katilų įrenginiai:**				
4.1.	Ar, prieš įkuriant katilą po remonto arba ilgai buvusį rezerve (3 paras), patikrinama, ar pagalbiniai įrenginiai, kontrolės ir matavimo prietaisai, armatūra ir mechanizmų distancinio valdymo priemonės, automatiniai reguliatoriai, apsaugos, blokuotės ir operatyviojo ryšio priemonės tvarkingos ir paruoštos įjungti? *(TET 403 p.)*				
4.2.	Ar katilas įkuriamas pagal grafikus, kurie sudaryti vadovaujantis paleidimo režimų bandymo rezultatais ir gamintojo instrukcija? *(TET 423 p.)*				
4.3.	Ar, įkuriant šaltą katilą po remonto ir ne rečiau kaip kartą per metus, stebimi ekranų, būgno ir kolektorių šilimo poslinkiai, ar šių stebėjimų rezultatai įrašomi į šilimo poslinkių žiniaraštį? *(TET 424 p.)*				
4.4.	Ar katilas veikia pagal režimo lentelę, sudaromą pagal bandymų rezultatus ir technologinę instrukciją? *(TET 430 p.)*				
4.5.	Ar peržiūrėta režiminė kortelė po katilo rekonstrukcijos ar remonto? *(TET 430 p.)*				
4.6.	Ar kaitrinių paviršių valymo periodiškumą reglamentuoja grafikas arba technologinė instrukcija? *(TET 434 p.)*				

Eil. Nr.	Teisės akto reikalavimas	Įvertinimas			Pastabos
		taip	ne	neaktualu /netikrinta	
				x	
4.7.	Ar mazuto purkštuvai, prieš įdedant juos į degiklius, išbandomi stende (nuo + 20 ^{o}C iki + 40 ^{o}C) vandeniu, patikrinamas jų našumas, išpurškimo kokybė ir fakelo išsiskleidimo kampas? *(TET 437 p.)*				
4.8.	Ar purkštuvai turi lenteles su jose nurodytais purkštuvų numeriais ir našumu? *(TET 437 p.)*				
4.9.	Ar į mazutu kūrenamą katilą įmontuoto komplekto atskirų purkštuvų našumų skirtumas neviršija 1,5 %? *(TET 437 p.)*				
4.10.	Ar kiekvienas katilas turi atsarginių purkštuvų komplektą (tarp komplektų purkštuvų našumo skirtumas turi būti ne didesnis kaip 2 %)? *(TET 437 p.)*				
4.11.	Ar nenaudojami neišbandyti purkštuvai? *(TET 438 p.)*				
4.12.	Ar, eksploatuojant purkštuvus ir katilinės garo bei mazuto vamzdynus, vykdomos priemonės, neleidžiančios mazutui patekti į garotiekį? *(TET 440 p.)*				
4.13.	Ar katilų mūrinys ir izoliacija tvarkingi (kai aplinkos temperatūra yra + 25 °C, mūro paviršiaus (izoliacijos) temperatūra turi būti ne aukštesnė kaip + 45 °C)? *(TET 447 p.)*				
4.14.	Ar katilo kūrykla ir dūmų traktas sandarūs (oro įsiurbimas į kūryklą ir dūmų traktą iki išėjimo iš garo perkaitintuvo dujų ir (ar) mazuto katiluose, kurių našumas yra iki 420 t/h, turi būti ne didesnis kaip 5 %, o kurių našumas didesnis kaip 420 t/h – 3 %, anglies dulkių katilų atitinkamai 8 ir 5 %)? *(TET 448 p.)*				
4.15.	Ar vandens šildymo katilų, deginančių dujas, oro įsiurbimas į kūryklą ir dūmų traktą yra ne didesnis kaip 5 %? *(TET 451 p.)*				
4.16.	Ar katilo ir dūmtakių sandarumas tikrinamas apžiūrint įrenginius ir nustatant oro įsiurbimą (kartą per mėnesį)? *(TET 454 p.)*				
4.17.	Ar oro įsiurbimas į kūryklą nustatomas ne rečiau kaip kartą per metus? *(TET 454 p.)*				
4.18.	Ar oro įsiurbimas į kūryklą nustatomas prieš remontą ir po jo? *(TET 454 p.)*				
4.19.	Ar eksploataciniai katilo bandymai atliekami prieš ir po katilo remonto? *(TET 456 p.)*				
4.20.	Ar katilo, ruošiamo rezervui arba remontui, šildymo paviršiai ir kaloriferiai konservuojami pagal galiojančius energetikos šilumos įrenginių konservavimo nurodymus? *(TET 458 p.)*				
4.21.	Ar cheminio plovimo periodiškumas nustatomas pagal technologinę instrukciją, atlikus kiekybinę vidaus nuosėdų analizę? *(TET 460 p.)*				
4.22.	Ar mazuto ūkio ir mazuto vamzdynų sistemos parengtos nedelsiant paduoti mazutą į katilų degiklius, jei katilai				

Eil. Nr.	Teisės akto reikalavimas	Įvertinimas			Pastabos
		taip	ne	neaktualu /netikrinta	
				x	
	kūrenami kietuoju arba dujiniu kuru, o mazutas yra rezervinis arba yra įkūrimo kuras? *(TET 470 p.)*				
5.	**Kuras ir jo įrenginiai:**				
5.1.	Ar kuro iškrovimo ir šildymo įrenginių, kuro padavimo agregatų bei įrenginių, skystojo kuro ūkio kontrolės, automatinio ir distancinio valdymo aparatūra, technologinės apsaugos ir blokuotės, taip pat dispečerinio ir technologinio valdymo priemonės periodiškai tikrinamos pagal grafiką? *(TET 312 p.)*				
5.2.	Ar kuro sandėliai ir kuro padavimo trakto mechanizmai techniškai prižiūrimi ir remontuojami pagal įmonės vadovo patvirtintą grafiką? *(TET 333 p.)*				
5.3.	Ar techninės priežiūros tvarka ir apimtis nustatoma pagal technologines instrukcijas? *(TET 334 p.)*				
5.4.	Ar skystojo kuro rezervuarams, vamzdynams ir jų garo „palydovams“, elektrinio šildymo įrangai (jei įrengta) sudaryti pasai? *(TET 336 p.)*				
5.5.	Ar įrenginiai (rezervuarai, vamzdynai ir kt.) izoliuoti ir jų šiluminė izoliacija tvarkinga? *(TET 343 p.)*				
5.6.	Ar pagal patvirtintą grafiką (ne rečiau kartą per metus) atliekama išorinė mazuto vamzdynų ir armatūros apžiūra? *(TET 346 p.)*				
5.7.	Ar pagal patvirtintą grafiką (ne rečiau kartą per 4 metus) atliekama pasirinktina armatūros revizija? *(TET 346 p.)*				
5.8.	Ar mazuto šildytuvai valomi sumažėjus jų šiluminiam našumui 30 %, lyginant su vardiniu? *(TET 349 p.)*				
5.9.	Ar rezerviniai siurbliai, šildytuvai ir filtrai tvarkingi ir parengti darbui? *(TET 350 p.)*				
5.10.	Ar rezervinio siurblio jungimas automatiniais rezervo įjungimo įrenginiais bandomas pagal patvirtintą grafiką, bet ne rečiau kaip kartą per mėnesį? *(TET 351 p.)*				
5.11.	Ar skystojo kuro siurbliai remontuojami pagal patvirtintą grafiką, bet ne rečiau kaip kartą per 3 metus arba siurblių gamintojų nurodytu periodiškumu? *(TET 354 p.)*				
5.12.	Ar pagal patvirtintą grafiką, bet ne rečiau kaip kartą per savaitę, tikrinami į katilinę deginti tiekiamo kuro temperatūros sumažėjimo ir padidėjimo bei slėgio sumažėjimo signalizacijos veikimas, valdymo pulte įrengtų distancinių kuro lygio, temperatūros rezervuaruose ir priėmimo talpose prietaisų rodmenų teisingumas? *(TET 355 p.)*				

Eil. Nr.	Teisės akto reikalavimas	Įvertinimas			Pastabos
		taip	ne	neaktualu /netikrinta	
				x	
6.	**Įrenginių technologinių procesų kontrolės, valdymo ir saugos sistemos:**				
6.1.	Ar pultuose sumontuota aparatūra, pirminiai keitikliai, uždarančioji armatūra ir sklendžių valdymo spintos turi aiškius paskirties užrašus? *(TET 621 p.)*				
6.2.	Ar valdymo sistemos techniškai prižiūrimos ir remontuojamos pagal įmonės vadovo patvirtintą grafiką? *(TET 631 p.)*				
6.3.	Ar eksploatuojamos technologinės apsaugos įjungtos per visą įrenginių, kuriuose jos sumontuotos, darbo laiką? *(TET 633 p.)*				
6.4.	Ar sugedus technologinėms apsaugoms: jos atjungiamos energetikos objekto pamainos vadovo nurodymu, apie tai pranešama įmonės vadovui ar jo įgaliotam asmeniui ir apie tai padaromi įrašai operatyviniuose dokumentuose? *(TET 635.1 p.)*				
6.5.	Ar laikomasi draudimo remontuoti ir derinti įjungtas apsaugų grandines? *(TET 636 p.)*				
6.6.	Ar technologinės apsaugos priemonės (pirminiai matavimo keitikliai, matavimo prietaisai, gnybtai, raktai ir perjungikliai, impulsinių linijų uždaromoji armatūra ir kita) turi išorines skiriamąsias žymes (raudona spalva ir kita)? *(TET 638 p.)*				
6.7.	Ar ant apsaugų skydų ir juose įrengtoje aparatūroje iš abiejų pusių yra užrašai apie jų paskirtį? *(TET 639 p.)*				
6.8.	Ar prietaisų skalėse yra žymos, kurių vertes pasiekus pradeda veikti apsaugos? *(TET 639 p.)*				
6.9.	Ar apsaugų aparatūra, turinti veikimo nustatymo keitimo įtaisus, yra užplombuota (išskyrus registruojančiuosius prietaisus)? *(TET 641 p.)*				
6.10.	Ar plombos nuimamos apsaugos įtaisus prižiūrintiems darbuotojams apie tai pažymint operatyviniame žurnale? *(TET 641 p.)*				
7.	**Katilinių ir šilumos tinklų vandens ruošimas ir vandens chemijos režimas:**				
7.1.	Ar kontroliuojamuose garo ir (ar) vandens ūkio ruožuose įrengtos vandens ir garo bandinių ėmimo vietos su šaldytuvais bandiniams ataušinti iki + 20–40 ^{o}C temperatūros? *(TET 674 p.)*				
7.2.	Ar katilinėse ir šilumos tinkluose parengtas vandens chemijos režimo cheminės kontrolės grafikas, atitinkantis eksploatavimo sąlygas ir patvirtintas įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens? *(TET 677 p.)*				
7.3.	Ar cheminės kontrolės grafikas peržiūrimas ne rečiau kaip kartą per 3 metus, įvertinant pakitusias eksploatavimo sąlygas, įrenginių būklę, įdiegus naujus kontrolės metodus ir prietaisus? *(TET 679 p.)*				
	Ar pagal įrenginių vidinės apžiūros, nuogulų				

Eil. Nr.	Teisės akto reikalavimas	Įvertinimas			Pastabos
		taip	ne	neaktualu /netikrinta	
				x	
7.4.	kiekio ir cheminės sudėties tyrimo rezultatus surašomas aktas apie įrenginių vidinių paviršių būklę, apie būtinumą atlikti cheminį valymą ir naudoti kitas priemones, silpninančias koroziją ir nuogulų susidarymą? *(TET 682 p.)*				
7.5.	Ar vandens, įeinančio į šilumos tinklą, temperatūros nuokrypiai nuo nustatyto šilumos tinklo režimo (šilumos šaltinyje už sklendės į šilumos tinklo magistralės pusę) ne didesni kaip ± 5 ^{o}? *(TET 793.1 p.)*				
7.6.	Ar tiekiamajame vamzdyne slėgio nuokrypiai nuo nustatyto šilumos tinklo režimo (šilumos šaltinyje už sklendės į šilumos tinklo magistralės pusę) ne didesni kaip ± 5 %? *(TET 793.2 p.)*				
7.7.	Ar grįžtamajame vamzdyne slėgio nuokrypiai nuo nustatyto šilumos tinklo režimo (šilumos šaltinyje už sklendės į šilumos tinklo magistralės pusę) yra ne didesni kaip ± 0,5 kgf/cm^2 (± 50 kPa)? *(TET 793.3 p.)*				
7.8.	Ar bandymais nustatyti ribiniai slėgio nuostoliai vandens šildymo katiluose, vamzdynuose ir pagalbiniuose įrenginiuose, esant skaičiuotinam vandens tinklo debitui? *(TET 798 p.)*				
8.	**Termofikaciniai įrenginiai:**				
8.1.	Ar šilumokaičių vamzdžių sistema tikrinama ir esant reikalui valoma ne rečiau kaip kartą per metus (prieš šildymo sezoną)? *(TET 803 p.)*				
8.2.	Ar įrengta grįžtamųjų vamzdynų apsauga nuo staigaus slėgio padidėjimo? *(TET 809 p.)*				
8.3.	Ar termofikacinio vamzdyno antikorozinės dangos ir šilumos izoliacijos būklė tvarkinga? *(TET 822 p.)*				
8.4.	Ar termofikaciniai vamzdynai apžiūrimi ne rečiau kaip kartą per mėnesį? *(TET 823 p.)*				
8.5.	Ar kasmet hidrauliniu būdu tikrinamas termofikacinių vamzdynų sandarumas? *(TET 823 p.)*				
8.6.	Ar termofikaciniai įrenginiai remontuojami pagal grafiką, suderintą su įmone, eksploatuojančia šilumos tinklus? *(TET 826 p.)*				
9.	**Darbuotojų atestavimas ir priešavarinės treniruotės:**				
9.1.	Ar sudaryti atestuojamų energetikos darbuotojų pareigybių sąrašai? (*EOĮSEDATA 14.1 p.*)				
9.2.	Ar nustatyta energetikos darbuotojų, atestuojamų energetikos įmonėje, atestavimo tvarka? *(EOĮSEDATA 14.3 p., 25.p.)*				
	Ar energetikos objektų vadovai				

Eil. Nr.	Teisės akto reikalavimas	Įvertinimas			Pastabos
		taip	ne	neaktualu /netikrinta	
				x	
9.3.	(pavaduotojai) ar jų įgalioti asmenys, eksploatuojantys energetikos įėrenginius inžinerinių kategorijų energetikos darbuotojai, darbininkai atestuoti energetikos įmonėje atitinka išsilavinimą ir specialiuosius kvalifikacinius reikalavimus pagal užimamas pareigas? *(EOĮSEDATA 16 –19.p.)*				
9.4.	Ar energetikos įmonių vadovai (pavaduotojai) ar jų įgalioti asmenys, kurie tiesiogiai vadovauja energetikos įrenginių eksploatavimo veiklai ne rečiau kaip kas 5 metus, tobulina savo kvalifikaciją kvalifikacijos tobulinimo kursuose arba kituose kvalifikacijos kėlimo renginiuose, išklausydami ne mažiau kaip 20 akademinių valandų paskaitų? *(EOĮSEDATA 20 p.)*				
9.5.	Ar energetikos darbuotojai, kurie tiesiogiai eksploatuoja šilumos ir naftos energetikos įrenginius pagal einamas pareigas (pareigybės aprašymą, nuostatus) arba faktiškai atliekamą darbą, vadovaujantis iš anksto parengtomis kvalifikacijos tobulinimo programomis, savo kvalifikaciją tobulina energetikos įmonėse arba atitinkamose mokymo įstaigose? (*EOĮSEDATA 21 p.*)				
9.6.	Ar įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens nustatytas energetikos darbuotojų kategorijų (pareigybių), kurias užimantys asmenys privalo periodiškai kelti savo kvalifikaciją, sąrašas? (*EOĮSEDATA 21 p.)*				
9.7.	Ar energetikos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo rezultatai įforminami kvalifikacijos tobulinimo apskaitos dokumente? (*EOĮSEDATA 23 p.*)				
98.	Ar pradinis atestavimas energetikos darbuotojui skiriamas ne vėliau kaip po 2 mėnesių nuo priėmimo į darbą dienos, išskyrus atskirų specialybių (pareigybių) darbuotojus, kuriems pasiruošti reikia daugiau laiko? (*EOĮSEDATA 29 p.*)				
9.9.	Ar nustatytu periodiškumu atestuojami energetikos darbuotojai? *(EOĮSEDATA 30 p., 30.1–30.2 p.)*				
9.10.	Ar skiriamas papildomas atestavimas energetikos darbuotojui, jeigu darbuotojas pažeidė norminių teisės aktų, reglamentuojančių energetikos veiklą, reikalavimus ir dėl to įvyko ar galėjo įvykti avarija, sutrikimas, gaisras arba buvo iškilusi grėsmė aplinkai, turtui, žmonių sveikatai ar gyvybei (šiurkštus pažeidimas) arba įsigaliojus naujam energetikos veiklą reglamentuojančiam norminiam teisės aktui, jeigu tame teisės akte nenustatyta kitaip, ar pasikeitus energetikos darbuotojo				

Eil. Nr.	Teisės akto reikalavimas	Įvertinimas			Pastabos
		taip	ne	neaktualu /netikrinta	
				x	
	pareigoms, jeigu pasikeitė jo eksploatuojami energetikos įrenginiai, darbo pobūdis, arba faktiškai atliekamam darbui? *(EOĮSEDATA 31 p.)*				
9.11.	Ar eksploatuojantis energetikos įrenginius ūkio subjektas teikia apibendrintą informaciją Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai apie atestuotus energetikos darbuotojus? *(EOĮSEDATA 35 p.)*				
9.12.	Ar rengiamos priešavarinės ir priešgaisrinės treniruotės? *(DEŠĮPTT 3 p.)*				
9.13.	Ar patvirtintas metinis priešavarinių ir priešgaisrinių treniruočių planas? *(DEŠĮPTT 20 p.)*				
9.14.	Ar operatyviniai darbuotojai dalyvauja treniruotėje ne mažiau kaip du kartus per metus, o operatyviniai remonto darbuotojai – ne mažiau kaip vieną kartą per metus? *(DEŠĮPTT 19 p.)*				
9.15.	Ar metiniame treniruočių rengimo grafike nurodyta treniruočių data (nurodant mėnesį), rūšis, tema, vadovai ir dalyviai? *(DEŠĮPTT 20 p.)*				
9.16.	Ar treniruotės registruojamos treniruočių registre (žurnale)? *(DEŠĮPTT 45 p.)*				
10.	**Saugos taisyklių laikymasis:**				
10.1.	Ar darbai šilumos įrenginiuose atliekami pagal nurodymus, pavedimus ir instrukcijas? *(STEŠĮ 18 p.)*				
10.2.	Ar įmonėje sudarytas ir patvirtintas darbų, atliekamų pagal nurodymus ir pavedimus, sąrašas? *(STEŠĮ 23 p.)*				
10.3.	Ar įmonėje yra vadovaujančių darbuotojų, kurie turi teisę išduoti nurodymus ir pavedimus, sąrašas, kuris patvirtintas darbdavio ar darbdavio įgalioto asmens? *(STEŠĮ 26 p.)*				
10.4.	Ar įmonėje yra darbų, kuriuos gali atlikti vienas darbuotojas pagal pavedimą, sąrašas, patvirtintas darbdavio ar jo įgalioto asmens? *(STEŠĮ 33 p.)*				
10.5.	Ar įmonėje vedamas nurodymų ir pavedimų registravimo žurnalas? *(STEŠĮ 34 p.)*				
11.	**Teritorija ir statinių techninė priežiūra:**				
11.1.	Ar įmonėje paskirti darbuotojai, atsakingi už statinių būklę ir saugų eksploatavimą? *(TET 58 p.)*				
11.2.	Ar perėjimuose per vamzdynus įrengti tilteliai? *(TET 93 p.)*				
11.3.	Ar reguliariai valomos dulkės, tepalai ir kitokie teršalai nuo šildymo, vėdinimo ir kitų inžinerinių sistemų bei įrenginių? *(TET 96 p.)*				
11.4.	Ar technologinis vanduo ar garas nešalinami tiesiogiai per sienų ir kitų atitvarų angas				

Eil. Nr.	Teisės akto reikalavimas	Įvertinimas			Pastabos
		taip	ne	neaktualu /netikrinta	
				x	
	(skyles) arba išvedus per jas nepakankamo ilgio išleidimo vamzdynus? *(TET 108 p.)*				
11.5.	Ar požeminės vandentiekio, šilumos komunikacijos, dujotiekiai, pažymėti ženklais žemės paviršiuje? *(TET 116 p.)*				
11.6.	Ar įmonės vadovo tvarkomuoju dokumentu paskirtas kiekvieno jai priklausančio statinio arba tarpusavyje glaudžiai ir technologiškai susijusių statinių grupės priežiūros atsakingasis asmuo? *(TET 124 p.)*				
11.7.	Ar statinių ir jų konstrukcijų apžiūrų metu vykdomos neeilinės apžiūros, atliekamos po stichinių nelaimių (gaisrų, liūčių, uraganų, sprogimų ir kita), dalinių statinio ar jo konstrukcijų griūčių ir kitų reiškinių, kurių metu buvo padarytos pavojingos konstrukcijų deformacijos, taip pat keičiantis statinio savininkui? *(TET 131.4 p.)*				
11.8.	Ar statinių ir jų konstrukcijų techninės būklės įvertinimai apžiūrų metu surašomi techninio eksploatavimo žurnaluose, komisijų ar specialistų grupių aktuose, inžinerinių paslaugų ar projektavimo įmonių techninėse ataskaitose arba projektuose? *(TET 139 p.)*				
11.9.	Ar reikalingi duomenys apie statinius ir jų konstrukcijas yra kaupiami statinių pasuose, o apie jų techninę būklę eksploatavimo metu – statinių techninio eksploatavimo žurnaluose? *(TET 140 p.)*				
11.10.	Ar vykdomas nuolatinis statinio (-ių) stebėjimas? Ar sudaryti stebėjimo grafikai arba nustatyta tvarka? *(SĮ 48 str. 5 p.)*				
11.11.	Ar vykdomos periodinės ir specializuotos apžiūros? *(SĮ 48 str.5 p.)*				
11.12.	Ar visi eksploatuojami statiniai turi statinio techninius pasus (arba techninės apskaitos korteles)? *((SĮ 50 str.1 p.*				

Pastaba – atsakymai žymimi x simboliu.

Teisės aktai:

1.*EĮ* – Energetikos įstatymas.

2. *SĮ* – Lietuvos Respublikos statybos įstatymas.

2. *DNPT* – Dūmtraukių naudojimo ir priežiūros taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministro 1997 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. 244;

3. *TET* – Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 1-211;

4. *EOĮSEDATA* – Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1-220;

5. *DEŠEĮPTT* – Darbuotojų, eksploatuojančių šilumos ir elektros įrenginius, priešavarinių treniruočių taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ministro 2014 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. 1-59;

6. *GVŠKĮSET* – Garo ir vandens šildymo katilų įrengimo ir saugaus eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. 1-102;

7. *STEŠĮ* – Saugos taisyklės eksploatuojant šilumos įrenginius, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. 1-246;

8. *PŠSVAGŠKEEDR* - Pastatų šildymo sistemų su didesnės kaip 20 kW vardinės atiduodamosios galios šildymo katilais energetinio efektyvumo didinimo reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2012 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. 1-256/4-1205.

Patikrinimo išvada:

Veikla vykdoma nepažeidžiant _____
(teisės aktų pavadinimai)
_____
_____ reikalavimų.

Veikla vykdoma pažeidžiant _____
(teisės aktų pavadinimai ir jų straipsniai, dalys, punktai)
_____
_____
_____ reikalavimus.

_____	_____	_____
(Patikrinime dalyvavusio ūkio subjekto įgalioto darbuotojo pareigos)	(parašas)	(vardas, pavardė)
_____	_____	_____
(Tarybos įgalioto darbuotojo pareigos)	(parašas)	(vardas, pavardė)

_____

PATVIRTINTA
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. nutarimu Nr.
12 priedas

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA
ŠILUMOS TIEKIMO ĮRENGINIŲ EKSPLOATAVIMO IR TECHNINĖS BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

_____ Nr. _____
(data)

Patikrinimą atlikęsįgaliotas darbuotojas: _____
(vardas, pavardė, pareigos)

Patikrinimo pagrindas: _____

Patikrinimo pobūdis: _____

Patikrinimo data ir laikas: nuo _____ iki _____

Patikrinimo vieta (objektas): _____

Tikrinamas subjektas: _____
(pavadinimas, buveinės adresas, juridinio asmens kodas,
_____
telefono ir fakso numeriai, elektroninio pašto adresas)

Tikrinamo subjekto atstovai (dalyvavę atliekant patikrinimą): _____

_____

Eil. Nr.	Teisės akto reikalavimas	Įvertinimas			Pastabos
		taip	ne	neaktualu/ netikrinta	
		x	x	x	
1.	Ar kontroliuojama šilumos tinklų techninė būklė? *(TET 830 p.)*				
2.	Ar sudarytas šilumos tinklo planas, operatyvinė ir technologinė schema, kiekvienos magistralės šilumos trasų profiliai? *(TET 835 p.)*				
3.	Ar turi dujų atžvilgiu pavojingų kamerų ir pereinamųjų kanalų sąrašą? *(TET 841 p.)*				
4.	Ar kontroliuojama šilumos tinklo grįžtamojo vandens kokybė? *(TET 845 p.)*				

5.	Ar praeinamuosiuose kanaluose ir stambiose mazginėse kamerose, kuriose sumontuoti elektros įrenginiai, yra elektrinis apšvietimas? *(TET 855 p.)*				
6.	Ar tvarkinga praeinamųjų kanalų tiekiamoji ir ištraukiamoji ventiliacija? *(TET 856 p.)*				
7.	Ar šilumos tinklo įrenginių būklė ir jų darbo režimas kontroliuojamas apžiūrint pagal grafiką? *(TET 861 p.)*				
8.	Ar šilumos tinklo požeminių statybinių konstrukcijų, šilumos izoliacijos ir vamzdynų būklės kontrolei kasmet pagal grafiką atliekami profilaktiniai planiniai atkasimai (šurfai)? *(TET 862 p.)*				
9.	Ar technologinėje instrukcijoje nurodytais terminais tikrinama, kaip veikia šilumos tinklų technologinės apsaugos įtaisai? *(TET 883 p.)*				
10.	Ar kasmet numatomi vandens šilumos tinklo hidrauliniai režimai šildymo ir vasaros periodams? *(TET 885 p.)*				
11.	Ar yra numatytos priemonės, kurios užtikrintų šilumos tiekimą vartotojams siurblinių ir atskirų magistralių ruožų gedimo atvejais? *(TET 887 p.)*				
12.	Ar pagal teisės aktų reikalavimus sudarytos visų šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių vietinė avarijų ir technologinių sutrikimų likvidavimo instrukcijos? *(ŠTŠVĮPT 59 p.)*				
13.	Ar nustatyta tvarka, pagal kurią saugomi operatyvaus valdymo dokumentai, registruojamųjų matavimo prietaisų diagramos, rodmenys, operatyvių dispečerinių pokalbių įrašai? *(ŠTŠVĮPT 62 p.)*				
14.	Ar šilumos tinklų ir šilumos naudojimo įrenginių savininko (administratoriaus) arba prižiūrėtojo būstinėje sudaryta ir saugoma būtina šilumos tinklų ir šilumos naudojimo įrenginių dokumentacija? *(ŠTŠVĮPT 84 p.)*				

15.	Ar turi patvirtintus projektavimo dokumentus (brėžinius, aiškinamuosius raštus ir kt.) su visais nustatyta tvarka atliktais pakeitimais? *(ŠTŠVĮPT 84.2 p.)*				
16.	Ar turi šilumos tinklų ir šilumos naudojimo įrenginių eksploatavimo instrukcijas? *(ŠTŠVĮPT 84.4 p.)*				
17.	Ar turi operatyvių veiksmų registracijos žurnalus, kurie turi būti įrišami, antspauduojami, o puslapiai numeruojami? *(ŠTŠVĮPT 84.7 p.)*				
18.	Ar sunumeruoti visi pagrindiniai ir pagalbiniai įrenginiai, įskaitant vamzdynus, matavimo, automatikos, saugos priemones, armatūrą? *(ŠTŠVĮPT 85 p.)*				
19.	Ar ant visų šilumos naudojimo įrenginių yra lentelės su nurodytais techniniais duomenimis? *(ŠTŠVĮPT 87 p.)*				
20.	Ar įmonėje yra energetikos objektų eksploatavimo instrukcijų sąrašai, patvirtinti energetikos įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens? *(TET 44 p.)*				
21.	Ar šilumos tinklų ir šilumos naudojimo įrenginių priežiūros (eksploatavimo) instrukcijos peržiūrimos ne rečiau kaip kartą per 3 metus? *(ŠTŠVĮPT 93 p.)*				
22.	Ar technologinės schemos atitinka tikrovę ir kasmet patikrinamos iki šildymo sezono pradžios? *(ŠTŠVĮPT 122 p.)*				
23.	Ar sudaromi daugiamečiai ir metiniai šilumos naudojimo įrenginių remonto grafikai? *(ŠTŠVĮPT 107.1 p.)*				
24.	Ar šilumos perdavimo vamzdynai ir jų visi elementai (armatūra, flanšai, kompensatoriai) izoliuoti nustatyta tvarka? *(ŠTŠVĮPT 135 p.)*				
25.	Ar tikrinami šilumos tinklų šilumos ir hidrauliniai nuostoliai? *(TET 881 p.)*				
26.	Ar teisingai ženklinami tiekiamojo vandens ar garo vamzdžio armatūra ir grąžinimo ar kondensato vamzdžio armatūra? *(ŠTŠVĮPT 173 p.)*				

27.	Ar dujoms pavojingos šilumos tinklų apžiūros kameros ir pereinamieji kanalai pažymėti šilumos tinklų operatyvinėje schemoje? *(ŠTŠVĮPT 175 p.)*				
28.	Ar kasmet pasibaigus šildymo sezonui nustatinėjami ir pašalinami šilumos tinklo defektai? *(TET 873 p.)*				
29.	Ar, sudarant remonto darbų grafiką, atsižvelgiama į tai, kad tinklo vamzdynai ir šilumos punktai būtų remontuojami vienu metu? *(TET 873 p.)*				
30.	Ar iki prasidedant šildymo sezonui atliktas suremontuotų tinklų sandarumo ir tvirtumo bandymas hidrauliniu slėgiu? *(TET 874 p.)*				
31.	Ar energetikos įrenginius eksploatuojantys darbuotojai atestuoti teisės aktų nustatyta tvarka? *(EOĮSEDATA 9 p.)*				
32.	Ar energetikos įrenginius eksploatuojantis ūkio subjektas atestuotas teisės aktų nustatyta tvarka? *(AT 3 p.)*				
33.	Ar energetikos įrenginius eksploatuojantis ūkio subjektas teikia apibendrintą informaciją Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai apie atestuotus energetikos darbuotojus? *(EOĮSEDATA 35 p.)*				
34.	Ar saugant statinius ir jų konstrukcijas nuo chemiškai aktyvių gruntinių (vandens, tirpalų, biologinių, klaidžiojančių srovių) poveikių, siekiama, kad tvarkingai veiktų drenažo ir vandens pašalinimo sistemos? *(TET 89.3 p.)*				
35.	Ar saugant statinius ir jų konstrukcijas nuo chemiškai aktyvių gruntinių (vandens, tirpalų, biologinių, klaidžiojančių srovių) poveikių, siekiama, kad medžiai būtų sodinami ne arčiau kaip 5 m, o krūmai – ne arčiau kaip 2 m nuo statinių? *(TET 89.4 p.)*				
36.	Ar perėjimuose per vamzdynus įrengti tilteliai? *(TET 93 p.)*				

37.	Ar metalinių konstrukcijų ir detalių apsauga nuo korozijos sistemingai atnaujinama įvertinant aplinkos cheminį aktyvumą statinių eksploatavimo metu? *(TET 102 p.)*				
38.	Ar korozijos pažeistos vietos nuvalomos, o antikorozinė danga atnaujinama įrenginių savininko nustatyta tvarka? *(TET 102 p.)*				
39.	Ar požeminės vandentiekio, šilumos komunikacijos, dujotiekiai, pažymėti ženklais žemės paviršiuje? *(TET 116 p.)*				
40.	Ar įmonės vadovo tvarkomuoju dokumentu paskirtas kiekvieno jai priklausančio statinio arba tarpusavyje glaudžiai ir technologiškai susijusių statinių grupės priežiūros atsakingasis asmuo? *(TET 124 p.)*				

Pastaba – atsakymai žymimi x simboliu.

Teisės aktai:

1. *ŠTŠVĮPT* – Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatavimo) taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. 1-111;
2. *AT* – Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-274;
3. *TET*– Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 1-211;
4. *EOĮSEDATA* – Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1-220.

Patikrinimo išvada:

Veikla vykdoma nepažeidžiant _____
(teisės aktų pavadinimai)
_____
_____ reikalavimų.

Veikla vykdoma pažeidžiant _____
(teisės aktų pavadinimai ir jų straipsniai, dalys, punktai)
_____
_____
_____ reikalavimus.

_____	_____	_____
(Patikrinime dalyvavusio ūkio subjekto įgalioto darbuotojo pareigos)	(parašas)	(vardas, pavardė)

(Tarybos įgalioto darbuotojo pareigos)	(parašas)	(vardas, pavardė)

PATVIRTINTA
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. nutarimu Nr.
13 priedas

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA
GAMTINIŲ DUJŲ PERDAVIMO SISTEMOS DUJŲ APSKAITOS STOČIŲ EKSPLOATAVIMO IR TECHNINĖS BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

_____ Nr. _____
(data)

Patikrinimą atlikęsįgaliotas darbuotojas: _____
(vardas, pavardė, pareigos)

Patikrinimo pagrindas: _____

Patikrinimo pobūdis: _____

Patikrinimo data ir laikas: nuo _____ iki _____

Patikrinimo vieta (objektas): _____

Tikrinamas subjektas: _____
(pavadinimas, buveinės adresas, juridinio asmens kodas,
_____
telefono ir fakso numeriai, elektroninio pašto adresas)

Tikrinamo subjekto atstovai (dalyvavę atliekant patikrinimą): _____

_____

Eil. Nr.	Teisės akto reikalavimas	Įvertinimas			Pastabos
		taip	ne	neaktualu /netikrinta	
		x	x	x	
1.	**Gamtinių dujų perdavimo sistemos dujų apskaitos stočių (toliau – DAS) eksploatavimo organizavimas:**				
1.1.	Ar suformuota tarnyba, turinti kvalifikuotus darbuotojus, aprūpintus technine ir technologine įranga, norminiais, metodiniais bei technologiniais dokumentais, būtinais saugiai, patikimai ir efektyviai eksploatuoti DAS? *(GDPSET 11 p.)*				

1.2.	Ar DAS eksploatavimo darbams atlikti samdomi asmenys turi teisės aktų nustatyta tvarka išduotus atestatus eksploatavimo darbams? *(GDPSET 11 p.)*				
1.3.	Ar paskirti atestuoti asmenys, atsakingi už DAS savoms reikmėms skirtų dujų, elektros, šilumos, tai pat perdavimo sistemos ryšio, statinių, vandentiekio sistemų, ventiliacijos ir kondicionavimo sistemų eksploatavimą ir techninę būklę? *(GDPSET 13 p.)*				
1.4.	Ar parengti ir patvirtinti kvalifikuotų tarnybų nuostatai, darbuotojų pareiginiai nuostatai, darbų technologijos ir (ar) įrenginių eksploatavimo instrukcijos? *(GDPSET 14 p.)*				
1.5.	Ar kvalifikuotoje tarnyboje patvirtintas privalomų turėti instrukcijų ir techninės dokumentacijos sąrašas (sąrašai)? *(GDPSET 14 p.)*				
1.6.	Ar nustatyta kvalifikuotų tarnybų ir jos darbuotojų parengties ir iškvietimo sistema, kuri veiktų susidarius ekstremalioms ar avarinėms perdavimo sistemos eksploatavimo sąlygoms? *(GDPSET 17 p.)*				
1.7.	Ar kvalifikuotos tarnybos aprūpintos dokumentacija, medžiagomis, reikiamais mechanizmais, įrankiais, prietaisais, transporto, ryšių, asmeninėmis apsauginėmis ir kitomis priemonėmis, reikalingomis patikimam, efektyviam ir saugiam perdavimo sistemos eksploatavimui užtikrinti? *(GDPSET 16 p.)*				
2.	**DAS eksploatuojančių asmenų atestavimas:**				
2.1.	Ar DAS eksploatavimo darbus atlieka ir šiems darbams vadovauja kvalifikuoti darbuotojai? *(GDPSET 18 p.)*				
2.2.	Ar darbuotojų kvalifikacija atitinka reikalavimus, nustatytus darbuotojo pareiginiuose nuostatuose? *(GDPSET 19 p.)*				

2.3.	Ar DAS eksploatuojantys darbuotojai atestuoti norminių teisės aktų nustatyta tvarka? *(GDPSET 20 p.)*				
2.4.	Ar naujiems apmokytiems ir atestuotiems kvalifikuotiems darbuotojams, prieš leidžiant savarankiškai dirbti įrenginių eksploatavimo darbus, skiriama ne mažiau kaip 10 darbo dienų (pamainų) stažuotė? *(GDPSET 24 p.)*				
2.5.	Ar DAS eksploatuojantis ūkio subjektas teikia apibendrintą informaciją Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai apie atestuotus energetikos darbuotojus? *(EOĮSEDATA 35 p.)*				
3.	**Darbų organizavimas:**				
3.1.	Ar DAS techninės priežiūros darbai atliekami pagal patvirtintus grafikus, sudarytus vadovaujantis GDPSET 2 priede nurodytu darbų periodiškumu ir apimtimi? *(GDPSET 27 p.)*				
3.2.	Ar darbai, priskiriami pavojingiems darbams su dujomis, atliekami vadovaujantis Gamtinių dujų, suskystintųjų naftos dujų ir biodujų aplinkoje atliekamų darbų saugos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. 1-191 reikalavimais? *(GDPSET 34 p.)*				
3.3.	Ar DAS uždarymo įtaisai, įrenginiai, technologinė įranga turi užrašus su numeriais, kurie turi atitikti užrašus ir numeraciją, nurodytus stoties technologinėje schemoje? *(GDPSET 125 p.)*				
4.	**Techninė dokumentacija:**				
4.1.	Ar techniniams pasams ir jų įrašams tvarkyti paskirtas atsakingas kvalifikuotas darbuotojas? *(GDPSET 61 p.)*				
4.2.	Ar DAS eksploatuojanti tarnyba turi būtiną techninę dokumentaciją? *(GDPSET 127 p.)*				

4.3.	Ar DAS darbo režimai suderinti su dispečerine tarnyba ir patvirtinti eksploatuojančios įmonės vadovo? *(GDPSET 121 p.)*				
4.4.	Ar yra DAS operatyvinis darbo žurnalas? *(GDPSET 122 p.)*				
4.5.	Ar DAS yra būtini dokumentai? *(GDPSET 128 p.)*				
5.	**Techninė priežiūra:**				
5.1.	Ar DAS techninės priežiūros darbai atliekami pagal patvirtintą grafiką, sudaromą vadovaujantis GDPSET 2 priedo 2 lentelėje nurodytu darbų periodiškumu ir apimtimi? *(GDPSET 129 p.)*				
5.2.	Ar DAS apžiūra atliekama pagal pasirinktą DAS apžiūros būdą? *(GDPSET 130 p.)*				
5.3.	Ar apžiūros metu atlikti darbai fiksuojami DAS operatyviniame darbo žurnale? *(GDPSET 143 p.)*				
5.4.	Ar statinio techninės priežiūros žurnale registruojami statinio nuolatinio stebėjimo metu pastebėti konstrukcijų ir inžinerinės techninės įrangos defektai ar deformacijos, jeigu jie (jos) reikalauja statybinių tyrimų ar remonto darbų, taip pat periodinių ir specialiųjų apžiūrų aktų registravimo duomenys, nurodant jų atlikimo datą, vadovus, pastebėtus defektus ir priemones jiems pašalinti? *(SĮ 50 str. 3 p.)*				
5.5.	Ar atlikti remonto, rekonstrukcijos darbai įrašomi DAS techniniuose pasuose. *(GDPSET 142 p.)*				
6.	**Avarijų lokalizavimas ir likvidavimas:**				
6.1.	Ar turi visą parą darbo ir ne darbo dienomis dirbančią dispečerinę tarnybą, kuri priima informaciją apie įvykusias ar gresiančias avarijas, sutrikimus, kitus įvykius (gedimus) ir imasi reikiamų veiksmų juos lokalizuoti bei likviduoti? (*GDPSET 71.1 p.*)				
6.2.	Ar turi nuolat veikiančius, viešai ir periodiškai skelbiamus pranešimus priimančios dispečerinės tarnybos laidinio ir mobilaus ryšio telefonus? (*GDPSET 71.2 p.*)				

6.3.	Ar turi avarijoms, sutrikimams lokalizuoti ir likviduoti parengtą personalą? *(GDPSET 71.3 p.)*				
6.4.	Ar turi parengtus personalo veiksmų planus avarijoms, sutrikimams lokalizuoti ir likviduoti? *(GDPSET 71.5 p.)*				
6.5.	Ar turi bendradarbiavimo su kitomis institucijomis bei asmenimis susitarimus lokalizuojant ar likviduojant avarijas ir (ar) sutrikimus? *(GDPSET 71.6 p.)*				
6.6.	Ar darbuotojams, atliekantiems avarinius remonto darbus, ne rečiau kaip kartą per metus organizuojami galimų avarijų lokalizavimo ir likvidavimo praktiniai mokymai? *(GDPSET 73 p.)*				
7.	**Statinių naudojimo priežiūra:**				
7.1.	Ar statinių (pastatų) priežiūrai paskirtas techninis prižiūrėtojas? *(SĮ 48 str. 1 d.)*				
7.2.	Ar vykdant statinių (pastatų) techninę priežiūrą atliekamas nuolatinis statinio būklės stebėjimas? *(SĮ 48 str. 5 d.)*				
7.3.	Ar vykdant statinių (pastatų) techninę priežiūrą atliekamos statinio periodinės ir specializuotos apžiūros?*(SĮ 48 str. 5 d.)*				
7.4.	Ar vykdant statinių (pastatų) techninę priežiūrą atliekamas pastebėtų statinio būklės defektų šalinimas? *(SĮ 48 str. 5 d.)*				
7.5.	Ar vykdant statinių (pastatų) techninę priežiūrą atliekamas remontas (paprastasis arba kapitalinis)? *(SĮ 48 str. 5 d.)*				
7.6.	Ar yra statinių (pastatų) techninis pasas (ar techninė apskaitos kortelė)? *(SĮ 50 str. 1 d.)*				
7.7.	Ar yra statinių (pastatų) techninės priežiūros žurnalas? *(SĮ 50 str. 1 d.)*				
7.8.	Ar yra statinių (pastatų) periodinių ir specialiųjų apžiūrų aktai? *(SĮ 50 str. 1 d.)*				

7.9.	Ar statinių (pastatų) techniniuose pasuose (ar techninėse apskaitos kortelėse) nurodomos statinio (pastato) techninės ekonominės ir konstrukcijos charakteristikos bei jų pokyčiai po kapitalinio remonto ar rekonstravimo? *(SĮ 50 str. 2 d.)*				
7.10.	Ar statinių (pastatų) techninės priežiūros žurnale registruojami nuolatinio stebėjimo metu pastebėti konstrukcijų ir inžinerinės techninės įrangos defektai ar deformacijos? *(SĮ 50 str. 3 d.)*				
7.11.	Ar statinių (pastatų) techninės priežiūros žurnale registruojami periodinių ir specialiųjų apžiūrų aktų registravimo duomenys, nurodant jų atlikimo datą, vadovus, pastebėtus defektus ir priemones jiems pašalinti? *(SĮ 50 str. 3 d.)*				

Pastaba – atsakymai žymimi x simboliu.

Teisės aktai:

1. *AT* – Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-274;
2. *GDPSET* – Gamtinių dujų perdavimo sistemos eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. 1-128;
3. *EOĮSEDATA* – Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1-220.
4. *SĮ* – Lietuvos Respublikos statybos įstatymas.

Patikrinimo išvada:

Veikla vykdoma nepažeidžiant _____
(teisės aktų pavadinimai)
_____
_____ reikalavimų.

Veikla vykdoma pažeidžiant _____
(teisės aktų pavadinimai ir jų straipsniai, dalys, punktai)
_____
_____
_____ reikalavimus.

_____	_____	_____
(Patikrinime dalyvavusio ūkio subjekto įgalioto darbuotojo pareigos)	(parašas)	(vardas, pavardė)
_____	_____	_____

(Tarybos įgalioto darbuotojo pareigos) (parašas) (vardas, pavardė)

_____

PATVIRTINTA
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. nutarimu Nr.
14 priedas

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA
GAMTINIŲ DUJŲ PERDAVIMO SISTEMOS DUJŲ SKIRSTYMO STOČIŲ EKSPLOATAVIMO IR TECHNINĖS BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

_____ Nr. _____
(data)

Patikrinimą atlikęsįgaliotas darbuotojas: _____
(vardas, pavardė, pareigos)

Patikrinimo pagrindas: _____

Patikrinimo pobūdis: _____

Patikrinimo data ir laikas: nuo _____ iki _____

Patikrinimo vieta (objektas): _____

Tikrinamas subjektas: _____
(pavadinimas, buveinės adresas, juridinio asmens kodas,
_____
telefono ir fakso numeriai, elektroninio pašto adresas)

Tikrinamo subjekto atstovai (dalyvavę atliekant patikrinimą): _____

_____

Eil. Nr.	Teisės akto reikalavimas	Įvertinimas			Pastabos
		taip	ne	neaktualu/ netikrinta	
		x	x	x	
1.	**Gamtinių dujų perdavimo sistemos dujų skirstymo stočių (toliau – DSS) eksploatavimo organizavimas:**				
1.1.	Ar suformuota tarnyba, turinti kvalifikuotus darbuotojus, aprūpintus technine ir technologine įranga, norminiais, metodiniais bei technologiniais dokumentais, būtinais saugiai, patikimai ir efektyviai eksploatuoti DSS? *(GDPSET 11 p.)*				
1.2.	Ar DSS eksploatavimo darbams atlikti samdomi asmenys turi teisės aktų nustatyta tvarka išduotus atestatus eksploatavimo darbams? *(GDPSET 11 p.)*				

1.3.	Ar paskirti atestuoti asmenys, atsakingi už DSS savoms reikmėms skirtų dujų, elektros, šilumos, tai pat perdavimo sistemos ryšio, statinių, vandentiekio sistemų, ventiliacijos ir kondicionavimo sistemų eksploatavimą ir techninę būklę? *(GDPSET 13 p.)*				
1.4.	Ar parengti ir patvirtinti kvalifikuotų tarnybų nuostatai, darbuotojų pareiginiai nuostatai, darbų technologijos ir (ar) įrenginių eksploatavimo instrukcijos? *(GDPSET 14 p.)*				
1.5.	Ar kvalifikuotoje tarnyboje patvirtintas privalomų turėti instrukcijų ir techninės dokumentacijos sąrašas (sąrašai)? *(GDPSET 14 p.)*				
1.6.	Ar nustatyta kvalifikuotų tarnybų ir jos darbuotojų parengties ir iškvietimo sistema, kuri veiktų susidarius ekstremalioms ar avarinėms perdavimo sistemos eksploatavimo sąlygoms? *(GDPSET 17 p.)*				
1.7.	Ar kvalifikuotos tarnybos aprūpintos dokumentacija, medžiagomis, reikiamais mechanizmais, įrankiais, prietaisais, transporto, ryšių, asmeninėmis apsauginėmis ir kitomis priemonėmis, reikalingomis patikimam, efektyviam ir saugiam perdavimo sistemos eksploatavimui užtikrinti? *(GDPSET 16 p.)*				
2.	**DSS eksploatuojančių asmenų atestavimas:**				
2.1.	Ar DSS eksploatavimo darbus atlieka ir šiems darbams vadovauja kvalifikuoti darbuotojai? *(GDPSET 18 p.)*				
2.2.	Ar darbuotojų kvalifikacija atitinka reikalavimus, nustatytus darbuotojo pareiginiuose nuostatuose? *(GDPSET 19 p.)*				
2.3.	Ar DSS eksploatuojantys darbuotojai atestuoti norminių teisės aktų nustatyta tvarka? *(GDPSET 20 p.)*				

2.4.	Ar naujiems apmokytiems ir atestuotiems kvalifikuotiems darbuotojams, prieš leidžiant savarankiškai dirbti įrenginių eksploatavimo darbus, skiriama ne mažiau kaip 10 darbo dienų (pamainų) stažuotė? *(GDPSET 24 p.)*				
2.5.	Ar DSS eksploatuojantis ūkio subjektas atestuotas teisės aktų nustatyta tvarka? *(AT 3 p.)*				
2.6.	Ar DSS eksploatuojantis ūkio subjektas teikia apibendrintą informaciją Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai apie atestuotus energetikos darbuotojus? *(EOĮSEDATA 35 p.)*				
3.	**Darbų organizavimas:**				
3.1.	Ar DSS techninės priežiūros darbai atliekami pagal patvirtintus grafikus, sudarytus vadovaujantis GDPSET 2 priede nurodytu darbų periodiškumu ir apimtimi? *(GDPSET 27 p.)*				
3.2.	Ar darbai, priskiriami pavojingiems darbams su dujomis, atliekami vadovaujantis Gamtinių dujų, suskystintųjų naftos dujų ir biodujų aplinkoje atliekamų darbų saugos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. 1-191 reikalavimais? *(GDPSET 34 p.)*				
3.3.	Ar įrenginiams, įregistruotiems potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre, atliekamas privalomas techninės būklės tikrinimas. *(GDPSET 46 p.)*				
3.4.	Ar DSS patalpose periodiškai tikrinama dujų koncentracija? *(GDPSET 124 p.)*				
3.5.	Ar DSS uždarymo įtaisai, įrenginiai, technologinė įranga turi užrašus su numeriais, kurie turi atitikti užrašus ir numeraciją, nurodytus stoties technologinėje schemoje? *(GDPSET 125 p.)*				
4.	**Techninė dokumentacija:**				
4.1.	Ar techniniams pasams ir jų įrašams tvarkyti paskirtas atsakingas kvalifikuotas darbuotojas? *(GDPSET 61 p.)*				

4.2.	Ar DSS eksploatuojanti tarnyba turi būtiną techninę dokumentaciją? *(GDPSET 127 p.)*				
4.3.	Ar DSS yra būtini dokumentai? *(GDPSET 128 p.)*				
4.4	Ar yra sudaryti statinio techninis pasas (ar techninės apskaitos kortelė), statinio techninės priežiūros žurnalas. *(SĮ 50 str. 1 p)*				
5.	**Techninė priežiūra:**				
5.1.	Ar DSS techninės priežiūros darbai atliekami pagal patvirtintą grafiką, sudaromą vadovaujantis GDPSET 2 priedo 2 lentelėje nurodytu darbų periodiškumu ir apimtimi? *(GDPSET 129 p.)*				
5.2.	Ar DSS apžiūra atliekama pagal pasirinktą DSS apžiūros būdą? *(GDPSET 130 p.)*				
5.3.	Ar apžiūros metu atlikti darbai fiksuojami DSS operatyviniame darbo žurnale? *(GDPSET 143 p.)*				
5.4.	Ar techninės priežiūros metu atlikti darbai fiksuojami DSS techninės priežiūros žurnale? *(GDPSET 143 p.)*				
5.5.	Ar surašomi statinio periodinių ir specialiųjų apžiūrų aktai? (*SĮ 50 str. 1 p.)*				
5.6.	Ar statinio techninės priežiūros žurnale registruojami statinio nuolatinio stebėjimo metu pastebėti konstrukcijų ir inžinerinės techninės įrangos defektai ar deformacijos, jeigu jie (jos) reikalauja statybinių tyrimų ar remonto darbų, taip pat periodinių ir specialiųjų apžiūrų aktų registravimo duomenys, nurodant jų atlikimo datą, vadovus, pastebėtus defektus ir priemones jiems pašalinti? *(SĮ 50 str. 3 p.)*				
5.7.	Ar atlikti remonto, rekonstrukcijos darbai įrašomi DSS techniniuose pasuose? *(GDPSET 142 p.)*				
6.	**Avarijų lokalizavimas ir likvidavimas:**				

6.1.	Ar turi visą parą darbo ir ne darbo dienomis dirbančią dispečerinę tarnybą, kuri priima informaciją apie įvykusias ar gresiančias avarijas, sutrikimus, kitus įvykius (gedimus) ir imasi reikiamų veiksmų juos lokalizuoti bei likviduoti? *(GDPSET 71.1 p.)*				
6.2.	Ar turi nuolat veikiančius, viešai ir periodiškai skelbiamus pranešimus priimančios dispečerinės tarnybos laidinio ir mobilaus ryšio telefonus? *(GDPSET 71.2 p.)*				
6.3.	Ar turi avarijoms, sutrikimams lokalizuoti ir likviduoti parengtą personalą? *(GDPSET 71.3 p.)*				
6.4.	Ar turi parengtus personalo veiksmų planus avarijoms, sutrikimams lokalizuoti ir likviduoti? *(GDPSET 71.5 p.)*				
6.5.	Ar turi bendradarbiavimo su kitomis institucijomis bei asmenimis susitarimus lokalizuojant ar likviduojant avarijas ir (ar) sutrikimus? *(GDPSET 71.6 p.)*				
6.6.	Ar darbuotojams, atliekantiems avarinius remonto darbus, ne rečiau kaip kartą per metus organizuojami galimų avarijų lokalizavimo ir likvidavimo praktiniai mokymai? *(GDPSET 73 p.)*				
7.	**Statinių naudojimo priežiūra:**				
7.1.	Ar statinių (pastatų) priežiūrai paskirtas techninis prižiūrėtojas? *(SĮ 48 str. 1 d.)*				
7.2.	Ar vykdant statinių (pastatų) techninę priežiūrą atliekamas nuolatinis statinio būklės stebėjimas? *(SĮ 48 str. 5 d.)*				
7.3.	Ar vykdant statinių (pastatų) techninę priežiūrą atliekamos statinio periodinės ir specializuotos apžiūros? *(SĮ 48 str. 5 d.)*				
7.4.	Ar vykdant statinių (pastatų) techninę priežiūrą atliekamas pastebėtų statinio būklės defektų šalinimas? *(SĮ 48 str. 5 d.)*				
7.5.	Ar vykdant statinių (pastatų) techninę priežiūrą atliekamas remontas (paprastasis arba kapitalinis)? *(SĮ 48 str. 5 d.)*				

7.6.	Ar yra statinių (pastatų) techninis pasas (ar techninė apskaitos kortelė)? *(SĮ 50 str. 1 d.)*				
7.7.	Ar yra statinių (pastatų) techninės priežiūros žurnalas? *(SĮ 50 str. 1 d.)*				
7.8.	Ar yra statinių (pastatų) periodinių ir specialiųjų apžiūrų aktai? *(SĮ 50 str. 1 d.)*				
7.9.	Ar statinių (pastatų) techniniame pase (ar techninėje apskaitos kortelėje) nurodomos statinio (pastato) techninės ekonominės ir konstrukcijos charakteristikos bei jų pokyčiai po kapitalinio remonto ar rekonstravimo? *(SĮ 50 str. 2 d.)*				
7.10.	Ar statinių (pastatų) techninės priežiūros žurnale registruojami periodinių ir specialiųjų apžiūrų aktų registravimo duomenys, nurodant jų atlikimo datą, vadovus, pastebėtus defektus ir priemones jiems pašalinti? *(SĮ 50 str. 3 d.)*				

Pastaba – atsakymai žymimi x simboliu.

Teisės aktai:

1. *AT* – Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-274;
2. *GDPSET* – Gamtinių dujų perdavimo sistemos eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. 1-128;
3. *EOĮSEDATA* – Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1-220;
4. *SĮ* – Lietuvos Respublikos statybos įstatymas.

Patikrinimo išvada:

Veikla vykdoma nepažeidžiant _____
(teisės aktų pavadinimai)
_____
_____ reikalavimų.

Veikla vykdoma pažeidžiant _____
(teisės aktų pavadinimai ir jų straipsniai, dalys, punktai)
_____
_____
_____ reikalavimus.

_____	_____	_____
(Patikrinime dalyvavusio ūkio subjekto įgalioto darbuotojo pareigos)	(parašas)	(vardas, pavardė)

(Tarybos įgalioto darbuotojo pareigos)	(parašas)	(vardas, pavardė)

PATVIRTINTA
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. nutarimu Nr.
15 priedas

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA
NAFTOS IR NAFTOS PRODUKTŲ MAGISTRALINIŲ VAMZDYNŲ EKSPLOATAVIMO IR TECHNINĖS BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

_____ Nr. _____
(data)

Patikrinimą atlikęsįgaliotas darbuotojas_____
(vardas, pavardė, pareigos)

Patikrinimo pagrindas: _____

Patikrinimo pobūdis: _____

Patikrinimo data ir laikas: nuo _____ iki _____

Patikrinimo vieta (objektas): _____

Tikrinamas subjektas: _____
(pavadinimas, buveinės adresas, juridinio asmens kodas,
_____
telefono ir fakso numeriai, elektroninio pašto adresas)

Tikrinamo subjekto atstovai (dalyvavę atliekant patikrinimą): _____
_____

Eil. Nr.	Teisės akto reikalavimas	Įvertinimas			Pastabos
		taip	ne	neaktualu/ netikrinta	
		x	x	x	
1.	**BENDIEJI [*Infolex – BENDRIEJI*] REIKALAVIMAI**				
1.1.	Ar magistraliniai vamzdynai (toliau – MV) jų sistemos, įrenginiai eksploatuojami vadovaujantis MV įmonės vadovo patvirtintomis instrukcijomis? *(NNPMJVET 6 p.)*				
1.2.	Ar patvirtintose MV eksploatavimo instrukcijose nurodyti MV gamintojų nustatyti vamzdynų ar jo įrenginių eksploatavimo reikalavimai? *(NNPMJVET 7 p.)*				

1.3.	Ar MV eksploatavimo instrukcijose ir darbų technologijas reglamentuojančiose instrukcijose nurodyti MV įrenginių veikimo parametrai, jų paruošimo paleisti, leidimo, stabdymo ir priežiūros tvarka esant normaliam ir avariniam režimui, techninio patikrinimo, remonto, taisymo, bandymo tvarka? *(NNPMJVET 8 p.)*				
1.4.	Ar privalomų MV eksploatacijos ir darbų technologiją reglamentuojančių instrukcijų sąrašas patvirtintas MV įmonės vadovo? *(NNPMJVET 8 p.)*				
1.5.	Ar prie MV eksploatacijos ir darbų technologiją reglamentuojančių instrukcijų pridėtos atitinkamų objektų technologinės schemos ar reikalingi brėžiniai? *(NNPMJVET 8 p.)*				
1.6.	Ar technologiniai įrenginiai ir uždaromieji įtaisai turi numerius, atitinkančius jų technologinę schemą? *(NNPMJVET 42 p.)*				
1.7.	Ar MV darbų technologijos ir eksploatavimo instrukcijos peržiūrimos ir koreguojamos įsigaliojus naujiems arba pasikeitus galiojantiems norminiams teisės aktams, taip pat keičiant MV technologinį procesą, darbo sąlygas, pradedant naudoti naujus įrenginius, naujas darbo bei kolektyvines ir asmenines apsaugos priemones ir pan.? *(NNPMJVET 9 p.)*				
1.8.	Ar potencialiai pavojingi įrenginiai įregistruoti Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre? *(NNPMJVET 14 p.)*				
1.9.	Ar MV įmonės struktūrinių padalinių nuostatuose paskirstytos MV ir jų priklausinių priežiūros funkcijos tarp atskirų padalinių? *(NNPMJVET 20 p.)*				
1.10.	Ar paskirti asmenys, atsakingi už MV ir jų priklausinių techninę būklę ir saugų eksploatavimą? Ar nurodytos darbuotojų pareigos eksploatuojant MV ir jų priklausinius? *(NNPMJVET 20 p.)*				

1.11.	Ar MV ar jūrinių vamzdynų (toliau – JV) JV avarijos ir sutrikimai tiriami ir įtraukiami į apskaitą pagal *NNPMJVET* 4 priedo 21 punkte nurodyto teisės akto nuostatas? *(NNPMJVET 21 p.)*				
2.	**MV EKSPLOATUOJANČIŲ ASMENŲ ATESTAVIMAS**				
2.1.	Ar MV eksploatuojantys darbuotojai atestuoti teisės aktų nustatyta tvarka? *(EOĮSEDATA 9 p.)*				
2.2.	Ar MV eksploatuojantis ūkio subjektas atestuotas teisės aktų nustatyta tvarka? *(AT 2 p.)*				
2.3.	Ar MV eksploatuojantis ūkio subjektas turi Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos išduotą energetikos įrenginių eksploatavimo atestatą *(AT 3 p.)*				
2.4.	Ar MV eksploatuojantis ūkio subjektas teikia apibendrintą informaciją Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai apie atestuotus energetikos darbuotojus? *(EOĮSEDATA 35 p.)*				
3.	**MV EKSPLOATAVIMAS**				
3.1.	Ar MV ir jų įrenginių techninės priežiūros darbai atliekami pagal MV įmonės vadovo arba jo įgalioto asmens patvirtintą grafiką? *(NNPMJVET 44 p.)*				
3.2.	Ar MV ir jų įrenginių techninės priežiūros darbai atliekami pagal įrenginių eksploatavimo instrukcijas, parengtas laikantis teisės aktų nustatytos tvarkos? *(NNPMJVET 43.1 p.)*				
3.3.	Ar turi MV įmonės vadovo patvirtintos formos MV įrenginio techninį pasą arba dokumentų rinkinį? *(NNPMJVET 43.2 p.)*				
3.4.	Ar prie MV įrenginio techninio paso arba dokumentų rinkinio pridėta MV techninė dokumentacija? *(NNPMJVET 43.2 p.)*				
3.5.	Ar MV įmonėje yra NNPMJVET 67.1–67.9 p. numatyta techninė dokumentacija? *(NNPMJVET 67 p.)*				

3.6.	Ar naftos ir naftos produktų apskaitos punktuose (NAP) ir naftos ir naftos produktų perpumpavimo stotyse (NPS) pildoma NNPMJVET 101.1–101.9 p. numatyta techninė ir eksploatavimo dokumentacija? *(NNPMJVET 101 p.)*				
3.7.	Ar MV apsaugos vožtuvus po sureguliavimo užplombuoja įrenginių techninės būklės tikrinimo įgaliotos įstaigos ekspertas? *(NNPMJVET 111 p.)*				
3.8.	Ar MV apsaugos vožtuvų sureguliavimo parametrai užrašomi į tam skirtą žurnalą? *(NNPMJVET 111 p.)*				
3.9.	Ar MV įmonėje yra įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens patvirtinti operatyvinėms dispečerinėms tarnyboms privalomi pildyti dokumentai? *(NNPMJVET 182 p.)*				
3.10.	Ar MV remonto darbai planuojami įvertinant jų techninės priežiūros, avarijų lokalizavimo ir likvidavimo rezultatus bei vamzdynų techninę būklę? *(NNPMJVET 186 p.)*				
3.11.	Ar vykdomi analizės rezultatų pagrindu sudaryti MV sudedamųjų dalių rekonstravimo, kapitalinio ar paprastojo remonto projektai bei darbų planai, jei buvo sudaryti? *(NNPMJVET 187 p.)*				
4.	**STATINIŲ NAUDOJIMO PRIEŽIŪRA**				
4.1.	Ar vykdomas nuolatinis statinio (-ių) stebėjimas? *(SĮ 48 str. 5 p.)*				
4.2.	Ar vykdomos periodinės ir specializuotos apžiūros? *(SĮ 48 str.5 p.)*				
4.3.	Ar du kartus per metus (pavasarį ir rudenį) atliekama bendra pastatų techninė apžiūra? *(NNPMJVET 40 p.)*				
4.4.	Ar visi eksploatuojami statiniai turi statinio techninius pasus (ar techninės apskaitos korteles)? *(SĮ 50 str. 1 p.)*				
4.5.	Ar šalinami pastebėti statinio būklės defektai? *(SĮ 48 str.5 p.)*				

Pastaba – atsakymai žymimi x simboliu.

Teisės aktai:

1. *NNPMJVET* – Naftos ir naftos produktų magistralinių ir jūrinių vamzdynų eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2007 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. 4-207;

2. *AT* – Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-274;

3. *EOĮSEDATA* – Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1-220;

4. *SĮ* – Lietuvos Respublikos statybos įstatymas.

Patikrinimo išvada:

Veikla vykdoma nepažeidžiant _____
(teisės aktų pavadinimai)
_____
_____ reikalavimų.

Veikla vykdoma pažeidžiant _____
(teisės aktų pavadinimai ir jų straipsniai, dalys, punktai)
_____
_____
_____ reikalavimus.

_____	_____	_____
(Patikrinime dalyvavusio ūkio subjekto įgalioto darbuotojo pareigos)	(parašas)	(vardas, pavardė)
_____	_____	_____
(Tarybos įgalioto darbuotojo pareigos)	(parašas)	(vardas, pavardė)

_____

PATVIRTINTA
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. nutarimu Nr.
16 priedas

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA
NAFTOS IR NAFTOS PRODUKTŲ TERMINALO ĮRENGINIŲ EKSPLOATAVIMO IR TECHNINĖS BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

_____ Nr. _____
(data)

Patikrinimą atlikęs įgaliotas darbuotojas: _____
(vardas, pavardė, pareigos)

Patikrinimo pagrindas: _____

Patikrinimo pobūdis: _____

Patikrinimo data ir laikas: nuo _____ iki _____

Patikrinimo vieta (objektas): _____

Tikrinamas subjektas: _____
(pavadinimas, buveinės adresas, juridinio asmens kodas,
_____
telefono ir fakso numeriai, elektroninio pašto adresas)

Tikrinamo subjekto atstovai (dalyvavę atliekant patikrinimą): _____

_____

Eil. Nr.	Teisės akto reikalavimas	Įvertinimas			Pastabos
		taip	ne	neaktualu/ netikrinta	
		x	x	x	
1.	**Bendrieji reikalavimai:**				
1.1.	Ar visi naftos ir naftos produktų terminalo įrenginiai turi įmonės vadovo patvirtintas instrukcijas, nustatančias saugaus įrenginių eksploatavimo užtikrinimo reikalavimus? *(NPĮET 8 p.)*				

1.2.	Ar naftos ir naftos produktų terminalo įrenginius eksploatuojančiose įmonėse įmonės vadovo įsakymu paskirtas kvalifikuotas darbuotojas (kvalifikuota tarnyba), atsakingas (atsakinga) už naftos ir naftos produktų terminalo įrenginių eksploatavimą įmonėje, eksploatuojančioje naftos ir naftos produktų terminalo įrenginius? *(NPĮET 10 p.)*				
1.3.	Jeigu savininkas neturi reikiamos kvalifikacijos darbuotojų naftos ir naftos produktų terminalo įrenginių techninei priežiūrai ar remontui atlikti, ar samdo kvalifikuotą tarnybą ar kvalifikuotą darbuotoją? *(NPĮET 11 p.)*				
1.4.	Ar kvalifikuotos tarnybos uždaviniai, struktūra nustatyta šios tarnybos įstatuose? *(NPĮET 12 p.)*				
1.5.	Ar kvalifikuotos tarnybos apsirūpinusios techniniais ir technologiniais įrenginiais, įrankiais, prietaisais, transporto ir kitomis priemonėmis, norminiais, metodiniais, technologiniais dokumentais, asmeninėmis darbuotojų apsaugos ir kitomis priemonėmis, reikalingomis patikimam, efektyviam ir saugiam naftos ir naftos produktų terminalo įrenginių eksploatavimui užtikrinti? *(NPĮET 13 p.)*				
1.6.	Ar kvalifikuotos tarnybos ir (ar) kvalifikuoti darbuotojai (pagal atliekamo darbo pobūdį) turi parengtus ir patvirtintus savininko technologinius reglamentus su technologinėmis schemomis, įrenginių eksploatavimo instrukcijas naftos ir naftos produktų terminalo įrenginiams eksploatuoti? *(NPĮET 15 p.)*				

1.7.	Ar technologiniai reglamentai, eksploatavimo instrukcijos peržiūrimi ir keičiami išanalizavus įvykusias avarijas, įsigaliojus naujiems arba pakeitus, papildžius galiojančius norminius teisės aktus, į kurių reikalavimus turi būti atsižvelgiama technologiniame reglamente ir eksploatavimo instrukcijoje, taip pat keičiant (modernizuojant) naftos ir naftos produktų terminalo įrenginių eksploatavimo technologinį procesą, darbo sąlygas, pradedant naudoti naujus naftos ir naftos produktų terminalo įrenginius ir patvirtinami savininko ar jo įgalioto asmens? *(NPĮET 16 p.)*				
1.8.	Ar savininkas ar jo įgaliotas asmuo užtikrina, kad *NPĮET* nustatytas naftos ir naftos produktų terminalo įrenginių techninės būklės patikrinimas ir remontas įmonėje būtų atliekamas laiku? *(NPĮET 17 p.)*				
1.9.	Ar kontrolės ir matavimo prietaisų, automatikos priemonių ir priešavarinės apsaugos sistemos priežiūra atliekama pagal gamintojų rekomendacijas bei savininko ar jo įgalioto asmens patvirtintas instrukcijas? *(NPĮET 64 p.)*				
1.10.	Ar teisinei metrologijai priklausančių matavimo prietaisų patikra atliekama vadovaujantis *NPĮET* priedo 7, 50 punktuose nurodytų teisės aktų reikalavimais Valstybinės metrologijos tarnybos įgaliotose įstaigose? *(NPĮET 65 p.)*				
1.11.	Ar teisinei metrologijai nepriklausančių matavimo prietaisų patikra atliekama savininko ar jo įgalioto asmens nustatyta tvarka? *(NPĮET 65 p.)*				
2.	**Darbuotojų kvalifikacija ir atestavimas:**				
2.1.	Ar naftos ir naftos produktų terminalo įrenginius eksploatuojantys darbuotojai atestuoti teisės aktų nustatyta tvarka? *(NPĮET 23 p.)*				

2.2.	Ar savininkas ar jo įgaliotas asmuo patvirtinęs darbuotojų, kurie turi būti atestuoti eksploatuoti naftos ir naftos produktų terminalo įrenginius, pareigybes (profesijas)? *(NPĮET 31 p.)*				
2.3.	Ar naftos ir naftos produktų terminalo įrenginius eksploatuojantis ūkio subjektas teikia apibendrintą informaciją Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai apie atestuotus energetikos darbuotojus? *(EOĮSEDATA 35 p.)*				
2.4.	Ar visi darbuotojai, atliekantys naftos ir naftos produktų terminalo įrenginių avarinius remonto darbus, ne rečiau kaip kartą per metus dalyvauja galimų avarijų likvidavimo praktiniuose mokymuose? *(NPĮET 34 p.)*				
2.5.	Ar apie praktinius mokymus, kuriuose dalyvavo darbuotojai, įrašoma darbuotojų praktinių mokymų registravimo žurnale? *(NPĮET 34 p.)*				
3.	**Techninė priežiūra ir remontas:**				
3.1.	Ar naftos ir naftos produktų terminalo įrenginių techninės priežiūros darbai atliekami pagal savininko arba jo įgalioto asmens patvirtintą grafiką? *(NPĮET 50 p.)*				
3.2.	Ar atliekami visi grafike numatyti techninės priežiūros darbai? *(NPĮET 50 p.)*				
3.3.	Ar saugiam naftos ir naftos produktų terminalo įrenginių eksploatavimui parengtos ir savininko ar jo įgalioto asmens patvirtintos galimų avarijų pavojaus ir rizikos analizės studijos, avarijų likvidavimo instrukcijos, metodikos, darbuotojų mokymo planai avarinėms situacijoms imituoti ir darbuotojų mokymui organizuoti? *(NPĮET 50 p.)*				
3.4.	Ar rotoriniai agregatai (siurbliai, kompresoriai) prižiūrimi laikantis jų eksploatavimo instrukcijos, sudarytos pagal rotorinių agregatų gamintojų ir *NPĮET* priedo 10 punkte nurodyto teisės akto reikalavimus? *(NPĮET 58 p.)*				

3.5.	Ar sudaromi naftos ir naftos produktų terminalo įrenginių ar jų sudedamųjų dalių remonto programa bei darbų planas? *(NPĮET 103 p.)*				
3.6.	Ar remonto darbai atliekami vadovaujantis defektiniais aktais, pagal patikslintus arba naujus darbo projektus? *(NPĮET 104 p.)*				
3.7.	Ar naftos ir naftos produktų terminalo statinių (pastatų) priežiūrai paskirtas techninis prižiūrėtojas? *(SĮ 48 str. 1 d.)*				
3.8.	Ar vykdant naftos ir naftos produktų terminalo statinių (pastatų) techninę priežiūrą atliekamas nuolatinis statinio būklės stebėjimas? *(SĮ 48 str. 5 d.)*				
3.9.	Ar vykdant naftos ir naftos produktų terminalo statinių (pastatų) techninę priežiūrą atliekamos statinio periodinės ir specializuotos apžiūros? *(SĮ 48 str. 5 d.)*				
3.10.	Ar vykdant naftos ir naftos produktų terminalo statinių (pastatų) techninę priežiūrą atliekamas pastebėtų statinio būklės defektų šalinimas?*(SĮ 48 str. 5 d.)*				
3.11.	Ar vykdant naftos ir naftos produktų terminalo statinių (pastatų) techninę priežiūrą atliekamas remontas (paprastasis arba kapitalinis)? *(SĮ 48 str. 5 d.)*				
3.12.	Ar yra naftos ir naftos produktų terminalo statinių (pastatų) techninis pasas (ar techninė apskaitos kortelė)? *(SĮ 50 str. 1 d.)*				
3.13.	Ar yra naftos ir naftos produktų terminalo statinių (pastatų) techninės priežiūros žurnalas? *(SĮ 50 str. 1 d.)*				
3.14.	Ar yra naftos ir naftos produktų terminalo statinių (pastatų) periodinių ir specialiųjų apžiūrų aktai? *(SĮ 50 str. 1 d.)*				
3.15.	Ar naftos ir naftos produktų terminalo (pastatų) techniniame pase (ar techninėje apskaitos kortelėje) nurodomos statinio (pastato) techninės ekonominės ir konstrukcijos charakteristikos bei jų pokyčiai po kapitalinio remonto ar rekonstravimo? *(SĮ 50 str. 2 d.)*				

3.16.	Ar naftos ir naftos produktų terminalo statinių (pastatų) techninės priežiūros žurnale registruojami nuolatinio stebėjimo metu pastebėti konstrukcijų ir inžinerinės techninės įrangos defektai ar deformacijos? *(SĮ 50 str. 3 d.)*				
3.17.	Ar naftos ir naftos produktų terminalo statinių (pastatų) techninės priežiūros žurnale registruojami periodinių ir specialiųjų apžiūrų aktų registravimo duomenys, norodant jų atlikimo datą, vadovus, pastebėtus defektus ir priemones jiems pašalinti? *(SĮ 50 str.3 d.)*				

Pastaba – atsakymai žymimi x simboliu.

Teisės aktai:

1. *NPĮET* – Naftos perdirbimo įrenginių eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 4-27;

2. *EOĮSEDATA* – Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1-220;

3. *SĮ* – Lietuvos Respublikos statybos įstatymas.

Patikrinimo išvada:

Veikla vykdoma nepažeidžiant _____
(teisės aktų pavadinimai)
_____
_____ , reikalavimų.

Veikla vykdoma pažeidžiant _____
(teisės aktų pavadinimai ir jų straipsniai, dalys, punktai)
_____
_____
_____ , reikalavimus.

_____	_____	_____
(Patikrinime dalyvavusio ūkio subjekto įgalioto darbuotojo pareigos)	(parašas)	(vardas, pavardė)
_____	_____	_____
(Tarybos įgalioto darbuotojo pareigos)	(parašas)	(vardas, pavardė)

_____

PATVIRTINTA
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. nutarimu Nr.
17 priedas

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA
ŪKIO SUBJEKTŲ, KURIE NAUDOJA GAMTINES DUJAS ENERGIJAI, TIEKIAMAI VISUOMENINIAMS IR GYVENTOJŲ POREIKIAMS TENKINTI, GAMINTI, ENERGETIKOS OBJEKTŲ IR ĮRENGINIŲ EKSPLOATAVIMO IR TECHNINĖS BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

_____ Nr. _____
(data)

Patikrinimą atlikęsįgaliotas darbuotojas: _____
(vardas, pavardė, pareigos)

Patikrinimo pagrindas: _____

Patikrinimo pobūdis: _____

Patikrinimo data ir laikas: nuo _____ iki _____

Patikrinimo vieta (objektas): _____

Tikrinamas subjektas: _____
(pavadinimas, buveinės adresas, juridinio asmens kodas,
_____
telefono ir fakso numeriai, elektroninio pašto adresas)

Tikrinamo subjekto atstovai (dalyvavę atliekant patikrinimą): _____
_____

Eil. Nr.	Teisės akto reikalavimas	Įvertinimas			Pastabos
		taip	ne	Neaktualu/ Netikrinta	
		x	x	x	
1.	**Eksploatavimo organizavimas:**				
1.1.	Ar vartotojai, kurie patys eksploatuoja savo dujų sistemą, suformavę kvalifikuotą tarnybą ir (ar) turi kvalifikuotus darbuotojus dujų sistemai eksploatuoti? *(GDSVSET 59 p.)*				

1.2.	Ar vartotojų sistemų dujinių prietaisų, dujinių technologinių įrenginių eksploatavimo darbų paslaugas teikiantys asmenys atestuoti teisės aktų nustatyta tvarka? *(GDSVSET 60 p.)*				
1.3.	Ar parengti ir patvirtinti kvalifikuotų tarnybų nuostatai, darbuotojų pareiginiai nuostatai, darbų technologijos ir įrenginių eksploatavimo instrukcijos? *(GDSVSET 12–13 p.)*				
1.4.	Ar kvalifikuotos tarnybos aprūpintos technine dokumentacija, medžiagomis, reikiamais mechanizmais, įrankiais, prietaisais, transporto, ryšių, asmeninėmis apsauginėmis ir kitomis priemonėmis, reikalingomis patikimam, efektyviam ir saugiam dujų sistemų eksploatavimui užtikrinti? *(GDSVSET 14 p.)*				
2.	**Dujų sistemas eksploatuojančių asmenų atestavimas:**				
2.1.	Ar dujų sistemų eksploatavimo darbus atlieka ir šiems darbams vadovauja kvalifikuoti ir nustatyta tvarka atestuoti darbuotojai? *(GDSVSET 15–16 p.)*				
2.2.	Ar nebuitinis vartotojas, turintys 100 kW ir didesnės bendros galios dujinius prietaisus ar dujinius technologinius įrenginius, paskyręs už dujų sistemos eksploatavimą atsakingus asmenis, atestuotus teisės aktų nustatyta tvarka? *(GDSVSET 58 p.)*				
2.3.	Ar asmenys, besinaudojantys dujiniais prietaisais, instruktuojami, kaip saugiai naudotis dujomis ir kaip naudotis dujiniais prietaisais? *(GDSVSET 63 p.)*				
2.4.	Ar dujų sistemas eksploatuojantis ūkio subjektas atestuotas teisės aktų nustatyta tvarka? *(AT 2 p.)*				
2.5.	Ar dujų sistemas eksploatuojantis ūkio subjektas teikia apibendrintą informaciją Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai apie atestuotus energetikos darbuotojus? *(EOĮSEDATA 35 p.)*				
3.	**Darbų organizavimas:**				

3.1.	Ar dujų sistemų techninės priežiūros darbai atliekami pagal techninės priežiūros grafikus, sudarytus vadovaujantis GDSVSET 2 priede nurodytu darbų periodiškumu? *(GDSVSET 20 p.)*				
3.2.	Ar atlikti techninės priežiūros, remonto, rekonstravimo darbai dokumentuojami arba fiksuojami informacinėse sistemose? *(GDSVSET 24 p.)*				
3.3.	Ar, priklausomai nuo darbų sudėtingumo ir jų atlikimo sąlygų, darbams vykdyti išduodami būtini dokumentai (užduotys, instrukcijos, paskyros)? *(GDSNDBAADST 14 p.)*				
3.4.	Ar V, VI kategorijų darbams atlikti, kai šie darbai atliekami vienu metu keliose darbo vietose ir būtinas tų darbų koordinavimas, parengiamas darbų planas? Ar su šiuo planu supažindinami darbų vadovai ir vyresnieji darbuotojai? *(GDSNDBAADST 19 p.)*				
3.5.	Ar ūkio subjekte nustatyta tvarka kaip turi būti išduotos paskyros ar skiriamos užduotys? *(GDSNDBAADST 23 p.)*				
3.6.	Ar paskyros ir skiriamos užduotys registruojamos paskyrų ar užduočių darbų gamtinių dujų, suskystintųjų naftos dujų ir biodujų aplinkoje registravimo žurnale? *(GDSNDBAADST 23 p.)*				
3.7.	Ar darbų organizavimo vadovai, darbų vadovai, darbuotojai, rengiantys darbų planus ir juos tvirtinantys, išduodantys paskyras, skiriantys darbų užduotis, tam turi eksploatuojančios įmonės įgaliojimus (darbo sutartis, įsakymus, potvarkius, pareiginius nuostatus)? *(GDSNDBAADST 26 p.)*				
3.8.	Ar Potencialiai pavojingiems valstybės registre įregistruotiems įrenginiams privaloma tvarka atliekamas techninės būklės tikrinimas? *(GDSVSET 30 p.)*				
4.	**Techninė dokumentacija:**				

4.1.	Ar eksploatuojanti įmonė turi saugiam dujų sistemų eksploatavimui reikalingą dokumentaciją? *(GDSVSET 38 p.)*				
4.2.	Ar prieš pradedant eksploatuoti dujų sistemas ar jų įrenginius, buvo parengti dujotiekių, dujotiekių įrenginių techniniai pasai, dujotiekių įrenginių schemos ir nustatyti dujotiekio įrenginių darbo parametrai? *(GDSVSET 39 p.)*				
4.3.	Ar techniniuose pasuose yra įrašai apie atliktus remonto (išskyrus GDSVSET 150.6–150.9 punktuose numatytus darbus) ar rekonstravimo darbus, dujotiekių prijungimo, suvirinimo, derinimo, paleidimo ir derinimo darbus, bandymus? *(GDSVSET 40 p.)*				
4.4.	Ar instrukcijos, technologinės schemos peržiūrimos ir koreguojamos įsigaliojus naujiems arba pakeitus teisės aktus, į kurių reikalavimus turi būti atsižvelgiama, pradedant naudoti naujus įrenginius, medžiagas, prietaisus, naujas darbo ir darbų saugos priemones? *(GDSVSET 42 p.)*				
5.	**Techninė priežiūra:**				
5.1.	Ar dujų slėgio reguliavimo įrenginių ir dujų slėgio įtaisų techninės priežiūros darbai atliekami nustatytu periodiškumu ir apimtimi? *(GDSVSET 86 p.)*				
5.2.	Ar dujotiekių, uždaromųjų įtaisų techninės būklės tikrinimai atliekami nustatytu periodiškumu? *(GDSVSET 70 p.)*				
5.3.	Ar dujinių prietaisų, dujinių technologinių įrenginių techninės priežiūros metu atliekami visi būtini darbai ir ar jie atliekami nustatytu periodiškumu? *(GDSVSET 103 p.)*				
5.4.	Ar atliekama pastatų, kuriuose įrengti dujiniai prietaisai, dujiniai technologiniai įrenginiai, degimo oro tiekimo, degimo produktų šalinimo, vėdinimo sistemų techninė priežiūra? *(GDSVSET 106 p.)*				
5.5.	Ar periodiškai tikrinami ir valomi dūmtraukiai ir jungiamieji dūmtakių vamzdžiai? *(GDSVSET 107 p.)*				

5.6.	Ar dūmtraukių ir jungiamųjų dūmtakių vamzdžių tikrinimo rezultatai įforminti aktu? *(GDSVSET 110 p.)*				
5.7.	Ar teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių metrologinė patikra atliekama Valstybinės metrologijos tarnybos nustatytais terminais? *(GDSVSET 113 p.)*				
5.8.	Ar ant matavimo priemonės, rodančios matuojamąjį dydį, korpuso ar skalės (arba pritvirtintos plokštelės) yra žyma (užrašas), rodanti didžiausiąją leistiną darbinę matuojamo dydžio vertę? *(GDSVSET 119 p.)*				
6.	**Avarijų lokalizavimas ir likvidavimas:**				
6.1.	Ar dujų sistemas eksploatuojanti tarnyba turi reikalingas transporto, ryšių, saugos priemones, prietaisus, įrankius, mechanizmus, įrenginius, medžiagas, techninę dokumentaciją operatyviai lokalizuoti ir likviduoti avarijas, sutrikimus, kitus įvykius (gedimus)? *(GDSVSET 45.3 p.)*				
6.2.	Ar turi parengtus personalo veiksmų planus, avarijų, sutrikimų lokalizavimui? *(GDSVSET 48 p.)*				
6.3.	Ar avarijų ir sutrikimų lokalizavimo veiksmai peržiūrimi ir koreguojami įsigaliojus naujiems ar pasikeitus taisyklių, norminių teisės aktų reikalavimams, pasikeitus darbo sąlygoms, pareikalavus valstybinėms kontroliuojančioms institucijoms? *(GDSVSET 48 p.)*				
7.	**Statinių techninės priežiūros vykdymo bendroji tvarka**				
7.1.	Ar įmonėje paskirti darbuotojai, atsakingi už statinių būklę ir saugų eksploatavimą? *(TET 58 p.)*				
7.2.	Ar vykdomas nuolatinis statinio (-ių) stebėjimas? Ar sudaryti stebėjimo grafikai arba nustatyta tvarka? *(SĮ 48 str. 5 d.)*				
7.3.	Ar vykdomos periodinės ir specializuotos apžiūros? *(SĮ 48 str. 5 d.)*				
7.4.	Ar visi eksploatuojami statiniai turi statinio techninius pasus (ar techninės apskaitos korteles)? *(SĮ 50 str. 1 d.)*				

7.5.	Ar laiku ir išsamiai pildomas statinio techninės priežiūros žurnalas? *(SĮ 50 str. 3 d.)*				

Pastaba – atsakymai žymimi x simboliu.

Teisės aktai:

1. *AT* – Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-274;

2. *GDSVSET* – Gamtinių dujų skirstymo ir vartotojų sistemų eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 1-82;

3. *GDSNDBAADST* – Gamtinių dujų, suskystintų naftos dujų ir biodujų aplinkoje atliekamų darbų saugos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. 1-191;

4. *TET* – Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 1-211;

5. *EOĮSEDATA* – Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1-220.

Patikrinimo išvada:

Veikla vykdoma nepažeidžiant _____
(teisės aktų pavadinimai)
_____
_____ reikalavimų.

Veikla vykdoma pažeidžiant _____
(teisės aktų pavadinimai ir jų straipsniai, dalys, punktai)
_____
_____
_____ reikalavimus.

_____	_____	_____
(Patikrinime dalyvavusio ūkio subjekto įgalioto darbuotojo pareigos)	(parašas)	(vardas, pavardė)
_____	_____	_____
(Tarybos įgalioto darbuotojo pareigos)	(parašas)	(vardas, pavardė)

_____

PATVIRTINTA
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. nutarimu Nr.
18 priedas

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA
35 KV ĮTAMPOS KABELIŲ LINIJŲ EKSPLOATAVIMO IR TECHNINĖS BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

_____ Nr. _____
(data)

Patikrinimą atlikęsįgaliotas darbuotojas: _____
(vardas, pavardė, pareigos)

Patikrinimo pagrindas: _____

Patikrinimo pobūdis: _____

Patikrinimo data ir laikas: nuo _____ iki _____

Patikrinimo vieta (objektas): _____

Tikrinamas subjektas: _____
(pavadinimas, buveinės adresas, juridinio asmens kodas,
_____
telefono ir fakso numeriai, elektroninio pašto adresas)

Tikrinamo subjekto atstovai (dalyvavę atliekant patikrinimą): _____

_____

Eil. Nr.	Teisės akto reikalavimas	Įvertinimas			Pastabos
		taip	ne	neaktualu/ netikrinta	
		x	x	x	
1.	Ar įvykdyti ankstesni Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nurodymų reikalavimai?				
2.	Ar įgyvendintos avarijų ar sutrikimų tyrimų metu Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos numatytos prevencinės priemonės panašiems įvykiams išvengti?				
3.	**Elektrotechnikos darbuotojai (toliau – ED), vykdantys kabelių linijų (toliau – KL) eksploatavimo darbus:**				
3.1.	Ar elektrotechnikos darbus atliekantys darbuotojai atestuoti teisės aktuose nustatyta tvarka? (*SEĮT 11 p.)*				

3.2.	Ar elektros įrenginius eksploatuojantis ūkio subjektas atestuotas teisės aktų nustatyta tvarka? *(AT 2 p.)*				
3.3.	Ar elektros įrenginius eksploatuojantis ūkio subjektas teikia apibendrintą informaciją Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai apie atestuotus energetikos darbuotojus? *(EOĮSEDATA 35 p.)*				
3.4.	Ar parengti ED pareiginiai nuostatai ir ar su šiais nuostatais yra supažindinti darbuotojai? *(TET 58 p.)*				
3.5.	Ar ED aprūpinti būtinomis apsaugos nuo elektros priemonėmis ir reikalinga normine dokumentacija? *(SEEĮT 8 p.)*				
4.	**KL eksploatavimo (naudojimo) instrukcijos ir reglamentai:**				
4.1.	Ar parengtos eksploatuojamų elektros įrenginių eksploatavimo instrukcijos arba reglamentai ir ar jie atitinka TET 48 p. reikalavimus? *(TET 42.16 p.)*				
5.	**KL eksploatavimo priemonės ir jų vykdymas:**				
5.1.	Ar sudaryti daugiamečiai, metiniai KL techninės priežiūros ir remonto darbų grafikai? *(TET 67.1 p.)*				
5.2.	Ar atliekami darbai pagal sudarytus daugiamečius, metinius KL techninės priežiūros ir remonto darbų grafikus? *(TET 67.1 p.)*				
5.3.	Ar KL eksploatuojantis ūkio subjektas nusistatęs KL apžiūrų tvarką? *(TET 1168 p.)*				
5.4.	Ar atliekamos periodinės eksploatuojamų KL apžiūros? *(TET 1168 p.)*				
5.5.	Ar atliekamos neeilinės eksploatuojamų KL apžiūros? *(TET 1169 p.)*				
5.6.	Ar KL defektai įrašomi eksploatavimo techniniuose dokumentuose? *(TET 1169 p.)*				
5.7.	Ar šalinami KL defektai? *(TET 1169 p.)*				
5.8.	Ar išduodami leidimai vykdyti darbus KL apsaugos zonose ir atliekama jų kontrolė? *(ETAT 17 p.)*				

5.9.	Ar tais atvejais, kai fiziniai ar juridiniai asmenys sugadina kabelių linijas, pažeidžia atitinkamų energetikos įrenginių apsaugos taisykles, surašomi aktai ir nustatyta tvarka informuojamos atitinkamos valstybės institucijos? *(TET 84 p.)*				
5.10.	Ar KL apkrovos matuojamos energetikos įrenginio savininko nustatytais terminais? *(TET 1167 p.)*				
5.11.	Ar nustatyta kiekvienos tinkamos naudoti KL didžiausia leistinoji srovės apkrova? *(TET 1146 p.)*				
5.12.	Ar KL patalpos nenaudojamos kitiems tikslams (įrengtos dirbtuvės, sandėliai, laikomos jose medžiagos ar įrenginiai)? *(TET 1150 p.)*				
5.13.	Ar atvirai pakloti KL kabeliai kas 50 m tiesiuose ruožuose ir posūkiuose, ar KL movos kabelių pradžioje ir gale turi žymenis, nurodančius kabelio markę, įtampą, skerspjūvį, linijos operatyvinį numerį arba pavadinimą? *(TET 1157 p.)*				
5.14.	Ar KL kabeliai iš abiejų perėjos per pertvarą pusių turi žymenis, nurodančius linijos operatyvinį numerį arba pavadinimą, o ant jungiamųjų movų – movos numerį, montavimo datą ir montuotojo pavardę? *(TET 1157 p.)*				
5.15.	Ar KL žymenys atsparūs aplinkos poveikiui? *(TET 1158 p.)*				
5.16.	Ar turimas KL atsarginių dalių rezervas (arba ar yra sudaryta sutartis su įrenginius eksploatuojančia įmone, tiekėjais dėl skubaus energetikos įrenginių ir jų atsarginių dalių pristatymo)? *(TET 76 p. ir 912 p.)*				
5.17.	Ar tvarkoma visų sandėliuose arba padaliniuose esamų KL atsarginių dalių apskaita? *(TET 77 p.)*				
5.18.	Ar periodiškai tikrinama KL atsarginių dalių būklė ir jų sandėliavimo sąlygos? *(TET 77 p.)*				
5.19.	Ar nustatyta rezerve esančių energetikos įrenginių techninės priežiūros ir naudojimo tvarka? *(TET 79 p.)*				
5.20.	Ar kompensuojamos didesnės kaip 10 A talpinės įžemėjimo srovės? *(EĮĮBT 40p.)*				

5.21.	Ar elektros tinklų įžemėjimo srovei kompensuoti naudojamos automatiškai reguliuojamos kompensacinės ritės? *(EĮĮBT 42p.)*				
5.22.	Ar pastotėse įrengtas automatinis įžemėjusių oro linijų išjungimas arba įžemėjimo signalizacija, informuojanti budinčiuosius darbuotojus? *(EĮĮBT 43p.)*				
6.	**KL apžiūra ir jose atliekami matavimai:**				
6.1.	Ar periodiškai apžiūrimos KL? *(TET 1168 p.)*				
6.2.	Ar per KL apžiūras nustatoma movų (galinių, jungiamųjų, užtveriamųjų) būklė? *(TET 1168.1 p.)*				
6.3.	Ar per KL apžiūras nustatoma KL trasos būklė (žemės kasimo darbai, nesuderinti su KL eksploatuojančia organizacija, žemės išgriovimai ir išplovimai, kurie galėtų mechaniškai pažeisti kabelį)? *(TET 1168.2 p.)*				
6.4.	Ar per KL apžiūras nustatoma kabelio tvirtinimo atramose būklė? *(TET 1168.3 p.)*				
6.5.	Ar per KL apžiūras nustatoma KL elementų statybinės dalies būklė? *(TET 1168.4 p.)*				
6.6.	Ar KL apsaugos nuo korozijos įtaisai nuolat stebimi? *(TET 1166 p.)*				
6.7.	Ar atliekamas KL tikrinimas bandomąja įtampa? *(TET 1179 p., EĮBNAA 544 p.)*				
6.8.	Ar KL kabelių metalinių apvalkalų antikorozinės dangos būklė kontroliuojama matuojant jos elektrinę varžą? *(TET 1163 p.)*				
6.9.	Ar atliekamas KL įžeminimo įrenginių tikrinimas? *(TET 1179 p., EĮBNAA 566 p.)*				
7.	**KL eksploatavimo techninė dokumentacija:**				
7.1.	Ar energetikos įrenginių savininkas turi patvirtintus KL projektavimo dokumentus (brėžinius, aiškinamuosius raštus ir kita) su visais atliktais pakeitimais? *(TET 42.11 p.)*				
7.2.	Ar energetikos įrenginių savininkas turi KL įrenginių bandymų prieš įjungimą protokolus? *(TET 42.12 p.)*				

7.3.	Ar eksploatavimo metu KL padaryti pakeitimai nedelsiant pažymimi schemose ir brėžiniuose? *(TET 65 p.)*				
7.4.	Ar sudarytos KL eksploatacinės schemos? *(TET 42.14 p.)*				
7.5.	Ar sudaryti įžeminimo įrenginių paslėptų darbų aktai? *(TET 42.13 p.)*				
7.6.	Ar po remonto, atliktų bandymų, patikrinimų ir apžiūrų įvertinama suremontuotų KL kokybė įrenginio savininko nustatyta tvarka? *(TET 70 p.)*				
7.7.	Ar juridiniai asmenys, sudarę rangos sutartį ir turintys SEEĮT 166 p. nurodytą leidimą, prieš pradėdami dirbti užsakovo KL pateikia darbuotojų sąrašą (darbų paraišką), kur nurodo darbuotojų (įskaitant subrangovus), dirbsiančių šiame objekte, vardus, pavardes, pareigas, funkcijas, apsaugos nuo elektros kategorijas ir ar surašo darbuotojų saugos ir sveikatos tarpusavio atsakomybės ribų aktus (sutartis), kuriuose turi būti nustatyta darbų organizavimo ir vykdymo tvarka, atsakomybė, rangovo ir užsakovo darbuotojų santykiai, nustatoma komandiruotų darbuotojų instruktavimo tvarka? *(SEEĮT 167 p.)*				
7.8.	Ar dirbant KL vykdomos darbuotojų saugą ir sveikatą užtikrinančios organizacinės priemonės? *(SEEĮT 44 p.)*				

Pastaba – atsakymai žymimi x simboliu.

Teisės aktai:

1. *ETAT* – Elektros tinklų apsaugos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1-93;
2. *SEEĮT* – Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1-100;
3. *AT* – Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-274;
4. *ELIĮT* – Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 1-309;
5. *TET* – Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 1-211;
6. *EOĮSEDATA* – Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1-220;

7. *EĮBNAA* – Elektros įrenginių bandymų normų ir apimties aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. 1-281.

Patikrinimo išvada:

Veikla vykdoma nepažeidžiant _____
(teisės aktų pavadinimai)
_____
_____ reikalavimų.

Veikla vykdoma pažeidžiant _____
(teisės aktų pavadinimai ir jų straipsniai, dalys, punktai)
_____
_____ reikalavimus.

_____	_____	_____
(Patikrinime dalyvavusio ūkio subjekto įgalioto darbuotojo pareigos)	(parašas)	(vardas, pavardė)
_____	_____	_____
(Tarybos įgalioto darbuotojo pareigos)	(parašas)	(vardas, pavardė)

_____

PATVIRTINTA
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. nutarimu Nr.
19 priedas

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA
35 KV ĮTAMPOS ORO LINIJŲ EKSPLOATAVIMO IR TECHNINĖS BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

_____ Nr. _____
(data)

Patikrinimą atlikęsįgaliotas darbuotojas: _____
(vardas, pavardė, pareigos)

Patikrinimo pagrindas: _____

Patikrinimo pobūdis: _____

Patikrinimo data ir laikas: nuo _____ iki _____

Patikrinimo vieta (objektas): _____

Tikrinamas subjektas: _____
(pavadinimas, buveinės adresas, juridinio asmens kodas,
_____
telefono ir fakso numeriai, elektroninio pašto adresas)

Tikrinamo subjekto atstovai (dalyvavę atliekant patikrinimą): _____

_____

Eil. Nr.	Teisės akto reikalavimas	Įvertinimas			Pastabos
		taip	ne	neaktualu/ netikrinta	
		x	x	x	
1.	Ar įvykdyti ankstesni Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nurodymų reikalavimai?				
2.	Ar įgyvendintos avarijų ar sutrikimų tyrimų metu Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos numatytos prevencinės priemonės panašiems įvykiams išvengti?				
3.	**Elektrotechnikos darbuotojai, vykdantys oro linijų (toliau – OL) eksploatavimo darbus:**				
3.1.	Ar elektrotechnikos darbus atliekantys darbuotojai atestuoti teisės aktuose nustatyta tvarka? *(SEĮT 11 p.)*				

3.2.	Ar elektrotechnikos darbus atliekantys darbuotojai turi nustatytos formos atestatus? *(SEĮT 11 p.)*				
3.3.	Ar ūkio subjektas, eksploatuojantis OL, turi energetikos įrenginių eksploatavimo veiklos atestatą? *(AT 2 p.)*				
3.4.	Ar elektros įrenginius eksploatuojantis ūkio subjektas, organizuojantis savo darbuotojų atestavimą, pasibaigus kalendoriniams metams (ne vėliau kaip per 2 mėnesius) teikia apibendrintą informaciją Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai apie atestuotus energetikos darbuotojus? *(EOĮSEDATA 35 p.)*				
3.5.	Ar paskirti darbuotojai, atsakingi už OL būklę bei saugų jų eksploatavimą, ir ar nustatytos darbuotojų pareigos šiomis veiklos kryptimis? *(TET 58 p.)*				
3.6.	Ar elektrotechnikos darbuotojai aprūpinti būtinomis apsaugos nuo elektros priemonėmis ir reikalinga normine dokumentacija? *(SEĮT 8 p.)*				
4.	**OL eksploatavimo (naudojimo) instrukcijos ir reglamentai:**				
4.1.	Ar parengtos eksploatuojamų OL eksploatavimo instrukcijos arba reglamentai ir ar atitinka TET 48 p. reikalavimus? *(TET 42.16 p.)*				
5.	**OL eksploatavimo priemonės ir jų vykdymas:**				
5.1.	Ar sudaryti daugiamečiai, metiniai OL techninės priežiūros ir remonto darbų grafikai? *(TET 67.1 p.)*				
5.2.	Ar atliekami darbai pagal sudarytus daugiamečius OL techninės priežiūros ir remonto darbų grafikus? *(TET 67.1 p.)*				
5.3.	Ar atliekamos periodinės (energetikos įrenginio savininko patvirtintu periodiškumu, bet ne rečiau kaip kartą per 4 metus) eksploatuojamų OL apžiūros ir matavimai? *(TET 1133 p. ir 1136 p.)*				
5.4.	Ar atliekamos neeilinės (išjungus liniją relinei apsaugai ir po stichinių reiškinių, kurie galėjo sukelti pažeidimus linijose, energetikos įrenginio savininko nustatyta tvarka) eksploatuojamų OL apžiūros? *(TET 1133 p. ir 1135 p.)*				

5.5.	Ar OL defektai ir pakitimai, pastebėti per apžiūras ir išaiškinti matuojant, įrašomi eksploatavimo techniniuose dokumentuose? *(TET 1138 p.)*				
5.6.	Ar šalinami nedelsiant OL būklės ir atstumų nuo laidų iki želdinių defektai bei defektai, keliantys grėsmę žmonėms ar galintys pažeisti įrenginius? *(TET 1138 p.)*				
5.7.	Ar OL remontai atliekami kompleksiškai (vienu metu suremontuojami visi išjungti įrenginiai? *(TET 1145 p.)*				
5.8.	Ar eksploatuojant OL vadovaujamasi *ETAT* reikalavimais ir kontroliuojama, kaip jų laikomasi? *(ETAT 19 p.)*				
5.9.	Ar tais atvejais, kai fiziniai ar juridiniai asmenys sugadina oro linijas, pažeidžia atitinkamų energetikos įrenginių apsaugos taisykles, surašomi aktai ir nustatyta tvarka informuojamos atitinkamos valstybės institucijos? *(TET 84 p.)*				
5.10.	Ar iš OL proskynų periodiškai iškertami krūmai ir nustatytame proskynų plotyje apgenimos šalia jų augančios medžių šakos (parkuose, draustiniuose, žaliosiose zonose aplink miestelius ir kaimus, vertinguose miškų masyvuose, apsauginėse geležinkelių, plentų, vandenų juostose OL proskynų plotis turi būti toks, kad atstumai nuo laidų, kai jie labiausiai atlenkti, iki medžių vainiko būtų ne mažesni kaip 4 m)? *(TET 1129 p., ELĮT 388 p.)*				
5.11.	Ar OL proskynos išvalomos taip, kad jose nekiltų gaisrai? *(TET 1129 p.)*				
5.12.	Ar ne OL proskynose augantys medžiai, galintys užvirsti ant OL, yra iškertami vadovaujantis *ETAT* reikalavimais? *(TET 1129 p., ETAT 21.3 p.)*				
5.13.	Ar sustabdomi darbai, kuriuos atlieka kiti asmenys, pažeisdami reikalavimus, elektros tinklų apsaugos zonose? *(ETAT 36 p.)*				
5.14.	Ar informuojami žemės naudotojai apie OL trasoje numatomus atlikti darbus? *(TET 1142 p.)*				

5.15.	Ar atlikus darbus OL trasoje, trasa sutvarkoma taip, kad ji būtų tinkama naudoti? *(TET 1142 p.)*				
5.16.	Ar baigus žemės kasimo ir kitokius darbus, žemės savininkams ar žemės naudotojams atlyginami padaryti nuostoliai? *(ETAT 20.3 p.)*				
5.17.	Ar ant OL atramų 1,7–3 m aukštyje yra nuolatiniai ženklai? *(ELĮT 316 p., TET 1132.3 p.)*				
5.18.	Ar OL laidai sujungti jungiamaisiais gnybtais arba suvirinti? *(ELĮT 367 p.)*				
5.19.	Ar viename OL tarpatramyje kiekvienas laidas arba trosas sujungiamas ne daugiau kaip du kartus ir ar mažiausias atstumas nuo vieno jungiamojo gnybto iki kito ne mažesnis kaip 25 m? *(ELĮT 367 p.)*				
5.20.	Ar išlaikomi mažiausi leistini 6 m atstumai nuo OL laidų neurbanizuotoje teritorijoje ir 5 m sunkiai prieinamoje vietovėje iki žemės paviršiaus? *(ELĮT 385 p.)*				
5.21.	Ar išlaikomas mažiausias 7 m leistinas atstumas nuo OL laidų urbanizuotoje teritorijoje iki žemės paviršiaus? *(ELĮT 391 p.)*				
5.22.	Ar išlaikomas mažiausias 4 m leistinas horizontalus atstumas nuo labiausiai atlenktų kraštinių OL laidų iki statinių? *(ELĮT 395 p.)*				
5.23.	Ar išlaikomi OL vertikalūs atstumai sankirtose? *(TET 1137.3 p., ELĮT 402.5 p.)*				
5.24.	Ar energetikos įrenginių savininkas avarijoms ir gedimams laiku pašalinti turi suformavęs ir patvirtinęs įrenginių, pagrindinių medžiagų ir detalių sąrašą, jų kiekį ir saugojimo tvarką? *(TET 76 p., 912 p.)*				
5.25.	Ar sudarytas energetikos įrenginių ir energetikos įrenginių atsarginių dalių rezervas (arba ar yra sudaryta sutartis su įrenginius eksploatuojančia įmone, tiekėjais dėl skubaus energetikos įrenginių ir jų atsarginių dalių pristatymo)? *(TET 76 p. 912 p.)*				
5.26.	Ar tvarkoma sandėliuose arba padaliniuose esamų energetikos įrenginių ir energetikos įrenginių atsarginių dalių apskaita? *(TET 77 p.)*				

	Ar periodiškai tikrinama energetikos įrenginių ir energetikos įrenginių atsarginių dalių būklė ir jų sandėliavimo sąlygos? *(TET 77 p.)*				
5.27.	Ar nustatyta rezerve esančių energetikos įrenginių techninės priežiūros ir naudojimo tvarka? *(TET 79 p.)*				
6.	**OL apžiūra ir jose atliekami matavimai:**				
6.1.	Ar matuojamas (P, A, M) OL proskynų plotis, medžių ir krūmų aukštis po laidais, atstumai nuo OL elementų iki medžių kamieno ir jų lajos? *(TET 1136 p., EĮBNAA 572 p.)*				
6.2.	Ar matuojamas atstumas nuo laidų ir žaibosaugos trosų? *(TET 1136 p.)*				
6.3.	Ar matuojamas atstumas nuo laidų ir trosų iki žemės paviršiaus, kai OL buvo apkrauta didžiausia leidžiamąja srovės apkrova, mechanine apkrova ir aplinkos temperatūra aukštesnė kaip skaičiuotinoji. Ar matuojamas atstumas nuo laidų ir trosų iki žemės paviršiaus keičiant, permontuojant arba įtempiant linijos laidus. *(TET 1136 p., EĮBNAA 586 p.)*				
6.4.	Ar laidų ir trosų jungtys tikrinamos, vadovaujantis EĮBNAA XXXI skyriaus nuostatomis. *(TET 1136 p., EĮBNAA 594 p.)*				
6.5.	Ar matuojama izoliatorių varža? *(TET 1136 p., EĮBNAA 594 p.)*				
6.6.	Ar matuojama įtampų pasiskirstymas izoliatoriuose? *(TET 1136 p., EĮBNAA 598 p.)*				
6.7.	Ar per OL apžiūra nustatoma atramų, pamatų, laidų, trosų, izoliatorių ir armatūros būklė? *(TET 1136.2 p., EĮBNAA 573 p.)*				
6.8.	Ar per OL apžiūras tikrinama metalinių ir gelžbetoninių atramų bei traversų antikorozinė danga? *(TET 1137.1 p., EĮBNAA 581 p.)*				
6.9.	Ar per OL apžiūras tikrinami atotampų įtempimai? *(TET 1137.6 p.)*				
6.10.	Ar per OL apžiūras tikrinami atramų pakrypimai? *(TET 1137.6 p.)*				
6.11.	Ar per OL apžiūras tikrinami atramų bandažai ir sujungimai varžtais? *(TET 1137.6 p.)*				

6.12.	Ar tikrinama OL skyriklių mechaninė blokuotė? *(ĮBNAA 361p.)*				
6.13.	Ar matuojama OL įžemintuvų varža? *(TET 1217 p.)*				
6.14.	Ar tikrinami OL atramų įžemintuvai, atkasant gruntą? *(TET 1218 p.)*				
6.15.	Ar kompensuojamos didesnės kaip 10 A talpinės įžemėjimo srovės? *(ĮĮBT 40 p.)*				
6.16.	Ar elektros tinklų įžemėjimo srovei kompensuoti naudojamos automatiškai reguliuojamos kompensacinės ritės? *(ĮĮBT 42 p.)*				
6.17.	Ar pastotėse įrengtas automatinis įžemėjusių oro linijų išjungimas arba įžemėjimo signalizacija, informuojanti budinčiuosius darbuotojus? *(ĮĮBT 43 p.)*				
7.	**OL eksploatavimo techninė dokumentacija:**				
7.1.	Ar energetikos įrenginių savininkas turi patvirtintus OL projektavimo dokumentus (brėžinius, aiškinamuosius raštus ir kita) su visais atliktais pakeitimais? *(TET 42.11 p.)*				
7.2.	Ar energetikos įrenginių savininkas turi OL įrenginių bandymų prieš įjungimą (naujai pastatytų, po kapitalinio remonto, rekonstrukcijos) protokolus? *(TET 42.12 p.)*				
7.3.	Ar eksploatavimo metu OL padaryti pakeitimai nedelsiant pažymimi schemose ir brėžiniuose? *(TET 65 p.)*				
7.4.	Ar sudaryti OL inventoriniai aprašai? *(TET 42.12 p.)*				
7.5.	Ar turi OL faktines elektros grandinių schemas? *(TET 42.14 p.)*				
7.6.	Ar turi OL faktinius darbo brėžinius, visų požeminių komunikacijų brėžinius? *(TET 42.13 p.)*				
7.7.	Ar po remonto, atliktų bandymų, patikrinimų ir apžiūrų įvertinama suremontuoto energetikos įrenginio kokybė? *(TET 70 p.)*				

7.8.	Ar juridiniai asmenys, sudarę rangos sutartį ir turintys *SEĮT* 166 p. nurodytą leidimą, prieš pradėdami dirbti užsakovo OL pateikia darbuotojų sąrašą (darbų paraišką), kur nurodo darbuotojų (įskaitant subrangovus), dirbsiančių šiame objekte, vardus, pavardes, pareigas, funkcijas, apsaugos nuo elektros kategorijas ir ar surašo darbuotojų saugos ir sveikatos tarpusavio atsakomybės ribų aktus (sutartis), kuriuose turi būti nustatyta darbų organizavimo ir vykdymo tvarka, atsakomybė, rangovo ir užsakovo darbuotojų santykiai, nustatoma komandiruotų darbuotojų instruktavimo tvarka? *(SEĮT 167 p.*)				
7.9.	Ar dirbant OL vykdomos darbuotojų saugą ir sveikatą užtikrinančios organizacinės priemonės? *(SEĮT 44 p.)*				

Pastaba – atsakymai žymimi x simboliu.

Teisės aktai:

1. *ETAT* – Elektros tinklų apsaugos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1-93;
2. *SEĮT* – Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1-100;
3. *AT* – Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-274;
4. *ELĮT* – Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 1-309;
5. *EĮĮBT* – Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-22.
6. *TET* – Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 1-211;
7. *EOĮSEDATA* – Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1-220;
8. *EĮBNAA* – Elektros įrenginių bandymų normų ir apimties aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. 1-281.

Patikrinimo išvada:

Veikla vykdoma nepažeidžiant _____

(teisės aktų pavadinimai)

_____

_____ reikalavimų.

Veikla vykdoma pažeidžiant _____

(teisės aktų pavadinimai ir jų straipsniai, dalys, punktai)

_____

_____

_____ reikalavimus.

_____	_____	_____
(Patikrinime dalyvavusio ūkio subjekto įgalioto darbuotojo pareigos)	(parašas)	(vardas, pavardė)
_____	_____	_____
(Tarybos įgalioto darbuotojo pareigos)	(parašas)	(vardas, pavardė)

_____

PATVIRTINTA
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. nutarimu Nr.
20 priedas

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA
330 KV TRANSFORMATORIŲ PASTOTĖS IR SKIRSTYKLOS EKSPLOATAVIMO IR TECHNINĖS BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

_____ Nr. _____
(data)

Patikrinimą atlikęs įgaliotas darbuotojas: _____
(vardas, pavardė, pareigos)
Patikrinimo pagrindas: _____

Patikrinimo pobūdis: _____

Patikrinimo data ir laikas: nuo _____ iki _____

Patikrinimo vieta (objektas): _____

Tikrinamas subjektas: _____
(pavadinimas, buveinės adresas, juridinio asmens kodas,
_____
telefono ir fakso numeriai, elektroninio pašto adresas)
Tikrinamo subjekto atstovai (dalyvavę atliekant patikrinimą): _____

_____

Eil. Nr.	Teisės akto reikalavimas	Įvertinimas			Pastabos
		taip	ne	neaktualu/ netikrinta	
		x	x	x	
1.	**Techninė dokumentacija:**				
1.1.	Ar elektros įrenginius eksploatuojantys darbuotojai atestuoti norminiuose teisės aktuose nustatyta tvarka? *(SEĮT 11 p.)*				
1.2.	Ar elektros įrenginius eksploatuojantis ūkio subjektas atestuotas teisės aktų nustatyta tvarka? *(AT 2 p.)*				
1.3.	Ar turi transformatorinės pastotės sklypo generalinį planą, kuriame pažymėti visi statiniai, įskaitant ir požeminės komunikacijas? *(TET 42 p., 10 p.)*				

1.4.	Ar turi transformatorių pastotės ir 330/110 kV skirstyklos elektros įrenginių techninius pasus ar sertifikatus, ar pagrindinių įrenginių gamyklinių bandymų protokolus ir bandymų prieš įjungimą protokolus? (*TET 42.12 p.)*				
1.5.	Ar turi statinių ir energetikos įrenginių visų požeminių komunikacijų brėžinius? (*TET 42.13 p.)*				
1.6.	Ar transformatorių pastotei ir 330/110 kV skirstyklai sudarytos elektros įrenginių eksploatavimo bylos? (*TET 43 p.)*				
1.7.	Ar eksploatavimo bylose saugomi įrenginių pasai, schemos, eksploatavimo žinialapiai, atliktų remontų ir techninės priežiūros technologinės kortelės, bandymų ir tikrinimų protokolai ir kiti eksploatavimo dokumentai? *(TET 43 p.)*				
1.8.	Ar turi teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių sąrašus ir patikros ar kalibravimo sertifikatus? *(TET 42.18 p.)*				
1.9.	Ar turi transformatorių pastotės ir 330/110 kV skirstyklos elektros įrenginių bandymo dokumentus? *(TET 42.7 p.)*				
1.10.	Ar turi transformatorių pastotės ir 330/110 kV skirstyklos faktines elektros grandinių schemas? *(TET 42.14 p.)*				
1.11.	Ar sudaryta transformatorių pastotės ir 330/110 kV skirstyklos nuolatinės srovės savų reikmių schema? *(TET 42.14 p.)*				
1.12.	Ar sudaryta transformatorių pastotės ir 330/110 kV skirstyklos kintamosios srovės savų reikmių schema? *(TET 42.14 p.)*				
1.13.	Ar sudaryta transformatorių pastotės ir 330/110 kV skirstyklos įžeminimo įrenginių schema (planas)? *(TET 42.14 p.)*				
1.14.	Ar sudaryta transformatorių pastotės ir 330/110 kV skirstyklos žaibosaugos schema (planas)? *(TET 42.14 p.)*				

1.15.	Ar turi transformatorių pastotės ir 330/110 kV skirstyklos eksploatavimo (naudojimo) instrukcijas arba reglamentus? *(TET 42.16 p.)*				
2.	**Įrenginių eksploatavimo techniniai reikalavimai:**				
2.1.	Ar sudaryti daugiamečiai ir metiniai transformatorinės pastotės ir 330/110 kV skirstyklų techninės priežiūros ir remonto darbų grafikai ir patvirtinti įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens? *(TET 67.1; 67.2 p.)*				
2.2.	Ar transformatorinės pastotės ir 330/110 kV skirstyklų techninės priežiūros ir remonto darbai vykdomi laiku pagal sudarytus techninės priežiūros ir remonto darbų grafikus? *(TET 67 p.)*				
2.3.	Ar sudarytas transformatorinės pastotės transformatorių apžiūrų metinis grafikas? *(TET 1042 p.)*				
2.4.	Ar sudarytas 330/110 kV skirstyklų apžiūrų metinis grafikas? *(TET 1069 p.)*				
2.5.	Ar nustatyta būtinų apžiūrų tvarka įvykus trumpajam jungimui? *(TET 1069.5 p.)*				
2.6.	Ar nustatyta būtinų apžiūrų tvarka esant tirštam rūkui, šlapdribai, apledėjimui, dideliam užtreštumui? *(TET 1069.5 p.)*				
2.7.	Ar defektai, pastebėti skirstyklų apžiūrų metu, įrašomi į eksploatavimo dokumentus? *(TET 1070 p.)*				
2.8.	Ar nedelsiant šalinami defektai, keliantys grėsmę žmonėms, aplinkai bei galintys pažeisti įrenginius? *(TET 1070 p.)*				
2.9.	Ar transformatorinės pastotės transformatorių apžiūros atliekamos periodiškai ir laiku? *(TET 1042 p.)*				
2.10.	Ar 330/110 kV skirstyklų apžiūros atliekamos periodiškai ir laiku? *(TET 1069.3 p.)*				
2.11.	Ar vykdomas metinis transformatorių pastotės ir 330/110 kV skirstyklų atjungimų grafikas? *(TET 67.1 p.)*				

2.12.	Ar eksploatavimo metu transformatorių pastotėse ir 330/110 kV skirstyklose padaryti pakeitimai pažymimi schemose ir brėžiniuose? Ar atsakingi darbuotojai, padarę pakeitimus, pasirašė, nurodė savo pareigas ir pakeitimo datą? *(TET 65 p.)*				
2.13.	Ar vykdant transformatorių pastotės ir 330/110 kV skirstyklos remonto, techninės priežiūros, derinimo ir bandymo darbus naudojamasi techninės priežiūros ir remonto darbų technologiniais dokumentais, derinimo ir bandymo darbų atlikimo programomis, metodikomis, specialia įranga? *(TET 75 p.)*				
2.14.	Ar transformatorių pastotėje ir 330/110 kV skirstykloje įrengtas elektrinis apšvietimas? *(SPĮĮT 48 p.)*				
2.15.	Ar transformatorių pastotėje ir 330/110 kV skirstykloje įrengtos valdymo ir signalizacijos priemonės? *(SPĮĮT 49 p.)*				
2.16.	Ar išlaikyti atstumai tarp skirstyklų ir aukštesnių kaip 4 m medžių, kad virstant medžiams nebūtų pažeidžiami įrenginiai ir šynos? *(SPĮĮT 51 p.)*				
2.17.	Ar transformatorių pastotėje ir 330/110 kV skirstykloje, kur nuolat būna darbuotojai, yra įrengti arteziniai gręžiniai, geriamojo vandens šuliniai arba vandentiekis? *(SPĮĮT 53 p.)*				
2.18.	Ar pastočių teritorija aptverta išorine tvora? *(SPĮĮT 55 p.)*				
2.19.	Ar užtikrinama metalinių konstrukcijų ir detalių apsauga nuo korozijos? *(SPĮĮT 11.5 p. ir 56 p., TET 102 p.)*				
2.20.	Ar transformatorių pastotėje ir 330/110 kV skirstykloje įrengti alyvos surinkimo ir pašalinimo įrenginiai, siekiant išvengti aplinkos užteršimo? *(SPĮĮT 57 p.)*				
2.21.	Ar alyvos surinktuvai, drenažai ir alyvotakiai yra techniškai tvarkingi ir neleidžia alyvai nutekėti į gruntą? *(TET 1088 p.)*				

2.22.	Ar 330/110 kV skirstykloje yra teritorijos planas, kur nurodytas elektros lauko stipris 1,8 m nuo žemės paviršiaus lygyje? *(TET 1049 p.)*				
2.23.	Ar atvirose 330/110 kV skirstyklose izoliacija stiprinama, plaunama, valoma, padengiam hidrofobinėmis pastomis? *(TET 1051.1 p.)*				
2.24.	Ar uždarose 330/110 kV skirstyklose įrengiama apsauga nuo dulkių ir kenksmingų dujų prasiskverbimo? (*TET 1051.2 p.)*				
2.25.	Ar į uždarąsias 330/110 kV skirstyklas negali pakliūti paukščiai ir gyvūnai? (*TET 1052 p.)*				
2.26.	Ar uždarųjų 330/110 kV skirstyklų grindų danga tokia, kad nesusidarytų cemento dulkės? *(TET 1053 p.)*				
2.27.	Ar atvirose 330/110 kV skirstyklose įrengtos jungtuvų pavarų, orinių jungtuvų vožtuvų blokų, jų agregatinių spintų šildymo sistemos pagal gamintojų instrukcijų reikalavimus? *(SPĮĮT 39 p.)*				
2.28.	Ar 330/110 kV skirstyklose elektros įrenginių ir šynų fazės, įžeminimo peiliai ir jų pavarų rankenos nudažytos pagal Lietuvos standarto LST EN 60446:2000 reikalavimus? *(SPĮĮT 40 p.)*				
2.29.	Ar 330/110 kV skirstyklose įrengtos blokuotės, neleidžiančios klaidingai operuoti skyrikliais, skirtuvais, komplektinių skirstyklų išstumiamais vežimėliais ir įžeminimo peiliais? Ar kompiuteriais valdomų įrenginių programinė įranga užtikrina blokuotę? *(TET 1059 p.)*				
2.30.	Ar įrengti barjerai įėjimuose į jungtuvų, transformatorių ir kitų aparatų kameras? *(SPĮĮT 43 p.)*				
2.31.	Ar numatytos priemonės, neleidžiančios šynose, laiduose arba izoliatoriuose atsirasti pavojingiems mechaniniams įtempimams dėl temperatūros pokyčių ar vibracijų? *(SPĮĮT 44 p.)*				

2.32.	Ar transformatorių pastotėje ir 330/110 kV skirstyklose įrengti stacionarieji įžeminimo peiliai, ar nustatytos vietos kilnojamiems įžemikliams prijungti? Ar uždarųjų skirstyklų šynų įžemikliai yra blokuojami? Ar kompiuteriais valdomų skyriklių ir įžemiklių pavaros yra blokuojamos tik naudojant programinę įrangą? *(SPEĮĮT 42 p.)*				
2.33.	Ar komutavimo aparatams naudojamas oras sausinamas termodinaminiu būdu? *(TET 1074 p.)*				
2.34.	Ar suslėgtasis oras, naudojamas oriniuose jungtuvuose ir kitų komutavimo aparatų pavarose, išvalytas mechaninių priemaišų filtrais? *(TET 1083 p.)*				
2.35.	Ar prapučiami magistraliniai suslėgtojo oro oratiekiai? *(TET 1085.1 p.)*				
2.36.	Ar prapučiami komutacinių aparatų pavarų oratiekiai? *(TET 1085.2 p.)*				
2.37.	Ar jungtuvai ir jų pavaros turi įjungtosios ir išjungtosios padėties indikacijas? *(TET 1091 p.)*				
2.38.	Ar skyriklių, įžeminimo peilių, skirtuvų, trumpiklių ir kitų aparatų mechaninės bei elektromechaninės pavaros turi įjungtos ir išjungtos padėties indikacijas? *(TET 1093 p.)*				
2.39.	Ar apsaugos, matavimo, signalizacijos ir apšvietimo grandinių elektros laidai, nutiesti alyvinių elektrotechninių įrenginių paviršiais, izoliuoti alyvai atsparia medžiaga? *(SPEĮĮT 46 p.)*				
2.40.	Ar lauke pastatyti transformatoriai nudažyti šviesiomis spalvomis? *(TET 1016 p.)*				
2.41.	Ar 330/110 kV skirstykloje išilgai jungtuvų nutiestas kelias montavimo, remonto mechanizmams ir įtaisams bei kilnojamosioms laboratorijoms? *(SPEĮĮT 59 p.)*				
2.42.	Ar tinkamai parinktos apsaugos galios grandinėms ir įrenginiams? *(TET 1180 p.)*				

2.43.	Ar įjungti ir parengti dirbti relinės apsaugos ir automatikos, avarinės bei įspėjamosios signalizacijos įtaisai? *(TET 1181 p.)*				
2.44.	Ar registruojami relinės apsaugos ir automatikos veikimo atvejai, eksploatavimo metu išaiškinti gedimai ir defektai? *(TET 1182 p.)*				
2.45.	Ar yra ant relinės apsaugos ir automatikos įtaisų užrašai, nurodantys jų paskirtį? *(TET 1183 p.)*				
2.46.	Ar relinės apsaugos ir automatikos paneliuose ir spintose prie raktų, tarpių, bandymo blokų ar kitokių įtaisų yra užrašai apie minėtųjų įtaisų padėtį visų režimų atvejais? *(TET 1185 p.)*				
2.47.	Ar tinkamai atliekamas kontrolinių kabelių žymėjimas? *(TET 1199 p.)*				
2.48.	Ar laikomi įjungti registruojantieji prietaisai, ar teisingai įforminamas jų prijungimas ir atjungimas? *(TET 1203 p.)*				
2.49.	Ar operatyvinėse srovės grandinėse užtikrinamas selektyvus automatinių jungiklių ir saugiklių veikimas? *(TET 1204 p.)*				
2.50.	Ar įžemintos visos metalinės elektros įrenginių dalys, kuriose pažeidus izoliaciją gali atsirasti įtampa ir dėl to gali nukentėti žmonės, sutrikti darbo režimas arba sugesti įrenginiai? *(TET 1207 p.)*				
2.51.	Ar visi elektros įrenginiai arba jų elementai, kuriuos reikia įžeminti, tinkamai prijungti prie įžemintuvo arba įžeminimo magistralės atskirais įžeminimo laidininkais? *(TET 1208 p.)*				
2.52.	Ar naudojami tinkami sujungimo būdai prijungti įžeminimo magistrales ir laidininkus prie požeminių įžemintuvo dalių? *(TET 1209 p.)*				
2.53.	Ar atvirai nutiesti įžeminimo laidininkai apsaugoti nuo korozijos? *(TET 1210 p.)*				

2.54.	Ar naujai montuojami arba perdažomi įžeminimo peiliai, jų pavarų traukės, atvirai paklotos įžeminimo šynos ir įnulinimo laidai žymimi teisingai?? *(TET 1211 p.)*				
2.55.	Ar tinkamai kontroliuojami 330/110 kV skirstykloje įžeminimo įrenginiai? *(TET 1215 p.)*				
2.56.	Ar periodiškai tikrinamos jungčių tarp įžemintuvo ir įrenginio įžeminamų elementų varžos? *(TET 1216 p.)*				
2.57.	Ar įžemintuvų varža matuojama laikantis *EETET* reikalavimų *(TET 1217 p.)*				
2.58.	Ar tinkamai eksploatuojami 330/110 kV skirstyklos apsaugos nuo žaibo įrenginiai? *(TET 1220 p.)*				
2.59.	Ar ant atvirųjų skirstyklų konstrukcijų nėra stiebinių žaibolaidžių, prožektorių bokštų, netinkamai įrengtų laidų ir kabelių iki 1000 V? *(TET 1221 p.)*				
2.60.	Ar nuolat prijungti viršįtampių ribotuvai? *(TET 1222 p.)*				
2.61.	Ar atlikti galios transformatorių izoliacijos varžos matavimai? *(ĮBNAA 159 p.)*				
2.62.	Ar atlikti srovės transformatorių izoliacijos varžos matavimai? *(ĮBNAA 215 p.)*				
2.63.	Ar atlikti įtampos transformatorių izoliacijos varžos matavimai? *(ĮBNAA 233 p.)*				
2.64.	Ar atlikti galios transformatorių įvadų izoliacijos varžos matavimai? *(ĮBNAA 450 p.)*				
2.65.	Ar atlikti galios transformatorių įvadų dielektrinių nuostolių kampo tgδ matavimai? *(ĮBNAA 453 p.)*				
2.66.	Ar atliekama alyvoje ištirpusių dujų chromatografinė analizė? *(ĮBNAA 204, 205 p.)*				
2.67.	Ar nustatomas kietosios izoliacijos sudrėkimo lygio įvertinimas? *(ĮBNAA 212 p.)*				
2.68.	Ar bandomas transformatorių bako sandarumas? *(ĮBNAA 196 p.)*				

2.69.	Ar tikrinamos transformatorių aušinimo sistemos? *(ĮBNAA 199 p.)*				
2.70.	Ar atlikti galios transformatorių apvijų dielektrinių nuostolių kampo tgδ matavimai? *(ĮBNAA 168 p.)*				
2.71.	Ar atlikti galios transformatorių apvijų ominės varžos matavimai? *(ĮBNAA 179 p.)*				
2.72.	Ar atlikti galios transformatorių trumpo jungimo varžos matavimai? *(ĮBNAA 190 p.)*				
2.73.	Ar atlikti galios transformatorių tuščios veikos nuostolių matavimai? (*ĮBNAA 186 p.)*				
2.74.	Ar atlikti galios transformatorių izoliacinės alyvos bandymai? *(ĮBNAA 204 p.)*				
2.75.	Ar atlikta galios transformatorių termovizinė kontrolė? *(ĮBNAA 203 p.)*				
2.76.	Ar atliktas galios transformatorių atšakų perjungiklio būklės įvertinimas? *(ĮBNAA 195 p.)*				
2.77.	Ar atlikti jungtuvų izoliacijos varžos matavimai? *(ĮBNAA 259 p.)*				
2.78.	Ar jungtuvų izoliacija bandoma 50 Hz dažnio įtampa? *(ĮBNAA 265, 296, 312 p.)*				
2.79.	Ar atlikti jungtuvų ominės varžos matavimai? *(ĮBNAA 271, 299, 314 p.)*				
2.80.	Ar atlikta jungtuvų termovizinė kontrolė? *(ĮBNAA 293, 309, 329, 336 p.)*				
2.81.	Ar atlikti alyvinių jungtuvų izoliacinės alyvos bandymai? *(ĮBNAA 287 p.)*				
2.82.	Ar išmatuota skyriklių ir skirtuvų kontaktų ominė varža? *(ĮBNAA 355 p.)*				
2.83.	Ar išmatuota skyriklių ir skirtuvų kontaktų prispaudimo jėga? *(ĮBNAA 357 p.)*				
2.84.	Ar tikrinama skyriklių ir skirtuvų mechaninė blokuotė? *(ĮBNAA 361 p.)*				
2.85.	Ar atliekama skyriklių ir skirtuvų termovizinė kontrolė? *(ĮBNAA 362 p.)*				

2.86.	Ar atliekami ventilinių iškroviklių ir/ar viršįtampių ribotuvų varžos matavimai? *(ĮBNAA 423 p.)*				
2.87.	Ar atliekami ventilinių iškroviklių ir/ar viršįtampių ribotuvų nuotėkio srovės matavimai? *(ĮBNAA 433, 435 p.)*				
2.88.	Ar atliekama ventilinių iškroviklių ir/ar viršįtampių ribotuvų termovizinė kontrolė? *(ĮBNAA 444 p.)*				
2.89.	Ar atliekamas požeminio įžeminimo įrenginių korozinės elementų būklės tikrinimas? *(ĮBNAA 523 p.)*				
2.90.	Ar atliekama iki 1000V įtampos įrenginių, antrinių grandinių ir instaliacijos bandymai 50 Hz dažnio bandomąja įtampa *(ĮBNAA 494 p.)*				
2.91.	Ar atliekamas relinės apsaugos ir automatikos veikimo tikrinimas (*ĮBNAA 504 p.)*				
2.92.	Ar atliekamas akumuliatorių baterijų tikrinimas *(ĮBNAA 510 p.)*				
2.93.	Ar įvykiai (gedimai), įvykę energetikos įrenginiuose ir neaprašyti *ĮASTAN* II skyriuje, tiriami, analizuojami ir vedama jų apskaita? (*ĮASTAN 41 p.)*				
2.94.	Ar energetikos įrenginiai turi lenteles su šių įrenginių vardiniais parametrais? *(TET 61 p.)*				
2.95.	Ar visi pagrindiniai ir pagalbiniai įrenginiai, įskaitant šynų sistemas ir sekcijas, yra sunumeruoti? *(TET 62 p.)*				
2.96.	Ar ant atvirose skirstyklose esančių transformatorių bakų arba prie korpusų pritvirtintų lentelių užrašyti jų operatyviniai pavadinimai? *(TET 1014 p.)*				
2.97.	Ar nedirbančio transformatoriaus konservatoriuje alyvos lygis yra iki žymos, atitinkančios transformatoriuje esančios alyvos temperatūrą? *(TET 1025 p.)*				
2.98.	Ar neutralės arba vidurinio laido laidininkai pažymėti šviesiai mėlyna spalva 15–100 mm pločio juostomis kiekvienos atšakos matomoje vietoje arba nuspalvinti per visą jų ilgį? *(TET 1211.5 p.)*				

2.99.	Ar skirstyklose užtikrinta galimybė prijungti kilnojamuosius įžemiklius? *(SPĮĮT 11.4 p.)*				
2.100.	Ar generatoriaus ir transformatoriaus neutralės įžemintos? (*ĮĮBT 215 p.)*				
2.101.	Ar transformatorių alyvos rodikliai išdėstyti taip, kad būtų saugu juos stebėti neišjungiant įtampos? *(SPĮĮT 45 p.)*				
2.102.	Ar skirstyklų durys turi užtrenkiamas spynas, kurios leidžia atidaryti duris iš skirstyklų vidaus be rakto? *(SPĮĮT 103 p.)*				
	3. Statinių techninė priežiūra				
3.1.	Ar saugant statinius ir jų konstrukcijas nuo chemiškai aktyvių gruntinių (vandens, tirpalų, biologinių, klaidžiojančių srovių) poveikių, siekiama, kad tvarkingai veiktų drenažo ir vandens pašalinimo sistemos? *(TET 89.3 p.)*				
3.2.	Ar saugant statinius ir jų konstrukcijas nuo chemiškai aktyvių gruntinių (vandens, tirpalų, biologinių, klaidžiojančių srovių) poveikių, siekiama, kad medžiai būtų sodinami ne arčiau kaip 5 m, o krūmai – ne arčiau kaip 2 m nuo statinių? *(TET 89.4 p.)*				
3.3.	Ar metalinių konstrukcijų ir detalių apsauga nuo korozijos sistemingai atnaujinama įvertinant aplinkos cheminį aktyvumą statinių eksploatavimo metu? *(TET 102 p.)*				
3.4.	Ar įmonės vadovo tvarkomuoju dokumentu paskirtas kiekvieno jai priklausančio statinio arba tarpusavyje glaudžiai ir technologiškai susijusių statinių grupės priežiūros atsakingasis asmuo? *(TET 124 p.)*				
3.5.	Ar skiriant statinių, inžinerinių komunikacijų bei sistemų priežiūros ir eksploatavimo atsakinguosius asmenis, patvirtintos pastarųjų pareiginės instrukcijos? *(TET 127 p.)*				

3.6.	Ar priklausomai nuo gamybos technologijos ir kitų aplinkybių savitumo *TET* ir normatyvinių statybos techninių dokumentų pagrindu rengiamos ir tvirtinamos vietinės statinių priežiūros ir eksploatavimo instrukcijos? *(TET 128 p.)*				
3.7.	Ar kasmet pavasarį ir rudenį atliekamos sezoninės bendrosios statinių ir jų konstrukcijų apžiūros? *(TET 131.2 p.)*				
3.8.	Ar statinių ir jų konstrukcijų apžiūrų metu vykdomos neeilinės apžiūros, atliekamos po stichinių nelaimių (gaisrų, liūčių, uraganų, sprogimų ir kita), dalinių statinio ar jo konstrukcijų griūčių ir kitų reiškinių, kurių metu buvo padarytos pavojingos konstrukcijų deformacijos, taip pat keičiantis statinio savininkui? *(TET 131.4 p.)*				
3.9.	Ar statinių ir jų konstrukcijų apžiūrų metu vykdomos inspekcinės ir specialiosios apžiūros? *(TET 131.5 p.)*				
3.10.	Ar statinių ir jų konstrukcijų techninės būklės įvertinimai apžiūrų metu surašomi techninio eksploatavimo žurnaluose, komisijų ar specialistų grupių aktuose, inžinerinių paslaugų ar projektavimo įmonių techninėse ataskaitose arba projektuose? *(TET 139 p.)*				
3.11.	Ar reikalingi duomenys apie statinius ir jų konstrukcijas yra kaupiami statinių pasuose, o apie jų techninę būklę eksploatavimo metu – statinių techninio eksploatavimo žurnaluose? *(TET 140 p.)*				
3.12.	Ar techninio eksploatavimo žurnale fiksuojama naudojamų statinių ir jų konstrukcijų techninė būklė? *(TET 144 p.)*				
3.13.	Ar statinių pasai ir techninio eksploatavimo žurnalai įrišami, antspauduojami ir jų puslapiai numeruojami? *(TET 145 p.)*				

Pastaba – atsakymai žymimi x simboliu.

Teisės aktai:

1. *EĮASTAN* – Energetikos įrenginių avarijų ir sutrikimų tyrimo ir apskaitos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 5 d. įsakymu Nr. 1-80;

2. *SEEĮT* – Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1-100;

3. *EĮRAAĮT* – Elektros įrenginių relinės apsaugos ir automatikos įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. 1-134;

4. *SPEĮĮT* – Skirstyklų ir pastočių elektros įrenginių įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. 1-303;

5. *EĮĮBT* – Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-22;

6. *AT* – Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-274;

7. *TET* – Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 1-211;

8. *EOĮSEDATA* – Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1-220;

9. *EĮBNAA* – Elektros įrenginių bandymo normos ir apimties aprašas, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. 1-281.

Patikrinimo išvada:

Veikla vykdoma nepažeidžiant _____
(teisės aktų pavadinimai)
_____
_____ reikalavimų.

Veikla vykdoma pažeidžiant _____
(teisės aktų pavadinimai ir jų straipsniai, dalys, punktai)
_____
_____
_____ reikalavimus.

_____	_____	_____
(Patikrinime dalyvavusio ūkio subjekto įgalioto darbuotojo pareigos)	(parašas)	(vardas, pavardė)
_____	_____	_____
(Tarybos įgalioto darbuotojo pareigos)	(parašas)	(vardas, pavardė)

_____

PATVIRTINTA
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. nutarimu Nr.
21 priedas

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA
LITGRID AB SISTEMOS VALDYMO CENTRO DARBO PATIKRINIMO AKTAS

_____ Nr. _____
(data)

Patikrinimą atlikęsįgaliotas darbuotojas: _____
(vardas, pavardė, pareigos)

Patikrinimo pagrindas: _____

Patikrinimo pobūdis: _____

Patikrinimo data ir laikas: nuo _____ iki _____

Patikrinimo vieta (objektas): _____

Tikrinamas subjektas: _____
(pavadinimas, buveinės adresas, juridinio asmens kodas,
_____
telefono ir fakso numeriai, elektroninio pašto adresas)

Tikrinamo subjekto atstovai (dalyvavę atliekant patikrinimą): _____
_____

Eil. Nr.	Teisės akto reikalavimas	Įvertinimas			Pastabos
		taip	ne	neaktualu/ netikrinta	
		x	x	x	
1.	Ar sudaryti ir patvirtinti valdomų ir tvarkomų elektros įrenginių sąrašai? *(TET 1354 p.)*				
2.	Ar patvirtinta elektros tinklų normalių sujungimų operatyvinė schema ir normalių nutraukimų sąrašai? *(TET 1458 p.)*				
3.	Ar elektros sistemos sujungimų schema atitinka schemoms nustatytus tiekimo patikimumo, elektros energijos kokybės, trumpojo jungimo srovių vertės atitikties reikalavimus? *(TET 1455 p.)*				

4.	Ar operatyviniai darbuotojai tinkamai perduoda–priima pamainą? *(TET 1481 p.)*				
5.	Ar operatyvinis žurnalas pildomas pagal Sistemos valdymo centro operatyvinių pokalbių ir įrašų vedimo instrukciją? *(TET 49 p. ir 1472 p.)*				
6.	Ar operatyviniuose pokalbiuose įvardijami visi įrenginiai, prijunginiai, relinės, technologinės apsaugos ir automatikos įrenginiai, nurodant jų operatyvinius pavadinimus? *(TET 1473 p.)*				
7.	Ar veikia operatyvinių darbuotojų pokalbių, naudojantis ryšio priemonėmis, automatinio įrašymo įrenginiai? *(TET 55 p.)*				
8.	Ar operatyvinių darbuotojų pokalbių įrašai saugomi įmonės vadovo nustatyta tvarka? *(TET 56 p.)*				
9.	Ar operatyvinį žurnalą peržiūri operatyvinių darbuotojų vadovai? *(TET 54 p.)*				
10.	Ar operatyviniai darbuotojai pildo nustatytos formos pamainos ar paros žiniaraščius? *(TET 53 p. ir 1485 p.)*				
11.	Ar operatyvinio darbuotojo valdomų ir tvarkomų įrenginių išjungimo paraiškų žurnale ar kartotekoje įforminamos išjungimo paraiškos? *(TET 68 p. ir 1420 p.)*				
12.	Ar daromi įrašai relinės apsaugos, automatikos žurnaluose? *(TET 49 p.)*				
13.	Ar operatyviniai darbuotojai turi relinės apsaugos ir automatikos nustatymus? *(TET 49 p.)*				
14.	Ar visi atsirandantys įrenginių defektai ir darbo nesklandumai registruojami informacinėje sistemoje? *(TET 49 p.)*				
15.	Ar visi atsirandantys įrenginių defektai ir darbo nesklandumai šalinami nustatytais terminais? *(TET 49 p.)*				
16.	Ar avarijų ir sutrikimų likvidavimas elektros įrenginiuose vykdomas pagal Avarijų ir technologinių sutrikimų likvidavimo instrukciją? *(TET 1451 p.)*				

17.	Ar elektros linijų, pastočių, sisteminės relinės apsaugos ir automatikos bei ryšių įrenginių remontai vykdomi pagal suderintus ir patvirtintus metinius remonto grafikus? *(TET 1374 p.)*				
18.	Ar kasmet parengiami ir patvirtinami šie grafikai: vartotojų avarinių atjungimų grafikas, susidarius generuojančios galios trūkumui dėl avarinių sutrikimų energetinėje sistemoje, vartotojų aktyviosios galios ribojimų grafikas, esant galios trūkumui, vartotojų elektros ribojimo grafikas, esant energijos ir kuro trūkumui? *(TET 1378 p.)*				
19.	Ar elektros įrenginių darbo režimo valdymas organizuojamas pagal paros grafikus? *(TET 1379 p.)*				
20.	Ar parengta Lietuvos elektros sistemos atskyrimo nuo Rusijos ir Baltarusijos energetikos sistemų dažniui žemėjant žemiau leistinųjų ribų programa? *(TET 1392 p.)*				
21.	Ar įtampa 110 kV ir aukštesnės įtampos tinklų kontroliniuose taškuose reguliuojama pagal patvirtintą įtampos grafiką? *(TET 1400 p.)*				
22.	Ar tipiniai perjungimo lapeliai, perjungimo programos atitinka elektros įrenginių ar RAA įrenginių schemas? *(TET 1545 p.)*				
23.	Ar panaudoti perjungimo lapeliai tikrinami operatyvinių darbuotojų vadovų? *(TET 1530 p.)*				
24.	Ar tipinius perjungimo lapelius taiso juos pasirašęs ar pavaduojantis asmuo? *(TET 1536 p.)*				
25.	Ar operatyvinius perjungimus vykdo tokią teisę turintys darbuotojai? *(TET 1547 p.)*				
26.	Ar įmonės vadovo patvirtintame sąraše įrašyti visi darbuotojai, galintys atlikti operatyvinius perjungimus? *(TET 1548 p.)*				
27.	Ar įmonės vadovas ar jo įgaliotas asmuo tvirtina specialias vienkartines naujų įrenginių ar objektų įjungimo programas? *(TET 1564 p.)*				
28.	Ar operatyviniai darbuotojai tinkamai instruktuoti? *(SEĮT 17 p.)*				

29.	Ar atestuoti operatyviniai darbuotojai? *(SEĮT 15.6 p.)*				
30.	Ar sudaryta operatyvinių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo programa? *(EOĮSEDATA 21 p.)*				
31.	Ar operatyvinių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo rezultatai įforminti kvalifikacijos tobulinimo apskaitos dokumente? *(EOĮSEDATA 23 p.)*				
32.	Ar sudarytos sutartys su rangovais dėl operatyvinių perjungimų vykdymo? *(SEĮT 166 p.)*				
33.	Ar yra rangovų, vykdančių operatyvinius perjungimus pagal rangos sutartis, darbuotojų sąrašai, kur nurodyta jų turima kvalifikacija ir teisės? *(SEĮT 166 p.)*				
34.	Ar prie sutarčių dėl operatyvinių perjungimų su rangovais sudaryti darbuotojų saugos ir atsakomybės ribų aktai? *(SEĮT 167 p.)*				
35.	Ar priešavarinės treniruotės vykdomos pagal priešavarinių treniruočių organizavimo ir vykdymo programas? *(PTT 20 p.)*				
36.	Ar pravestos priešavarinės treniruotės registruojamamos priešavarinių treniruočių registre (žurnale)? *(PTT 45 p.)*				

Pastaba – atsakymai žymimi x simboliu.

Teisės aktai:

1. *SEĮT* – Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1-100;
2. *TET* – Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 1-211;
3. *EOĮSEDATA* – Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1-220;
4. *PTT* – Darbuotojų, eksploatuojančių elektros ir šilumos įrenginius, priešavarinių treniruočių taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. 1-159.

Patikrinimo išvada:

Veikla vykdoma nepažeidžiant _____

(teisės aktų pavadinimai)

_____

_____ reikalavimų.

Veikla vykdoma pažeidžiant _____

(teisės aktų pavadinimai ir jų straipsniai, dalys, punktai)

_____

_____

_____ reikalavimus.

_____	_____	_____
(Patikrinime dalyvavusio ūkio subjekto įgalioto darbuotojo pareigos)	(parašas)	(vardas, pavardė)
_____	_____	_____
(Tarybos įgalioto darbuotojo pareigos)	(parašas)	(vardas, pavardė)

_____

PATVIRTINTA
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. nutarimu Nr.
22 priedas

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA
ELEKTRINIŲ ELEKTROS ĮRENGINIŲ EKSPLOATAVIMO IR TECHNINĖS BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

_____ Nr. _____
(data)

Patikrinimą atlikęs įgaliotas darbuotojas: _____
(vardas, pavardė, pareigos)

Patikrinimo pagrindas: _____

Patikrinimo pobūdis: _____

Patikrinimo data ir laikas: nuo _____ iki _____

Patikrinimo vieta (objektas): _____

Tikrinamas subjektas: _____
(pavadinimas, buveinės adresas, juridinio asmens kodas,
_____
telefono ir fakso numeriai, elektroninio pašto adresas)

Tikrinamo subjekto atstovai (dalyvavę atliekant patikrinimą): _____

_____

Eil. Nr.	Teisės akto reikalavimas	Vykdymas			Pastabos
		taip	ne	neaktualu /netikrinta	
		x	x	x	
1.	**Elektros įrenginius eksploatuojančių asmenų atestavimas:**				
1.1.	Ar paskirti darbuotojai, atsakingi už elektros įrenginių saugų eksploatavimą, ar nustatytos darbuotojų pareigos šiomis veiklos kryptimis? *(TET 57 p., 58 p., 59 p.)*				
1.2.	Ar elektros įrenginius eksploatuojantys darbuotojai atestuoti norminiuose teisės aktuose nustatyta tvarka? *(SEĮT 11 p.)*				
1.3.	Ar elektros įrenginius eksploatuojantis ūkio subjektas atestuotas teisės aktuose nustatyta tvarka? *(AT 2 p.)*				
1.4.	Ar elektros įrenginius eksploatuojantis ūkio subjektas teikia apibendrintą				

	informaciją Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai apie atestuotus energetikos darbuotojus? *(EOĮSEDATA 35 p.)*				
2.	**Techninė dokumentacija:**				
2.1.	Ar pildomi techniniai dokumentai? *(TET 42 p.)*				
2.2.	Ar patvirtinti techniniai dokumentai? *(TET 42.11 p.)*				
2.3.	Ar patvirtintos faktinės elektros grandinių sujungimų schemos? *(TET 42.14, 65 p.)*				
2.4.	Ar sudaryta elektrinės nuolatinės srovės elektros įrenginių schema? *(TET 42.14, 64 p.)*				
2.5.	Ar sudarytos elektros įrenginių eksploatavimo (naudojimo) instrukcijos arba reglamentai? *(TET 42.16, 909 p.)*				
2.6.	Ar parengtas sklypo generalinis planas su pažymėtomis požeminėmis kabelinėmis linijomis? *(TET 42.10 p.)*				
2.7.	Ar sudaryta elektrinės įžeminimo įrenginių schema (planas)? *(TET 42.14 p.)*				
2.8.	Ar sudaryta elektrinės žaibosaugos schema (planas)? *(TET 42.14 p.)*				
2.9.	Ar atliekami elektros įrenginių profilaktiniai bandymai ir matavimai (ar surašomi protokolai)? *(TET 910 p.)*				
2.10.	Ar sudarytas metinis (daugiametis) elektros įrenginių remonto, techninės priežiūros planas? *(TET 66, 67 p.)*				
2.11.	Ar sudarytas ir įstaigos vadovo patvirtintas svarbių mechanizmų sąrašas ir jų vibracijos matavimo grafikas? *(TET 995, 1003 p.)*				
2.12.	Ar sudarytas ir įstaigos vadovo patvirtintas skirstyklų, transformatorių, elektros variklių, oro ir kabelinių linijų apžiūrų periodiškumas, grafikas? *(TET 1000, 1042, 1133, 1168, 1069 p.)*				
3.	**Įrenginių eksploatavimo veiklos tikrinimas:**				
3.1.	Ar avarijoms ir gedimams šalinti sukaupta įrenginių, pagrindinių medžiagų ir detalių atsarga, kuri nustatyta avarinio rezervo nuostatuose? *(TET 912, 986 p.)*				
3.2.	Ar generatoriui dirbant normaliam režime yra įjungti autonominiai žadinimo reguliatoriai? *(TET 914, 917*				

	p.)				
3.3.	Ar generatorius, kuriame yra įrengtas lanko gesinimo automatinis jungiklis, nutraukiantis rotoriaus apvijos grandinę, rotoriaus apvija turi apsaugą nuo virš įtampių? (*TET 921 p.)*				
3.4.	Ar įrengtos apsaugos nuo generatoriaus tinkle atsiradusio vienfazio įžemėjimo, automatiškai išjungiančios įrenginį, kai įžemėjimo srovė didesnė kaip 5 A? *(TET 933, 934 p.)*				
3.5.	Ar generatoriui įrengtas automatinis minimalios žadinimo srovės ribojimas? *(TET 956 p.)*				
3.6.	Ar generatoriaus transformatoriaus bloko generatorių jungtuvui įjungus ar išjungus ne visas fazes, jas išjungia kiti šynų sistemos ar sekcijos, prie kurios prijungtas blokas, jungtuvai? *(TET 957 p.)*				
3.7.	Ar leidžiant ir eksploatuojant generatorių tikrinami parametrai, numatyti TET 964.1–964.4 papunkčiuose? *(TET 964 p.)*				
3.8.	Ar visą laiką įjungti skysčiu aušinamosios sistemos filtrai? *(TET 977 p.)*				
3.9.	Ar turbogeneratorių guolių ir veleno sandariklių, oru aušinamų žadintuvų guolių izoliacija tikrinama nustatytais terminais? (*TET 980 p.)*				
3.10.	Ar nustatytais terminais matuojama turbogeneratorių ir hidrogeneratorių guolių bei kryžmių, turbogeneratorių kontaktinių žiedų vibracija? *(TET 981, 982 p.)*				
3.11.	Ar ant variklių korpusų nurodyta sukimosi kryptis ir ar ant variklių įjungimo įtaisų yra užrašai agregato, kuriems jie priklauso, pavadinimai? *(TET 994 p.)*				
3.12.	Ar laikomasi TET nuostatuose numatytų variklių įjungimo reikalavimų? *(TET 997, 998, 999, 1000 p.)*				
3.13.	Ar rezerve esantys elektros varikliai ir automatinio rezervo įjungimo įrenginiai apžiūrimi ir išbandomi pagal įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens patvirtintą grafiką? *(TET 1000 p.)*				
3.14.	Ar yra dispečeriniai užrašai ant atvirų skirstyklų transformatorių bakų arba				

	prie korpusų tvirtinimo lentelių, ant uždarų skirstyklų, galios transformatorinių durų bei jų viduje? *(TET 1014 p.)*				
3.15.	Ar lauko sąlygomis sumontuoti galios transformatoriai nudažyti šviesiomis spalvomis? *(TET 1016 p.)*				
3.16.	Ar užtikrintas transformatorių ir autotransformatorių, kurių alyvos cirkuliacija priverstinė, aušinimo įrenginių elektros variklių maitinamas iš dviejų šaltinių ir ar rezervinis maitinimas įjungiamas automatiškai? *(TET 1017 p.)*				
3.17.	Ar nedirbančio transformatoriaus konservatoriuje alyvos lygis yra iki žymos, atitinkančios transformatoriuje esančios alyvos temperatūrą? *(TET 1025 p.)*				
3.18.	Ar užtikrinama apsauga nuo gyvūnų ir paukščių patekimo į uždarąsias skirstyklas ir komplektinių skirstyklų patalpas? *(TET 1052 p.)*				
3.19.	Ar grindų danga tokia, kad nesusidarytų cemento dulkių? *(TET 1053 p.)*				
3.20.	Ar užtikrinamas saugus atstumas tarp medžių ir skirstyklos srovinių dalių? *(TET 1056 p.)*				
3.21.	Ar užtikrintas uždarųjų ir atvirųjų skirstyklų kabelių kanalų sandarumas? *(TET 1057 p.)*				
3.22.	Ar įrengtas ir veikia drenažas tuneliuose, rūsiuose ir kanaluose? *(TET 1058 p.)*				
3.23.	Ar įžeminimo peilių pavarų rankenos nudažytos raudona spalva? Ar atvirosiose skirstyklose naujai montuojamų arba perdažytų įžeminimo peilių rankenos ir jų traukės nudažytos žalia ir (ar) geltona spalva. *(TET 1063 p.)*				
3.24.	Ar ant uždarųjų skirstyklų kamerų durų ir vidinių sienų, atvirųjų skirstyklų įrenginių, ant skydų panelių priešakinės ir užpakalinės pusės yra užrašai, nurodantys junginių paskirtį, jų operatyvinius pavadinimus? *(TET 1064 p.)*				
3.25.	Ar ant skirstyklų durų yra įspėjamieji ženklai? *(TET 1065 p.)*				
3.26.	Ar ant saugiklių skydelių, prie				

	saugiklių ir saugiklių korpusų nurodytos saugiklių lydukų srovės? *(TET 1066 p.)*				
3.27.	Ar budintis darbuotojas turi kilnojamų įžemiklių komplektą, saugos reikmenis, pirmos pagalbos reikmenis? *(TET 1067, 1068 p.)*				
3.28.	Ar kabelių linijos turi operatyvinį numerį arba pavadinimą? *(TET 1156 p.)*				
3.29.	Ar kabelių linijos turi žymenis? *(TET 1157 p.)*				
3.30.	Ar rūdijančios kabelių ir kabelinių įrenginių dalys apsaugotos nedegia antikorozine danga? *(TET 1159 p.)*				
3.31.	Ar sudarytas kabelinių linijų apžiūrų grafikas ir ar apžiūros vykdomos pagal grafiką? *(TET 1168 p.)*				
3.32.	Ar kabelių linijos nutiestos kabelių inžineriniuose statiniuose, žymenys išdėstyti ne rečiau kaip kas 50 m, taip pat posūkių ir perėjų per sienas ir pertvaras vietose? *(ELĮT 106 p.)*				
3.33.	Ar visi defektai ir pakitimai, pastebėti per skirstyklų apžiūras, įrašomi į eksploatavimo dokumentus arba įforminami informacinėse sistemose įrenginių savininko nustatyta tvarka? Ar nedelsiant šalinami defektai, keliantys grėsmę žmonėms, aplinkai ar galintys pažeisti įrenginius bei kitų defektų šalinimo terminai nustatomi atsižvelgiant į jų pobūdį? *(TET 1169 p.)*				
3.34.	Ar atliekami kabelinių linijų izoliacijos varžos matavimai? *(TET 1179 p.)*				
3.35.	Ar ant relinės apsaugos automatikos įtaisų panelių yra užrašai, nurodantys jų paskirtį? *(TET 1183 p.)*				
3.36.	Ar nurodytos komutavimo aparatų įjungimo išjungimo padėtys? *(TET 1185 p.)*				
3.37.	Ar operatyviniame žurnale yra įrašai apie įtaisų perjungimus? *(TET 49, 1185 p.)*				
3.38.	Ar relinės apsaugos ir automatikos grandinių izoliacijos varža atitinka gamintojo, teisės aktuose ar norminiuose dokumentuose nustatytas ribas? (*TET 1188 p.)*				
3.39.	Ar visi elektros įrenginiai arba jų elementai, kuriuos reikia įžeminti, prie				

	įžemintuvo arba įžeminimo magistralės prijungti atskirais įžeminimo laidininkais? *(TET 1209 p.)*				
3.40.	Ar atvirai nutiesti įžeminimo įrenginiai apsaugoti nuo korozijos? *(TET 1210 p.)*				
3.41.	Ar nustatyta viršįtampių ribotuvų tikrinimo tvarka? *(TET 1223 p.)*				
3.42.	Ar viršįtampių ribotuvai bandomi vadovaujantis nustatyta tikrinimo tvarka? *(TET 1223 p.)*				
3.43.	Ar avarinio apšvietimo įrenginiai pažymėti atitinkama spalva ar skiriamaisiais ženklais? *(TET 1261 p.)*				
4.	**Statinių, hidrostatinių eksploatavimo tikrinimas**				
4.1.	Ar saugomi statinių projektai? *(TET 142.1 p)*				
4.2.	Ar parengti ir pildomi statinių pasai? *(TET 140–143 p.)*				
4.3.	Ar statinių techninė priežiūra vykdoma sutartiniais pagrindais? *(TET 86 p.)*				
4.4.	Ar įmonės vadovo tvarkomuoju dokumentu skirtas asmuo, atsakingas už statinių priežiūrą ir eksploataciją? *(TET 124 p.)*				
4.5.	Ar parengtos statinių priežiūros ir eksploatavimo instrukcijos? *(TET 128, 129 p.)*				
4.6.	Ar instrukcijose numatytais terminais ir apimtimi atliekamos statinių apžiūros? *(TET 130 p.)*				
4.7.	Ar apžiūrų rezultatai fiksuojami statinių techninio eksploatavimo žurnaluose? *(TET 139, 144 p.)*				
4.8.	Ar įvykdyti statinio techninės priežiūros žurnale įrašyti reikalavimai? *(TET 87.2, 139.2 p.)*				
4.9.	Ar parengtos hidrotechninių statinių eksploatavimo instrukcijos? *(TET 184 p.)*				
4.10.	Ar hidrotechninių statinių būklės kontrolei įrengta kontrolės matavimo aparatūra (KMA)? *(TET 182 p.)*				
4.11.	Ar elektrinėje yra statinių KMA žiniaraštis, išdėstymo schemos, kiekvieno prietaiso pasai? *(TET 183 p.)*				
4.12.	Ar paskirti darbuotojai, kurie stebi KMA rodmenis, atlieka vizualiąsias hidrotechninių statinių apžiūras, organizuoja remonto darbus? *(TET 184 p.)*				

4.13.	Ar parengtos tvenkinio eksploatavimo taisyklės? *(TET 194 p.)*				
4.14.	Ar stebimi ir registruojami vandens lygiai viršutiniame ir apatiniame bjefuose, pratekančio vandens debitas apatiniame bjefe? *(TET 199 p.)*				

Pastaba – atsakymai žymimi x simboliu.

Teisės aktai:

1. *SEEĮT* – Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1-100;
2. *AT* – Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-274;
3. *EĮRAAĮT* – Elektros įrenginių relinės apsaugos ir automatikos įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. 1-134;
4. *ELIĮT* – Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 1-309;
5. *TET* – Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 1-211;
6. *EOĮSEDATA* – Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1-220;
7. *EĮBNAA* – Elektros įrenginių bandymų normų ir apimties aprašas, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. 1-281.

Patikrinimo išvada:

Veikla vykdoma nepažeidžiant _____
(teisės aktų pavadinimai)
_____
_____ reikalavimų.

Veikla vykdoma pažeidžiant _____
(teisės aktų pavadinimai ir jų straipsniai, dalys, punktai)
_____
_____
_____ reikalavimus.

_____	_____	_____
(Patikrinime dalyvavusio ūkio subjekto įgalioto darbuotojo pareigos)	(parašas)	(vardas, pavardė)
_____	_____	_____
(Tarybos įgalioto darbuotojo pareigos)	(parašas)	(vardas, pavardė)

_____

PATVIRTINTA
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. nutarimu Nr.
23 priedas

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA
GAMTINIŲ DUJŲ PERDAVIMO SISTEMOS DUJŲ KOMPRESORIŲ STOČIŲ EKSPLOATAVIMO IR TECHNINĖS BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

_____ Nr. _____
(data)

Patikrinimą atlikęsįgaliotas darbuotojas: _____
(vardas, pavardė, pareigos)

Patikrinimo pagrindas: _____

Patikrinimo pobūdis: _____

Patikrinimo data ir laikas: nuo _____ iki _____

Patikrinimo vieta (objektas): _____

Tikrinamas subjektas: _____
(pavadinimas, buveinės adresas, juridinio asmens kodas,
_____
telefono ir fakso numeriai, elektroninio pašto adresas)

Tikrinamo subjekto atstovai (dalyvavę atliekant patikrinimą): _____

_____

Eil. Nr.	Teisės akto reikalavimas	Įvertinimas			Pastabos
		taip	ne	neaktualu/ netikrinta	
		x	x	x	
1.	**Gamtinių dujų perdavimo sistemos dujų kompresorių stočių (toliau – DKS) eksploatavimo organizavimas:**				
1.1.	Ar suformuota tarnyba, turinti kvalifikuotus darbuotojus, aprūpintus technine ir technologine įranga, norminiais, metodiniais bei technologiniais dokumentais, būtinais saugiai, patikimai ir efektyviai eksploatuoti DKS? *(GDPSET 11 p.)*				
1.2.	Ar DKS eksploatavimo darbams atlikti samdomi asmenys turi teisės aktuose nustatyta tvarka išduotus atestatus eksploatavimo darbams? *(GDPSET 11 p.)*				

1.3.	Ar paskirti atestuoti asmenys, atsakingi už DKS ventiliacijos ir kondicionavimo sistemų eksploatavimą ir techninę būklę? *(GDPSET 13 p.)*				
1.4.	Ar parengti ir patvirtinti kvalifikuotų tarnybų nuostatai, darbuotojų pareiginiai nuostatai, darbų technologijos ir (ar) įrenginių eksploatavimo instrukcijos? *(GDPSET 14 p.)*				
1.5.	Ar kvalifikuotoje tarnyboje patvirtintas privalomų turėti instrukcijų ir techninės dokumentacijos sąrašas (sąrašai)? *(GDPSET 14 p.)*				
1.6.	Ar nustatyta kvalifikuotų tarnybų ir jos darbuotojų parengties ir iškvietimo sistema, kuri veiktų susidarius ekstremalioms ar avarinėms perdavimo sistemos eksploatavimo sąlygoms? *(GDPSET 17 p.)*				
2.	**DKS eksploatuojančių asmenų atestavimas:**				
2.1.	Ar DKS eksploatavimo darbus atlieka ir šiems darbams vadovauja kvalifikuoti darbuotojai? *(GDPSET 18 p.)*				
2.2.	Ar darbuotojų kvalifikacija atitinka reikalavimus, nustatytus darbuotojo pareiginiuose nuostatuose? *(GDPSET 19 p.)*				
2.3.	Ar DKS eksploatuojantys darbuotojai atestuoti norminiuose teisės aktuose nustatyta tvarka? *(GDPSET 20 p.)*				
2.4.	Ar DKS eksploatuojantis ūkio subjektas atestuotas teisės aktų nustatyta tvarka? *(ATTEEĮAT 2 p.)*				
2.5.	Ar DKS eksploatuojantis ūkio subjektas teikia apibendrintą informaciją Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai apie atestuotus energetikos darbuotojus? *(EOĮSEDATA 35 p.)*				
3.	**Darbų organizavimas:**				
3.1.	Ar DKS techninės priežiūros darbai atliekami pagal patvirtintus grafikus, sudarytus vadovaujantis GDPSET 2 priede nurodytu darbų periodiškumu ir apimtimi? *(GDPSET 27 p.)*				

3.2.	Ar darbai, priskiriami gamtinių dujų aplinkoje atliekamiems darbams, vykdomi vadovaujantis Gamtinių dujų, suskystintųjų naftos dujų ir biodujų aplinkoje atliekamų darbų saugos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr1-191 reikalavimais? *(GDPSET 34 p.)*				
3.3.	Ar ant DKS uždaromųjų įtaisų aiškiai nurodytos uždarymo ir atidarymo kryptys? *(GDPSET 151 p.)*				
3.4.	Ar DKS uždarymo įtaisai, įrenginiai, technologinė įranga turi užrašus su numeriais, kurie turi atitikti užrašus ir numeraciją, nurodytus stoties technologinėje schemoje? *(GDPSET 151 p.)*				
4.	**Techninė dokumentacija:**				
4.1.	Ar techniniams pasams ir jų įrašams tvarkyti paskirtas atsakingas kvalifikuotas darbuotojas? *(GDPSET 61 p.)*				
4.2.	Ar DKS eksploatuojanti tarnyba turi būtiną techninę dokumentaciją? *(GDPSET 165 p.)*				
5.	**Techninė priežiūra:**				
5.1.	Ar DKS techninės priežiūros darbai atliekami pagal patvirtintą grafiką, sudaromą vadovaujantis GDPSET 2 priedo 3 lentelėje nurodytu darbų periodiškumu ir apimtimi? *(GDPSET 166 p.)*				
5.2.	Ar DKS esantys šilumos įrenginiai eksploatuojami vadovaujantis Šilumos ūkio įstatymo ir jį įgyvendinančių teisės aktų nustatyta tvarka, GDPSET 1 priedo 80, 82–84 punktuose nurodytais teisės aktais? *(GDPSET 168 p.)*				
5.3.	Ar periodiškai registruojami kompresorinio agregato darbo parametrai DKS operatyviniame darbo žurnale? *(GDPSET 173 p.)*				
5.4.	Ar techninės priežiūros, avarinių situacijų metu vykdomi ar atlikti darbai, įrenginių gedimai fiksuojami DKS įrenginių techninės priežiūros žurnale? *(GDPSET 174 p.)*				
6.	**Avarijų lokalizavimas ir likvidavimas:**				

6.1.	Ar turi visą parą darbo ir ne darbo dienomis dirbančią dispečerinę tarnybą, kuri priima informaciją apie įvykusias ar gresiančias avarijas, sutrikimus, kitus įvykius (gedimus) ir imasi reikiamų veiksmų juos lokalizuoti bei likviduoti? *(GDPSET 71.1 p.)*				
6.2.	Ar turi nuolat veikiančius, viešai ir periodiškai skelbiamus pranešimus priimančios dispečerinės tarnybos laidinio ir mobilaus ryšio telefonus? *(GDPSET 71.2 p.)*				
6.3.	Ar turi avarijoms, sutrikimams lokalizuoti ir likviduoti parengtą personalą? *(GDPSET 71.3 p.)*				
6.4.	Ar turi parengtus personalo veiksmų planus avarijoms, sutrikimams lokalizuoti ir likviduoti? *(GDPSET 71.5 p.)*				
6.5.	Ar turi bendradarbiavimo su kitomis institucijomis bei asmenimis susitarimus lokalizuojant ar likviduojant avarijas ir (ar) sutrikimus? *(GDPSET 71.6 p.)*				
6.6.	Ar darbuotojams, atliekantiems avarinius remonto darbus, ne rečiau kaip kartą per metus organizuojami galimų avarijų lokalizavimo ir likvidavimo praktiniai mokymai? *(GDPSET 73 p.)*				
7.	**Statinių techninės priežiūros vykdymo bendroji tvarka**				
7.1.	Ar įmonėje paskirti darbuotojai, atsakingi už statinių būklę ir saugų eksploatavimą? *(TET 58 p.)*				
7.2.	Ar vykdomas nuolatinis statinio (-ių) stebėjimas? Ar sudaryti stebėjimo grafikai arba nustatyta tvarka? *(SĮ 48 str. 5 d.)*				
7.3.	Ar vykdomos periodinės ir specializuotos apžiūros? *(SĮ 48 str.5 d.)*				
7.4.	Ar visi eksploatuojami statiniai turi statinio techninius pasus (ar techninės apskaitos korteles)? *(SĮ 50 str.1 d.)*				
7.5.	Ar laiku ir išsamiai pildomas statinio techninės priežiūros žurnalas? *(SĮ 50 str.3 d.)*				

Pastaba – atsakymai žymimi x simboliu.

Teisės aktai:

1. *ATTEEĮET* – Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-274;

2. *GDPSET* – Gamtinių dujų perdavimo sistemos eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. 1-128;

3. *TET* – Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 1-211;

4. *EOĮSEDATA* – Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1-220;

5. *SĮ* – Lietuvos Respublikos statybos įstatymas.

Patikrinimo išvada:

Veikla vykdoma nepažeidžiant _____
(teisės aktų pavadinimai)
_____
_____ reikalavimų.

Veikla vykdoma pažeidžiant _____
(teisės aktų pavadinimai ir jų straipsniai, dalys, punktai)
_____
_____
_____ reikalavimus.

_____	_____	_____
(Patikrinime dalyvavusio ūkio subjekto įgalioto darbuotojo pareigos)	(parašas)	(vardas, pavardė)
_____	_____	_____
(Tarybos įgalioto darbuotojo pareigos)	(parašas)	(vardas, pavardė)

_____

PATVIRTINTA
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. nutarimu Nr.
24 priedas

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA
GAMTINIŲ DUJŲ PERDAVIMO SISTEMOS MAGISTRALINIO DUJOTIEKIO VAMZDYNO EKSPLOATAVIMO IR TECHNINĖS BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

_____ Nr. _____
(data)

Patikrinimą atlikęsįgaliotas darbuotojas: _____
(vardas, pavardė, pareigos)

Patikrinimo pagrindas: _____

Patikrinimo pobūdis: _____

Patikrinimo data ir laikas: nuo _____ iki _____

Patikrinimo vieta (objektas): _____

Tikrinamas subjektas: _____
(pavadinimas, buveinės adresas, juridinio asmens kodas,
_____
telefono ir fakso numeriai, elektroninio pašto adresas)

Tikrinamo subjekto atstovai (dalyvavę atliekant patikrinimą): _____

_____

Eil. Nr.	Teisės akto reikalavimas	Įvertinimas			Pastabos
		taip	ne	neaktualu/ netikrinta	
		x	x	x	
1.	**Gamtinių dujų perdavimo sistemos magistralinių dujotiekių vamzdynų (toliau – MDV) eksploatavimo organizavimas:**				
1.1.	Ar suformuota tarnyba, turinti kvalifikuotus darbuotojus, aprūpintus technine ir technologine įranga, norminiais, metodiniais bei technologiniais dokumentais, būtinais saugiai, patikimai ir efektyviai eksploatuoti MDV? *(GDPSET 11 p.)*				

1.2.	Ar MDV eksploatavimo darbams atlikti samdomi asmenys turi teisės aktuose nustatyta tvarka išduotus atestatus eksploatavimo darbams? *(GDPSET 11 p.)*				
1.3.	Ar paskirti atestuoti asmenys, atsakingi už savoms reikmėms skirtų dujų, elektros, šilumos, tai pat perdavimo sistemos ryšio, statinių, vandentiekio sistemų, ventiliacijos ir kondicionavimo sistemų eksploatavimą ir techninę būklę? *(GDPSET 13 p.)*				
1.4.	Ar parengti ir patvirtinti kvalifikuotų tarnybų nuostatai, darbuotojų pareiginiai nuostatai, darbų technologijos ir (ar) įrenginių eksploatavimo instrukcijos? *(GDPSET 14 p.)*				
1.5.	Ar kvalifikuotoje tarnyboje patvirtintas privalomų turėti instrukcijų ir techninės dokumentacijos sąrašas (sąrašai)? *(GDPSET 14 p.)*				
1.6.	Ar nustatyta kvalifikuotų tarnybų ir jos darbuotojų parengties ir iškvietimo sistema, kuri veiktų susidarius ekstremalioms ar avarinėms perdavimo sistemos eksploatavimo sąlygoms? *(GDPSET 17 p.)*				
2.	**MDV eksploatuojančių asmenų atestavimas:**				
2.1.	Ar MDV eksploatavimo darbus atlieka ir šiems darbams vadovauja kvalifikuoti darbuotojai? *(GDPSET 18 p.)*				
2.2.	Ar darbuotojų kvalifikacija atitinka reikalavimus, nustatytus darbuotojo pareiginiuose nuostatuose? *(GDPSET 19 p.)*				
2.3.	Ar MDV eksploatuojantys darbuotojai atestuoti norminiuose teisės aktuose nustatyta tvarka? *(GDPSET 20 p.)*				
2.4.	Ar naujiems apmokytiems ir atestuotiems kvalifikuotiems darbuotojams, prieš leidžiant savarankiškai dirbti įrenginių eksploatavimo darbus, skiriama ne mažiau kaip 10 darbo dienų (pamainų) stažuotė? *(GDPSET 24 p.)*				

2.5.	Ar MDV eksploatuojantis ūkio subjektas atestuotas teisės aktuose nustatyta tvarka? *(AT 3 p.)*				
2.6.	Ar MDV eksploatuojantis ūkio subjektas teikia apibendrintą informaciją Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai apie atestuotus energetikos darbuotojus? *(EOĮSEDATA 35 p.)*				
3.	**Darbų organizavimas:**				
3.1.	Ar MDV techninės priežiūros darbai atliekami pagal patvirtintus grafikus, sudarytus vadovaujantis GDPSET 2 priede nurodytu darbų periodiškumu ir apimtimi? *(GDPSET 27 p.)*				
3.2.	Ar perdavimo sistemos remonto darbai atliekami pagal eksploatuojančios įmonės vadovo ar jo įgalioto vadovaujančio darbuotojo patvirtintus planus (programas)? *(GDPSET 28 p.)*				
3.3.	Ar planai sudaromi ir darbų apimtys nustatomos vadovaujantis defektų aktais, įrenginių gamintojų rekomendacijomis, eksploatuojančios įmonės patvirtintais dokumentais, teisės aktų reikalavimais? *(GDPSET 28 p.)*				
3.4.	Ar medžiagos, vamzdžiai, įrenginiai, įtaisai, prietaisai, kurie naudojami eksploatuojant perdavimo sistemą, turi dokumentus, patvirtinančius jų kokybę ir (ar) atitiktį privalomiesiems saugos reikalavimams? *(GDPSET 30 p.)*				
3.5.	Ar darbai, priskiriami gamtinių dujų aplinkoje atliekamiems darbams, vykdomi vadovaujantis Gamtinių dujų, suskystintųjų naftos dujų ir biodujų aplinkoje atliekamų darbų saugos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. 1-191, reikalavimais? *(GDPSET 34 p.)*				
3.6.	Ar eksploatavimo darbus atliekant rangovui, rangovas paskiria kvalifikuotą darbų vadovą ir gauna perdavimo sistemą eksploatuojančios įmonės leidimą darbams atlikti? *(GDPSET 36 p.)*				

3.7.	Ar potencialiai pavojingi perdavimo sistemos įrenginiai, kurių parametrai atitinka GDPSET 1 priedo 14, 34 ir 35 punktuose nurodytus reikalavimus, prieš pradedant juos eksploatuoti užregistruoti Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre? *(GDPSET 45 p.)*				
3.8.	Ar MDV uždarymo įtaisai sunumeruoti pagal technologinę MDV schemą? *(GDPSET 97 p.)*				
4.	**Techninė dokumentacija:**				
4.1.	Ar eksploatuojanti įmonė turi ir saugo visą perdavimo sistemai saugiai eksploatuoti būtiną dokumentaciją? *(GDPSET 55 p.)*				
4.2.	Ar technologinės schemos, darbo režimai patvirtinti eksploatuojančios įmonės vadovo ar jo įgalioto vadovaujančio darbuotojo? *(GDPSET 57 p.)*				
4.3.	Ar techniniams pasams ir jų įrašams tvarkyti paskirtas atsakingas kvalifikuotas darbuotojas? *(GDPSET 61 p.)*				
4.4.	Ar MDV techniniame pase nurodyti bendrieji duomenys, vamzdyno schema, vamzdyno charakteristikos, metalas, susikirtimai su keliais, geležinkeliais, vandens telkiniais, apsaugos nuo korozijos įrenginiai, uždarymo įtaisai, kontrolės ir valdymo įrenginiai, remonto ir rekonstrukcijos darbai? *(GDPSET 60 p.)*				
4.5.	Ar eksploatavimo darbams atlikti MDV eksploatuojanti įmonė turi įrenginių eksploatavimo ir darbų technologijos instrukcijas (aprašus, reglamentus, standartus)? *(GDPSET 63 p.)*				
4.6.	Ar MDV eksploatuojančioje kvalifikuotoje tarnyboje yra būtina techninė dokumentacija? *(GDPSET 102 p.)*				
5.	**Techninė priežiūra:**				
5.1.	Ar MDV techninės priežiūros darbai atliekami pagal patvirtintą grafiką, sudaromą vadovaujantis GDPSET 2 priedo 1 lentelėje nurodytu darbų periodiškumu ir apimtimi? *(GDPSET 103 p.)*				

5.2.	Ar MDV trasos dalis (po 6 metrus į abi puses nuo vamzdynų ašies) periodiškai valoma, kad neaugtų medžiai ir krūmai? *(GDPSET 110 p.)*				
5.3.	Ar apžiūrų techninio patikrinimo rezultatai, reguliavimo ir taisymo darbai fiksuojami MDV techninės priežiūros žurnale? *(GDPSET 111 p.)*				
5.4.	Ar dujotiekių metaliniai vamzdynai, vamzdynams priklausančios metalinės požeminės ar panardintos konstrukcijos padengtos dangomis, apsaugančiomis juos nuo korozijos? *(GDPSET 221 p.)*				
5.5.	Ar užkasti ar panardinti dujotiekių vamzdynai saugomi nuo elektrocheminės korozijos, įrengiant katodinės apsaugos įrenginius? *(GDPSET 221 p.)*				
5.6.	Ar dujotiekių apsaugos nuo korozijos techninė priežiūra vykdoma pagal patvirtintą grafiką, sudarytą vadovaujantis GDPSET 2 priede nurodytu periodiškumu? *(GDPSET 225 p.)*				
6.	**Avarijų lokalizavimas ir likvidavimas:**				
6.1.	Ar turi visą parą darbo ir ne darbo dienomis dirbančią dispečerinę tarnybą, kuri priima informaciją apie įvykusias ar gresiančias avarijas, sutrikimus, kitus įvykius (gedimus) ir imasi reikiamų veiksmų juos lokalizuoti bei likviduoti? *(GDPSET 71.1 p.)*				
6.2.	Ar turi nuolat veikiančius, viešai ir periodiškai skelbiamus pranešimus priimančios dispečerinės tarnybos laidinio ir mobilaus ryšio telefonus? *(GDPSET 71.2 p.)*				
6.3.	Ar turi avarijoms, sutrikimams lokalizuoti ir likviduoti parengtą personalą? *(GDPSET 71.3 p.)*				
6.4.	Ar turi parengtus personalo veiksmų planus avarijoms, sutrikimams lokalizuoti ir likviduoti? *(GDPSET 71.5 p.)*				
6.5.	Ar turi bendradarbiavimo su kitomis institucijomis bei asmenimis susitarimus lokalizuojant ar likviduojant avarijas ir (ar) sutrikimus? *(GDPSET 71.6 p.)*				

6.6.	Ar darbuotojams, atliekantiems avarinius remonto darbus, ne rečiau kaip kartą per metus organizuojami galimų avarijų lokalizavimo ir likvidavimo praktiniai mokymai? *(GDPSET 73 p.)*				

Pastaba – atsakymai žymimi x simboliu.

Teisės aktai:

1. *AT* – Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-274;

2. *GDPSET* – Gamtinių dujų perdavimo sistemos eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. 1-128;

3. *EOĮSEDATA* – Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1-220.

Patikrinimo išvada:

Veikla vykdoma nepažeidžiant _____
(teisės aktų pavadinimai)
_____
_____ reikalavimų.

Veikla vykdoma pažeidžiant _____
(teisės aktų pavadinimai ir jų straipsniai, dalys, punktai)
_____
_____
_____ reikalavimus.

_____	_____	_____
(Patikrinime dalyvavusio ūkio subjekto įgalioto darbuotojo pareigos)	(parašas)	(vardas, pavardė)
_____	_____	_____
(Tarybos įgalioto darbuotojo pareigos)	(parašas)	(vardas, pavardė)

_____

PATVIRTINTA
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. nutarimu Nr.
25 priedas

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA
GAMTINIŲ DUJŲ SKIRSTYMO SISTEMOS EKSPLOATAVIMO IR TECHNINĖS BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

_____ Nr._____
(data)

Patikrinimą atlikęsįgaliotas darbuotojas: _____
(vardas, pavardė, pareigos)
Patikrinimo pagrindas: _____

Patikrinimo pobūdis: _____

Patikrinimo data ir laikas: nuo _____ iki _____
Patikrinimo vieta (objektas): _____
Tikrinamas subjektas: _____
(pavadinimas, buveinės adresas, juridinio asmens kodas,
_____
telefono ir fakso numeriai, elektroninio pašto adresas)
Tikrinamo subjekto atstovai (dalyvavę atliekant patikrinimą): _____

_____

Eil. Nr.	Teisės akto reikalavimas	Įvertinimas			Pastabos
		taip	ne	neaktualu /netikrinta	
		x	x	x	
1.	**Gamtinių dujų skirstymo sistemos eksploatavimo organizavimas:**				
1.1.	Ar suformuotas padalinys, turintis kvalifikuotus darbuotojus, aprūpintus technine, technologine įranga, apsaugos, ryšio priemonėmis, užtikrinantis patikimą, efektyvų ir saugų skirstymo sistemos eksploatavimą, avarijų ir sutrikimų lokalizavimą bei likvidavimą? *(GDSVSET 10 p.)*				
1.2.	Ar dujų skirstymo sistemos eksploatavimo darbams atlikti samdomi asmenys turi teisės aktuose nustatyta tvarka išduotus atestatus eksploatavimo darbams? *(GDSVSET 10 p.)*				

1.3.	Ar parengti ir patvirtinti kvalifikuotų padalinių darbuotojų pareiginiai nuostatai, darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijos, gaisrinės saugos instrukcijos, darbų technologijos ir (ar) įrenginių eksploatavimo instrukcijos? *(GDSVSET 12 p.)*				
1.4.	Ar kvalifikuotas padalinys aprūpintas technine dokumentacija, medžiagomis, reikiamais mechanizmais, įrankiais, prietaisais, transporto, ryšių, asmeninėmis apsauginėmis ir kitomis priemonėmis, reikalingomis patikimam, efektyviam ir saugiam dujų sistemų eksploatavimui užtikrinti? *(GDSVSET 14 p.)*				
2.	**Gamtinių dujų skirstymo sistemą eksploatuojančių asmenų atestavimas:**				
2.1.	Ar gamtinių dujų skirstymo sistemos eksploatavimo darbus atlieka ir šiems darbams vadovauja kvalifikuoti darbuotojai? *(GDSVSET 15 p.)*				
2.2.	Ar darbuotojų kvalifikacija atitinka reikalavimus, nustatytus darbuotojo pareiginiuose nuostatuose? *(GDSVSET 16 p.)*				
2.3	Ar skiriama naujiems darbuotojams 10 dienų stažuotė prieš leidžiant savarankiškai dirbti dujų sistemos eksploatavimo darbus? *(GDSVSET 17 p.)*				
2.4.	Ar organizuojamas darbuotojų mokymas, kvalifikacijos kėlimas? *(GDSVSET 18 p.)*				
2.5.	Ar gamtinių dujų skirstymo sistemą eksploatuojantis ūkio subjektas atestuotas teisės aktuose nustatyta tvarka? *(AT 3 p.)*				
2.6.	Ar gamtinių dujų skirstymo sistemą eksploatuojantis ūkio subjektas teikia apibendrintą informaciją Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai apie atestuotus energetikos darbuotojus? *(EOĮSEDATA 35 p.)*				
3.	**Darbų organizavimas:**				
3.1.	Ar gamtinių dujų skirstymo sistemos techninės priežiūros darbai atliekami pagal patvirtintus grafikus, sudarytus vadovaujantis GDSVSET 2 priede nurodytu darbų periodiškumu ir apimtimi? *(GDSVSET 20 p.)*				

3.2.	Ar sudaryti gamtinių dujų sistemos rekonstravimo, remonto darbų planai ar programos? *(GDSVSET 21 p.)*				
3.3.	Ar atlikti techninės priežiūros, remonto, rekonstravimo darbai dokumentuojami arba fiksuojami informacinėse sistemose? (*GDSVSET 24 p.)*				
3.4.	Ar darbai, priskiriami darbams dujų aplinkoje, vykdomi vadovaujantis GDSNDIBDAADS reikalavimais? *(GDSVSET 27 p.)*				
3.5.	Ar Potencialiai pavojingiems valstybės registre įregistruotiems įrenginiams privaloma tvarka atliekamas techninės būklės tikrinimas? *(GDSVSET 30 p.)*				
3.6.	Ar dujų slėgio reguliavimo įrenginiai, saugos nuo korozijos įrenginiai turi įrenginių schemas? *(GDSVSET 36 p.)*				
4.	**Techninė dokumentacija:**				
4.1.	Ar įmonėje yra saugiam dujų sistemų eksploatavimui reikalinga dokumentacija? *(GDSVSET 38 p.)*				
4.2.	Ar sudaryti dujotiekių, dujotiekių įrenginių techniniai pasai, dujotiekių įrenginių schemos, nustatyti dujotiekio įrenginių darbo parametrai? *(GDSVSET 39 p.)*				
4.3.	Ar sudarytos dujotiekių schemos (geodezinės nuotraukos, maršrutiniai žemėlapiai)? *(GDSVSET 39 p.)*				
4.4.	Ar techniniuose pasuose daromi įrašai apie atliktus remonto ar rekonstravimo darbus, dujotiekių prijungimo, suvirinimo, derinimo, paleidimo ir derinimo darbus, bandymus? *(GDSVSET 40 p.)*				
4.5.	Ar instrukcijos ir technologinės schemos peržiūrimos ir koreguojamos įsigaliojus naujiems arba pakeitus teisės aktus, taip pat keičiant technologinį procesą? *(GDSVSET 42 p.)*				
4.6.	Ar kiekvienas kvalifikuotas padalinys turi instrukcijų ir dokumentų rinkinį, reikalingą pavestam darbui vykdyti? *(GDSVSET 43 p.)*				
4.7.	Ar vedama darbų dokumentacija, reglamentuojanti darbų atlikimą gamtinių dujų aplinkoje? *(GDSNDIBDAADST 27 p.)*				

5.	**Dujotiekių techninė priežiūra:**				
5.1.	Ar dujotiekių ir jų įtaisų techninės priežiūros darbai atliekami periodiškai ir reikiama apimtimi? *(GDSVSET 70 p.)*				
5.2.	Ar atliekami požeminių dujotiekių techninės priežiūros darbai? *(GDSVSET 73 p.)*				
5.3.	Ar nustatytu periodiškumu patikrinamas požeminių dujotiekių sandarumas? *(GDSVSET 74 p.)*				
5.4.	Ar atliekami antžeminių dujotiekių techninės priežiūros darbai? *(GDSVSET 77 p.)*				
5.5.	Ar nustatytu periodiškumu atliekami šulinių ir šuliniuose įrengtų uždaromųjų įtaisų techninės priežiūros darbai? *(GDSVSET 79 p.)*				
6.	**Dujų slėgio reguliavimo įrenginių ir dujų slėgio reguliavimo įtaisų techninė priežiūra**				
6.1.	Ar dujų slėgio reguliavimo įrenginių ir jų įtaisų techninės priežiūros darbai atliekami reikiamu periodiškumu ir apimtimi? *(GDSVSET 86 p.)*				
6.2.	Ar atliekami dujų slėgio reguliavimo įrenginių ir dujų slėgio reguliavimo įtaisų techninės priežiūros darbai? *(GDSVSET 88, 91 p.)*				
6.3.	Ar vykdoma pastatų, kuriuose įrengti dujų slėgio reguliavimo įrenginiai, techninė priežiūra? *(GDSVSET 93 p.)*				
7.	**Matavimo priemonių techninė priežiūra**				
7.1	Ar teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių metrologinė patikra atliekama nustatytais terminais? *(GDSVSET 113 p.)*				
7.2.	Ar vadovo patvirtintu dokumentu nustatytas teisinei metrologijai nepriskirtų matavimo priemonių techninio patikrinimo periodiškumas ir apimtys? *(GDSVSET 114 p.)*				
7.3.	Ar ant matavimo priemonių, rodančių matuojamąjį dydį, korpuso ar skalės yra žyma, rodanti didžiausiąją leistiną matuojamo dydžio vertę? *(GDSVSET 119 p.)*				
8.	**Avarijų lokalizavimas ir likvidavimas:**				
8.1.	Ar turi visą parą darbo ir ne darbo dienomis dirbančią tarnybą, sugebančią lokalizuoti avarijas, sutrikimus, kitus įvykius (gedimus)? *(GDSVSET 45.1 p.)*				

8.2.	Ar turi nuolat veikiančius, viešai ir periodiškai skelbiamus pranešimus priimančios dispečerinės tarnybos laidinio ir mobilaus ryšio telefonus? *(GDSVSET 45.2 p.)*				
8.3.	Ar turi reikalingas transporto, ryšių, saugos priemones, prietaisus, mechanizmus, techninę dokumentaciją operatyviai lokalizuoti ir likviduoti avarijas ir sutrikimus? *(GDSVSET 45.3 p.)*				
8.4.	Ar turi parengtus personalo veiksmų planus avarijoms, sutrikimams lokalizuoti? *(GDSVSET 45.4 p.)*				
8.5.	Ar turi bendradarbiavimo su kitomis institucijomis bei asmenimis susitarimus lokalizuojant ar likviduojant avarijas ir (ar) sutrikimus? *(GDSVSET 45.5 p.)*				
8.6.	Ar darbuotojams, atliekantiems avarijų, sutrikimų, kitų įvykių (gedimų) lokalizavimo darbus, ne rečiau kaip kartą per metus organizuojami galimų avarijų, sutrikimų, kitų įvykių (gedimų) lokalizavimo teoriniai ir praktiniai mokymai? *(GDSVSET 47 p.)*				
8.7.	Ar įvykę praktiniai mokymai registruojami treniruočių registravimo žurnale? *(GDSVSET 47 p.)*				
8.8.	Ar avarijų ir sutrikimų lokalizavimo planai peržiūrimi ir koreguojami įsigaliojus naujiems ar pasikeitus taisyklių, norminių teisės aktų reikalavimams, pasikeitus darbo sąlygoms? *(GDSVSET 48 p.)*				
8.9.	Ar eksploatuojanti įmonė nustačiusi minimalų atsargų kiekį (vamzdžių, uždarymo įtaisų, dujotiekio įrenginių ir įtaisų atsarginių dalių, medžiagų), būtiną avarijoms, sutrikimams, kitiems įvykiams (gedimams) lokalizuoti ir likviduoti? *(GDSVSET 50 p.)*				
9.	**Dujotiekių apsauga nuo korozijos**				
9.1.	Ar visi plieniniai požeminiai dujotiekiai apsaugoti nuo elektrocheminės korozijos? *(GDSVSET 131 p.)*				

9.2.	Ar dujotiekių apsaugos nuo korozijos techninės priežiūros darbai atliekami pagal patvirtintus grafikus, sudarytus vadovaujantis GDSVSET 2 priede nurodytu darbų periodiškumu ir apimtimi? *(GDSVSET 135 p.)*				
9.3.	Ar nustatyti dujotiekių apsauginės dangos defektai remontuojami eksploatuojančios įmonės nustatyta tvarka? *(GDSVSET 138 p.)*				
9.4.	Ar visais atvejais atkasus plieninį dujotiekį tikrinama apsauginės dangos ir vamzdyno metalo paviršiaus būklė? *(GDSVSET 144 p.)*				
9.5.	Ar atlikti katodinės stoties įrenginių techninės priežiūros darbai registruojami techninės priežiūros žurnale? *(GDSVSET 139 p.)*				
9.6.	Ar atlikti remonto darbai fiksuojami katodinės stoties įrenginių pasuose? *(GDSVSET 139 p.)*				
10.	**Nuotolinio duomenų surinkimo ir valdymo sistemų (toliau – NVS) techninė priežiūra**				
10.1.	Ar NVS spintos, įrengimo vietos tvarkingos, su užrašyta objekto priklausomybe? *(GDSVSET 124 p.)*				
10.2.	Ar NVS techninės priežiūros darbai atliekami pagal patvirtintus grafikus, sudarytus vadovaujantis GDSVSET 2 priede nurodytu darbų periodiškumu ir apimtimi? *(GDSVSET 125 p.)*				
10.3.	Ar atlikti NVS techninės priežiūros darbai fiksuojami techninės priežiūros žurnaluose? *(GDSVSET 127 p.)*				
	Ar NVS kabelių sujungimo skydai, įrangos spintos sunumeruotos, valdymo ir perjungimo elementai turi užrašus apie jų paskirtį? *(GDSVSET 129 p.)*				
11.	**Dujų sistemų bandymai eksploatavimo metu:**				
11.1.	Ar atliekami dujų sistemų sandarumo bandymai? Ar nustatytas bandymo būdas ir poreikis? *(GDSVSET 163 p.)*				
11.2.	Ar bandant dujotiekių stiprumą ir sandarumą naudojamos tinkamos slėgio matavimo priemonės? *(GDSVSET 169 p.)*				
11.3.	Ar rengiami darbų planai prieš bandant dujų sistemas? *(GDSVSET 173 p.)*				

11.4.	Ar dujų sistemos stiprumas bandomas laikantis GDSVSET pateiktais reikalavimais? *(GDSVSET 174 p.)*				
11.5.	Ar dujų sistemos sandarumas bandomas laikantis GDSVSET pateiktais reikalavimais? *(GDSVSET 175 p.)*				
11.6.	Ar bandymo rezultatai įforminami aktu? *(GDSVSET 181p.)*				
11.7.	Ar bandymo rezultatai įrašomi į dujotiekių, dujų slėgio reguliavimo įrenginių techninius pasus? *(GDSVSET 181 p.)*				
12.	**Gamtinių dujų skirstymo sistemos statinių eksploatavimas:**				
12.1.	Ar darbų vietos, kuriose gali susidaryti sprogi aplinka, pažymėtos ženklu $E_{x?}$ *DSNDIBDAADS 13 p.*				
12.2.	Ar gamtinių dujų skirstymo sistemos statinių priežiūrai paskirtas techninis prižiūrėtojas? *(SĮ 48 str. 1 d.)*				
12.3.	Ar vykdant gamtinių dujų skirstymo sistemos statinių techninę priežiūrą atliekamas nuolatinis statinių būklės stebėjimas? *(SĮ 48 str. 5 d.)*				
12.4.	Ar vykdant gamtinių dujų skirstymo sistemos statinių techninę priežiūrą atliekamos statinio periodinės ir specializuotos apžiūros? *(SĮ 48 str. 5 d.)*				
12.5.	Ar vykdant gamtinių dujų skirstymo sistemos statinių techninę priežiūrą atliekamas pastebėtų statinio būklės defektų šalinimas? *(SĮ 48 str. 5 d.)*				
12.6.	Ar vykdant gamtinių dujų skirstymo sistemos statinių techninę priežiūrą atliekamas remontas (paprastasis arba kapitalinis)? *(SĮ 48 str. 5 d.)*				
12.7.	Ar yra gamtinių dujų skirstymo sistemos statinių techniniai pasai (ar techninės apskaitos kortelės)? *(SĮ 50 str.1 d.)*				
12.8.	Ar yra gamtinių dujų skirstymo sistemos statinių techninės priežiūros žurnalai? *(SĮ 50 str.1 d.)*				
12.9.	Ar yra gamtinių dujų skirstymo sistemos statinių periodinių ir specialiųjų apžiūrų aktai? *(SĮ 50 str.1 d.)*				

12.10.	Ar gamtinių dujų skirstymo sistemos statinių techniniuose pasuose (ar techninėse apskaitos kortelėse) nurodomos statinio (pastato) techninės ekonominės ir konstrukcijos charakteristikos bei jų pokyčiai po kapitalinio remonto ar rekonstravimo? *(SĮ 50 str.2 d.)*				
12.11.	Ar gamtinių dujų skirstymo sistemos statinių techninės priežiūros žurnaluose registruojami nuolatinio stebėjimo metu pastebėti konstrukcijų ir inžinerinės techninės įrangos defektai ar deformacijos? *(SĮ 50 str.3 d.)*				
12.12.	Ar gamtinių dujų skirstymo sistemos statinių techninės priežiūros žurnaluose registruojami periodinių ir specialiųjų apžiūrų aktų registravimo duomenys, nurodant jų atlikimo datą, vadovus, pastebėtus defektus ir priemones jiems pašalinti? *(SĮ 50 str.3 d.)*				

Pastaba – atsakymai žymimi x simboliu.

Teisės aktai:

1. *AT* – Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-274;
2. *GDSVSET* – Gamtinių dujų skirstymo ir vartotojų sistemų eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 1-82;
3. *GDSNDIBDAADS* – Gamtinių dujų, suskystintų naftos dujų ir biodujų aplinkoje atliekamų darbų saugos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. 1-191;
4. *EOĮSEDATA* – Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1-220;
5. *SĮ* – Lietuvos Respublikos statybos įstatymas.

Patikrinimo išvada:

Veikla vykdoma nepažeidžiant _____
(teisės aktų pavadinimai)
_____
_____ reikalavimų.

Veikla vykdoma pažeidžiant _____
(teisės aktų pavadinimai ir jų straipsniai, dalys, punktai)
_____
_____
_____ reikalavimus.

(Patikrinime dalyvavusio ūkio subjekto įgalioto darbuotojo pareigos)	(parašas)	(vardas, pavardė)
(Tarybos įgaliotas darbuotojaspareigos)	(parašas)	(vardas, pavardė)

PATVIRTINTA
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. nutarimu Nr.
26 priedas

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA
ORLEN LIETUVA, AB, ELEKTROS ĮRENGINIŲ EKSPLOATAVIMO IR TECHNINĖS BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

_____ Nr. _____
(data)

Patikrinimą atlikęsįgaliotas darbuotojas: _____
(vardas, pavardė, pareigos)

Patikrinimo pagrindas: _____

Patikrinimo pobūdis: _____

Patikrinimo data ir laikas: nuo _____ iki _____

Patikrinimo vieta (objektas): _____

Tikrinamas subjektas: _____
(pavadinimas, buveinės adresas, juridinio asmens kodas,
_____
telefono ir fakso numeriai, elektroninio pašto adresas)

Tikrinamo subjekto atstovai (dalyvavę atliekant patikrinimą): _____

_____

Eil. Nr.	Teisės akto reikalavimas	Įvertinimas			Pastabos
		taip	ne	neaktualu/ netikrinta	
		x	x	x	
1.	Ar energetikos įrenginių savininkas turi energetikos įrenginių eksploatavimo (naudojimo) instrukcijas arba reglamentus? *(TET 42.16 p.)*				
2.	Ar energetikos įrenginių savininkas turi energetikos įrenginių, saugančių nuo sprogimo, gaisro, tiesioginio žaibo smūgio, įrenginių bandymų aktus? *(TET 42.6 p.)*				
3.	Ar energetikos įrenginių savininkas turi elektros įrenginių bandymo aktus? *(TET 42.7 p.)*				

4.	Ar energetikos įrenginių savininkas turi faktines elektros grandinių schemas? *(TET 42.14 p.)*				
5.	Ar naudojama elektros įranga, skirta naudoti potencialiai sprogioje aplinkoje atitinka, Įrangos ir apsaugos sistemų, naudojamų potencialiai sprogioje aplinkoje, techninio reglamento reikalavimus? *(SPTPEĮĮT 149 p.)*				
6.	Ar visa įranga, skirta naudoti potencialiai sprogioje aplinkoje, aiškiai ir neištrinamai pažymėta? *(SPTPEĮĮT 158 p.)*				
7.	Ar sprogiosioms zonoms skirta elektros įranga naudojama jų techninėje dokumentacijoje (žymėjime) nurodytų mišinių kategorijų ir temperatūrinių klasių aplinkoje? *(SPTPEĮĮT 175 p.)*				
8.	Ar sprogiosiose zonose naudojamų trifazių elektros variklių grandinėse įrengta apsauga nuo nevisafazio režimo? *(SPTPEĮĮT 183 p.)*				
9.	Ar sprogiosiose zonose naudojamų trifazių elektros variklių apsauga nuo perkrovų, nustatyta vardinei mašinos srovei, įrengta visose fazėse? *(SPTPEĮĮT 183 p.)*				
10.	Ar sprogiosiose zonose naudojami elektros aparatai, matavimo prietaisai ir transformatoriai, šviestuvai, varžos ir varžynai, lygintuvai, ritės, relės, kita įranga, aprobuota šioms zonoms? *(SPTPEĮĮT 192 p.)*				
11.	Ar sprogiosiose zonose naudojami elektros kabeliai pakloti ir pritvirtinti taip, kad nebūtų tempiami, ypač įvadų į dėžutes, terminalus ir jungčių vietose? *(SPTPEĮĮT 206 p.)*				
12.	Ar per sprogiąsias zonas nenutiestos kabelių linijos, neskirtos šiose zonose esančiai technologinei įrangai? *(SPTPEĮĮT 209 p.)*				
13.	Ar sprogiosiose ir gaisrui pavojingose zonose įrengti apšvietimo skydeliai, jungikliai ir šviestuvai aprobuoti atitinkamų degiųjų ir sprogiųjų mišinių aplinkai? *(SPTPEĮĮT 210 p.)*				

14.	Ar apsauginiai nuliniai (PEN) ir apsauginiai (PE) laidininkai visose TN sistemos tinklo dalyse nutiesti bendruose apvalkaluose, vamzdžiuose, loviuose, dėžėse, pluoštuose ir pan. kartu su faziniais laidininkais? *(SPTPEĮĮT 223 p.)*				
15.	Ar apsauginiais nuliniais (PEN) ir apsauginiais (PE) laidininkais nepanaudotos metalinės statybinės ir technologinės konstrukcijos, plieniniai instaliacijos vamzdžiai, metaliniai kabelių apvalkalai ir pan.? *(SPTPEĮĮT 224 p.)*				
16.	Ar grandinės fazė–nulis varža tikrinama visų iki 1000 V įtampos TN tinklo sistemos įrenginių, esančių 0 ir 20 zonose, ir pasirinktinai ne mažiau kaip 10 procentų įrenginių visose kitose zonose – vietose, kur tikėtina didžiausia varža? *(SPTPEĮĮT 226 p.)*				
17.	Ar patalpų, kur yra sprogioji aplinka, sienų sankirtų vietose apsauginiai (įžeminimo arba įnulinimo) laidininkai tiesiami metaliniuose vamzdžiuose? *(SPTPEĮĮT 227 p.)*				
18.	Ar patalpų, kur yra sprogioji aplinka, sienų sankirtų vietose apsauginių (įžeminimo arba įnulinimo) laidininkų perėjimo vietos užsandarintos ne žemesnės kaip A1 degumo klasės statybos produktais? *(SPTPEĮĮT 227 p.)*				
19.	Ar degiųjų medžiagų saugojimo vietose naudojami šviestuvai specialiai sukonstruoti arba ne žemesnio kaip IP 5X apsaugos laipsnio? *(SPTPEĮĮT 234 p.)*				
20.	Ar vietose, kur naudojamos ir saugomos degiosios medžiagos, iki 1000 V įtampos tinklų TN ir TT sistemose kabeliai ir laidai nuo izoliacijos pažaidų apsaugoti skirtuminės srovės apsauga, kurios poveikio srovė ne didesnė kaip $I_{\Delta N} \leq$ 300 μa? *(SPTPEĮĮT 236 p.)*				

21.	Ar per vietas, kur saugomos ir naudojamos degiosios medžiagos ir arčiau kaip 1 m nuo jų (horizontalia ir vertikalia kryptimi), nenutiestos visų įtampų tranzitinės elektros linijos, nemaitinančios čia esančių technologinių įrenginių? *(SPTPEĮĮT 237 p.)*				
22.	Ar kabelis nuo komutavimo aparato iki suvirinimo srovės šaltinio ne ilgesnis kaip 15 m? *(SPTPEĮĮT 314 p.)*				
23.	Ar kabeliai (nuo komutavimo aparato iki suvirinimo) prijungiami naudojant komutavimo apsauginius aparatus, turinčius kištukines jungtis? *(SPTPEĮĮT 314 p.)*				
24.	Ar kištukinės jungtys turi blokavimo įtaisus, neleidžiančius atjungti arba įjungti, esant įjungtam komutavimo aparatui? *(SPTPEĮĮT 314 p.)*				
25.	Ar spintų ir suvirinimo įrangos korpusų, kur yra aukštesnės kaip 50 V įtampos kintamosios srovės ir aukštesnės kaip 75 V įtampos nuolatinės srovės neizoliuotų srovinių dalių, durys, neturinčios blokavimo įrangos, išjungiančios įtampą jas atidarius, yra užrakintos? *(SPTPEĮĮT 316 p.)*				
26.	Ar sutampa žymenys ir numeriai schemose ir ant įrenginių? *(TET 63 p.)*				
27.	Ar energetikos įrenginių savininkas turi teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių sąrašus ir patikros ar kalibravimo sertifikatus? *(TET 42.18 p.)*				
28.	Ar energetikos objektų eksploatavimo instrukcijų sąrašai peržiūrimi ir patvirtinami atsiradus pakeitimams? *(TET 44 p.)*				
29.	Ar pasikeitus energetikos įrenginių būklei, technologiniam procesui, darbų ir eksploatavimo sąlygoms, norminiams teisės aktams ar pradedant naudoti naujas darbuotojų saugos ir sveikatos priemones šie pakeitimai nedelsiant pažymimi techniniuose dokumentuose? *(TET 46 p.)*				

30.	Ar eksploatavimo metu energetikos įrenginiuose padaryti pakeitimai nedelsiant pažymimi schemose ir brėžiniuose? *(TET 65 p.)*				
31.	Ar sudaryti daugiamečiai, metiniai elektros įrenginių techninės priežiūros ir remonto darbų grafikai? *(TET 67.1 p.)*				
32.	Ar po remonto, atliktų bandymų, patikrinimų ir apžiūrų įvertinama suremontuoto elektros įrenginio kokybė įrenginio savininko nustatyta tvarka? *(TET 70 p.)*				
33.	Ar elektros įrenginių profilaktiniai bandymai ir matavimai atliekami vadovaujantis gamintojų, pagaminusių elektros įrenginius, instrukcijomis, įrenginį eksploatuojančios įmonės vidiniais patikrinimus reglamentuojančiais dokumentais ir norminiu dokumentu Elektros įrenginių bandymo normos ir apimtys? *(TET 910 p.)*				
34.	Ar ant variklių ir jų sukamųjų mechanizmų pažymėta sukimosi kryptis? *(TET 994 p.)*				
35.	Ar ant variklių ir jų įjungimo įtaisų užrašytas agregato, kuriam jie priklauso, pavadinimas? *(TET 994 p.)*				
36.	Ar rezerve esantys elektros varikliai ir automatinio rezervo įjungimo įrenginiai apžiūrimi ir išbandomi pagal įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens patvirtintą grafiką? *(TET 1000 p.)*				
37.	Ar kabelių kanalai ir antžeminiai loviai uždengti nedegiomis plokštėmis, o kabelių išvedimo iš kanalų, tunelių, aukštų ir perėjimų per kabelių sekcijas skiriamąsias sieneles vietos užsandarintos nedegia medžiaga? *(TET 1057 p.)*				

38.	Ar ant uždarųjų skirstyklų kamerų durų ir vidinių sienų, atvirųjų skirstyklų įrenginių, vidaus bei lauko komplektinių skirstyklų priešakinių ir vidinių dalių, rinklių, taip pat ant skydų panelių priešakinės ir užpakalinės pusės yra užrašai, nurodantys junginių paskirtį ir jų operatyvinius pavadinimus? *(TET 1064 p.)*				
39.	Ar ant skirstyklų durų yra įspėjamieji ženklai? *(TET 1065 p.)*				
40.	Ar ant saugiklių skydelių, prie saugiklių arba ant saugiklių korpusų yra užrašai, nurodantys lyduko vardinę srovę? *(TET 1066 p.)*				
41.	Ar atvirai pakloti kabeliai kas 50 m tiesiuose ruožuose ir posūkiuose, taip pat movos kabelių pradžioje ir gale turi žymenis, nurodančius kabelio markę, įtampą, skerspjūvį, linijos operatyvinį numerį arba pavadinimą? *(TET 1157 p.)*				
42.	Ar kabeliai iš abiejų perėjos per pertvarą pusių turi žymenis, nurodančius linijos operatyvinį numerį arba pavadinimą, o ant jungiamųjų movų – movos numerį, montavimo datą ir montuotojo pavardę? *(TET 1157 p.)*				
43.	Ar kabelių žymenys yra atsparūs aplinkos poveikiui? *(TET 1158 p.)*				
44.	Ar visos rūdijančios kabelių ir kabelinių įrenginių dalys yra apsaugotos nedegia antikorozine danga? *(TET 1159 p.)*				
45.	Ar kabelių linijos periodiškai apžiūrimos energetikos įrenginio savininko nustatyta tvarka? *(TET 1168 p.)*				
46.	Ar kabelių žarninis apvalkalas yra nesutrūkinėjęs ir nepažeistas? *(TET 1176 p.)*				
47.	Ar kabelių izoliacijos tikrinimas ir bandymas atliekamas pagal norminio dokumento Elektros įrenginių bandymo normos ir apimtys reikalavimus? *(TET 1179 p.)*				

48.	Ar relinės apsaugos ir automatikos veikimo atvejai, taip pat eksploatavimo metu išaiškinti gedimai ir defektai yra registruojami energetikos įrenginio savininko nustatyta tvarka? (*TET 1182 p.)*				
49.	Ar relinės apsaugos ir automatikos gedimai ir defektai yra šalinami energetikos įrenginio savininko nustatytais terminais? *(TET 1182 p.)*				
50.	Ar ant relinės apsaugos ir automatikos įtaisų panelių, spintų ir valdymo pultų yra užrašai, nurodantys jų paskirtį? *(TET 1183 p.)*				
51.	Ar prie visų relių ir paneliuose įmontuotų antrinių grandinių įtaisų ir aparatų yra užrašai arba žymenys, naudojami jų pažymėjimui schemose? *(TET 1183 p.)*				
52.	Ar prie valdymo (perjungimo raktai, tarpės, bandymo blokai ir kita) bei informacijos įtaisų (signalinės relės ir lempos, švieslentės ir kita), kuriais naudojasi operatyviniai (budintys) darbuotojai, yra jų paskirtį ir informaciją teikiantys užrašai? *(TET 1183 p.)*				
53.	Ar visi prie gnybtų prijungti laidai žymimi taip kaip ir schemose? *(TET 1199 p.)*				
54.	Ar kontroliniai kabeliai galuose ir iš abiejų perėjimo per pertvaras pusių yra žymimi? *(TET 1199 p.)*				
55.	Ar kontrolinių kabelių laisvųjų gyslų galai izoliuojami, jeigu nuo jų buvo pašalinta izoliacija? *(TET 1199 p.)*				
56.	Ar operatyvinėse srovės grandinėse yra užtikrintas selektyvus automatinių jungiklių ir saugiklių veikimas? *(TET 1204 p.)*				
57.	Ar kontroliniai kabeliai neliečia galios kabelių movų? *(TET 1206 p.)*				
58.	Ar atvirai nutiesti įžeminimo laidininkai yra apsaugoti nuo korozijos? *(TET 1210 p.)*				
59.	Ar laidininkai yra pažymėti įžeminimo? *(TET 1211 p., 1214 p.)*				
60.	Ar darbinis ir avarinis apšvietimas atitinka patalpų, darbo vietų ir atvirų teritorijų apšviestumo normas? *(TET 1260 p.)*				

61.	Ar avarinio apšvietimo šviestuvai skiriasi nuo darbinio apšvietimo šviestuvų, ar yra pažymėti skiriamaisiais ženklais arba yra kitokios spalvos? *(TET 1261 p.)*				
62.	Ar nuo šviestuvų nenuimti šviesos sklaidytuvai, ekranuojančios ir apsauginės grotelės? *(TET 1270 p.)*				
63.	Ar apšvietimo tinklo skyduose ir rinklėse greta visų jungiklių (kirtiklių, automatinių jungiklių) yra užrašai su jungiklio pavadinimu, o greta saugiklių yra nurodyta lyduko srovė? *(TET 1277 p.)*				
64.	Ar yra nustatytas šviestuvų valymo periodiškumas? *(TET 1278 p.)*				
65.	Ar elektros įrenginių teritorijos, patalpos, narveliai, skydai, spintos, rinklės, komutacinių aparatų pavaros, prie kurių yra galimybė prieiti pašaliniams asmenims, yra nuolat užrakinti? *(SEĮT 181 p.)*				
66.	Ar išmontuota nenaudojama atviroji elektros instaliacija? *(BGST 152 p.)*				
67.	Ar atvirosios elektros instaliacijos laidai ir kabeliai tose vietose, kuriose galima juos mechaniškai pažeisti, yra papildomai apsaugoti (šarvais, plieniniais vamzdžiais, kampuočiu, lovine sija ir pan.)? *(BGST 147 p.)*				
68. A	Ar laidai ir kabeliai nesujungti „susukimo“ būdu? *(BGST 145 p.)*				
69.	Ar nenaudojami netvarkingi kištukiniai lizdai, kištukai, paskirstymo dėžutės, jungikliai ir kiti elektros aparatai? *(BGST 144.2 p.)*				
70.	Ar nustatyta rezerve esančių energetikos įrenginių techninės priežiūros ir naudojimo tvarka? *(TET 79 p.)*				
71.	Ar periodiškai tikrinama energetikos įrenginių ir energetikos įrenginių atsarginių dalių būklė ir jų sandėliavimo sąlygos? *(TET 77 p.)*				
72.	Ar tvarkoma visų sandėliuose arba padaliniuose esamų energetikos įrenginių ir energetikos įrenginių atsarginių dalių apskaita? *(TET 77 p.)*				

73.	Ar turimas energetikos įrenginių ir energetikos įrenginių atsarginių dalių rezervas (arba ar yra sudaryta sutartis su įrenginius eksploatuojančia įmone, tiekėjais dėl skubaus energetikos įrenginių ir jų atsarginių dalių pristatymo)? *(TET 76 p. ir 912 p.)*				
74.	Ar elektrotechnikos darbus atliekantys darbuotojai atestuoti teisės aktuose nustatyta tvarka? *(SEĮT 11 p.)*				
75.	Ar įvykdyti ankstesni Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nurodymų reikalavimai?				
76.	Ar aprūpinant darbuotojus asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis vadovaujamasi Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. A1-331 *(SEĮT 232 p.)*				
77.	Ar naudojamos apsauginės priemonės atitinka galiojančius standartus, o jų naudojimas – SEĮT reikalavimus *(SEĮT 239 p.)*				
78.	Ar įmonėje organizuojama energetikos įrenginių ir statinių techninė priežiūra, remonto darbai, siekiant užtikrinti saugų statinių ir įrenginių naudojimą? *(TET 67 p.)*				
79.	Ar atliekami statinių ir jų konstrukcijų priežiūros ir eksploatavimo darbai? *(TET 87 p., 88 p.)*				
80.	Ar reguliariai valomos dulkės, tepalai ir kitokie teršalai nuo inžinerinių sistemų bei įrenginių? *(TET 96 p.)*				
81.	Ar elektrinių pastatų ir įrenginių pamatų sėdimai stebimi vadovaujantis norminiais dokumentais? *(TET 111 p.)*				

82.	Ar statinių ir jų konstrukcijų techninės būklės įvertinimai apžiūros metu surašomi techninio eksploatavimo žurnaluose, komisijų ar specialistų grupių aktuose, valstybinės priežiūros institucijų aktuose, inžinerinių paslaugų ar projektavimo įmonių techninėse ataskaitose arba projektuose? *(TET 139 p.)*				
83.	Ar reikalingi duomenys apie statinį ir jo konstrukcijas yra kaupiami statinio pase, o apie jų techninę būklę eksploatavimo metu – statinio techninio eksploatavimo žurnale? *(TET 140 p.)*				
84.	Ar tinkamai įforminti statinių pasai ir techninio eksploatavimo žurnalai? *(TET 145 p.)*				

Pastaba – atsakymai žymimi x simboliu.

Teisės aktai:

1. *SEĮT* – Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1-100;
2. *TET* – Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 1-211;
3. *SPTPEĮĮT* – Specialiųjų patalpų ir technologinių procesų elektros įrenginių įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. kovo 5 d. įsakymu Nr. 1-52;
4. *BGST* – Bendrosios priešgaisrinės saugos taisyklės, patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 64.

Patikrinimo išvada:

Veikla vykdoma nepažeidžiant _____
(teisės aktų pavadinimai)
_____
_____ reikalavimų.

Veikla vykdoma pažeidžiant _____
(teisės aktų pavadinimai ir jų straipsniai, dalys, punktai)
_____
_____
_____ reikalavimus.

_____	_____	_____
(Patikrinime dalyvavusio ūkio subjekto įgalioto darbuotojo pareigos)	(parašas)	(vardas, pavardė)
_____	_____	_____
(Tarybos įgalioto darbuotojo pareigos)	(parašas)	(vardas, pavardė)

PATVIRTINTA
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. nutarimu Nr.
27 priedas

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA
ORLEN LIETUVA, AB, NAFTOS PERDIRBIMO ĮRENGINIŲ SAUGAUS EKSPLOATAVIMO IR TECHNINĖS BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

_____ Nr. _____
(data)

Patikrinimą atlikęsįgaliotas darbuotojas: _____
(vardas, pavardė, pareigos)

Patikrinimo pagrindas: _____

Patikrinimo pobūdis: _____

Patikrinimo data ir laikas: nuo _____ iki _____

Patikrinimo vieta (objektas): _____

Tikrinamas subjektas: _____
(pavadinimas, buveinės adresas, juridinio asmens kodas,
_____
telefono ir fakso numeriai, elektroninio pašto adresas)

Tikrinamo subjekto atstovai (dalyvavę atliekant patikrinimą): _____

_____

Eil. Nr.	Teisės akto reikalavimas	Įvertinimas			Pastabos
		taip	ne	neaktualu/ netikrinta	
		x	x	x	
1.	**Eksploatavimo organizavimas:**				
1.1.	Ar talpykla užregistruota Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre (jei pagal Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registro nuostatų reikalavimus reikia registruoti)? *(LPMSBTPT 7 p.)*				
1.2.	Ar talpyklų techninės būklės patikrinimai atliekami laikantis Potencialiai pavojingų įrenginių nuostatų ir *LPMSBTPT* reikalavimų? (*LPMSBTPT 12 p.)*				

1.3.	Ar sudaryta sutartis dėl talpyklos techninės būklės tikrinimo su pasirinkta įgaliota įstaiga? *(LPMSBTPT 6.1 p.)*				
1.4.	Ar pildomas talpyklos priežiūros žurnalas (turi būti chronologine tvarka fiksuojamos avarijos, gedimai, korpuso ir vamzdynų pažeidimai, ilgalaikės prastovos, atlikti nuolatinės priežiūros darbai, apžiūros, patikrinimai, bandymai, remontai ir kt.)? *(LPMSBTPT 11.3 p.)*				
1.5.	Ar atlikta talpyklos patikra ir gauta įgaliotos įstaigos išvada, kad talpykla yra saugi naudoti? *(LPMSBTPT 6.2 p.)*				
1.6.	Ar naftos ir jos produktų siurblinėse yra iškabintos technologinių vamzdynų ir armatūros išdėstymo schemos? *(BGST 239 p.)*				
2.	**Energetikos įrenginius eksploatuojančių asmenų atestavimas:**				
2.1.	Ar savininkas arba juridinis asmuo, atliekantis naftos perdirbimo įrenginių ir talpyklų priežiūrą, turi nustatyta tvarka atestuotą personalą?*(LPMSBTPT 10–11 p.)*				
2.2.	Ar naftos perdirbimo įrenginius eksploatuojančioje įmonėje įmonės vadovo įsakymu paskirtas kvalifikuotas darbuotojas (kvalifikuota tarnyba), atsakingas už naftos perdirbimo įrenginių ir talpyklų eksploatavimą įmonėje? *(NPĮET 11 p., LPMSBTPT 10 p.)*				
2.3.	Ar yra naftos perdirbimo įrenginių savininko ar jo įgalioto asmens patvirtintas naftos perdirbimo įrenginius eksploatuojančių inžinerinės kategorijos darbuotojų specialiųjų technologijos žinių tikrinimo tvarkos aprašas? *(NPĮET 25.1 p.)*				
2.4.	Ar yra naftos perdirbimo įrenginių savininko ar jo įgalioto asmens patvirtintas naftos perdirbimo įrenginius eksploatuojančių darbuotojų profesijos mokymo darbo vietoje ir kvalifikacijos žinių tikrinimo tvarkos aprašas? *(NPĮET 25.2 p.)*				

2.5.	Ar yra įmonės savininko ar jo įgalioto asmens patvirtintas sąrašas darbuotojų pagal pareigybes (profesijas), kurie yra atestuoti ir gali eksploatuoti naftos perdirbimo įrenginius? *(NPĮET 31 p.)*				
2.6.	Ar laikomasi darbuotojų atestavimo periodiškumo? *(NPĮET 32 p.)*				
2.7.	Ar darbuotojai atestuojami papildomai? *(NPĮET 33 p.)*				
2.8.	Ar pildomas darbuotojų praktinių mokymų žurnalas? *(NPĮET 34 p.)*				
3.	**Darbų organizavimas:**				
3.1.	Ar sudaryti naftos perdirbimo įrenginių techninės priežiūros darbų atlikimo grafikai? *(NPĮET 50 p.)*				
3.2.	Ar visi naftos perdirbimo įrenginiai turi vadovo patvirtintas technologines instrukcijas, nustatančias saugaus įrenginių eksploatavimo užtikrinimo reikalavimus? *(NPĮET 8 p.)*				
3.3.	Ar eksploatavimo darbus atliekančios tarnybos visiškai apsirūpinusios techniniais ir technologiniais įrenginiais, įrankiais, prietaisais, užtikrinančiais saugų naftos perdirbimo įrenginių eksploatavimą? *(NPĮET 13 p.)*				
3.4.	Ar eksploatavimo darbus atliekančios kvalifikuotos tarnybos turi Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos išduotą atestatą? *(NPĮET 14 p.)*				
3.5.	Ar saugiam naftos perdirbimo įrenginių eksploatavimui yra parengtos ir savininko ar jo įgalioto asmens patvirtintos galimų avarijų pavojaus ir rizikos analizės studijos? *(NPĮET 50 p.)*				
4.	**Techninė dokumentacija:**				
4.1.	Ar naftos perdirbimo įrenginiams eksploatuoti kvalifikuotos tarnybos ir/ar kvalifikuoti darbuotojai yra parengę technologinius reglamentus, įrenginių technologines schemas, kuriuose turi būti sunumeruoti saugos, kontrolės, uždarymo įtaisai ir kt.? (*NPĮET 15 p.)*				

4.2.	Ar technologiniai reglamentai ir eksploatavimo instrukcijos patvirtinti savininko ar jo įgalioto asmens? *(NPĮET 15 p.)*				
4.3.	Ar pasikeitus norminiams teisės aktams peržiūrimos eksploatavimo instrukcijos? *(NPĮET 16 p.)*				
4.4.	Ar keičiant, modernizuojant naftos perdirbimo įrenginių eksploatavimo technologinį procesą, darbo sąlygas, pradedant naudoti naujus naftos perdirbimo įrenginių aparatus peržiūrimos eksploatavimo instrukcijos ir technologiniai reglamentai? *(NPĮET 16 p.)*				
4.5.	Ar talpyklos techninių dokumentų byla atitinka taisyklių reikalavimus? *(LPMSBTPT 5 p.)*				
4.6.	Ar naftos perdirbimo įrenginių numeracija atitinka technologinėse schemose nurodytą numeraciją? *(NPĮET 15 p.)*				
5.	**Techninė priežiūra:**				
5.1.	Ar techninės priežiūros darbai atliekami pagal patvirtintą grafiką? *(NPĮET 50 p.)*				
5.2.	Ar nustatytas naftos perdirbimo įrenginių techninės būklės patikrinimas ir remontas atliekamas laiku pagal patvirtintą grafiką? *(NPĮET 17 p.)*				
5.3.	Ar nustatyta įrenginių, neregistruojamų Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre, techninės būklės tikrinimo tvarka? *(NPĮET 57 p.)*				
5.4.	Ar paskirti atsakingi asmenys arba įgaliotas asmuo už matavimo prietaisų patikrą? *(NPĮET 66 p.)*				
5.5.	Ar atliekami kontrolės ir matavimo prietaisų metrologiniai patikrinimai? *(NPĮET 65 p.)*				
5.6.	Ar atliekamas kontrolės ir matavimo prietaisų metrologinis kalibravimas? *(NPĮET 65 p.)*				
5.7.	Ar yra patvirtintos savininko ar jo įgalioto asmens kontrolės ir matavimo prietaisų, automatikos priemonių ir priešavarinės apsaugos sistemos (PAS) priežiūros instrukcijos? *(NPĮET 63 p.)*				

5.8.	Ar laiku atliekami talpyklų techninės būklės patikrinimai? *(LPMSBTPT 13 p.)*				
5.9.	Ar atliekami talpyklų techninės būklės neplaniniai neeiliniai patikrinimai? *(LPMSBTPT 13.4 p.)*				
5.10.	Ar naftos ir naftos produktų talpyklos turi reikalingus užrašus (produkto rūšis, tipas, maksimalus pripylimo lygis)? *(BGST 243 p.)*				
5.11.	Ar sudaroma naftos perdirbimo įrenginio ar jo sudedamųjų dalių remonto programa? *(NPĮET 103 p.)*				
5.12.	Ar sudaromas naftos perdirbimo įrenginio ar jo sudedamųjų dalių remonto darbų planas? *(NPĮET 103 p.)*				
5.13.	Ar patikrinta ir pripažinta saugia talpykla yra tinkamai paženklinta? *(LPMSBTPT 17 p.)*				
5.14.	Ar saugomi atliktų papildomų naftos perdirbimo įrenginių patikrinimo dokumentai? *(NPĮET 61 p.)*				
6.	**Avarijų lokalizavimas ir likvidavimas:**				
6.1.	Ar naftos produktų terminalo tarnybos pasirengusios lokalizuoti bei likviduoti avarijas? (*NPĮET 20 p.)*				
7.	**Statinių naudojimo priežiūra:**				
7.1.	Ar statinių (pastatų) priežiūrai paskirtas techninis prižiūrėtojas? *(SĮ 48 str. 1 d.)*				
7.2.	Ar vykdant statinių (pastatų) techninę priežiūrą atliekamas nuolatinis statinio būklės stebėjimas? *(SĮ 48 str. 5 d.)*				
7.3.	Ar vykdant statinių (pastatų) techninę priežiūrą atliekamos statinio periodinės ir specializuotos apžiūros? *(SĮ 48 str. 5 d.)*				
7.4.	Ar vykdant statinių (pastatų) techninę priežiūrą atliekamas pastebėtų statinio būklės defektų šalinimas? *(SĮ 48 str. 5 d.)*				
7.5.	Ar vykdant statinių (pastatų) techninę priežiūrą atliekamas remontas (paprastasis arba kapitalinis)?*(SĮ 48 str. 5 d.)*				
7.6.	Ar yra statinių (pastatų) techninis pasas (ar techninė apskaitos kortelė)? *(SĮ 50 str. 1 d.)*				

7.7.	Ar yra statinių (pastatų) techninės priežiūros žurnalas? *(SĮ 50 str. 1 d.)*				
7.8.	Ar yra statinių (pastatų) periodinių ir specialiųjų apžiūrų aktai? *(SĮ 50 str. 1 d.)*				
7.9.	Ar statinių (pastatų) techniniame pase (ar techninėje apskaitos kortelėje) nurodomos statinio (pastato) techninės ekonominės ir konstrukcijos charakteristikos bei jų pokyčiai po kapitalinio remonto ar rekonstravimo? *(SĮ 50 str. 2 d.)*				
7.10.	Ar statinių (pastatų) techninės priežiūros žurnale registruojami nuolatinio stebėjimo metu pastebėti konstrukcijų ir inžinerinės techninės įrangos defektai ar deformacijos? *(SĮ 50 str. 3 d.)*				
7.11.	Ar statinių (pastatų) techninės priežiūros žurnale registruojami periodinių ir specialiųjų apžiūrų aktų registravimo duomenys, nurodant jų atlikimo datą, vadovus, pastebėtus defektus ir priemones jiems pašalinti? *(SĮ 50 str. 3 d.)*				

Pastaba – atsakymai žymimi x simboliu.

Teisės aktai:

1. *BGST* – Bendrosios priešgaisrinės saugos taisyklės, patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 2 d. įsakymu Nr. 64;
2. *LPMSBTPT* – Laikinosios pavojingų medžiagų stacionariųjų beslėgių talpyklų priežiūros taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. A1-178;
3. *NPĮET* – Naftos perdirbimo įrenginių eksploatavimo taisyklės, Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 4-27
4. SĮ – Lietuvos Respublikos statybos įstatymas.

Patikrinimo išvada:

Veikla vykdoma nepažeidžiant _____
(teisės aktų pavadinimai)
_____
_____ reikalavimų.

Veikla vykdoma pažeidžiant _____
(teisės aktų pavadinimai ir jų straipsniai, dalys, punktai)
_____
_____
_____ reikalavimus.

(Patikrinime dalyvavusio ūkio subjekto įgalioto darbuotojo pareigos)	(parašas)	(vardas, pavardė)
(Tarybos įgalioto darbuotojo pareigos)	(parašas)	(vardas, pavardė)

PATVIRTINTA
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. nutarimu Nr.
28 priedas

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA
SUSKYSTINTŲ NAFTOS DUJŲ SISTEMŲ ĮRENGINIŲ EKSPLOATAVIMO IR TECHNINĖS BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

_____ Nr. _____
(data)

Patikrinimą atlikęs įgaliotas darbuotojas: _____
(vardas, pavardė, pareigos)

Patikrinimo pagrindas: _____

Patikrinimo pobūdis: _____

Patikrinimo data ir laikas: nuo _____ iki _____

Patikrinimo vieta (objektas): _____

Tikrinamas subjektas: _____
(pavadinimas, buveinės adresas, juridinio asmens kodas,
_____
telefono ir fakso Nr., elektroninio pašto adresas)

Tikrinamo subjekto atstovai (dalyvavę atliekant patikrinimą): _____

_____

Eil. Nr.	Teisės akto reikalavimas	Įvertinimas			Pastabos
		taip	ne	neaktualu/ netikrinta	
		x	x	x	
1.	**Suskystintų naftos dujų įrenginių (toliau – SNDĮ) eksploatavimo organizavimas**				
1.1.	Ar suformuota tarnyba, turinti kvalifikuotus darbuotojus, aprūpintus technine ir technologine įranga, norminiais, metodiniais bei technologiniais dokumentais, būtinais saugiai, patikimai ir efektyviai eksploatuoti SNDĮ? *(SNDĮET 9 p.,20p.)*				
1.2.	Ar SNDĮ eksploatavimo darbams atlikti samdomi asmenys turi teisės aktuose nustatyta tvarka išduotus atestatus eksploatavimo darbams? *(SNDĮET 10 p.)*				

1.3.	Ar SNDĮ techninės priežiūros darbai atliekami pagal savininko patvirtintą planą *(SNDĮET 14 p.)*				
1.4.	Ar kvalifikuotos tarnybos vadovo įsakymu paskirti kvalifikuoti asmenys, atsakingi už SND, elektros, šilumos, vandentiekio ir kanalizacijos, vėdinimo, ryšių sistemų ar įrenginių bei pastatų techninę būklę? *(SNDĮET 16 p.)*				
1.5.	Ar parengti ir patvirtinti kvalifikuotų tarnybų nuostatai, darbuotojų pareiginiai nuostatai, darbų technologijos ir įrenginių eksploatavimo instrukcijos? *(SNDĮET 17 p.)*				
1.6.	Ar privalomų turėti instrukcijų sąrašas patvirtintas kvalifikuotos tarnybos vadovo? *(SNDĮET 17 p.)*				
1.7.	Ar matavimo priemonės eksploatuojamos bei techniškai prižiūrimos Metrologijos įstatymo nustatyta tvarka? *(SNDĮET 32 p.)*				
1.8.	Ar parengtas trūkumų ir gedimų, nustatytų eksploatuojant SNDĮ, šalinimo planas? *(SNDĮET 13 p.)*				
1.9.	Ar atlikti techninės priežiūros, trūkumų ir gedimų šalinimo darbai fiksuojami įrenginių techniniuose dokumentuose? *(SNDĮET 14 p.)*				
1.10.	Ar atliekamų darbų technologijos ir įrenginių eksploatavimo instrukcijos peržiūrimos ir prireikus koreguojamos, keičiant technologinį procesą, darbo sąlygas, pradedant naudoti naujas medžiagas, įrenginius, prietaisus, žaliavas, darbo bei darbų saugos priemones, įsigaliojus naujiems teisės aktams, kurie reglamentuoja įrenginių eksploatavimo instrukcijose nurodytų darbų atlikimo tvarką ir pan.? *(SNDĮET 18 p.)*				

1.11.	Ar statiniai, kuriuose eksploatuojami SNDĮ, atitinka reikalavimus, nustatytus STR 1.12.07:2004 „Statinių techninės priežiūros taisyklės, kvalifikaciniai reikalavimai statinių techniniams prižiūrėtojams, statinių techninės priežiūros dokumentų formos bei jų pildymo ir saugojimo tvarkos aprašas“? *(SNDĮET 30 p.)*				
1.12.	Ar darbai, priskiriami darbams dujų aplinkoje, vykdomi vadovaujantis Gamtinių dujų, suskystintų naftos dujų, biodujų aplinkoje atliekamų darbų saugos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. 1-191 reikalavimais? *(SNDĮET 29p.)*				
2.	**SNDĮ eksploatuojančių asmenų atestavimas**				
2.1.	Ar SNDĮ eksploatuojantys darbuotojai atestuoti norminiuose teisės aktuose nustatyta tvarka? *(SNDĮET 34 p.)*				
2.2.	Ar darbuotojai instruktuojami pagal teisės aktų reikalavimus ir ar vedamas instruktavimo registracijos žurnalas? *(SNDĮET 37p.)*				
2.3.	Ar yra kvalifikuotų darbuotojų, kurie neinstruktuojami darbo vietoje, sąrašas? *(SNDĮET 38 p.)*				
2.4.	Ar SNDĮ eksploatuojantis ūkio subjektas atestuotas teisės aktuose nustatyta tvarka? *(AT 3 p.)*				
2.5.	Ar SNDĮ eksploatuojantis ūkio subjektas teikia apibendrintą informaciją Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai apie atestuotus energetikos darbuotojus? *(EOĮSEDATA 35 p.)*				
2.6.	Ar prieš pradedant savarankiškai dirbti su įrenginiais, naujiems apmokytiems ir atestuotiems kvalifikuotiems darbuotojams skiriama ne mažiau kaip 10 darbo dienų (pamainų) stažuotė? *(SNDĮET 39 p.)*				
2.7.	Ar parengtas sąrašas darbų, kuriuos leidžiama dirbti savarankiškai tik po stažuotės, ar nustatyta stažuotės trukmė? *(SNDĮET 40p.)*				

3.	**SND pilstymo stočių (toliau – DPS), SND pildymo postų (toliau – DPP) eksploatavimas**				
3.1.	Ar DPS, DPP turi techninį pasą? *(SNDĮET 44 p.)*				
3.2.	Ar sudaryti dujotiekių pasai, vamzdynų schemos su pažymėtais uždaromaisiais ir saugos įtaisais, kontrolės ir matavimo priemonėmis darbiniais dujų slėgiais, vamzdynų skersmenimis? *(SNDĮET 45 p.)*				
3.3	Ar naudojama elektros įranga skirta naudoti potencialiai sprogioje aplinkoje? *(SNDĮET 46 p.)*				
3.4	Ar nedarbo metu DPS kvalifikuotas personalas budi visą parą? *(SNDĮET 50 p.)*				
4.	**DPS ir DPP techninė priežiūra**				
4.1.	Ar nustatytu periodiškumu atliekami DPS, DPP techniniai patikrinimai? *(SNDĮET 115 p.)*				
4.2.	Ar rezervuarų izoliacijos techninė būklė tikrinama kas 4 metai atliekant rezervuarų vidaus ir išorines apžiūras? *(SNDĮET 117 p.)*				
4.3.	Ar atliekant remonto darbus, užaklintų vamzdynų aklės turi žymą, rodančią SND slėgį ir vamzdžio skersmenį? *(SNDĮET 121 p.)*				
4.4.	Ar yra DPS, DPP įrenginių, slėginių indų, vėdinimo, šildymo, elektros, automatikos sistemų techninė dokumentacija su šių įrenginių, sistemų techninėmis charakteristikomis? *(SNDĮET 45 p.)*				
4.5.	Ar pastatų ir įrenginių žaibosaugos ir statinio elektros krūvio įžeminimo įrenginių varžos tikrinamos ne rečiau kaip kartą per metus? *(SNDĮET 118 p.)*				
4.6.	Ar DPP, DPS užpildyti dujų balionai registruojami dujų balionų pildymo registracijos žurnale? *(SNDĮET 87 p.)*				
4.7.	Ar pildomi dujų balionai atitinka teisės aktų reikalavimus? *(SNDĮET 90 p.)*				
5.	**Rezervuarai, jų eksploatavimas ir techninė priežiūra**				
5.1.	Ar automobilinei dujų cisternai įžeminti naudojamas suprojektuotas ir pagal projektą įrengtas įžeminimo kontūras? *(SNDĮET 157 p.)*				

5.2.	Ar rezervuarų slėgio reguliavimo, saugos įtaisai ir kontrolės matavimo priemonės nuo atmosferos kritulių apsaugoti užrakinamaisiais gaubtais? *(SNDĮET 158 p.)*				
5.3.	Ar atliekama rezervuarų įrenginių techninė priežiūra? *(SNDSET 165 p.)*				
5.4.	Ar rezervuarai techniškai prižiūrimi, laikantis slėginius indus reglamentuojančių teisės aktų nustatytų reikalavimų? *(SNDSET 172 p.)*				
5.5.	Ar prieš žiemos sezoną atliekama garintuvų techninė patikra bei gamintojų techniniuose dokumentuose nurodyti darbai, taip pat išmatuojamos garintuvų, elektros kabelių, apsauginio įžeminimo įrenginių varžos? *(SNDSĮT 171 p.)*				
6.	**Skirstomųjų dujotiekių techninė priežiūra**				
6.1.	Ar tikrinamas požeminių dujotiekių sandarumas? *(SNDĮET 177 p.)*				
6.2.	Ar nustatytas dujotiekių apžiūrų periodiškumas? *(SNDĮET 179 p.)*				
6.3.	Ar visa apimtimi atliekama požeminio dujotiekio apžiūra? *(SNDĮET 181 p.)*				
6.4.	Ar visa apimtimi atliekama požeminio dujotiekio įtaisų apžiūra? *(SNDĮET 182 p.)*				
6.5.	Ar visa apimtimi atliekama antžeminio dujotiekio apžiūra? *(SNDĮET 184 p.)*				
6.6.	Ar atliekama dujotiekio techninė patikra? *(SNDĮET 191 p.)*				
6.7.	Ar tikrinama plieninio dujotiekio izoliacijos būklė, siekiant nustatyti, ar nėra izoliacijos defektų? *(SNDĮET 193 p.)*				
6.8.	Ar atnaujinus plieninio dujotiekio izoliaciją, prieš užkasant plieninį dujotiekį, izoliacijos kokybė patikrinama tam skirtais prietaisai? *(SNDĮET 196 p.)*				
6.9.	Ar nustatytais terminais techniškai patikrinama požeminio dujotiekio šulinių ir juose sumontuotų uždaromųjų įtaisų būklė? *(SNDĮET 197p.)*				
7.	**Dujų balionai, jų įrenginiai, eksploatavimas**				

7.1.	Ar pilni ir tušti dujų balionai sandėliuojami specialiai tam skirtose vietose? *(SNDĮET 259 p.)*				
7.2.	Ar sandėliuojami dujų balionai neveikiami tiesioginių saulės spindulių ir kritulių? *(SNDĮET 256 p.)*				
7.3.	Ar pripildyti ir tušti dujų balionai sandėliuojami su aklėmis? *(SNDĮET 260 p.)*				
7.4.	Ar atliekama buitinių dujų balionų periodinė techninė patikra? *(SNDĮET 285 p.)*				
7.5.	Ar buitiniai dujų balionai paženklinti specialiomis etiketėmis, su avarinės dujų tarnybos telefono numeriu? *(SNDĮET 282 p.)*				
8.	**Avarijų ir sutrikimų lokalizavimas bei likvidavimas**				
8.1.	Ar juridiniai asmenys, eksploatuojantys SNDĮ ar tiekiantys (parduodantys) SND buitiniuose dujų balionuose, užtikrina avarijų ir sutrikimų lokalizavimą bei likvidavimą buitinių dujų vartotojų įrenginiuose? *(SNDĮET 371 p.)*				
8.2.	Ar avarinės tarnybos ar grupės darbas organizuotas taip, kad avarinės paraiškos būtų priimamos ir avarijos bei sutrikimai lokalizuojami visą parą (taip pat ir šventinėmis bei poilsio dienomis)? *(SNDĮET 375 p.)*				
8.3.	Ar avarinė tarnyba ar grupė aprūpinta transporto, ryšio, saugos priemonėmis, prietaisais, įrankiais, mechanizmais, įrenginiais, operatyvine, eksploatavimo, technine dokumentacija, reikalinga galimoms avarijoms lokalizuoti bei likviduoti? *(SNDĮET 376 p.)*				
8.4.	Ar avarinė tarnyba turi nemokamą telefono numerį? *(SNDĮET 385 p.)*				
8.5.	Ar įrašomi visi avarinės tarnybos telefono numerio pokalbiai? *(SNDĮET 385 p.)*				
8.6.	Ar pranešimai (paraiškos) apie avarines situacijas registruojami žurnale? *(SNDĮET 389 p.)*				

8.7.	Ar kvalifikuotiems darbuotojams, atliekantiems avarijų lokalizavimo darbus, organizuojami galimų avarijų lokalizavimo praktiniai mokymai? Ar įvykę praktiniai mokymai fiksuojami praktinių mokymų registravimo žurnale? *(SNDĮET 42 p., 395 p.)*				
8.8.	Ar avarijų lokalizavimo ir likvidavimo planai periodiškai, bet ne rečiau kaip kas 3 metai, peržiūrimi ir koreguojami? *(SNDĮET 378 p.)*				

Pastaba – atsakymai žymimi x simboliu.

Teisės aktai:

SNDĮET – Suskystintų naftos dujų įrenginių eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. 1-277;

AT – Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-274;

EOĮSEDATA – Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1-220.

Patikrinimo išvada:

Veikla vykdoma nepažeidžiant _____
(teisės aktų pavadinimai)
_____
_____ reikalavimų.

Veikla vykdoma pažeidžiant _____
(teisės aktų pavadinimai ir jų straipsniai, dalys, punktai)
_____
_____ reikalavimus.

_____	_____	_____
(Patikrinime dalyvavusio ūkio subjekto įgalioto darbuotojo pareigos)	(parašas)	(vardas, pavardė)
_____	_____	_____
(Tarybos įgalioto darbuotojo pareigos)	(parašas)	(vardas, pavardė)

_____

PATVIRTINTA
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. nutarimu Nr.
29 priedas

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

110 kV ĮTAMPOS PERDAVIMO TINKLO SKIRSTYKLŲ EKSPLOATAVIMO IR TECHNINĖS BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

_____ Nr. _____
(data)

Patikrinimą atlikęsįgaliotas darbuotojas: _____
(vardas, pavardė, pareigos)

Patikrinimo pagrindas: _____

Patikrinimo pobūdis: _____

Patikrinimo data ir laikas: nuo _____ iki _____

Patikrinimo vieta (objektas): _____

Tikrinamas subjektas: _____
(pavadinimas, buveinės adresas, juridinio asmens kodas,

_____
telefono ir fakso numeriai, elektroninio pašto adresas)

Tikrinamo subjekto atstovai (dalyvavę atliekant patikrinimą): _____

_____

Eil. Nr.	Teisės akto reikalavimas	Įvertinimas			Pastabos
		taip	ne	neaktualu/ netikrinta	
		x	x	x	
1.	**Techniniai dokumentai**				
1.1.	Ar elektros įrenginius eksploatuojantys darbuotojai atestuoti teisės aktų nustatyta tvarka? *(SEĮT 11 p.)*				
1.2.	Ar elektros įrenginius eksploatuojantis ūkio subjektas atestuotas teisės aktų nustatyta tvarka? *(AT 2 p.)*				

1.3.	Ar elektros įrenginius eksploatuojantis ūkio subjektas teikia apibendrintą informaciją Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai apie atestuotus energetikos darbuotojus? *(EOĮSEDATA 35 p.)*				
1.4.	Ar energetikos įrenginių savininkas turi teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių sąrašus ir patikros ar kalibravimo sertifikatus? *(TET 42.18 p.)*				
1.5.	Ar įmonėje energetikos objektų eksploatavimo instrukcijų sąrašai patvirtinti energetikos įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens nustatyta tvarka? *(TET 44 p.)*				
1.6.	Ar energetikos įrenginių eksploatavimo (naudojimo) instrukcijose arba reglamentuose nurodyti privalomi duomenys *(TET 48 p., 48.1–48.5 p.)*				
1.7.	Ar operatyvinių padalinių vadovai ar kiti paskirti operatyvinio padalinio darbuotojai įmonėje nustatytu periodiškumu peržiūri operatyvinį žurnalą bei esant reikalui numato priemones įrenginių ir darbuotojų darbo trūkumams šalinti? *(TET 54 p.)*				
1.8.	Ar elektros sistemos, perdavimo tinklo, skirstomųjų elektros tinklų ir (ar) padalinių operatyvinio valdymo punktuose, yra visų operatyvių pokalbių, naudojantis ryšio priemonėmis, automatinio įrašymo įrenginiai? *(TET 55 p.)*				
1.9.	Ar operatyvinio valdymo dokumentai, registruojančiųjų matavimo prietaisų informacija, operatyvinių pokalbių įrašai saugomi energetikos įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens nustatyta tvarka? *(TET 56 p.)*				
2.	**Eksploatavimas**				
2.1.	Ar paskirti darbuotojai, atsakingi už visų įrenginių ir statinių būklę bei saugų eksploatavimą? *(TET 58 p.)*				
2.2.	Ar energetikos įrenginiai turi lenteles su šių įrenginių vardiniais parametrais? *(TET 61 p.)*				
2.3.	Ar žymenys ir numeriai schemose ir ant įrenginių sutampa? *(TET 63 p.)*				

2.4.	Ar darbo vietose yra reikiamos schemos ir instrukcijos, sudarytos vadovaujantis norminiais teisės aktais, įrenginių gamintojų instrukcijomis ir įvertinant vietos sąlygas? *(TET 64 p.)*				
2.5.	Ar eksploatavimo metu energetikos įrenginiuose padaryti pakeitimai nedelsiant pažymimi schemose ir brėžiniuose, o atsakingasis darbuotojas, padaręs pakeitimą, pasirašo, nurodydamas savo pareigas ir pakeitimo datą? *(TET 65 p.)*				
3.	**Techninė priežiūra ir remontas**				
3.1.	Ar sudaryti ir įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens patvirtinti daugiamečiai, metiniai pagrindinių statinių ir įrenginių techninės priežiūros ir remonto darbų grafikai? *(TET 67.1 p., 67.2 p.)*				
3.2.	Ar įrenginių ir statinių remonto bei techninės priežiūros darbų apimtys ir periodiškumas nustatyti pagal TET, gamyklų gamintojų rekomendacijas, įrenginių ir statinių techninę būklę, rekonstravimo planus? *(TET 67.4 p.)*				
3.3.	Ar įrenginiams išjungti remontui ir naujiems įrenginiams įjungti pateikiamos operatyvinės paraiškos? *(TET 68 p.)*				
3.4.	Ar turi įrenginių, atsarginių dalių ir įrenginių rezervą, kurio sąrašą tvirtina ir suformuoja energetikos įrenginių savininkas ar jo įgaliotas asmuo, arba sudarytas sutartis su įrenginius eksploatuojančia įmone, tiekėjais dėl skubaus atsarginių dalių ir įrenginių pristatymo? *(TET 76 p.)*				
3.5.	Ar energetikos įrenginių savininkas arba jo įgaliotas asmuo yra nustatęs rezerve esančių įrenginių techninės priežiūros ir naudojimo tvarką? *(TET 79 p.)*				
4.	**Statinių techninė priežiūra**				

4.1.	Ar saugant statinius ir jų konstrukcijas nuo chemiškai aktyvių gruntinių (vandens, tirpalų, biologinių, klaidžiojančių srovių) poveikių, siekiama, kad tvarkingai veiktų drenažo ir vandens pašalinimo sistemos? *(TET 89.3 p.)*				
4.2.	Ar saugant statinius ir jų konstrukcijas nuo chemiškai aktyvių gruntinių (vandens, tirpalų, biologinių, klaidžiojančių srovių) poveikių, siekiama, kad medžiai būtų sodinami ne arčiau kaip 5 m, o krūmai – ne arčiau kaip 2 m nuo statinių? *(TET 89.4 p.)*				
4.3.	Ar metalinių konstrukcijų ir detalių apsauga nuo korozijos sistemingai atnaujinama įvertinant aplinkos cheminį aktyvumą statinių eksploatavimo metu? *(TET 102 p.)*				
4.4.	Ar įmonės vadovo tvarkomuoju dokumentu paskirtas kiekvieno jai priklausančio statinio arba tarpusavyje glaudžiai ir technologiškai susijusių statinių grupės priežiūros atsakingasis asmuo? *(TET 124 p.)*				
4.5.	Ar skiriant statinių, inžinerinių komunikacijų bei sistemų priežiūros ir eksploatavimo atsakinguosius asmenis, patvirtintos pastarųjų pareiginės instrukcijos? *(TET 127 p.)*				
4.6.	Ar priklausomai nuo gamybos technologijos ir kitų aplinkybių savitumo TET ir normatyvinių statybos techninių dokumentų pagrindu rengiamos ir tvirtinamos vietinės statinių priežiūros ir eksploatavimo instrukcijos? *(TET 128 p.)*				
4.7.	Ar kasmet pavasarį ir rudenį atliekamos sezoninės bendrosios statinių ir jų konstrukcijų apžiūros? *(TET 131.2 p.)*				

4.8.	Ar statinių ir jų konstrukcijų apžiūrų metu vykdomos neeilinės apžiūros, atliekamos po stichinių nelaimių (gaisrų, liūčių, uraganų, sprogimų ir kita), dalinių statinio ar jo konstrukcijų griūčių ir kitų reiškinių, kurių metu buvo padarytos pavojingos konstrukcijų deformacijos, taip pat keičiantis statinio savininkui? *(TET 131.4 p.)*				
4.9.	Ar statinių ir jų konstrukcijų apžiūrų metu vykdomos inspekcinės ir specialiosios apžiūros? *(TET 131.5 p.)*				
4.10.	Ar statinių ir jų konstrukcijų techninės būklės įvertinimai apžiūrų metu surašomi techninio eksploatavimo žurnaluose, komisijų ar specialistų grupių aktuose, inžinerinių paslaugų ar projektavimo įmonių techninėse ataskaitose arba projektuose? *(TET 139 p.)*				
4.11.	Ar reikalingi duomenys apie statinius ir jų konstrukcijas yra kaupiami statinių pasuose, o apie jų techninę būklę eksploatavimo metu – statinių techninio eksploatavimo žurnaluose? *(TET 140 p.)*				
4.12.	Ar techninio eksploatavimo žurnale fiksuojama naudojamų statinių ir jų konstrukcijų techninė būklė? *(TET 144 p.)*				
4.13.	Ar statinių pasai ir techninio eksploatavimo žurnalai įrišami, antspauduojami ir jų puslapiai numeruojami? *(TET 145 p.)*				
5.	**Elektros tinklų elektros įrenginiai**				
5.1.	Ar elektros tinklų elektros įrenginius eksploatuojančios įmonės turi parengtus ir suderintus su energetikos įrenginių savininkais elektros linijų, pastočių, skirstyklų, transformatorinių ir kitų elektros įrenginių eksploatavimo instrukcijas, reglamentus bei ar šios instrukcijos ir reglamentai neprieštarauja teisės aktams ir gamintojų instrukcijoms? *(TET 909 p.)*				

5.2.	Ar elektros įrenginių profilaktiniai bandymai ir matavimai atliekami vadovaujantis gamintojų, pagaminusių elektros įrenginius, instrukcijomis, bei įrenginį eksploatuojančios įmonės vidiniais patikrinimus reglamentuojančiais dokumentais ir EĮBNA, jeigu šių reikalavimai neprieštarauja gamintojų instrukcijų nurodymams? *(TET 910 p.)*				
5.3.	Ar asmenų, turinčių savo nuosavybėje elektros įrenginius, kurių darbas turi įtakos kitų nuosavybei, tarpusavio santykiai nustatyti nuosavybės ribų aktais, eksploatavimo sutartimis ir panašiai? *(TET 911 p.)*				
5.4.	Ar avarijų ir gedimų pašalinimui laiku sukaupta įrenginių, pagrindinių medžiagų ir detalių atsarga, kuri yra nustatyta avarinio rezervo normose? *(TET 912 p.)*				
6.	**Srovė ir įtampos transformatoriai**				
6.1.	Ar matuojama srovės matavimo transformatoriaus izoliacijos varža? *(EĮBNAA 215 p.)*				
6.2.	Ar matuojamas srovės transformatorių pagrindinės įmirkytosios popierinės izoliacijos *tgδ*? *(EĮBNAA 218 p.)*				
6.3.	Ar matuojamos antrinių grandinių apvijų ominės varžos? *(EĮBNAA 226 p.)*				
6.4.	Ar atliekamas srovės transformatorių izoliacinės alyvos bandymas? *(EĮBNAA 227 p.)*				
6.5.	Ar matuojama įtampos transformatoriaus aukštosios įtampos apvijos izoliacijos varža? *(EĮBNAA 233 p.)*				
6.6.	Ar atliekamas įtampos transformatorių izoliacinės alyvos bandymas? *(EĮBNAA 241 p)*				
6.7.	Ar matuojamos įtampos transformatorių elektromagnetinio įrenginio izoliacijos varžos? *(EĮBNAA 248 p.)*				
6.8.	Ar matuojamos įtampos transformatorių apvijų ominės varžos? *(EĮBNAA 252 p.)*				
7.	**Skirstyklos**				

7.1.	Ar užtikrinama, kad į uždarąsias skirstyklas ir į komplektinių skirstyklų kameras nepatektų gyvūnai ir paukščiai? *(TET 1052 p.)*				
7.2.	Ar užtikrinama, kad skirstyklų grindų dangos būtų tokios, jog nesusidarytų cemento dulkės? *(TET 1053 p.)*				
7.3.	Ar skirstyklų patalpos, kuriose įrengti komplektiniai narveliai su dujiniais įrenginiais, izoliuotos nuo kitų patalpų ir išorės, bei ar šiose patalpose įrengta ventiliacija, ištraukianti orą iš apatinės patalpų dalies, o tiekiamas į patalpas oras švarus? *(TET 1054 p.)*				
7.4.	Ar 6 kV ir aukštesnės įtampos uždarosios skirstyklos su relinės apsaugos ir televaldymo priemonėmis įrengtos ir prižiūrimos taip, kad vidaus mikroklimatas ištisus metus užtikrintų minėtųjų įrenginių patikimą darbą? *(TET 1055 p.)*				
7.5.	Ar transformatorinėse, perjungimo punktuose ir kituose įrenginiuose, neturinčiuose aptvarų, skyriklių pavaros ir žemosios įtampos spintos užrakintos? *(TET 1060 p.)*				
7.6.	Ar tinkamai pažymėtos įžeminimo peilių pavarų rankenos? *(TET 1063 p.)*				
7.7.	Ar ant uždarųjų skirstyklų kamerų durų ir vidinių sienų, atvirųjų skirstyklų įrenginių, vidaus bei lauko komplektinių skirstyklų priešakinių ir vidinių dalių, rinklių, taip pat ant skydų panelių priešakinės ir užpakalinės pusės yra užrašai, nurodantys junginių paskirtį ir jų operatyvinius pavadinimus? *(TET 1064 p.)*				
7.8.	Ar ant skirstyklų durų yra įspėjamieji ženklai? *(TET 1065 p.)*				
7.9.	Ar ant saugiklių skydelių, prie saugiklių arba ant saugiklių korpusų yra užrašai, nurodantys lyduko vardinę srovę? *(TET 1066 p.)*				

7.10.	Ar skirstyklose, kur yra budintysis darbuotojas, yra kilnojamieji įžemikliai ir pirmosios pagalbos suteikimo nukentėjusiems nelaimingo atsitikimo atveju reikmenys, saugos nuo elektros ir priešgaisriniai reikmenys? *(TET 1067 p.)*				
7.11.	Ar budinčiosios brigados, prižiūrinčios skirstyklas, privalo turi kilnojamuosius įžemiklius, pirmosios pagalbos ir saugos reikmenis? *(TET 1068 p.)*				
7.12.	Ar skirstyklos, kur nuolat budi darbuotojai, apžiūrimos jų neišjungiant ne rečiau kaip kartą per mėnesį? *(TET 1069.1 p.)*				
7.13.	Ar skirstyklos, kur nuolat budi darbuotojai, apžiūrimos jų neišjungiant, siekiant išaiškinti iškrovas ir vainikinius išlydžius – pagal būtinybę, įrenginių savininko nustatyta tvarka, tamsiuoju paros metu? *(TET 1069.2 p.)*				
7.14.	Ar skirstyklos, kur nėra nuolat budinčių darbuotojų, apžiūrimos jų neišjungiant ne rečiau kaip du kartus per metus? *(TET 1069.3 p.)*				
7.15.	Ar savų reikalų 10/0,4 kV įtampos transformatoriai ir 10 kV įtampos skirstymo punktai apžiūrimi jų neišjungiant įrenginių savininko nustatyta tvarka? *(TET 1069.4 p.)*				
7.16.	Ar defektai, pastebėti skirstyklų apžiūrų metu, įrašomi į eksploatavimo dokumentus arba įforminami informacinėse sistemose įrenginio savininko nustatyta tvarka ir nedelsiant šalinami defektai, keliantys grėsmę žmonėms, aplinkai ar galintys pažeisti įrenginius? *(TET 1070 p.)*				
7.17.	Ar skirstyklų įrenginiai bandomi ir jų parametrai tikrinami vadovaujantis bandymo normomis? *(TET 1071 p.)*				
7.18.	Ar skirstyklose užtikrinama oro temperatūra, būtina elektros įrenginių eksploatavimui pagal elektros įrenginių gamintojų instrukcijų reikalavimus? *(TET 1072 p.)*				

7.19.	Ar alyvinių jungtuvų bakų ir korpusų dugnai, nukritus aplinkos oro temperatūrai žemiau nurodytos gamintojų instrukcijose, šildomos elektra? *(TET 1073 p.)*				
7.20.	Ar alyvos surinktuvai, drenažai ir alyvotakiai techniškai tvarkingi ir užtikrinama, kad alyva nenutekėtų į gruntą? *(TET 1088 p.)*				
7.21.	Ar alyvos lygis alyviniuose jungtuvuose, matavimo transformatoriuose ir įvaduose yra alyvos rodiklio skalės nurodytose ribose? *(TET 1089 p.)*				
7.22.	Ar nehermetiškų įvadų alyva apsaugota nuo sudrėkimo? *(TET 1090 p.)*				
7.23.	Ar jungtuvuose ir jų pavarose įrengtos įjungtosios ir išjungtosios padėties indikacijos? *(TET 1091 p.)*				
7.24.	Ar įrenginių pavaros turi įjungtos ir išjungtos padėties indikacijas? *(TET 1093 p.)*				
7.25.	Ar skirstyklų įrenginių remontų būtinumas ir apimtis nustatyta atsižvelgiant į bandymų ir matavimų rezultatus bei įrenginių darbo resursą? *(TET 1094 p.)*				
7.26.	Ar uždarose skirstyklose, kuriose yra įrenginiai su dujų izoliacija, vadovaujantis gamyklos instrukcijomis arba energetikos įrenginių savininko nustatyta tvarka tikrinama dujų koncentracija patalpoje? *(TET 1095 p.)*				
7.27.	Ar atvirose skirstyklose stebimas eksploatuojamų dujomis užpildytų įrenginių kiekis, o dujų kokybė tikrinama vadovaujantis norminiu dokumentu Elektros įrenginių bandymo normos apimtys? *(TET 1096 p.)*				
8.	**Akumuliatorinės**				
8.1.	Ar akumuliatoriai eksploatuojami pagal gamintojo instrukcijas vadovaujantis elektros įrenginio savininko tvarkos ir kitų galiojančių norminių dokumentų nurodymais? *(TET 1097 p.)*				
8.2.	Ar tinkamai įrengti lygintuvai akumuliatoriams krauti? *(TET 1105 p.)*				

8.3.	Ar nuolatinės srovės šynų, maitinančių relinės apsaugos, signalizacijos, automatikos ir telemechanikos įrenginius, įtampa normaliomis eksploatavimo sąlygomis ne aukštesnė 5 % negu elektros imtuvų vardinė įtampa? *(TET 1106 p.)*				
8.4.	Ar nuolatinės srovės rinklės ir žiedinės magistralės turi rezervinį maitinimą? *(TET 1107 p.)*				
8.5.	Ar užtikrinama, kad nuolatinės operatyvinės srovės šynų izoliacijos kontrolės įrenginys signalizuotų, jei vieno kurio nors poliaus izoliacijos varža sumažėja iki 20 kΩ – 220 V tinkle, 10 kΩ – 110 V tinkle, 6 kΩ – 60 V tinkle, 5 kΩ – 48 V tinkle, 3 kΩ – 24 V tinkle? *(TET 1109 p.)*				
8.6.	Ar akumuliatorinėje užtikrinama tinkama temperatūra? *(TET 1114 p.)*				
8.7.	Ar tuomet, kai akumuliatorių baterijai įrengiama atskira patalpa, ant akumuliatorinės durų yra užrašai „Akumuliatorinė“, „Ugnis pavojinga“, „Rūkyti draudžiama“ arba šiuos užrašus atitinkantys ženklai pagal priešgaisrinės saugos reikalavimus? *(TET 1115 p.)*				
8.8.	Ar kartą per mėnesį matuojama atviro tipo visų baterijos elementų įtampa, elektrolito tankis ir temperatūra? *(TET 1116 p.)*				
8.9.	Ar akumuliatorių įrenginius prižiūri specialiai paruoštas darbuotojas? *(TET 1117 p.)*				
8.10.	Ar akumuliatorių įrenginius prižiūrintis darbuotojas aprūpintas specialiais drabužiais, specialiu inventoriumi? *(TET 1118 p.)*				
9.	**Kondensatoriai**				
9.1.	Ar kondensatorių baterija įjungiama sumažėjus įtampai tinkluose mažiau nei vardinė ir išjungiama padidėjus įtampai daugiau kaip 1,05–1,1 vardinės, jei tinklų operatorius nenustatė kitaip? *(TET 1119 p.)*				

9.2.	Ar užtikrinama, kad aplinkos oro temperatūra neviršytų leistinosios, nurodytos kondensatorių eksploatavimo instrukcijoje? *(TET 1121 p.)*				
9.3.	Ar užtikrinama, kad srovės atskirose kondensatorių baterijos fazėse nesiskirtų daugiau kaip 10 %? *(TET 1122 p.)*				
9.4.	Ar neišjungtos kondensatorių baterijos apžiūrimos savininko nustatyta tvarka? *(TET 1125 p.)*				
10.	**Elektros kabelių linijos**				
10.1.	Ar nustatyta kiekvienos tinkamos naudoti kabelių linijos didžiausia leistinoji srovės apkrova? *(TET 1146 p.)*				
10.2.	Ar užtikrinama, kad kabelių tuneliuose, kanaluose, galerijose ir šachtose aplinkos temperatūra vasarą būtų ne didesnė už skaičiuojamąją, pagal kurią nustatyta didžiausia leistinoji apkrova? *(TET 1148 p.)*				
10.3.	Ar užtikrinama, kad kabelių patalpos nebūtų naudojamos kitiems tikslams bei jose nebūtų laikomi pašaliniai daiktai? *(TET 1150 p.)*				
10.4.	Ar kabelių linijos turi operatyvinius numerius arba pavadinimus? *(TET 1156 p.)*				
10.5.	Ar atvirai pakloti kabeliai kas 50 m tiesiuose ruožuose ir posūkiuose, taip pat movos kabelių pradžioje ir gale turi žymenis, nurodančius kabelio markę, įtampą, skerspjūvį, linijos operatyvinį numerį arba pavadinimą? *(TET 1157 p.)*				
10.6.	Ar kabelių žymenys atsparūs aplinkos poveikiui? *(TET 1158 p.)*				
10.7.	Ar rūdijančios kabelių ir kabelinių įrenginių dalys apsaugotos nedegia antikorozine danga? *(TET 1159 p.)*				
10.8.	Ar kabelių metalinių apvalkalų antikorozinės dangos būklė kontroliuojama matuojant jos elektrinę varžą? *(TET 1163 p.)*				
10.9.	Ar apsaugos nuo korozijos įtaisai nuolat stebimi? *(TET 1166 p.)*				

10.10.	Ar kabelių linijų apkrovos matuojamos energetikos įrenginio savininko nustatytais terminais? Ar atsižvelgiant į matavimo rezultatus keičiami kabelių tinklų darbo schemos ir darbo režimai? *(TET 1167 p.)*				
10.11.	Ar kabelių linijos periodiškai apžiūrimos? *(TET 1168 p.)*				
10.12.	Ar atliekami kabelių bandymai pagal norminio dokumento Elektros įrenginių bandymo normos apimtys reikalavimus? *(TET 1179 p.)*				
11.	**Relinė apsauga ir automatika**				
11.1.	Ar elektros tinklų galios grandinės ir įrenginiai apsaugoti nuo trumpųjų jungimų ir normalaus darbo režimo sutrikimų relinės apsaugos ir automatikos įtaisais, saugikliais arba automatiniais jungikliais? *(TET 1180 p.)*				
11.2.	Ar relinės apsaugos ir automatikos, avarinės bei įspėjamosios signalizacijos įtaisai įjungti ir parengti dirbti (išskyrus tuos, kurie turi būti išjungti pagal jų veikimo principą, sistemos darbo režimą ir selektyvumo sąlygas)? *(TET 1181 p.)*				
11.3.	Ar relinės apsaugos ir automatikos veikimo atvejai, taip pat eksploatavimo metu išaiškinti gedimai ir defektai registruojami energetikos įrenginio savininko nustatyta tvarka? *(TET 1182 p.)*				
11.4.	Ar ant relinės apsaugos ir automatikos įtaisų panelių, spintų ir valdymo pultų yra užrašai, nurodantys jų paskirtį? *(TET 1183 p.)*				
11.5.	Ar relinės apsaugos ir automatikos paneliuose ir spintose prie raktų, tarpių, bandymo blokų ar kitokių įtaisų, kuriais operatyviniai (budintieji) darbuotojai atlieka perjungimus, yra užrašai apie minėtųjų įtaisų padėtį visų režimų atvejais arba kitos vaizdžios kontrolės priemonės? *(TET 1185 p.)*				
11.6.	Ar kontroliniai kabeliai žymimi galuose ir iš abiejų perėjimo per pertvaras pusių? *(TET 1199 p.)*				

11.7.	Ar registruojantieji prietaisai, naudojami relinės apsaugos ir automatikos įtaisų darbo analizei bei gedimų vietoms elektros linijose nustatyti, yra parengti dirbti ir ar šie prietaisai prijungiami ir atjungiami pagal paraišką? *(TET 1203 p.)*				
11.8.	Ar operatyvinėse srovės grandinėse užtikrinamas selektyvus automatinių jungiklių ir saugiklių veikimas? *(TET 1204 p.)*				
12.	**Įžeminimo įrenginiai**				
12.1.	Ar įžemintos metalinės elektros įrenginių dalys, kuriose pažeidus izoliaciją gali atsirasti įtampa ir dėl to gali nukentėti žmonės, sutrikti darbo režimas arba sugesti įrenginiai? *(TET 1207 p.)*				
12.2.	Ar elektros įrenginiai arba jų elementai, kuriuos reikia įžeminti, prijungti prie įžemintuvo arba įžeminimo magistralės atskirais įžeminimo laidininkais? *(TET 1208 p.)*				
12.3.	Ar įžeminimo magistralės ir laidininkai prie požeminių įžemintuvo dalių tvirtinami ir jungiami tinkamai? *(TET 1209 p.)*				
12.4.	Ar atvirai nutiesti įžeminimo laidininkai apsaugoti nuo korozijos? *(TET 1210 p.)*				
12.5.	Ar tinkamai žymimi naujai montuojami arba perdažomi įžeminimo peiliai, jų pavarų traukės, atvirai paklotas įžeminimo šynos ir įnulinimo laidai? *(TET 1211 p.)*				
12.6.	Ar tinkamai kontroliuojami įžeminimo įrenginiai? *(TET 1215 p., 1215.1–1215.3 p.)*				
12.7.	Ar įrenginių eksploatacijos metu jungčių tarp įžemintuvo ir įrenginio įžeminamų elementų varžos tikrinamos ne rečiau kaip 1 kartą per 12 metų? *(TET 1216 p.)*				
12.8.	Ar matuojama įžemintuvų varža pastebėjus nuo perkūnijos trosais atramose elektros išlydžių žymes arba elektros lanko suardytus izoliatorius? *(TET 1217.2 p.)*				
13.	**Apsauga nuo viršįtampių ir nuo žaibo**				

13.1.	Ar skirstyklos, jų įrenginiai ir elektros linijos apsaugotos nuo atmosferinių ir komutacinių viršįtampių? *(TET 1219 p.)*				
13.2.	Ar laikomasi draudimo iki 1000 V įtampos oro linijų laidus tvirtinti prie atvirųjų skirstyklų konstrukcijų, stiebinių žaibolaidžių, prožektorių, aušinimo bokštų ir kaminų? *(TET 1221 p.)*				
13.3.	Ar viršįtampių ribotuvai yra nuolat prijungti? *(TET 1222 p.)*				
13.4.	Ar 6–35 kV įtampos elektros tinkluose, kai talpinės srovės didesnės kaip 10 A, naudojami lanko gesinimo įrenginiai? *(TET 1226 p.)*				
13.5.	Ar reguliuojami lanko gesinimo reaktoriai? *(TET 1227 p.)*				
13.6.	Ar prieš pradedant eksploatuoti ir pakitus režimams išmatuojamos talpinės įžemėjimo srovės, lanko gesinimo įrenginių srovės ir neutralės poslinkio įtampa? *(TET 1228 p.)*				
14.	Ar atliekama elektros įrenginių termovizinė kontrolė *(EĮBNA 3 priedas, EĮBNAA 2 priedas)*				

Pastaba – atsakymai žymimi x simboliu.

Teisės aktai:

1. *SEEĮT* – Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1-100;
2. *AT* – Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-274;
3. *TET* – Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 1-211;
4. *EOĮSEDATA* – Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1-220;
5. *EĮBNAA* – Elektros įrenginių bandymų normų ir apimties aprašas, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. 1-281.

Patikrinimo išvada:

Veikla vykdoma nepažeidžiant _____

(teisės aktų pavadinimai)

_____

_____ reikalavimų.

☐Veikla vykdoma pažeidžiant _____

(teisės aktų pavadinimai ir jų straipsniai, dalys, punktai)

_____

_____

_____ reikalavimus.

_____	_____	_____
(Patikrinime dalyvavusio ūkio subjekto atstovo pareigos)	(parašas)	(vardas, pavardė)
_____	_____	_____
(Tarybos įgalioto darbuotojo pareigos)	(parašas)	(vardas, pavardė)

_____

PATVIRTINTA
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. nutarimu Nr.
30 priedas

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA
SAULĖS FOTOVOLTINIŲ ELEKTRINIŲ ELEKTROS ĮRENGINIŲ EKSPLOATAVIMO IR TECHNINĖS BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

_____ Nr. _____
(data)

Patikrinimą atlikęsįgaliotas darbuotojas: _____
(vardas, pavardė, pareigos)

Patikrinimo pagrindas: _____

Patikrinimo pobūdis: _____

Patikrinimo data ir laikas: nuo _____ iki _____

Patikrinimo vieta (objektas): _____

Tikrinamas subjektas: _____
(pavadinimas, buveinės adresas, juridinio asmens kodas,
_____
telefono ir fakso numeriai, elektroninio pašto adresas)

Tikrinamo subjekto atstovai (dalyvavę atliekant patikrinimą): _____
_____
_____

Eil. Nr.	Teisės akto reikalavimas	Vykdymas			Pastabos
		taip	ne	neaktualu/ netikrinta	
		x	x	x	
1.	**Elektros įrenginius eksploatuojantis asmenys (įmonės):**				
1.1.	Ar paskirti asmenys, atsakingi už elektros įrenginių eksploatavimą? *(TET 58 p.)*				
1.2.	Ar elektros įrenginius eksploatuojantys asmenys atestuoti teisės aktuose nustatyta tvarka? *(SEĮT 17 p.)*				
1.3.	Ar elektros įrenginius eksploatuojantis ūkio subjektas atestuotas teisės aktuose nustatyta tvarka? *(AT 2 p.)*				
1.4.	Ar sudarytas saulės elektrinės periodinių apžiūrų, techninės priežiūros ir remonto metinis ir				

	daugiametis grafikas? *(TET 67.1 p., EĮBNA 10, 12 p.)*				
2.	**Techninė dokumentacija:**				
2.1.	Ar įrenginių savininkas turi patvirtintus saulės fotovoltinės elektrinės (toliau – SFE) projektavimo dokumentus? *(TET 42.11 p.)*				
2.2.	Ar įrenginių savininkas turi SFE faktines elektros grandinių schemas? *(TET 42.14 p.)*				
2.3.	Ar įrenginių savininkas turi SFE eksploatavimo (naudojimo) instrukcijas arba reglamentus, parengtus pagal įrangos gamintojo techninės dokumentacijos reikalavimus? *(TET 42.16 p., EĮBNA 60 p.)*				
3.	**Įrenginių eksploatavimo veiklos tikrinimas:**				
3.1.	Ar atliekamas viršįtampių ribotuvų varžos matavimas, ar tinkamas apsaugos laipsnio nuo įtampos parinkimas? *(EĮBNAA 423 p.)*				
3.2.	Ar atliekamai kabelių ir nuolatinės srovės (DC) grandinių izoliacijos varžos bandymai? (*TET 1179 p., EĮBNAA 493 p.)*				
3.3.	Ar kabelių linijos turi operatyvinius numerius ar pavadinimus? *(TET 1156 p.)*				
3.4.	Ar visi elektros įrenginiai arba jų elementai, kuriuos reikia įžeminti, prie įžemintuvo arba įžeminimo magistralės prijungti atskirais įžeminimo laidininkais? *(TET 1208 p.)*				
3.5.	Ar atvirai nutiesti įžeminimo įrenginiai apsaugoti nuo korozijos? *(TET 1210 p.)*				
3.6.	Ar atliekamas požeminio įžeminimo įrenginio korozinės elementų būklės tikrinimas? *(EĮBNAA 523, 526 p.)*				
3.7.	Ar atliekamas įžeminimo įrenginio varžos matavimas? *(EĮBNA 663 p.)*				
3.8.	Kai gamintojo instrukcijoje numatyta ar atliekama saulės fotovoltinių modulių paviršiaus temperatūros termovizinė kontrolė?				
3.9.	Ar atliekamas saulės elektrinės apsauginio įžemintuvo, nulinių šynų ir įžeminimo įrenginio kontaktinių jungčių pereinamosios varžos				

	matavimas? *(EĮBNAA 663 p.)*				
4.	**Saulės fotovoltinių elektrinių (virš 30kW) II grupės inžinierinių statinių naudojimo priežiūra:**				
4.1.	Ar įmonėje paskirti darbuotojai, atsakingi už statinių būklę ir saugų eksploatavimą? *(EETET 58 p.)*				
4.2.	Ar yra statinių (pastatų) periodinių ir specialiųjų apžiūrų aktai? *(SĮ 50 str. 1 d.)*				
4.3.	Ar nustatyta pastebėtų statinio būklės defektų šalinimo, remonto organizavimo tvarka? *(SĮ 48 str. 5 p.)*				
4.4.	Ar statinių (pastatų) techninės priežiūros žurnale registruojami nuolatinio stebėjimo metu pastebėti konstrukcijų ir inžinerinės techninės įrangos defektai ar deformacijos? *(SĮ 50 str. 3 d.)*				
4.5.	Ar vykdant statinių (pastatų) techninę priežiūrą atliekamas nuolatinis statinio būklės stebėjimas? *(SĮ 48 str. 5 d.)*				
4.6.	Ar vykdant statinių (pastatų) techninę priežiūrą atliekamos statinio periodinės ir specializuotos apžiūros? *(SĮ 48 str. 5 d.)*				

Pastaba – atsakymai žymimi x simboliu.

Teisės aktai:

1. *SEEĮT* – Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1-100;
2. *AT* – Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-274;
3. *EĮRAAĮT* – Elektros įrenginių relinės apsaugos ir automatikos įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. 1-134;
4. *ELIĮT* – Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 1-309;
5. *TET* – Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 1-211;
6. *EOĮSEDATA* – Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1-220;
7. *EĮBNAA* – Elektros įrenginių bandymų normos ir apimties aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. 1-281.
8. *SĮ* – Lietuvos Respublikos statybos įstatymas.

Patikrinimo išvada:

Veikla vykdoma nepažeidžiant _____

(teisės aktų pavadinimai)

_____
_____ reikalavimų.

Veikla vykdoma pažeidžiant _____
(teisės aktų pavadinimai ir jų straipsniai, dalys, punktai)
_____
_____ reikalavimus.

_____	_____	_____
(Patikrinime dalyvavusio ūkio subjekto įgalioto darbuotojo pareigos)	(parašas)	(vardas, pavardė)
_____	_____	_____
(Patikrinime dalyvavusio ūkio subjekto įgalioto darbuotojo pareigos)	(parašas)	(vardas, pavardė)
_____	_____	_____
(Tarybos įgalioto darbuotojo pareigos)	(parašas)	(vardas, pavardė)

_____

PATVIRTINTA
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. nutarimu Nr.
31 priedas

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA
VĖJO ELEKTRINIŲ ELEKTROS ĮRENGINIŲ EKSPLOATAVIMO IR TECHNINĖS BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

_____ Nr. _____
(data)

Patikrinimą atlikęsįgaliotas darbuotojas : _____
(vardas, pavardė, pareigos)

Patikrinimo pagrindas: _____

Patikrinimo pobūdis: _____

Patikrinimo data ir laikas: nuo _____ iki _____

Patikrinimo vieta (objektas): _____

Tikrinamas subjektas: _____
(pavadinimas, buveinės adresas, juridinio asmens kodas,
_____
telefono ir fakso numeriai, elektroninio pašto adresas)

Tikrinamo subjekto atstovai (dalyvavę atliekant patikrinimą): _____

_____

Eil. Nr.	Teisės akto reikalavimas	Vykdymas			Pastabos
		taip	ne	neaktualu/ netikrinta	
		x	x	x	
1.	**Elektros įrenginius eksploatuojančių asmenų atestavimas:**				
1.1.	Ar elektros įrenginius eksploatuojantys darbuotojai atestuoti teisės aktuose nustatyta tvarka? *(SEĮT 11 p.)*				
1.2.	Ar elektros įrenginius eksploatuojantis ūkio subjektas atestuotas teisės aktuose nustatyta tvarka? *(AT 2 p.)*				
1.3.	Ar elektros įrenginius eksploatuojantis ūkio subjektas teikia apibendrintą informaciją Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai apie atestuotus energetikos darbuotojus? *(EOĮSEDATA 35 p.)*				

2.	**Techninė dokumentacija:**				
2.1.	Ar paskirti darbuotojai, atsakingi už elektros įrenginių techninę būklę, patikimą, efektyvų ir saugų eksploatavimą, ar nustatytos darbuotojų pareigos? *(TET 57 p., 58 p.)*?				
2.2.	Ar energetikos įrenginių savininkas turi privalomus techninius dokumentus? *(TET 42 p.)*				
2.3.	Ar instrukcijos ir schemos tvirtinamos energetikos įmonėje nustatyta tvarka? *(TET 46 p.)*				
2.4.	Ar asmenys, atsakingi už įrenginių, statinių būklę ir saugų eksploatavimą, užtikrina, kad jiems priskirti objektai būtų techniškai tvarkingi, tikrinami, remontuojami, vykdoma techninė priežiūra ir tvarkomi dokumentai pagal norminių teisės aktų reikalavimus? *(TET 59 p.)*?				
2.5.	Ar sutampa žymenys ir numeriai schemose ir ant įrenginių? *(TET 63 p.)*				
2.6.	Ar įmonėje organizuojama energetikos įrenginių ir statinių techninė priežiūra, remonto darbai, siekiant užtikrinti saugų statinių ir įrenginių naudojimą? *(TET 67 p.)*				
2.7.	Ar atliekami statinių ir jų konstrukcijų priežiūros ir eksploatavimo darbai?*(TET 87 p., 88 p.)*				
2.8.	Ar reguliariai valomos dulkės, tepalai ir kitokie teršalai nuo inžinerinių sistemų bei įrenginių? *(TET 96 p.)*				
2.9.	Ar elektrinių pastatų ir įrenginių pamatų sėdimai stebimi vadovaujantis norminiais dokumentais? *(TET 111 p.)*				
2.10.	Ar statinių ir jų konstrukcijų techninės būklės įvertinimai apžiūros metu surašomi techninio eksploatavimo žurnaluose, komisijų ar specialistų grupių aktuose, valstybinės priežiūros institucijų aktuose, inžinerinių paslaugų ar projektavimo įmonių techninėse ataskaitose arba projektuose? *(TET 139 p.)*				
2.11.	Ar reikalingi duomenys apie statinį ir jo konstrukcijas yra kaupiami statinio pase, o apie jų techninę būklę eksploatavimo metu – statinio techninio eksploatavimo žurnale? *(TET 140 p.)*				

2.12.	Ar tinkamai įforminti statinių pasai ir techninio eksploatavimo žurnalai? *(TET 145 p.)*				
2.13.	Ar atliekami ir tinkamai įforminami elektros įrenginių profilaktiniai bandymai ir matavimai? *(TET 910 p.)*				
2.14.	Ar sudarytas ir įstaigos vadovo patvirtintas svarbių mechanizmų sąrašas ir jų vibracijos matavimo grafikas? *(TET 995 p. ir 1003 p.)*				
2.15.	Ar sudarytas ir įstaigos vadovo patvirtintas elektros įrenginių (taip pat ir skirstyklų) apžiūrų grafikas? *(TET 1069 p.)*				
3.	**Įrenginių eksploatavimo veiklos tikrinimas:**				
3.1.	Ar tikrinama požeminio įžeminimo įrenginių korozinė elementų būklė? *(EĮBNAA 523 p., TET 102 p.)*				
3.2.	Ar kelių elektros įrenginių įžeminimo laidininkai nėra jungiami nuosekliai? *(EĮĮBT 245 p.)*				
3.3.	Ar elektros įrenginiai ir konstrukcijos atsparūs aplinkos poveikiui arba apsaugoti nuo šio poveikio? *(EĮĮBT 8. p.)*				
3.4.	Ar generatoriaus, kuriame yra įrengtas lanko gesinimo automatinis jungiklis, nutraukiantis rotoriaus apvijos grandinę, rotoriaus apvija apsaugota nuo viršįtampių? *(TET 921 p.)*				
3.5.	Ar įrengtos apsaugos nuo generatoriaus tinkle atsiradusio vienfazio įžemėjimo, automatiškai išjungiančios įrenginį, kai įžemėjimo srovė didesnė kaip 5 A? *(TET 933 p., 934 p.)*				
3.6.	Ar generatoriui įrengtas automatinis minimalios žadinimo srovės ribojimas? *(TET 956 p.)*				
3.7.	Ar generatoriaus transformatoriaus bloko generatorių jungtuvui įjungus ar išjungus ne visas fazes, jas išjungia kiti šynų sistemos ar sekcijos, prie kurios prijungtas blokas, jungtuvai? *(TET 957 p.)*				
3.8.	Ar leidžiant ir eksploatuojant generatorių atliekami būtini tikrinimai? *(TET 964 p.)*				
3.9.	Ar ant variklių ir jų sukamųjų mechanizmų pažymėta sukimosi kryptis? Ar ant variklių ir jų įjungimo įtaisų užrašytas agregato, kuriam jie				

	priklauso, pavadinimas? *(TET 994 p.)*				
3.10.	Ar yra dispečeriniai užrašai ant atvirų skirstyklų transformatorių bakų arba prie korpusų tvirtinimo lentelių, ant uždarų skirstyklų, galios transformatorinių durų bei jų viduje? *(TET 1014 p.)*				
3.11.	Ar lauke pastatyti transformatoriai nudažyti šviesiomis spalvomis? *(TET 1016 p.)*				
3.12.	Ar užtikrinama apsauga nuo gyvūnų ir paukščių patekimo į uždarąsias skirstyklas ir komplektinių skirstyklų patalpas? *(TET 1052 p.)*				
3.13.	Ar grindų danga tokia, kad nesusidarytų cemento dulkės? *(TET 1053 p.)*				
3.14.	Ar atvirųjų ir uždarųjų skirstyklų kabelių kanalai ir antžeminiai loviai uždengti nedegiomis plokštėmis, o kabelių išvedimo iš kanalų, tunelių, aukštų ir perėjimų per kabelių sekcijas skiriamąsias sieneles vietos užsandarintos nedegia medžiaga? *(TET 1057 p.)*				
3.15.	Ar įrengtas drenažas rūsiuose? *(TET 1058 p.)*				
3.16.	Ar įžeminimo peilių pavarų rankenos nudažytos raudona spalva? *(TET 1063 p.)*				
3.17.	Ar atvirosiose skirstyklose naujai montuojamų arba perdažytų įžeminimo peilių rankenos ir jų traukės nudažytos žalia ir (ar) geltona spalva. *(TET 1063 p.)*				
3.18.	Ar ant uždarųjų skirstyklų kamerų durų ir vidinių sienų, atvirųjų skirstyklų įrenginių, ant skydų panelių priešakinės ir užpakalinės pusės yra užrašai, nurodantys junginių paskirtį, jų operatyvinius pavadinimus? *(TET 1064 p.)*				
3.19.	Ar ant skirstyklų durų yra įspėjamieji ženklai? *(TET 1065 p.)*				
3.20.	Ar ant saugiklių skydelių, prie saugiklių ir saugiklių korpusų nurodytos saugiklių lydukų vardinės srovės? *(TET 1066 p.)*				
3.21.	Ar kabelių linijos turi operatyvinį numerį arba pavadinimą? *(TET 1156 p.)*				

3.22.	Ar kabelių linijos turi žymenis? *(TET 1157 p.)*				
3.23.	Ar sudarytas kabelinių linijų apžiūrų grafikas ir ar apžiūros vykdomos pagal grafiką? *(TET 1168 p.)*				
3.24.	Ar kabelių linijos nutiestos kabelių inžineriniuose statiniuose, žymenys išdėstyti ne rečiau kaip kas 50 m, taip pat posūkių ir perėjų per sienas ir pertvaras vietose? *(ELĮIT 106 p.)*				
3.25.	Ar kabelių izoliacijos tikrinimas ir bandymas atliekamas pagal norminio dokumento EĮBNAA reikalavimus? *(TET 1179 p.)*				
3.26.	Ar ant relinės apsaugos automatikos įtaisų panelių, spintų ir valdymo pultų yra užrašai, nurodantys jų paskirtį? *(TET 1183 p.)*				
3.27.	Ar nurodytos komutavimo aparatų įjungimo išjungimo padėtys? *(TET 1185 p.)*				
3.28.	Ar operatyviniame žurnale yra įrašai apie įtaisų perjungimus? *(TET 1185 p.)*				
3.29.	Ar relinės apsaugos ir automatikos grandinių izoliacijos varža atitinka gamintojo, teisės aktuose ar norminiuose dokumentuose nustatytas ribas? (*TET 1188 p.)*				
3.30.	Ar visi elektros įrenginiai arba jų elementai, kuriuos reikia įžeminti, prie įžemintuvo arba įžeminimo magistralės prijungti atskirais įžeminimo laidininkais? *(TET 1209 p.)*				
3.31.	Ar atvirai nutiesti įžeminimo įrenginiai apsaugoti nuo korozijos? *(TET 1210 p.)*				
3.32.	Ar viršįtampių ribotuvų patikrinimai atliekami pagal gamintojo instrukcijas, įrenginio savininko nustatyta tvarka ir kitų galiojančių teisės aktų reikalavimus? *(TET 1223 p.)*				
3.33.	Ar saugomų laidininkų prijungimo prie maitinimo linijos vietose įrengti apsaugos įtaisai? *(EĮRAAĮT 24 p.)*				
3.34.	Ar suveikus nuliniuose laiduose sumontuotiems atkabikliams visi turintys įtampą laidininkai išjungiami iš tinklo vienu metu? *(EĮRAAĮT 26.2 p.)*				
3.35.	Ar įrengti relinės apsaugos įtaisai, reaguojantys į pavojingus,				

	nenormalius elektros energetikos sistemos objektų darbo režimus (pavyzdžiui, perkrovą)? *(ĮIRAAĮT 33.2 p.)*				
3.36.	Ar rangovinės organizacijos, atliekančios darbus ūkio subjekto elektros įrenginiuose, turi Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos išduotą veiklos atestatą? *(ĮĮ 20 str. 3 d.)*				

Pastaba – atsakymai žymimi x simboliu.

Teisės aktai:

1. *ĮĮ* – Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas;
2. *SEEĮT* – Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1-100;
3. *AT* – Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-274;
4. *ĮIRAAĮT* – Elektros įrenginių relinės apsaugos ir automatikos įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. 1-134;
5. *ELIĮT* – Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 1-309;
6. *EĮĮBT* – Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-22;
7. *TET* – Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 1-211;
8. *EOĮSEDATA* – Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1-220;
9. *EĮBNAA* – Elektros įrenginių bandymų normų ir apimties aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. 1-281.

Patikrinimo išvada:

Veikla vykdoma nepažeidžiant _____
(teisės aktų pavadinimai)
_____
_____ reikalavimų.

Veikla vykdoma pažeidžiant _____
(teisės aktų pavadinimai ir jų straipsniai, dalys, punktai)
_____
_____
_____ reikalavimus.

_____	_____	_____
(Patikrinime dalyvavusio ūkio subjekto įgalioto darbuotojo pareigos)	(parašas)	(vardas, pavardė)
_____	_____	_____

(Tarybos įgalioto darbuotojo pareigos) (parašas) (vardas, pavardė)

_____

PATVIRTINTA
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. nutarimu Nr.
32 priedas

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA
VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS ATESTATUOSE NUSTATYTOS VEIKLOS SĄLYGŲ LAIKYMOSI PATIKRINIMO AKTAS

_____ Nr. _____
(data)

Patikrinimą atlikęs įgaliotas darbuotojas: _____
(vardas, pavardė, pareigos)

Patikrinimo pagrindas: _____

Patikrinimo pobūdis: _____

Patikrinimo data ir laikas: nuo _____ iki _____

Patikrinimo vieta (objektas): _____

Tikrinamas subjektas: _____
(pavadinimas, buveinės adresas, juridinio asmens kodas,
_____
telefono ir fakso numeriai, elektroninio pašto adresas)

Tikrinamo subjekto atstovai (dalyvavę atliekant patikrinimą): _____
_____

Eil. Nr.	Teisės akto reikalavimas	Įvertinimas			Pastabos
		taip	ne	neaktualu/ netikrinta	
		x	x	x	
1.	Ar ūkio subjekto energetikos įrenginių eksploatavimo veikos atestato galiojimo laikas nesibaiges? *(EI 20 str. 3 d.)*				
2.	Ar ūkio subjektas turi galiojančius technologinius, norminius, metodinius ir techninius dokumentus, kuriuose nurodyti eksploatuojamų įrenginių techniniai duomenys, rekomenduojamos eksploatavimo procedūros ir pan., būtinus atestate nurodytiems darbams atlikti? *(AT 12.2 p., 22.2 p.)*				

3.	Ar ūkio subjektas turi norminių aktų reikalavimus atitinkančią techninę, technologinę įrangą ir prietaisus, būtinus atestate nurodytiems darbams atlikti? *(AT 12.1 p., 22.3 p.)*				
4.	Ar ūkio subjektas turi energetikos įrenginiams eksploatuoti teisės aktų nustatyta tvarka atestuotus reikiamos kvalifikacijos darbų vadovus ir specialistus, dirbančius ūkio subjekte				
5.	Ar sudaryti atestuojamų ūkio subjekto energetikos darbuotojų pareigybių (pozicijų) sąrašai? *(EOĮSEDATA 14.1 p.)*				
6.	Ar nustatyti specialieji kvalifikaciniai reikalavimai, taikomi ūkio subjekto energetikos darbuotojams, kai nėra norminių teisės aktų, nustatančių kvalifikacinius reikalavimus? *(EOĮSEDATA 14.2 p.)*				
7.	Ar ūkio subjektas atlieka darbuotojų atestavimą teisės aktų nustatytais atvejais? *(EOĮSEDATA 14.3 p.)*				
8.	Ar ūkio subjektas nustatė savo darbuotojų atestavimo tvarką? *(EOĮSEDATA 14.3 p.)*				
9.	Ar ūkio subjekto vadovas ar jo įgaliotas asmuo nustatė energetikos darbuotojų kategorijų (pareigybių), kurias užimantys asmenys privalo periodiškai kelti savo kvalifikaciją, sąrašą? *(EOĮSEDATA 21 p.)*				
10.	Ar atestato turėtojas užtikrina Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytų pareigų ir teisės aktais nustatytų reikalavimų laikymąsi? *(AT 49 p.)*				
11.	Ar ūkio subjektas, teikdamas atestate nurodytas energetikos įrenginių eksploatavimo paslaugas, laikosi teisės aktu nustatytu reikalavimu? *(AT 50 p.)*				
12.	Ar ūkio subjektas atestato galiojimo laikotarpiu įgaliojo kitus asmenis verstis atestatu reglamentuojama veikla arba perdavė jiems šią teisę pagal sutartį? *(AT 51 p.)*				
13.	Ar ūkio subjektas atestato turėjimo laikotarpiu atliko atestato privalomajame priede nenurodytus darbus? *(AT 52 p.)*				

14.	Ar ūkio subjektas teikia Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai informaciją, reikalingą įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytoms pareigoms vykdyti? *(AT 53 p.)*				
15.	Ar atestato galiojimo laikotarpiu keitėsi ūkio subjekto vadovai, kurie privalo būti atestuoti teisės aktų nustatyta tvarka? *(AT 54.1 p.)*				
16.	Ar atestato galiojimo laikotarpiu keitėsi ūkio subjekto pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė? *(AT 54.2 p.)*				
17.	Ar ūkio subjektas atestato galiojimo laikotarpiu buvo įspėtas apie galimą atestato galiojimo sustabdymą arba atestato galiojimo panaikinimą? *(AT 59 p.)*				
18.	Ar atliekant elektros įrenginių, kurie nepriklauso nuosavybės teise, eksploatavimą paskiriamas asmuo, atsakingas už eksploatuojamus įrenginius? *(SEĮT 22 p.)*				
19.	Ar pateikiami prašymai dėl leidimo dirbti ne savo elektros įrenginiuose, pridedant Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos atestatą, suteikiantį teisę vykdyti šiuos darbus su vadovaujančių elektrotechnikos darbuotojų sąrašu? *(SEĮT 166 p.)*				
20.	Ar pradedant dirbti užsakovo elektros įrenginiuose pateikiamas darbuotojų sąrašas, kur nurodo darbuotojų vardus, pavardes, pareigas, funkcijas, apsaugos nuo elektros kategorijas? Ar surašomi darbuotojų saugos ir sveikatos tarpusavio atsakomybės ribų aktai? *(SEĮT 167 p.)*				

Pastaba – atsakymai žymimi x simboliu.

Teisės aktai:

1. *EĮ* – Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas;
2. *AT* – Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-274;
3. *SEĮT* – Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1-100;
4. *EOĮSEDATA* – Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1-220.

Patikrinimo išvada:

Veikla vykdoma nepažeidžiant _____
(teisės aktų pavadinimai)
_____
_____ reikalavimų.

Veikla vykdoma pažeidžiant _____
(teisės aktų pavadinimai ir jų straipsniai, dalys, punktai)
_____
_____
_____ reikalavimus.

_____	_____	_____
(Patikrinime dalyvavusio ūkio subjekto įgalioto darbuotojo pareigos)	(parašas)	(vardas, pavardė)
_____	_____	_____
(Tarybos įgalioto darbuotojo pareigos)	(parašas)	(vardas, pavardė)

_____

PATVIRTINTA
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. nutarimu Nr.
33 priedas

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA
SUSKYSTINTŲ NAFTOS DUJŲ BALIONŲ SANDĖLIO EKSPLOATAVIMO IR TECHNINĖS BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

_____ Nr. _____
(data)

Patikrinimą atlikęs įgaliotas darbuotojas: _____
(vardas, pavardė, pareigos)

Patikrinimo pagrindas: _____

Patikrinimo pobūdis: _____

Patikrinimo data ir laikas: nuo _____ iki _____

Patikrinimo vieta (objektas): _____

Tikrinamas subjektas: _____
(pavadinimas, buveinės adresas, juridinio asmens kodas,
_____
telefono ir fakso numeriai, elektroninio pašto adresas)

Tikrinamo subjekto atstovai (dalyvavę atliekant patikrinimą): _____

_____

Eil. Nr.	Teisės akto reikalavimas	Įvertinimas			Pastabos
		taip	ne	neaktualu /netikrinta	
		x	x	x	
1.	**Suskystintų naftos dujų balionų sandėlio (toliau – dujų balionų sandėlis) eksploatavimas:**				
1.1.	Ar dujų balionų sandėlis įrengtas pagal projekto reikalavimus ir nustatyta tvarka baigtas statyti? *(SNDĮET 252 p.)*				
1.2.	Ar dujų balionų sandėlyje suprojektuota ir įrengta natūrali arba mechaninė vėdinimo sistema, užtikrinanti tris kartinį oro pasikeitimą sandėlyje per valandą? *(SNDĮET 253 p.)*				

1.3.	Ar dujų balionų sandėliavimo, dujų balionų sandėlių naudojimo tvarka nustatyta sandėlių naudojimo instrukcijoje? *(SNDĮET 254 p.)*				
1.4.	Ar dujų balionų sandėlyje, dujų balionų sandėlio apsaugos zonoje yra pirminės gaisro gesinimo priemonės bei iškabinti saugos ženklai ir užrašai, draudžiantys naudoti atvirą ugnį ir rūkyti? *(SNDĮET 255 p.)*				
1.5.	Ar sandėliuojami dujų balionai apsaugoti nuo tiesioginių saulės spindulių ir kritulių? *(SNDĮET 256 p.)*				
1.6.	Ar dujų balionų sandėlio grindys iš medžiagų, kurios nesukelia kibirkšties? *(SNDĮET 257 p.)*				
1.7.	Ar dujų balionų sandėlyje dujų balionai sandėliuojami vadovaujantis norminių teisės aktų reikalavimais? *(SNDĮET 258 p.)*				
1.8.	Ar pripildyti dujų balionai dujų balionų sandėlyje sandėliuojami atskirai nuo tuščių? *(SNDĮET 259 p.)*				
1.9.	Ar pripildyti ir tušti dujų balionai sandėliuojami su aklėmis? *(SNDĮET 260 p.)*				
1.10.	Ar įrengta aikštelė išleisti suskystintas naftos dujas iš nesandarių dujų balionų? *(SNDĮET 262 p.)*				
1.11.	Ar netvarkingi (nesandarūs) dujų balionai atitinkamai pažymėti ir laikomi atskirai? *(SNDĮET 263 p.)*				
1.12.	Ar dujų balionų sandėlyje (jei jame vykdomas dujų balionų pardavimas dujų vartotojams) yra ne žemesnės kaip trečios tikslumo klasės svarstyklės dujų balionams pasverti? *(SNDĮET 264 p.)*				
1.13.	Ar dujų balionų sandėlyje nelaikomos kitos degios medžiagos, deguonies balionai ir kiti daiktai? *(SNDĮET 266 p.)*				
2.	**Dujų balionų sandėlį eksploatuojančių asmenų atestavimas:**				
2.1.	Ar dujų balionų sandėlį eksploatuojantys darbuotojai atestuoti norminių teisės aktų nustatyta tvarka? *(SNDĮET 34 p).*				
3.	**Avarijų lokalizavimas ir likvidavimas:**				

3.1.	Ar užtikrintas avarijų ir sutrikimų lokalizavimas ir likvidavimas buitinių dujų vartotojų įrenginiuose, kuriems įmonė tiekia (parduoda) dujas? *(SNDĮET 371, 373 p.)*				
3.2.	Ar parengtos avarinės grupės kvalifikuotų darbuotojų pareiginės instrukcijos? *(SNDĮET 376, 377 p.)*				
3.3.	Ar avarinė tarnyba ar grupė aprūpinta transporto, ryšio, saugos priemonėmis, prietaisais, įrankiais, mechanizmais, įrenginiais, operatyvine, eksploatavimo, technine dokumentacija, reikalinga galimoms avarijoms lokalizuoti ir likviduoti? *(SNDĮET 383, 384 p.)*				
3.4.	Ar tarnybos ar avarinės grupės kvalifikuotų darbuotojų materialinių ir techninių priemonių, techninės ir operatyvinės dokumentacijos sąrašas ir nuostatai patvirtinti avarinės tarnybos ar grupės savininko? *(SNDĮET 382 p.)*				
3.5.	Ar pranešimai (paraiškos) apie avarines situacijas registruojami žurnale? *(SNDĮET 389 p.)*				
3.6.	Ar avarinius remonto darbus atliekantiems darbuotojams ne rečiau kaip kartą per metus organizuojami galimų avarijų lokalizavimo praktiniai mokymai? *(SNDĮET 395 p.)*				
3.7.	Ar avarinė tarnyba turi nemokamą telefono numerį? *(SNDĮET 385 p.)*				
3.8.	Ar apie įvykusius mokymus įrašoma mokymų apskaitos žurnale ir aptariami su dalyvavusiais kvalifikuotais darbuotojais? *(SNDSET 396, 397 p.)*				
4.	**Statinių naudojimo priežiūra**				
4.1.	Ar statinių (pastatų) priežiūrai paskirtas techninis prižiūrėtojas? *(SĮ 48 str. 1 d.)*				
4.2.	Ar vykdant statinių (pastatų) techninę priežiūrą atliekamas nuolatinis statinio būklės stebėjimas? *(SĮ 48 str. 5 d.)*				
4.3.	Ar vykdant statinių (pastatų) techninę priežiūrą atliekamos statinio periodinės ir specializuotos apžiūros? *(SĮ 48 str. 5 d.)*				

4.4.	Ar vykdant statinių (pastatų) techninę priežiūrą atliekamas pastebėtų statinio būklės defektų šalinimas? *(SĮ 48 str. 5 d.)*				
4.5.	Ar vykdant statinių (pastatų) techninę priežiūrą atliekamas remontas (paprastasis arba kapitalinis)? *(SĮ 48 str. 5 d.)*				
4.6.	Ar yra statinių (pastatų) techninis pasas (ar techninė apskaitos kortelė)? *(SĮ 50 str. 1 d.)*				
4.7.	Ar yra statinių (pastatų) techninės priežiūros žurnalas? *(SĮ 50 str. 1 d.)*				
4.8.	Ar yra statinių (pastatų) periodinių ir specialiųjų apžiūrų aktai? *(SĮ 50 str. 1 d.)*				
4.9.	Ar statinių (pastatų) techniniame pase (ar techninėje apskaitos kortelėje) nurodomos statinio (pastato) techninės ekonominės ir konstrukcijos charakteristikos bei jų pokyčiai po kapitalinio remonto ar rekonstravimo? *(SĮ 50 str. 2 d.)*				
4.10.	Ar statinių (pastatų) techninės priežiūros žurnale registruojami nuolatinio stebėjimo metu pastebėti konstrukcijų ir inžinerinės techninės įrangos defektai ar deformacijos? *(SĮ 50 str. 3 d.)*				
4.11.	Ar statinių (pastatų) techninės priežiūros žurnale registruojami periodinių ir specialiųjų apžiūrų aktų registravimo duomenys, nurodant jų atlikimo datą, vadovus, pastebėtus defektus ir priemones jiems pašalinti? *(SĮ 50 str.3 d.)*				

Pastaba – atsakymai žymimi x simboliu.

Teisės aktai:

1. *SNDĮET* – Suskystintų naftos dujų įrenginių eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. 1-277;
2. *SĮ* – Lietuvos Respublikos statybos įstatymas.

Patikrinimo išvada:

Veikla vykdoma nepažeidžiant _____

(teisės aktų pavadinimai)

_____

_____ reikalavimų.

Veikla vykdoma pažeidžiant _____

(teisės aktų pavadinimai ir jų straipsniai, dalys, punktai)

_____
_____
_____ reikalavimus.

_____	_____	_____
(Patikrinime dalyvavusio ūkio subjekto įgalioto darbuotojo pareigos)	(parašas)	(vardas, pavardė)
_____	_____	_____
(Tarybos įgalioto darbuotojo pareigos)	(parašas)	(vardas, pavardė)

_____

PATVIRTINTA
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. nutarimu Nr.
34 priedas

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA
SUSKYSTINTŲ NAFTOS DUJŲ DEGALINĖS EKSPLOATAVIMO IR TECHNINĖS BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

_____ Nr. _____
(data)

Patikrinimą atlikęsįgaliotas darbuotojas: _____
(vardas, pavardė, pareigos)

Patikrinimo pagrindas: _____

Patikrinimo pobūdis: _____

Patikrinimo data ir laikas: nuo _____ iki _____

Patikrinimo vieta (objektas): _____

Tikrinamas subjektas: _____
(pavadinimas, buveinės adresas, juridinio asmens kodas,
_____
telefono ir fakso numeriai, elektroninio pašto adresas)

Tikrinamo subjekto atstovai (dalyvavę atliekant patikrinimą): _____

_____

Eil. Nr.	Teisės akto reikalavimas	Įvertinimas			Pastabos
		taip	ne	neaktualu/ netikrinta	
		x	x	x	
1.	**Bendrieji reikalavimai:**				
1.1.	Ar iš suskystintų naftos dujų degalinės (toliau – degalinė) eksploatuojančios įmonės personalo paskirti nustatyta tvarka atestuoti asmenys, atsakingi už dujų, elektros, šilumos sistemų ar įrenginių bei statinių priežiūrą? *(DET 10 p.)*				
1.2.	Ar parengti ir patvirtinti darbuotojų pareiginiai nuostatai? *(DET 10 p.)*				

1.3.	Ar parengtos ir patvirtintos degalinės įrenginių eksploatavimo instrukcijos su pridėtomis prižiūrimų įrenginių technologinėmis schemomis? *(DET 11 p.)*				
1.4.	Ar patvirtintas privalomų turėti instrukcijų sąrašas? *(DET 11 p.)*				
1.5.	Ar degalinės įrenginių eksploatavimo instrukcijos peržiūrimos ir prireikus koreguojamos įsigaliojus naujiems arba pakeitus, papildžius galiojančius norminius teisės aktus? *(DET 12 p.)*				
1.6.	Ar degalinės įrenginių sudedamosios dalys, mazgai sunumeruoti ar pažymėti pagal technologines schemas? *(DET 18 p.)*				
1.7.	Ar degalinės įrenginių techninė priežiūra atliekama pagal patvirtintą grafiką? *(DET 22 p.)*				
2.	**Degalinę eksploatuojančių asmenų atestavimas:**				
2.1.	Ar degalinės eksploatavimo darbus atlieka ir šiems darbams vadovauja kvalifikuoti darbuotojai, atestuoti teisės aktų nustatyta tvarka? *(DET 34 p.)*				
2.2.	Ar degalinę eksploatuojantis ūkio subjektas atestuotas teisės aktų nustatyta tvarka? *(ATTEEĮAT 2 p.)*				
2.3.	Ar prieš leidžiant naujiems darbuotojams savarankiškai dirbti jiems skiriama ne mažiau kaip 10 darbo dienų (pamainų) stažuotė, prižiūrint kvalifikuotam įmonės vadovo raštu paskirtam darbuotojui? *(DET 37 p.)*				
2.4.	Ar degalinę eksploatuojantis ūkio subjektas teikia apibendrintą informaciją Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai apie atestuotus energetikos darbuotojus? (*EOĮSEDATA 35 p.)*				
3.	**Techninė dokumentacija:**				
3.1.	Ar degalinės įrenginių eksploatavimo vietoje yra degalų tiekimo, laikymo įrenginių ir vamzdynų schemos, eksploatavimo instrukcijos, degalinės įrenginių priežiūros žurnalas? *(DET 13 p.)*				
3.2.	Ar degalinė turi techninį pasą su reikalaujamais duomenimis ir įrašais? (*DET 14 p.)*				

3.3.	Ar yra patvirtintas degalinės įrenginių techninės priežiūros grafikas? *(DET 22 p.)*				
3.4.	Ar degalinę eksploatuojanti įmonė turi eksploatuojamų inžinerinių komunikacijų planus (topografines nuotraukas)? *(DET 39 p.)*				
3.5.	Ar mobiliosios talpyklos pastatymo vieta SND išpilti (išpylimo aikštelė) į rezervuarus pažymėta degalinės technologinėje schemoje? *(DET 100 p.)*				
4.	**Degalinės įrenginių ir statinių eksploatavimas:**				
4.1.	Ar degalinę eksploatuojančios įmonės kvalifikuoti darbuotojai (personalas) kiekvienos pamainos metu atlieka nuolatinę veikiančių technologinių įrenginių priežiūrą? *(DET 94 p.)*				
4.2.	Ar apie atliktus degalinės technologinių įrenginių priežiūros, taisymo, remonto darbus pažymima degalinės įrenginių priežiūros žurnale? *(DET 96 p.)*				
4.3.	Ar apie degalinės technologinių įrenginių kapitalinį remontą atžymima degalinės techniniame pase (techninės dokumentacijos byloje)? *(DET 96 p.)*				
4.4.	Ar degalinės įrenginių techninis patikrinimas atliekamas tokiu periodiškumu ir apimtimi, kokie yra numatyti DET? *(DET 97 p.)*				
4.5.	Ar trūkumai ir gedimai, kurių negalima pašalinti techninės priežiūros metu, įrašomi į remonto darbų programą (planą)? *(DET 98 p.)*				
4.6.	Ar prie degalų kolonėlės yra iškabinta instrukcija, kurioje apibrėžtos SND pylimo į kelių transporto priemonės balioną procedūros ir saugumo reikalavimai (vairuotojo veiksmai pylimo metu)? *(DET 115.1 p.)*				
4.7.	Ar degalinės darbo laiku nuolat budi kvalifikuotas darbuotojas, kuris prireikus suteiktų pagalbą vairuotojui, pačiam pilančiam SND? *(DET 115.2 p.)*				
4.8.	Ar nepasibaigę matavimo priemonių periodinės patikros terminai? *(DET 185 p.)*				

4.9.	Ar vėdinimo įrenginių techninė priežiūra atliekama pagal degalinės eksploatuojančios įmonės vadovo patvirtintą grafiką? *(DET 196 p.)*				
4.10.	Ar suspausto oro (dujų) įrenginių techninė priežiūra atliekama pagal degalinės eksploatuojančios įmonės vadovo patvirtintą grafiką? *(DET 201 p.)*				
4.11.	Ar degalinėje sudarytas detalus pavojingiems darbams su dujomis priskiriamų darbų sąrašas, jame nurodant, kurie darbai atliekami pagal paskyras-leidimus, kurie pagal nurodymus arba darbų užduotis ir ar šis sąrašas patvirtintas degalinę eksploatuojančios įmonės vadovo? *(DET 204 p.)*				
4.12.	Ar degalinės statinių (pastatų) priežiūrai paskirtas techninis prižiūrėtojas? *(SĮ 48 str. 1 d.)*				
4.13.	Ar vykdant degalinės statinių (pastatų) techninę priežiūrą atliekamas nuolatinis statinio būklės stebėjimas? *(SĮ 48 str. 5 d.)*				
4.14.	Ar vykdant degalinės statinių (pastatų) techninę priežiūrą atliekamos statinio periodinės ir specializuotos apžiūros? *(SĮ 48 str. 5 d.)*				
4.15.	Ar vykdant degalinės statinių (pastatų) techninę priežiūrą atliekamas pastebėtų statinio būklės defektų šalinimas? *(SĮ 48 str. 5 d.)*				
4.16.	Ar vykdant degalinės statinių (pastatų) techninę priežiūrą atliekamas remontas (paprastasis arba kapitalinis)? *(SĮ 48 str. 5 d.)*				
4.17.	Ar yra degalinės statinių (pastatų) techninis pasas (ar techninė apskaitos kortelė)? *(SĮ 50 str. 1 d.)*				
4.18.	Ar yra degalinės statinių (pastatų) techninės priežiūros žurnalas? *(SĮ 50 str. 1 d.)*				
4.19.	Ar yra degalinės statinių (pastatų) periodinių ir specialiųjų apžiūrų aktai? *(SĮ 50 str. 1 d.)*				

4.20.	Ar degalinės statinių (pastatų) techniniame pase (ar techninėje apskaitos kortelėje) nurodomos statinio (pastato) techninės ekonominės ir konstrukcijos charakteristikos bei jų pokyčiai po kapitalinio remonto ar rekonstravimo? *(SĮ 50 str. 2 d.)*				
4.21.	Ar degalinės statinių (pastatų) techninės priežiūros žurnale registruojami nuolatinio stebėjimo metu pastebėti konstrukcijų ir inžinerinės techninės įrangos defektai ar deformacijos? *(SĮ 50 str. 3 d.)*				
4.22.	Ar degalinės statinių (pastatų) techninės priežiūros žurnale registruojami periodinių ir specialiųjų apžiūrų aktų registravimo duomenys, nurodant jų atlikimo datą, vadovus, pastebėtus defektus ir priemones jiems pašalinti? *(SĮ 50 str. 3 d.)*				
5.	**Avarijų lokalizavimas ir likvidavimas:**				
5.1.	Ar patvirtintas avarijų ir sutrikimų degalinėje lokalizavimo planas? *(DET 26 p.)*				
5.2.	Ar avarijų ir sutrikimų degalinėje lokalizavimo planas periodiškai, bet ne rečiau kaip kas treji metai peržiūrimas? *(DET 26 p.)*				
5.3.	Ar avarijų ir sutrikimų degalinėje lokalizavimo plane apibrėžti degalinių įrenginių avariniai stabdymo atvejai? *(DET 26 p.)*				
5.4.	Ar avarinius remonto darbus atliekantiems darbuotojams ne rečiau kaip kartą per metus organizuojami galimų avarijų lokalizavimo praktiniai mokymai? *(DET 28 p.)*				
5.5.	Ar apie įvykusius mokymus įrašoma praktinių mokymų registravimo žurnale? *(DET 28 p.)*				

Pastaba – atsakymai žymimi x simboliu.

Teisės aktai:

1. DET – Degalinių eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. 1-37;

2. ATTEEĮET – Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-274;

3. *EOĮSEDATA* – Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1-220;

4. *SĮ* – Lietuvos Respublikos statybos įstatymas.

Patikrinimo išvada:

Veikla vykdoma nepažeidžiant _____
(teisės aktų pavadinimai)
_____
_____ reikalavimų.

Veikla vykdoma pažeidžiant _____
(teisės aktų pavadinimai ir jų straipsniai, dalys, punktai)
_____
_____
_____ reikalavimus.

_____	_____	_____
(Patikrinime dalyvavusio ūkio subjekto įgalioto darbuotojo pareigos)	(parašas)	(vardas, pavardė)
_____	_____	_____
(Tarybos įgalioto darbuotojo pareigos)	(parašas)	(vardas, pavardė)

_____

PATVIRTINTA
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. nutarimu Nr.
35 priedas

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA
SUSLĖGTŲ GAMTINIŲ DUJŲ DEGALINĖS EKSPLOATAVIMO IR TECHNINĖS BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

_____ Nr. _____
(data)

Patikrinimą atlikęsįgaliotas darbuotojas: _____
(vardas, pavardė, pareigos)

Patikrinimo pagrindas: _____

Patikrinimo pobūdis: _____

Patikrinimo data ir laikas: nuo _____ iki _____

Patikrinimo vieta (objektas): _____

Tikrinamas subjektas: _____
(pavadinimas, buveinės adresas, juridinio asmens kodas,
_____
telefono ir fakso numeriai, elektroninio pašto adresas)

Tikrinamo subjekto atstovai (dalyvavę atliekant patikrinimą): _____
_____

Eil. Nr.	Teisės akto reikalavimas	Įvertinimas			Pastabos
		taip	ne	neaktualu /netikrinta	
		x	x	x	
1.	**Bendrieji reikalavimai:**				
1.1.	Ar iš suslėgtų gamtinių dujų degalinės (toliau – degalinė) eksploatuojančios įmonės personalo paskirti nustatyta tvarka atestuoti asmenys, atsakingi už dujų, elektros, šilumos sistemų ar įrenginių bei statinių priežiūrą? *(DET 10 p.)*				
1.2.	Ar parengti ir patvirtinti darbuotojų pareiginiai aprašymai? *(DET 10 p.)*				
1.3.	Ar parengtos ir patvirtintos degalinės įrenginių eksploatavimo instrukcijos su pridėtomis prižiūrimų įrenginių technologinėmis schemomis? *(DET 11 p.)*				

1.4.	Ar patvirtintas privalomų turėti instrukcijų sąrašas? *(DET 11 p.)*				
1.5.	Ar degalinės įrenginių eksploatavimo instrukcijos peržiūrimos ir prireikus koreguojamos įsigaliojus naujiems arba pakeitus, papildžius galiojančius norminius teisės aktus? *(DET 12 p.)*				
1.6.	Ar degalinės įrenginių sudedamosios dalys, mazgai sunumeruoti ar pažymėti pagal technologines schemas? *(DET 18 p.)*				
1.7.	Ar degalinės įrenginių techninė priežiūra atliekama pagal patvirtintą grafiką? *(DET 22 p.)*				
2.	**Degalinę eksploatuojančių asmenų atestavimas:**				
2.1.	Ar degalinės eksploatavimo darbus atlieka ir šiems darbams vadovauja kvalifikuoti darbuotojai, atestuoti teisės aktų nustatyta tvarka? *(DET 34 p.)*				
2.2.	Ar degalinę eksploatuojantis ūkio subjektas turi tam būtiną atestatą? *(ATTEEĮAT 2 p.)*				
2.3.	Ar prieš leidžiant naujiems darbuotojams savarankiškai dirbti jiems skiriama ne mažiau kaip 10 darbo dienų (pamainų) stažuotė, prižiūrint kvalifikuotam įmonės vadovo raštu paskirtam darbuotojui? *(DET 37 p.)*				
2.4.	Ar degalinę eksploatuojantis ūkio subjektas teikia apibendrintą informaciją Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai apie atestuotus energetikos darbuotojus? (*EOĮSEDATA 35 p.)*				
3.	**Techninė dokumentacija:**				
3.1.	Ar degalinės įrenginių eksploatavimo vietoje arba operatoriaus patalpoje yra degalų tiekimo, laikymo įrenginių ir vamzdynų schemos, eksploatavimo instrukcijos, degalinės įrenginių priežiūros žurnalas? *(DET 13 p.)*				
3.2.	Ar degalinė turi techninį pasą su reikalaujamais duomenimis ir įrašais? *(DET 14 p.)*				

3.3.	Ar degalinę eksploatuojanti įmonė turi eksploatuojamų inžinerinių komunikacijų planus (topografines nuotraukas)? *(DET 39 p.)*				
4.	**Įrenginių ir statinių eksploatavimas:**				
4.1.	Ar degalinės statinių (pastatų) priežiūrai paskirtas techninis prižiūrėtojas? *(SĮ 48 str. 1 d.)*				
4.2.	Ar vykdant degalinės statinių (pastatų) techninę priežiūrą atliekamas nuolatinis statinio būklės stebėjimas? *(SĮ 48 str. 5 d.)*				
4.3.	Ar vykdant degalinės statinių (pastatų) techninę priežiūrą atliekamos statinio periodinės ir specializuotos apžiūros? *(SĮ 48 str. 5 d.)*				
4.4.	Ar vykdant degalinės statinių (pastatų) techninę priežiūrą atliekamas pastebėtų statinio būklės defektų šalinimas? *(SĮ 48 str. 5 d.)*				
4.5.	Ar vykdant degalinės statinių (pastatų) techninę priežiūrą atliekamas remontas (paprastasis arba kapitalinis)? *(SĮ 48 str. 5 d.)*				
4.6.	Ar yra degalinės statinių (pastatų) techninis pasas (ar techninė apskaitos kortelė)? *(SĮ 50 str. 1 d.)*				
4.7.	Ar yra degalinės statinių (pastatų) techninės priežiūros žurnalas? *(SĮ 50 str. 1 d.)*				
4.8.	Ar yra degalinės statinių (pastatų) periodinių ir specialiųjų apžiūrų aktai? *(SĮ 50 str. 1 d.)*				
4.9.	Ar degalinės statinių (pastatų) techniniame pase (ar techninėje apskaitos kortelėje) nurodomos statinio (pastato) techninės ekonominės ir konstrukcijos charakteristikos bei jų pokyčiai po kapitalinio remonto ar rekonstravimo? *(SĮ 50 str. 2 d.)*				
4.10.	Ar degalinės statinių (pastatų) techninės priežiūros žurnale registruojami nuolatinio stebėjimo metu pastebėti konstrukcijų ir inžinerinės techninės įrangos defektai ar deformacijos? *(SĮ 50 str. 3 d.)*				

4.11.	Ar degalinės statinių (pastatų) techninės priežiūros žurnale registruojami periodinių ir specialiųjų apžiūrų aktų registravimo duomenys, nurodant jų atlikimo datą, vadovus, pastebėtus defektus ir priemones jiems pašalinti? *(SĮ 50 str. 3 d.)*				
5.	**Degalinės eksploatavimas:**				
5.1.	Ar degalinės įrenginiai eksploatuojami nustatytu laiku atlikus jų slėginių indų ir vamzdynų techninės būklės patikrinimus? *(DET 116.1 p.)*				
5.2.	Ar atliekamų degalinės įrenginių planinių patikrinimų rezultatai įforminti nustatyta tvarka ir laiku? *(DET 116.2 p.)*				
5.3.	Ar pildomas degalinės įrenginių priežiūros žurnalas? *(DET 116.3 p.)*				
5.4.	Ar dujų kompresorių ir kitose gamybinėse patalpose kartą per parą tikrinamas (rezultatai registruojami) oro užterštumas dujomis, jei jose neįrengti automatiniai dujų analizatoriai? *(DET 120 p.)*				
5.5.	Ar ne rečiau kaip kas 6 mėnesiai išbandomos degalinėje naudojamos žarnos? *(DET 131 p.)*				
5.6.	Ar degalinės vamzdynų (už kompresoriaus) ir jų įtaisų techninės priežiūros darbai atliekami pagal ją eksploatuojančios įmonės vadovo patvirtintus grafikus? *(DET 133 p.)*				
5.7.	Ar degalinės įrenginių priežiūros žurnale daromi įrašai apie atliktas išorines apžiūras ir jų rezultatus? *(DET 139 p.)*				
5.8.	Ar kas penkeri metai atliekami suslėgtų gamtinių dujų vamzdyno sandarumo bandymai ir vamzdžių alkūnių sienelių storio matavimai neardomosios kontrolės metodais? Ar bandymų ir matavimo rezultatai įforminti aktu? *(DET 140 p.)*				
5.9.	Ar apsauginių vožtuvų veikimo ribos reguliuojamos ne rečiau kaip kas šeši mėnesiai? Ar bandymo rezultatai įforminti aktu? *(DET 145 p.)*				

5.10.	Ar kompresorių techninė priežiūra atliekama pagal degalinės eksploatuojančios įmonės vadovo patvirtintą grafiką? *(DET 148 p.)*				
5.11.	Ar degalinėje yra reikiama dujų kompresorių dokumentacija? *(DET 149 p.)*				
5.12.	Ar dujų nusausinimo įrenginių techninė priežiūra atliekama pagal degalinės eksploatuojančios įmonės vadovo patvirtintą grafiką? *(DET 165 p.)*				
5.13.	Ar nepasibaigę matavimo priemonių (automatikos ir signalizacijos) periodinės patikros terminai? *(DET 185 p.)*				
5.14.	Ar vėdinimo įrenginių techninė priežiūra atliekama pagal degalinės eksploatuojančios įmonės vadovo patvirtintą grafiką? *(DET 196 p.)*				
5.15.	Ar suspausto oro (dujų) įrenginių techninė priežiūra atliekama pagal degalinės eksploatuojančios įmonės vadovo patvirtintą grafiką? *(DET 201 p.)*				
5.16.	Ar degalinėje sudarytas detalus gamtinių dujų aplinkoje atliekamų darbų sąrašas, jame nurodyta, kurie darbai atliekami pagal darbų paskyras, kurie pagal darbų užduotis? Ar sąrašas patvirtintas degalinės eksploatuojančios įmonės vadovo? *(DET 204 p.)*				
6.	**Avarijų lokalizavimas ir likvidavimas:**				
6.1.	Ar patvirtintas avarijų ir sutrikimų degalinėje lokalizavimo planas? *(DET 26 p.)*				
6.2.	Ar avarijų ir sutrikimų degalinėje lokalizavimo planas periodiškai, bet ne rečiau kaip kas treji metai peržiūrimas? *(DET 26 p.)*				
6.3.	Ar avarijų ir sutrikimų degalinėje lokalizavimo plane apibrėžti degalinių įrenginių avariniai stabdymo atvejai? *(DET 26 p.)*				
6.4.	Ar avarinius remonto darbus atliekantiems darbuotojams ne rečiau kaip kartą per metus organizuojami galimų avarijų lokalizavimo praktiniai mokymai? *(DET 28 p.)*				

6.5.	Ar apie įvykusius mokymus įrašoma praktinių mokymų registravimo žurnale? *(DET 28 p.)*				

Pastaba – atsakymai žymimi x simboliu.

Teisės aktai:

1. *SĮ* – Lietuvos Respublikos statybos įstatymas;

2. DET – Degalinių eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. 1-37;

3. ATTEEĮET – Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-274;

4. EOĮSEDATA – Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1-220.

Patikrinimo išvada:

Veikla vykdoma nepažeidžiant _____
(teisės aktų pavadinimai)
_____
_____ reikalavimų.

Veikla vykdoma pažeidžiant _____
(teisės aktų pavadinimai ir jų straipsniai, dalys, punktai)
_____
_____
_____ reikalavimus.

_____	_____	_____
(Patikrinime dalyvavusio ūkio subjekto įgalioto darbuotojo pareigos)	(parašas)	(vardas, pavardė)
_____	_____	_____
(Tarybos įgalioto darbuotojo pareigos)	(parašas)	(vardas, pavardė)

_____

PATVIRTINTA
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. nutarimu Nr.
36 priedas

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA
SKYSTO KURO DEGALINIŲ ĮRENGINIŲ EKSPLOATAVIMO IR TECHNINĖS BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

_____ Nr. _____
(data)

Patikrinimą atlikęs įgaliotas darbuotojas: _____
(vardas, pavardė, pareigos)

Patikrinimo pagrindas: _____

Patikrinimo pobūdis: _____

Patikrinimo data ir laikas: nuo _____ iki _____

Patikrinimo vieta (objektas): _____

Tikrinamas subjektas: _____
(pavadinimas, buveinės adresas, juridinio asmens kodas,
_____
telefono ir fakso numeriai, elektroninio pašto adresas)

Tikrinamo subjekto atstovai, dalyvavę atliekant patikrinimą: _____

_____

Eil. Nr.	Teisės akto reikalavimas	Įvertinimas			Pastabos
		taip	ne	neaktualu/ netikrinta	
		x	x	x	
	Techninė dokumentacija:				
1.	Ar degalinę eksploatuotis juridinis asmuo turi nustatyta tvarka išduotą atestatą verstis skysto kuro degalinių įrenginių eksploatavimu? *(DET 8 p.)*				
2.	Ar degalinės energetikos įrenginiai eksploatuojami gavus Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymą? *(DET 29 p.)*				
3.	Ar degalinę eksploatuojančioje įmonėje yra degalinės įrenginių eksploatavimo instrukcijos, kuriose				

	nurodyti įrenginių veikimo parametrai, jų parengimo paleisti, leidimo, darbo, stabdymo ir techninės priežiūros tvarka, esant normaliam ir avariniam režimui, remonto, taisymo, bandymo tvarka? *(DET 11 p.)*				
4.	Ar prie degalinės įrenginių eksploatavimo instrukcijų pridėtos prižiūrimų įrenginių technologinės schemos? *(DET 11 p.)*				
5.	Ar privalomų turėti instrukcijų sąrašas patvirtintas degalinę eksploatuojančios įmonės vadovo? *(DET 11 p.)*				
6.	Ar degalinės įrenginių eksploatavimo vietoje arba operatoriaus patalpoje yra degalų tiekimo, laikymo įrenginių ir vamzdynų schemos? *(DET 13 p.)*				
7.	Ar degalinės įrenginių eksploatavimo vietoje arba operatoriaus patalpoje yra degalinės įrenginių priežiūros žurnalas, kuriame chronologine tvarka kaupiama informacija apie degalinės technologinių įrenginių eksploatavimo eigą (atliktus techninės būklės patikrinimus, apžiūras, remontą, detalių ar mazgų pakeitimus, avarijų ar sutrikimų atvejus ir pan.)? *(DET 13 p.)*				
8.	Ar degalinė turi techninį pasą (techninės dokumentacijos bylą), kuriame nurodyti degalinės technologiniai įrenginiai ir jų pagrindiniai techniniai duomenys (įrenginio sumontavimo vieta, markė, įrenginio galia, našumas, skersmuo, tūris, darbinis slėgis, tipas, markė ir kt.? *(DET 14 p.)*				
9.	Ar apie degalinės technologinių įrenginių kapitalinį remontą pažymėta degalinės techniniame pase (techninės dokumentacijos byloje)? *(DET 14 p.)*				
10.	Ar degalinės įrenginių sudedamosios dalys, mazgai sunumeruoti? *(DET 18 p.)*				
11.	Ar degalinės įrenginių sudedamosios dalys pažymėtos pagal technologines schemas? *(DET 18 p.)*				

12.	Ar degalinėje naudojami įrenginiai, medžiagos, vamzdžiai, įtaisai, prietaisai turi atitikties sertifikatus ir (ar) atitikties deklaracijas, gamintojo techninę dokumentaciją? *(DET 16 p.)*				
13.	Ar degalinėje sumontuoti ir naudojami visi saugos, reguliavimo įtaisai, kontrolės sistemos (degalų nutekėjimui iš talpyklų ar vamzdynų nustatymo, degalų perpylimo talpyklose, uždujinimo, sprogios aplinkos susidarymo aptikimo ir kitos sistemos) bei matavimo priemonės, nustatytos įrenginių gamintojų techniniuose dokumentuose ir projekto dokumentuose? *(DET 19 p.)*				
14.	Ar degalinės įrenginių techninės priežiūros darbai atliekami pagal degalinę eksploatuojančios įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens patvirtintą grafiką? *(DET 22 p.)*				
15.	Ar degalinės įrenginių techninės priežiūros atlikimo grafikas sudaromas ir laikomas degalinę eksploatuojančios įmonės vadovo nustatyta tvarka? *(DET 22 p.)*				
16.	Ar kuro talpyklos (didesnės kaip 50 m³ talpos) įregistruotos Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre? *(DET 23 p., VRRPPĮS 1.1.1 p.)*				
17.	17.1. Ar talpyklos(-ų) techninių dokumentų byloje yra informacija apie talpyklos gamintoją ir (arba) statybos rangovą (toliau – gamintojas), nurodomas jo pavadinimas ir adresas? *(LPMSBTPT 5.1 p.)*				
18.	17.2. Ar talpyklos(-ų) techninių dokumentų byloje yra gamintojo pateikti talpyklos techniniai dokumentai, kuriuose turi būti nurodyta talpyklos paskirtis, pagrindiniai techniniai parametrai ir leidžiamų joje saugoti medžiagų sąrašas, naudojimo instrukcija su brėžiniais ir schemomis, reikalingomis saugiam talpyklos naudojimui ir priežiūrai atlikti, talpyklos sumontavimo (statybos)				

	jos naudojimo vietoje (statinio) projektas? *(LPMSBTPT 5.2 p.)*				
19.	17.3. Ar talpyklos(-ų) techninių dokumentų byloje yra talpyklos priežiūros žurnalas? *(LPMSBTPT 5.3 p.)*				
20.	17.4. Ar talpyklos(-ų) techninių dokumentų byloje yra dokumentai (jų kopijos), kurie pateikiami komisijai, atliekančiai statinio pripažinimo tinkamu naudoti procedūrą? *(LPMSBTPT 5.4 p.)*				
21.	Ar talpyklos(-ų) techninių dokumentų byloje yra įgaliotos potencialiai pavojingų įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigos išvada, kad talpykla, nurodyta šių *LPMSBTPT* 6 ir 12 punktuose, saugi naudoti (pridedama po įrenginio patikrinimo)? *(LPMSBTPT 5.5 p.)*				
22.	Ar talpyklos(-ų) techninių dokumentų byloje yra talpyklos, didesnės kaip 50 m³ talpos, registravimo Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre pažymėjimas (pridedamas po įrenginio užregistravimo)? *(LPMSBTPT 5.6 p.)*				
23.	Ar talpyklos(-ų) techninių dokumentų byloje yra statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas (jo kopija)? *(LPMSBTPT 5.7 p.)*				
24.	Ar naftos ir jos produktų talpyklos savininkas užtikrina talpyklos priežiūros žurnalo pildymą? *(LPMSBTPT 11.3 p.)*				
25.	Ar ant naftos ir jos produktų talpyklų yra visa reikiama (gamintojo techniniuose dokumentuose nurodyta ir teisės aktų nustatyta) įranga, užtikrinanti saugų talpyklos naudojimą? *(LPMSBTPT 4 p.)*				
26.	Ar ant naftos ir jos produktų rezervuarų nurodyta produkto rūšis, rezervuaro tipas ir maksimalus pripylimo lygis? *(BGST 243 p.)*				
27.	Ar valstybės registre registruojamų potencialiai pavojingų įrenginių techninė būklė patikrinta įgaliotos įrenginių techninės būklės tikrinimo				

	įstaigos? *(DET 24 p.)*				
28.	Ar sudarytas degalinės avarijų ir sutrikimų degalinėse lokalizavimo planas patvirtintas eksploatuojančios įmonės vadovo? *(DET 26 p.)*				
29.	Ar avarijų ir sutrikimų degalinėse lokalizavimo planas periodiškai peržiūrimas (ne rečiau kaip kas treji metai)? *(DET 26 p.)*				
30.	Ar avarijų ir sutrikimų degalinėse lokalizavimo plane apibrėžti degalinių įrenginių avariniai stabdymo atvejai? *(DET 26 p.)*				
31.	Ar degalinę eksploatuojanti įmonė turi eksploatuojamų inžinerinių komunikacijų planus (topografines nuotraukas)? *(DET 39 p.)*				
32.	Ar degalinės teritorijos ir patalpų priežiūra atliekama degalinę eksploatuojančios įmonės vadovo nustatyta tvarka ir periodiškumu? *(DET 55 p.)*				
33.	Ar degalinės statinių, atskirų jo konstrukcijų ir inžinerinės įrangos techninių apžiūrų rezultatai įforminami pagal teisės aktų reikalavimus? *(DET 59 p.)*				
34.	Ar pagal apžiūrų rezultatus sudaromi metiniai statinio ir jo inžinerinės įrangos privalomųjų remonto (ar rekonstravimo) darbų ir jų finansinio aprūpinimo planai? *(DET 59 p.)*				
	Įrenginių ir statinių eksploatavimas:				
35.	Ar degalinės teritorijoje įrengti saugos ir sveikatos, priešgaisrinės apsaugos ženklai? *(DET 42 p.)*				
36.	Ar degalinės teritorijoje iškabinti kelių eismo ženklai, nurodantys maksimalų kelių transporto priemonių greitį, važiavimo kryptį? *(DET 44 p.)*				
37.	Ar antžeminės talpyklos, rezervuarai ir degalų kolonėlės apsaugotos apsauginėmis atitvaromis ar kitomis priemonėmis nuo galimybės jas pažeisti? *(DET 45 p.)*				
38.	Ar antžeminių talpyklų, rezervuarų ir degalų kolonėlių apsauginės atitvaros ar kitos priemonės, saugančios įrenginius, tinkamai prižiūrimos, kad atitiktų joms				

	nustatytą paskirtį? *(DET 45 p.)*				
39.	Ar įeigos į vietas, kuriose gali susidaryti sprogioji aplinka, kelianti pavojų darbuotojų saugai ir sveikatai, pažymėtos įspėjamaisiais ženklais? *(DET 48 p.)*				
40.	Ar degalinės teritorija prižiūrima? *(DET 49 p.)*				
41.	Ar požeminiai inžinerinių tinklų šuliniai, uždaromosios pažeminės armatūros įrengimo vietos turi antžeminius ženklus, leidžiančius nustatyti jų vietą? *(DET 50 p.)*				
42.	Ar degalinės statinių (pastatų) priežiūrai paskirtas techninis prižiūrėtojas? *(SĮ 48 str. 1 d.)*				
43.	Ar vykdant degalinės statinių (pastatų) techninę priežiūrą atliekamas nuolatinis statinio būklės stebėjimas? *(SĮ 48 str. 5 d.)*				
44.	Ar vykdant degalinės statinių (pastatų) techninę priežiūrą atliekamos statinio periodinės ir specializuotos apžiūros? *(SĮ 48 str. 5 d.)*				
45.	Ar vykdant degalinės statinių (pastatų) techninę priežiūrą atliekamas pastebėtų statinio būklės defektų šalinimas? *(SĮ 48 str. 5 d.)*				
46.	Ar vykdant degalinės statinių (pastatų) techninę priežiūrą atliekamas remontas (paprastasis arba kapitalinis)? *(SĮ 48 str. 5 d.)*				
47.	Ar yra degalinės statinių (pastatų) techninis pasas (ar techninė apskaitos kortelė)? *(SĮ 50 str. 1 d.)*				
48.	Ar yra degalinės statinių (pastatų) techninės priežiūros žurnalas?*(SĮ 50 str. 1 d.)*				
49.	Ar yra degalinės statinių (pastatų) periodinių ir specialiųjų apžiūrų aktai? *(SĮ 50 str. 1 d.)*				
50.	Ar degalinės statinių (pastatų) techniniame pase (ar techninėje apskaitos kortelėje) nurodomos statinio (pastato) techninės ekonominės ir konstrukcijos charakteristikos bei jų pokyčiai po kapitalinio remonto ar rekonstravimo? *(SĮ 50 str. 2 d.)*				
51.	Ar degalinės statinių (pastatų) techninės priežiūros žurnale				

	registruojami nuolatinio stebėjimo metu pastebėti konstrukcijų ir inžinerinės techninės įrangos defektai ar deformacijos? *(SĮ 50 str. 3 d.)*				
52.	Ar degalinės statinių (pastatų) techninės priežiūros žurnale registruojami periodinių ir specialiųjų apžiūrų aktų registravimo duomenys, nurodant jų atlikimo datą, vadovus, pastebėtus defektus ir priemones jiems pašalinti? *(SĮ 50 str. 3 d.)*				
53.	Ar degalinės statiniai prižiūrimi pagal teisės aktų reikalavimus? *(DET 59 p.)*				
54.	Ar ne rečiau kaip kartą per ketvirtį, o pirmaisiais eksploatavimo metais – ne rečiau kaip kartą per mėnesį tikrinama, ar inžinerinių komunikacijų šuliniuose, uždaruose kanaluose, esančiuose degalinių, kuriuose įrengti SND ir SGD įrenginiai, teritorijose ir išilgai dujotiekio linijų 15 m atstumu abiejose pusėse nuo jų, nėra juose susikaupusių dujų (degalų garų)? *(DET 61 p.)*				
55.	Ar duomenys apie atliktus patikrinimų rezultatus fiksuojami degalinės įrenginių priežiūros žurnale? *(DET 61 p.)*				
56.	Ar degalinės antžeminių rezervuarų, talpyklų išorinės sienos ir stogai nudažyti spalva, kurios bendrasis nuolatinis šilumos atspindėjimas mažesnis kaip 70 %? *(DET 63 p.)*				
57.	Ar paviršių nudažymo spalvos ir dangos kokybės patikrinimai atliekami periodiškai (ne rečiau kaip kas treji metai)? *(DET 63 p.)*				
58.	Ar naftos ir jos produktų siurblinėse iškabintos technologinių vamzdynų ir armatūros išdėstymo schemos? *(BGST 239 p.)*				
59.	Ar talpyklos, siurbliai, vamzdynai, kontrolės matavimo priemonės, uždaromieji įtaisai, jungtys apžiūrimi periodiškai (ne rečiau kaip kartą per mėnesį), o degalų nutekėjimas nedelsiant pašalinamas? *(DET 65 p.)*				

60.	Ar informacija apie atliktus darbus chronologine tvarka fiksuojama degalinių įrenginių priežiūros žurnale? *(DET 65 p.)*				
61.	Ar talpyklų vidaus ir išorės apžiūra atliekama gamintojo nurodytais terminais, o kai gamintojas nenurodė talpyklos techninės būklės patikrinimo periodiškumo – ne rečiau kaip kartą per 60 mėn. atliekant talpyklos vidaus ir išorės apžiūrą? *(DET 67 p.)*				
62.	Ar veikiančios talpyklos apžiūra atliekama gamintojo nurodytais terminais, o kai gamintojas nenurodė talpyklos techninės būklės patikrinimo periodiškumo – ne rečiau kaip kartą per 30 mėn. atliekant veikiančios talpyklos apžiūrą? *(DET 68 p.)*				
63.	Ar degalų kolonėlių techninė būklė tikrinama ne rečiau kaip kartą per metus? *(DET 69 p.)*				
64.	Ar degalinės teritorijoje kelių transporto priemonės laikomos projekte nustatytose vietose? *(DET 53 p.)*				
65.	Ar degalinėje išpilti ir pripilti į talpyklas naudojamose žarnose įmontuoti metaliniai antgaliai tarpusavyje sujungti metaliniu laidininku? *(DET 71 p.)*				
66.	Ar mobiliajai talpyklai įžeminti naudojamas suprojektuotas ir pagal projektą įrengtas įžeminimo įrenginys? *(DET 81 p.)*				
	Personalo klausimai:				
67.	Ar iš degalinę eksploatuojančios įmonės personalo paskirti nustatyta tvarka atestuoti asmenys, atsakingi už energetikos sistemų ar įrenginių bei statinių priežiūrą? *(DET 10 p.)*				
68.	Ar degalinę eksploatuojančios įmonės vadovaujančių darbuotojų ir specialistų pareigos, teisės ir atsakomybė nustatytos įmonės vadovo patvirtintuose pareigybės aprašymuose? *(DET 10 p.)*				
69.	Ar savininkas arba juridinis asmuo, atliekantis talpyklos nuolatinę priežiūrą, turi nustatyta tvarka reikiamos kvalifikacijos atestuotą				

	personalą? *(LPMSBTPT 10 p.)*				
70.	Ar sudaryta sutartis su juridiniu asmeniu dėl įrenginių techninės priežiūros? *(LPMSBTPT 10 p.)*				
71.	Ar skysto kuro įrenginius eksploatuojantys darbuotojai atestuoti teisės aktų nustatyta tvarka? *(EOĮSEDATA 9 p.)*				

Pastaba – atsakymai žymimi x simboliu.

Teisės aktai:

1. *SĮ* – Lietuvos Respublikos statybos įstatymas;
2. *VRRPPĮS* – Įgaliotų įstaigų prižiūrimų ir valstybės registre registruojamų potencialiai pavojingų įrenginių (nurodant jų parametrus) sąrašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. A1-246;
3. *BGST* – Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės, patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 64;
4. *LPMSBTPT* – Laikinosios pavojingų medžiagų stacionariųjų beslėgių talpyklų priežiūros taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. A1-178;
5. *DET* – Degalinių eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. 1-37;
6. *EOĮSEDATA* – Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1-220.

Patikrinimo išvada:

Veikla vykdoma nepažeidžiant _____
(teisės aktų pavadinimai)
_____
_____ reikalavimų.

Veikla vykdoma pažeidžiant _____
(teisės aktų pavadinimai ir jų straipsniai, dalys, punktai)
_____
_____ reikalavimus.

_____	_____	_____
(Patikrinime dalyvavusio ūkio subjekto įgalioto darbuotojo pareigos)	(parašas)	(vardas, pavardė)
_____	_____	_____
(Tarybos įgalioto darbuotojo pareigos)	(parašas)	(vardas, pavardė)

_____

PATVIRTINTA
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. nutarimu Nr.
37 priedas

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA
ŪKIO SUBJEKTŲ, VARTOJANČIŲ ELEKTRO ENERGIJĄ, ELEKTROS ĮRENGINIŲ EKSPLOATAVIMO IR TECHNINĖS BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

_____ Nr. _____
(data)

Patikrinimą atlikęsįgaliotas darbuotojas: _____
(vardas, pavardė, pareigos)

Patikrinimo pagrindas: _____

Patikrinimo pobūdis: _____

Patikrinimo data ir laikas: nuo _____ iki _____

Patikrinimo vieta (objektas): _____

Tikrinamas subjektas: _____
(pavadinimas, buveinės adresas, juridinio asmens kodas,
_____
telefono ir fakso numeriai, elektroninio pašto adresas)

Tikrinamo subjekto atstovai (dalyvavę atliekant patikrinimą): _____

_____

Eil. Nr.	Teisės akto reikalavimas	Įvertinimas			Pastabos
		taip	ne	neaktualu/ netikrinta	
		x	x	x	
1.	**Techninė dokumentacija ir darbų organizavimas:**				
1.1.	Ar techninėje dokumentacijoje pažymėti visi veikiantys elektros įrenginiai? *(SEĮT 4 p.)*				
1.2.	Ar elektros įrenginius eksploatuojantys darbuotojai atestuoti norminių teisės aktų nustatyta tvarka? *(SEĮT 15.6 p.)*				
1.3.	Ar paskirtas asmuo, atsakingas už ūkio subjekto elektros ūkį? *(SEĮT 21, 22 p.).*				
1.4.	Ar sudaryti darbų, atliekamų pagal nurodymus ir pavedimus, sąrašai? *(SEĮT 46 p.)*				

1.5.	Ar darbai elektros įrenginiuose įforminami teisingai surašytais nurodymais? *(SEĮT 48 p.)*				
1.6.	Ar darbai elektros įrenginiuose įforminami teisingai surašytais pavedimais? *(SEĮT 64, 66 p.)*				
1.7.	Ar tinkamai registruojami nurodymai ir pavedimai? *(SEĮT 67 p.)*				
1.8.	Ar organizuojant ir vykdant darbus ūkio subjekto elektros įrenginiuose vykdomos tinkamos organizacinės priemonės? (*SEĮT 39 p.)*				
1.9.	Ar organizuojant ir vykdant darbus ūkio subjekto elektros įrenginiuose vykdomos tinkamos techninės priemonės? (*SEĮT 39 p.)*				
1.10.	Ar įforminami darbai vykdomi techninės priežiūros tvarka? (*SEĮT 70 p.)*				
1.11.	Ar energetikos įrenginių savininkas, priklausomai nuo energetikos objekto (įrenginio) specifikos ir atsižvelgdamas į teisės aktuose nustatytus reikalavimus, turi būtinus techninius dokumentus? *(TET 42 p.)*				
1.12.	Ar įmonė turi energetikos objektų eksploatavimo instrukcijų sąrašus? *(TET 44 p.)*				
1.13.	Ar instrukcijos ir schemos tvirtinamos įmonėje nustatyta tvarka? *(TET 46 p.)*				
1.14.	Ar įmonė užtikrina statinių ir įrenginių tvarkingą techninę būklę, patikimą, efektyvų ir saugų eksploatavimą? *(TET 57 p.)*				
1.15.	Ar įmonėje paskirti darbuotojai, atsakingi už visų įrenginių ir statinių būklę bei saugų eksploatavimą? *(TET 58 p.)*				
1.16.	Ar sutampa žymenys ir numeriai schemose ir ant įrenginių? *(TET 63 p.)*				
1.17.	Ar eksploatavimo metu elektros įrenginiuose padaryti pakeitimai pažymimi schemose ir brėžiniuose? *(TET 65 p.)*				
1.18.	Ar atsakingi darbuotojai, padarę pakeitimus, pasirašė, nurodė savo pareigas ir pakeitimo datą? *(TET 65 p.)*				

1.19.	Ar elektros įrenginių techninės priežiūros ir remonto darbai vykdomi laiku pagal patvirtintus techninės priežiūros ir remonto darbų grafikus? *(TET 67 p.)*				
1.20.	Ar įrenginių savininkas turi įrenginių, atsarginių dalių ir įrenginių rezervą arba sutartis su įrenginius eksploatuojančia įmone, tiekėjais jiems skubiai pristatyti? *(TET 76 p.)*				
1.21.	Ar nustatyta elektros įrenginių rakinimo tvarka? *(SEĮT 67 p.)*				
1.22.	Ar ūkio subjekto darbuotojai, atliekantys elektrinio suvirinimo darbus, yra atestuoti? *(SEĮĮT 154 p.)*				
1.23.	Ar darbuotojai, vykdantys darbus su elektrifikuotais mechanizmais, yra apmokyti ir instruktuoti? *(SEĮT 163 p.)*				
1.24.	Ar kiti juridiniai ir fiziniai asmenys, vykdantys darbus ūkio subjekto elektros įrenginiuose, pateikia reikalingus dokumentus? *(SEĮT 166 p.)*				
1.25.	Ar sudarytos sutartys, kuriose nustatyta darbų organizavimo ir vykdymo tvarka, kai ūkio subjekto elektros įrenginiuose dirba kiti juridiniai ar fiziniai asmenys? *(SEĮĮT 167 p.)*				
1.26.	Ar ūkio subjekto elektros įrenginius eksploatuojantys darbuotojai yra aprūpinti apsaugos nuo elektros poveikio priemonėmis? *(SEĮT 232 p.)*				
1.27.	Ar naudojamos apsaugos nuo elektros priemonės yra išbandytos ir patikrintos? *(SEĮT 241 p.)*				
1.28.	Ar ūkio subjektas turi elektros energijos tiekimo–vartojimo sutartį? (*EETNT 6 p.)*				
1.29.	Ar ūkio subjektas turi elektros tinklo nuosavybės ir eksploatavimo ribų aktus? (*EETNT 9 p.)*				
1.30.	Ar yra pasirašyti elektrotechnikos darbuotojų tarpusavio santykių nuostatai, kai skirstyklą ar transformatorinę aptarnauja kelių įmonių darbuotojai*? (SEĮT 118 p.)*				
2.	**Įrenginių eksploatavimo techniniai reikalavimai:**				
2.1.	Ar elektros įrenginiai yra užrakinti? *(SEĮT 116 p.)*				

2.2.	Ar atliktas automatinių jungiklių maksimalių, minimalių arba nepriklausomų atkabiklių veikimo tikrinimas? Ar rezultatai atitinka reikalavimus? *(ĮBNAA 496, 497 p.)*				
2.3.	Ar naudojami kalibruoti saugikliai? *(ĮBNAA 502 p.)*				
2.4.	Ar įžeminimo įrenginio elementų skerspjūvis atitinka ĮĮBT reikalavimus? *(ĮBNAA 519 p.)*				
2.5.	Ar atlikti įžeminimo įrenginių varžos matavimai? Ar rezultatai atitinka reikalavimus? *(ĮBNAA 527 p., ĮBNAA 38 lentelė)*				
2.6.	Ar atlikti jungčių tarp įžemintuvų ir įžeminamų elementų bei natūraliųjų įžemintuvų ir įžeminimo įrenginių matavimai? *(ĮBNAA 521 p., ĮBNAA 38 lentelė)*				
2.7.	Ar atlikti grandinės fazė-nulis srovės (varžos) matavimai? *(ĮBNAA 538 p.)*				
2.8.	Ar atlikti iki 1000 V įtampos aparatų ir instaliacijos izoliacijos varžų matavimai bandymai? *(ĮBNAA 493 p.)*				
2.9.	Ar atliekamas požeminio įžeminimo įrenginių korozinės elementų būklės tikrinimas? *(ĮBNAA 523 p.)*				
2.10.	Ar, dirbant pagal pavedimą, įvykdytos visos darbuotojų saugai ir sveikatai užtikrinti reikalingos techninės priemonės? Ar techninės priemonės yra atliekamos pagal darbų vadovo, davusio pavedimą, užduotį? *(SEĮT 66 p.)*				
2.11.	Ar energetikos įrenginiai turi lenteles su nurodytais šių įrenginių vardiniais parametrais? *(TET 61 p.)*				
2.12.	Ar skirstomieji įrenginiai turi aiškius užrašus, nurodančius atskirų grandinių ir skydų paskirtį? *(SPEĮIT 11 p.)*				
2.13.	Ar žymenys ir numeriai schemose ir ant įrenginių sutampa? *(TET 63 p.)*				
2.14.	Ar tinkamai organizuojama statinių techninė priežiūra? *(TET 86–89 p.)*				
2.15.	Ar reguliariai valomos dulkės, tepalai ir kitokie teršalai nuo inžinerinių sistemų bei įrenginių? *(TET 96 p.)*				

2.16.	Ar užtikrinama metalinių konstrukcijų ir detalių apsauga nuo korozijos? *(SPEĮIT 11.5, 143 p., TET 102 p.)*				
2.17.	Ar įmonės vadovo tvarkomuoju dokumentu paskirti atsakingi asmenys kiekvieno jai priklausančio statinio arba tarpusavyje glaudžiai ir technologiškai susijusių statinių grupės priežiūrai? *(TET 124 p.)*				
2.18.	Ar statinių, inžinerinių komunikacijų bei sistemų priežiūros ir eksploatavimo atsakingiems asmenims patvirtintos jų pareiginės instrukcijos? *(TET 127 p.)*				
2.19.	Ar statinių ir jų konstrukcijų techninės būklės įvertinimai apžiūros metu surašomi techninio eksploatavimo žurnaluose? *(TET 139 p.)*				
2.20.	Ar į uždarąsias skirstyklas ir į komplektinių skirstyklų kameras nepatenka gyvūnai ir paukščiai? *(TET 1052 p.)*				
2.21.	Ar skirstyklų kabelių kanalai ir antžeminiai loviai uždengti nedegiomis plokštėmis? *(TET 1057 p.)*				
2.22.	Ar įrengtas drenažas, palaikoma švara rūsiuose ir kanaluose? *(TET 1058 p.)*				
2.23.	Ar transformatorinėse, perjungimo punktuose ir kituose įrenginiuose, neturinčiuose aptvarų, skyriklių pavaros ir žemosios įtampos spintos užrakintos? *(TET 1060 p.)*				
2.24.	Ar ant uždarųjų skirstyklų kamerų durų ir vidinių sienų yra užrašai, nurodantys junginių paskirtį ir jų operatyvinius pavadinimus? *(TET 1064 p.)*				
2.25.	Ar ant vidaus bei lauko komplektinių skirstyklų priešakinių ir vidinių dalių, yra užrašai, nurodantys junginių paskirtį ir jų operatyvinius pavadinimus? *(TET 1064 p.)*				
2.26.	Ar ant rinklių yra užrašai, nurodantys junginių paskirtį ir jų operatyvinius pavadinimus? *(TET 1064 p.)*				

2.27.	Ar ant skydų panelių priešakinės ir užpakalinės pusės yra užrašai, nurodantys junginių paskirtį ir jų operatyvinius pavadinimus? *(TET 1064 p.)*				
2.28.	Ar ant skirstyklų durų yra įspėjamieji ženklai? *(TET 1065 p.)*				
2.29.	Ar ant saugiklių skydelių, prie saugiklių arba ant saugiklių korpusų yra užrašai, nurodantys lyduko vardinę srovę? *(TET 1066 p., EĮRAAĮT 11 p.)*				
2.30.	Ar kondensatorių darbo įtampa ne didesnė kaip 1,1 vardinės, o darbo srovė – ne didesnė kaip 1,3 vardinės, įvertinant ir aukštesniųjų harmonikų srovės dedamąsias? *(TET 1120 p.)*				
2.31.	Ar srovės atskirose kondensatorių baterijos fazėse nesiskiria daugiau kaip 10 %? *(TET 1122 p.)*				
2.32.	Ar kabelių linijos turi operatyvinius numerius arba pavadinimus? *(TET 1156 p.)*				
2.33.	Ar atvirai pakloti kabeliai kas 50 m tiesiuose ruožuose ir posūkiuose, taip pat movos kabelių pradžioje ir gale turi žymenis, nurodančius kabelio markę, įtampą, skerspjūvį, linijos operatyvinį numerį arba pavadinimą? Ar kabeliai iš abiejų perėjos per pertvarą pusių turi žymenis, nurodančius linijos operatyvinį numerį arba pavadinimą, o ant jungiamųjų movų – movos numerį, montavimo datą ir montuotojo pavardę? *(TET 1157 p.)*				
2.34.	Ar žymenys atsparūs aplinkos poveikiui? *(TET 1158 p.)*				
2.35.	Ar matuojamos KL apkrovos? *(TET 1167 p.)*				
2.36.	Ar atliekami KL izoliacijos tikrinimai ir bandymai? *(TET 1179 p.)*				
2.37.	Ar elektros įrenginiai apsaugoti nuo trumpųjų jungimų ir normalaus darbo režimo sutrikimų relinės apsaugos ir automatikos įtaisais, saugikliais arba automatiniais jungikliais? *(TET 1180 p.)*				
2.38.	Ar ant elektros įrenginių yra atitinkami užrašai? *(TET 1183 p.)*				

2.39.	Ar visos metalinės elektros įrenginių dalys, kuriose pažeidus izoliaciją gali atsirasti įtampa ir dėl to gali nukentėti žmonės, sutrikti darbo režimas arba sugesti įrenginiai, tinkamai įžemintos? *(TET 1207–1209 p.)*				
2.40.	Ar atvirai nutiesti įžeminimo laidininkai apsaugoti nuo korozijos, atitinkamai nudažyti? *(TET 1210–1214 p.)*				
2.41.	Ar atvirai pakloti įžeminimo laidininkai pažymėti žalios ir (ar) geltonos spalvos skersinėmis 100 mm pločio juostomis be tarpų iki 2 m aukščio nuo žemės? *(TET 1211.3 p.)*				
2.42.	Ar skirstyklos, jų įrenginiai ir elektros linijos apsaugotos nuo atmosferinių ir komutacinių viršįtampių? *(TET 1219 p., 1222 p.)*				
2.43.	Ar skirstyklų metalinės konstrukcijos, metalinės kabelių movos, metaliniai galios ir kontrolinių kabelių apvalkalai ir šarvai, metaliniai laidų apvalkalai, metaliniai elektros instaliacijos vamzdžiai, metaliniai šynų gaubtai ir atraminės konstrukcijos, metalinės lentynos, loviai, juostos ir lynai, prie kurių tvirtinami kabeliai ir laidai (išskyrus juostas ir lynus, prie kurių tvirtinami kabeliai įžemintu arba įnulintu metaliniu apvalkalu ar šarvu), taip pat kitos metalines konstrukcijas, ant kurių įrengiami elektros įrenginiai įžeminti arba įnulinti? (*EĮĮBT 203.5 p.)*				
2.44.	Ar ant komutavimo aparatų pavarų nurodytos padėtys „įjungta“ ir „išjungta“ arba sutrumpinimai „Įj“, „Išj“ arba „I“, „O“? *(SPEĮĮT 14.4, 37 p.)*				
2.45.	Ar įrengtas skirstyklų patalpų apšvietimas? *(SPEĮĮT 48 p.)*				
2.46.	Ar teisingai ir saugiai naudojami suvirinimo įrenginiai? *(SEEĮT 157–159 p.)*				
2.47.	Ar autonominės elektros stotys vartotojo tinkle prijungtos per specialią aparatūrą? *(SEEĮT 161 p.)*				

2.48.	Ar prie gnybtų rinklių ar specialių kontaktinių jungčių vienu varžtu nejungiama daugiau nei vienas kabelio laidininkas? *(EĮRAAĮT 355 p.)*				
2.49.	Ar ūkio subjekto statinių (pastatų) priežiūrai paskirtas techninis prižiūrėtojas? *(SĮ 48 str. 1 dalis)*				
2.50.	Ar vykdant ūkio subjekto statinių (pastatų) techninę priežiūrą atliekamas nuolatinis statinio būklės stebėjimas?*(SĮ 48 str. 5 dalis)*				
2.51.	Ar vykdant ūkio subjekto statinių (pastatų) techninę priežiūrą atliekamos statinio periodinės ir specializuotos apžiūros? *(SĮ 48 str. 5 dalis)*				
2.52.	Ar vykdant ūkio subjekto statinių (pastatų) techninę priežiūrą atliekamas pastebėtų statinio būklės defektų šalinimas?*(SĮ 48 str. 5 dalis)*				
2.53.	Ar vykdant ūkio subjekto statinių (pastatų) techninę priežiūrą atliekamas remontas (paprastasis arba kapitalinis)? *(SĮ 48 str. 5 dalis)*				
2.54.	Ar yra ūkio subjekto statinių (pastatų) techninis pasas (ar techninė apskaitos kortelė)? *(SĮ 50 str. 1 dalis)*				
2.55.	Ar yra ūkio subjekto statinių (pastatų) techninės priežiūros žurnalas? *(SĮ 50 str. 1 dalis)*				
2.56.	Ar yra ūkio subjekto statinių (pastatų) periodinių ir specialiųjų apžiūrų aktai? *(SĮ 50 str. 1 dalis)*				
2.57.	Ar ūkio subjekto statinių (pastatų) techniniame pase (ar techninėje apskaitos kortelėje) nurodomos statinio (pastato) techninės ekonominės ir konstrukcijos charakteristikos bei jų pokyčiai po kapitalinio remonto ar rekonstravimo? *(SĮ 50 str. 2 dalis)*				
2.58.	Ar ūkio subjekto statinių (pastatų) techninės priežiūros žurnale registruojami nuolatinio stebėjimo metu pastebėti konstrukcijų ir inžinerinės techninės įrangos defektai ar deformacijos? *SĮ 50 str. 3 dalis)*				

2.59.	Ar ūkio subjekto statinių (pastatų) techninės priežiūros žurnale registruojami periodinių ir specialiųjų apžiūrų aktų registravimo duomenys, nurodant jų atlikimo datą, vadovus, pastebėtus defektus ir priemones jiems pašalinti? *(SĮ 50 str. 3 dalis)*				

Pastaba – atsakymai žymimi x simboliu.

Teisės aktai:

1. *EETNT* – Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos respublikos energetikos ministro 2010 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. 1-38;
2. *EĮASTAN* – Energetikos įrenginių avarijų ir sutrikimų tyrimo ir apskaitos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 5 d. įsakymu Nr. 1-80;
3. *SEEĮT* – Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1-100;
4. *AT* – Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-274;
5. *EĮRAAĮT* – Elektros įrenginių relinės apsaugos ir automatikos įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. 1-134;
6. *SPEĮĮT* – Skirstyklų ir pastočių elektros įrenginių įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. 1-303;
7. *EĮĮBT* – Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-22;
8. *TET* – Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 1-211;
9. *EOĮSEDATA* – Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1-220;
10. *EĮBNAA* – Elektros įrenginių bandymų normų ir apimties aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. 1-281;
11. *SĮ* – Lietuvos Respublikos statybos įstatymas.

Patikrinimo išvada:

Veikla vykdoma nepažeidžiant _____
(teisės aktų pavadinimai)
_____
_____ reikalavimų.

Veikla vykdoma pažeidžiant _____
(teisės aktų pavadinimai ir jų straipsniai, dalys, punktai)
_____
_____
_____ reikalavimus.

_____	_____	_____
(Patikrinime dalyvavusio ūkio subjekto įgalioto darbuotojo pareigos)	(parašas)	(vardas, pavardė)

(Tarybos įgalioto darbuotojo pareigos)	(parašas)	(vardas, pavardė)

PATVIRTINTA
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. nutarimu Nr.
38 priedas

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA
AUKŠTOS ĮTAMPOS NUOLATINĖS SROVĖS INTARPO STOTIES EKSPLOATAVIMO IR TECHNINĖS BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

_____ Nr. _____
(data)

Patikrinimą atlikęsįgaliotas darbuotojas: _____
(vardas, pavardė, pareigos)

Patikrinimo pagrindas: _____

Patikrinimo pobūdis: _____

Patikrinimo data ir laikas: nuo _____ iki _____

Patikrinimo vieta (objektas): _____

Tikrinamas subjektas: _____
(pavadinimas, buveinės adresas, juridinio asmens kodas,
_____
telefono ir fakso numeriai, elektroninio pašto adresas)

Tikrinamo subjekto atstovai (dalyvavę atliekant patikrinimą): _____
_____

Eil. Nr.	Teisės akto reikalavimas	Įvertinimas			Pastabos
		taip	ne	neaktualu/ netikrinta	
		x	x	x	
1.	**Techniniai dokumentai:**				
1.1.	Ar elektros įrenginius eksploatuojantys darbuotojai atestuoti teisės aktų nustatyta tvarka? *(SEĮT 11 p.)*				
1.2.	Ar elektros įrenginius eksploatuojantis ūkio subjektas atestuotas teisės aktų nustatyta tvarka? *(AT 3 p.)*				

1.3.	Ar elektros įrenginius eksploatuojantis ūkio subjektas teikia apibendrintą informaciją Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai apie atestuotus energetikos darbuotojus? *(EOĮSEDATA 35 p.)*				
1.4.	Ar energetikos įrenginių savininkas turi teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių sąrašus ir patikros ar kalibravimo sertifikatus? *(TET 42.18 p.)*				
1.5.	Ar įmonėje nustatyta tvarka sudaryti energetikos objektų eksploatavimo instrukcijų sąrašai? Ar jie patvirtinti energetikos įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens? *(TET 44 p.)*				
1.6.	Ar energetikos įrenginių eksploatavimo (naudojimo) instrukcijose arba reglamentuose nurodyti privalomi duomenys? *(TET 48 p., 48.1–48.5 p.)*				
1.7.	Ar turi nuolatinės srovės intarpo stoties statybos užbaigimo aktus? (*TET 42.9 p.)*				
1.8.	Ar turi nuolatinės srovės intarpo stoties sklypo generalinį planą, kuriame pažymėti visi statiniai, įskaitant ir požemines komunikacijas? *(TET 42.10 p.)*				
1.9.	Ar yra patvirtinti projektavimo dokumentai (brėžiniai, aiškinamieji raštai) su visais atliktais pakeitimais? (*TET 42.11 p.)*				
1.10.	Ar turi nuolatinės srovės intarpo stoties elektros įrenginių techninius pasus ar sertifikatus, ar pagrindinių įrenginių gamyklinių bandymų protokolus ir bandymų prieš įjungimą protokolus? (*TET 42.12 p.)*				
1.11.	Ar yra statinių ir energetikos įrenginių visų požeminių komunikacijų brėžiniai? (*TET 42.13 p.)*				
1.12.	Ar turi nuolatinės srovės intarpo stoties elektros įrenginių bandymo dokumentus? *(TET 42.7 p.)*				
1.13.	Ar turi nuolatinės srovės intarpo stoties įrenginių faktines elektros grandinių schemas? *(TET 42.14 p.)*				
1.14.	Ar sudaryta nuolatinės srovės intarpo stoties nuolatinės srovės savų reikmių schema? *(TET 42.14 p.)*				

1.15.	Ar sudaryta nuolatinės srovės intarpo stoties kintamosios srovės savų reikmių schema? *(TET 42.14 p.)*				
1.16.	Ar sudaryta nuolatinės srovės intarpo stoties įžeminimo įrenginių schema (planas)? *(TET 42.14 p.)*				
1.17.	Ar sudaryta nuolatinės srovės intarpo stoties žaibosaugos schema (planas)? *(TET 42.14 p.)*				
1.18.	Ar yra nuolatinės srovės intarpo stoties įrenginių eksploatavimo (naudojimo) instrukcijos arba reglamentai? *(TET 42.16 p.)*				
2.	**Įrenginių eksploatavimo techniniai reikalavimai:**				
2.1.	Ar paskirti darbuotojai, atsakingi už visų įrenginių ir statinių būklę bei saugų eksploatavimą? *(TET 58 p.)*				
2.2.	Ar paskirtas asmuo, atsakingas už statinių tinkamą eksploatavimą ir priežiūrą? *(TET 124 p.)*				
2.3.	Ar yra parengtos ir patvirtintos vietinės statinių priežiūros ir eksploatavimo instrukcijos? *(TET 128 p.)*				
2.4.	Ar atlikus apžiūras techninio eksploatavimo žurnaluose surašomi statinių ir jų konstrukcijų techninės būklės įvertinimai pažymint pastebėtus defektus ar pavojingas deformacijas arba tai, kad jų nerasta? *(TET 139, 140 p.)*				
2.5.	Ar statinio techninio eksploatavimo žurnale registruojami aktai, kuriuose nurodomi eksploatavimo trūkumai, statybinių konstrukcijų defektai, priemonės trūkumams ar defektams pašalinti ir jų įvykdymo terminai? *(TET 139.2 p.)*				
2.6.	Ar įmonės vadovo tvarkomuoju dokumentu nustatytas nekilnojamų daiktų stebėjimų ir apžiūros periodiškumas? *(TET 146 p.)*				
2.7.	Ar nuolatinės srovės intarpo stoties pastatų ir įrenginių apžiūros atliekamos periodiškai ir laiku? *(TET 130, 137, 1069, 1042 p.)*				
2.8.	Ar sudaryti daugiamečiai ir metiniai nuolatinės srovės intarpo stoties techninės priežiūros ir remonto darbų grafikai? *(TET 67.1 p.)*				

2.9.	Ar nuolatinės srovės intarpo stoties įrenginių techninės priežiūros ir remonto darbai vykdomi laiku pagal sudarytus techninės priežiūros ir remonto darbų grafikus? *(TET 67 p.)*				
2.10.	Ar nustatyta būtinų apžiūrų tvarka įvykus trumpajam jungimui? *(TET 1069.5 p.)*				
2.11.	Ar nustatyta būtinų apžiūrų tvarka esant tirštam rūkui, šlapdribai, apledėjimui, dideliam užterštumui? *(TET 1069.5 p.)*				
2.12.	Ar defektai, pastebėti nuolatinės srovės intarpo stoties įrenginių apžiūrų metu, įrašomi į eksploatavimo dokumentus? *(TET 1070 p.)*				
2.13.	Ar nedelsiant šalinami defektai, keliantys grėsmę žmonėms, aplinkai bei galintys pažeisti įrenginius? *(TET 1070 p.)*				
2.14.	Ar vykdomas metinis nuolatinės srovės intarpo stoties įrenginių darbų grafikas? *(TET 67.1 p.)*				
2.15.	Ar sudarytas nuolatinės srovės intarpo stoties įrenginių atjungimų grafikas? *(TET 67.1 p.)*				
2.16.	Ar vykdomas metinis nuolatinės srovės intarpo stoties įrenginių atjungimų grafikas? *(TET 67.1 p.)*				
2.17.	Ar eksploatavimo metu nuolatinės srovės intarpo stoties įrenginiuose padaryti pakeitimai pažymimi schemose ir brėžiniuose? Ar atsakingi darbuotojai, padarę pakeitimus, pasirašė, nurodė savo pareigas ir pakeitimo datą? *(TET 65 p.)*				
2.18.	Ar daugiamečiai ir metiniai nuolatinės srovės intarpo stoties įrenginių techninės priežiūros ir remonto darbų grafikai patvirtinti įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens? *(TET 67.2 p.)*				

2.19.	Ar vykdant nuolatinės srovės intarpo stoties įrenginių remonto, techninės priežiūros, derinimo ir bandymo darbus, naudojamasi techninės priežiūros ir remonto darbų technologiniais dokumentais, derinimo ir bandymo darbų atlikimo programomis, metodikomis, specialia įranga? *(TET 75 p.)*				
2.20.	Ar energetikos įmonėje nustatyta schemų tvirtinamo tvarka? *(TET 46 p.)*				
2.21.	Ar nuolatinės srovės intarpo stoties įrenginiuose įrengtas elektrinis apšvietimas? *(SPEĮĮT 48 p.)*				
2.22.	Ar nuolatinės srovės intarpo stoties teritorija aptverta išorine tvora? *(SPEĮĮT 55 p.)*				
2.23.	Ar užtikrinama metalinių konstrukcijų ir detalių apsauga nuo korozijos? *(SPEĮĮT 11.5, 56 p., TET 102 p.)*				
2.24.	Ar nuolatinės srovės intarpo stoties transformatoriams įrengti alyvos surinkimo ir pašalinimo įrenginiai, siekiant išvengti aplinkos užteršimo? *(SPEĮĮT 57 p.)*				
2.25.	Ar alyvos surinktuvai, drenažai ir alyvotakiai yra techniškai tvarkingi ir neleidžia alyvai nutekėti į gruntą? *(TET 1088 p.)*				
2.26.	Ar nuolatinės srovės intarpo stotyje yra teritorijos planas, kur nurodytas elektros lauko stipris 1,8 m nuo žemės paviršiaus lygyje? *(TET 1049 p.)*				
2.27.	Ar atvirose 330 ir 400 kV skirstyklose izoliacija stiprinama, plaunama, valoma, padengiam hidrofobinėmis pastomis? *(TET 1051.1 p.)*				
2.28.	Ar atvirose 330 ir 400 kV skirstyklose įrengtos jungtuvų pavarų ir gnybtynų spintų šildymo sistemos pagal gamintojų instrukcijų reikalavimus? *(SPEĮĮT 39 p.)*				
2.29.	Ar 330 ir 400 kV skirstyklose elektros įrenginių ir šynų fazės, įžeminimo peiliai ir jų pavarų rankenos nudažytos pagal Lietuvos standarto LST EN60446:2000 reikalavimus? *(SPEĮĮT 40 p.)*				

2.30.	Ar 330 ir 400 kV skirstyklose įrengtos blokuotės, neleidžiančios klaidingai operuoti skyrikliais ir įžeminimo peiliais? Ar kompiuteriais valdomų įrenginių programinė įranga užtikrina blokuotę? *(TET 1059 p.)*				
2.31.	Ar 330 ir 400 kV skirstyklose įrengti stacionarieji įžeminimo peiliai arba ar nustatytos vietos kilnojamiems įžemikliams prijungti? Ar kompiuteriais valdomų skyriklių ir įžemiklių pavaros yra blokuojamos tik naudojant programinę įrangą? *(SPĮĮT 42 p.)*				
2.32.	Ar jungtuvai ir jų pavaros turi įjungtosios ir išjungtosios padėties indikacijas? *(TET 1091 p.)*				
2.33.	Ar skyriklių, įžeminimo peilių mechaninės bei elektromechaninės pavaros turi įjungtos ir išjungtos padėties indikacijas? *(TET 1093 p.)*				
2.34.	Ar apsaugos, matavimo, signalizacijos ir apšvietimo grandinių elektros laidai, nutiesti alyvinių elektrotechninių įrenginių paviršiais, izoliuoti alyvai atsparia medžiaga? *(SPĮĮT 46 p.)*				
2.35.	Ar lauke pastatyti transformatoriai nudažyti šviesiomis spalvomis? *(TET 1016 p.)*				
2.36.	Ar 330 ir 400 kV skirstykloje išilgai jungtuvų nutiestas kelias montavimo, remonto mechanizmams ir įtaisams bei kilnojamosioms laboratorijoms? *(SPĮĮT 59 p.)*				
2.37.	Ar tinkamai parinktos apsaugos galios grandinėms ir įrenginiams? *(TET 1180 p.)*				
2.38.	Ar įjungti ir parengti dirbti relinės apsaugos ir automatikos, avarinės bei įspėjamosios signalizacijos įtaisai? *(TET 1181 p.)*				
2.39.	Ar registruojami relinės apsaugos ir automatikos veikimo atvejai, eksploatavimo metu išaiškinti gedimai ir defektai? *(TET 1182 p.)*				
2.40.	Ar yra ant relinės apsaugos ir automatikos įtaisų užrašai, nurodantys jų paskirtį? *(TET 1183 p.)*				

2.41.	Ar relinės apsaugos ir automatikos paneliuose ir spintose prie raktų, tarpių, bandymo blokų ar kitokių įtaisų yra užrašai apie minėtųjų įtaisų padėtį visų režimų atvejais? *(TET 1185 p.)*				
2.42.	Ar tinkamai atliekamas kontrolinių kabelių žymėjimas? *(TET 1199 p.)*				
2.43.	Ar laikomi įjungti registruojantieji prietaisai, ar teisingai įforminamas jų prijungimas ir atjungimas? *(TET 1203 p.)*				
2.44.	Ar operatyvinėse srovės grandinėse užtikrinamas selektyvus automatinių jungiklių ir saugiklių veikimas? *(TET 1204 p.)*				
2.45.	Ar įžemintos visos metalinės elektros įrenginių dalys, kuriose pažeidus izoliaciją gali atsirasti įtampa ir dėl to gali nukentėti žmonės, sutrikti darbo režimas arba sugesti įrenginiai? *(TET 1207 p.)*				
2.46.	Ar visi elektros įrenginiai arba jų elementai, kuriuos reikia įžeminti, tinkamai prijungti prie įžemintuvo arba įžeminimo magistralės atskirais įžeminimo laidininkais? *(TET 1208 p.)*				
2.47.	Ar naudojami tinkami sujungimo būdai prijungti įžeminimo magistrales ir laidininkus prie požeminių įžemintuvo dalių? *(TET 1209 p.)*				
2.48.	Ar atvirai nutiesti įžeminimo laidininkai apsaugoti nuo korozijos? *(TET 1210 p.)*				
2.49.	Ar naujai montuojami arba perdažomi įžeminimo peiliai, jų pavarų traukės, atvirai paklotos įžeminimo šynos ir įnulinimo laidai žymimi teisingai? *(TET 1211 p.)*				
2.50.	Ar tinkamai kontroliuojami 330 ir 400 kV skirstykloje įžeminimo įrenginiai? *(TET 1215 p.)*				
2.51.	Ar periodiškai tikrinamos jungčių tarp įžemintuvo ir įrenginio įžeminamų elementų varžos? *(TET 1216 p.)*				
2.52.	Ar įžemintuvų varža matuojama laikantis *EETET* reikalavimų *(TET 1217 p.)*				

2.53.	Ar tinkamai eksploatuojami 330 ir 400 kV skirstyklos apsaugos nuo žaibo įrenginiai? *(TET 1220 p.)*				
2.54.	Ar ant atvirųjų skirstyklų konstrukcijų, stiebinių žaibolaidžių, prožektorių bokštų, nėra netinkamai įrengtų laidų ir kabelių iki 1000 V? *(TET 1221 p.)*				
2.55.	Ar nuolat prijungti viršįtampių ribotuvai? *(TET 1222 p.)*				
2.56.	Ar atliekamas nuolatinės srovės įtampos daliklio eksploatavimas? *(TET 67 p.)*				
2.57.	Ar atliekamas ventilių aušinimo sistemos įrenginių eksploatavimas? *(TET 67 p.)*				
2.58.	Ar atliekamas keitiklio šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemų eksploatavimas? *(TET 67 p.)*				
2.59.	Ar atlikti galios transformatorių tuščios veikos nuostolių matavimai? *(ĮBNA 186 p.)*				
2.60.	Ar atlikti srovės transformatorių dielektrinių nuostolių kampo tgδ matavimai? *(ĮBNAA 218 p.)*				
2.61.	Ar atlikti srovės transformatorių izoliacijos varžos matavimai? *(ĮBNAA 216 p.)*				
2.62.	Ar atlikti įtampos transformatorių bandymai? *(ĮBNAA 233 p.)*				
2.63.	Ar atlikti galios transformatorių įvadų bandymai? *(ĮBNAA 213 p.)*				
2.64.	Ar atliekami įmontuotų srovės transformatorių bandymai? *(ĮBNAA 214 p.)*				
2.65.	Ar atlikti galios transformatorių įvadų izoliacijos varžos matavimai? *(ĮBNAA 450 p.)*				
2.66.	Ar atlikti galios transformatorių įvadų dielektrinių nuostolių kampo tgδ matavimai? *(ĮBNAA 453 p)*				
2.67.	Ar atliekami galios transformatorių įvadų izoliacijos bandymai 50 Hz dažnio bandomąją įtampa *(ĮBNAA 458 p.)*				
2.68.	Ar atliekami nehermetiškų alyvinių įvadų bandymai pertekliniu slėgiu *(ĮBNAA 461 p.)*				
2.69.	Ar išlaikomas alyvinių įvadų izoliacinės alyvos bandymų periodiškumas? *(ĮBNAA 466 p.)*				

2.70.	Ar atlikti galios transformatorių ir reaktorių apvijų izoliacijos bandymai *(EĮBNAA 159 p.)*				
2.71.	Ar atlikti galios transformatorių apvijų dielektrinių nuostolių kampo tgδ matavimai? *(EĮBNAA 168 p.)*				
2.72.	Ar atlikti galios transformatorių apvijų varžos nuolatinei srovei matavimai? *(EĮBNAA 179 p.)*				
2.73.	Ar atlikti galios transformatorių tuščios veikos nuostolių matavimai? *(EĮBNAA 189 p.)*				
2.74.	Ar atlikti galios transformatorių trumpo jungimo varžos matavimai? *(EĮBNAA 190 p.)*				
2.75.	Ar atliktas galios transformatorių atšakų perjungiklio būklės įvertinimas? *(EĮBNAA 95 p.)*				
2.76.	Ar tikrinamas transformatorių bako sandarumas *(EĮBNAA 196 p.)*				
2.77.	Ar tikrinamos transformatorių aušinimo sistemos? *(EĮBNAA 199 p.)*				
2.78.	Ar tikrinami transformatorių apsauginis ir užtveriamasis vožtuvai ir apsauginis (išmetimo) vamzdis? *(EĮBNAA 200 p.)*				
2.79.	Ar atlikti galios transformatorių izoliacinės alyvos bandymai? *(EĮBNAA 204 p.)*				
2.80.	Ar tikrinami transformatorių apsauginis ir užtveriamasis vožtuvai ir apsauginis (išmetimo) vamzdis? *(EĮBNAA 200 p.)*				
2.81.	Ar atliekama galios transformatorių izoliacinės alyvos chromatografinė analizė? *(EĮBNAA 205 p.)*				
2.82.	Ar atliekamas transformatorių techninės būklės vertinimas lyginant izoliacinės alyvos chromatografinės analizės rezultatus su leidžiamąja izoliacinėje alyvoje ištirpusių dujų koncentracija ir registruojant dujų kiekio didėjimo spartą alyvoje? *(EĮBNAA 206 p.)*				
2.83.	Ar izoliacinės alyvos ėminiai bandymams imami vadovaujantis Lietuvos standartais LST EN 60475 ir LST EN 60567? *(EĮBNAA 207 p.)*				

2.84.	Ar izoliacinė alyva bandoma ir bandymų įvertinami vadovaujantis Lietuvos standartu LST EN 60422:2013, o analizės rezultatai – LST 60599? *(ĮBNAA 207 p.)*				
2.85.	Ar išlaikomas galios transformatorių izoliacinės alyvos chromatografinės analizės periodiškumas? *(ĮBNAA 208 p.)*				
2.86.	Ar yra bandoma izoliacinė alyva iš transformatorių įtampos reguliatoriaus kontaktoriaus bako vadovaujantis atšakų perjungiklio gamintojo technine dokumentacija? *(ĮBNAA 209 p.)*				
2.87.	Ar atlikta galios transformatorių termovizinė kontrolė? *(ĮBNAA 203 p.)*				
2.88.	Ar atlikti jungtuvų izoliacijos varžos matavimai? *(ĮBNAA 259 p.).*				
2.89.	Ar jungtuvų izoliacija bandoma 50 Hz dažnio įtampa? *(ĮBNAA 331 p.).*				
2.90.	Ar tikrinama jungtuvų varža nuolatinei srovei? *(ĮBNAA 314, 333 p.).*				
2.91.	Ar atlikta jungtuvų termovizinė kontrolė? *(ĮBNAA 329, 336 p.).*				
2.92.	Ar išmatuota skyriklių kontaktų sistemos varža nuolatinei srovei? (*ĮBNAA 355 p.)*				
2.93.	Ar išmatuota skyriklių kontaktų prispaudimo jėga? (*ĮBNAA 357 p.)*				
2.94.	Ar tikrinama skyriklių mechaninė blokuotė? (*ĮBNAA 361 p.)*				
2.95.	Ar atliekama skyriklių termovizinė kontrolė? (*ĮBNAA 362 p.)*				
2.96.	Ar atliekami viršįtampių ribotuvų varžos matavimai? (*ĮBNAA 424 p.)*				
2.97.	Ar atliekami kondensatorių talpos matavimai? (*ĮBNAA 413p.)*				
2.98.	Ar atliekamas kondensatorių dielektrinių nuostolių tgδ matavimai? (*ĮBNAA 416 p.)*				
2.99.	Ar atliekamas sausųjų reaktorių srovei riboti apvijų izoliacijos varžos, tvirtinimo varžtų atžvilgiu matavimas? (*ĮBNAA 396–397 p.)*				
2.100.	Ar atliekamas sausųjų reaktorių srovei riboti atraminių izoliatorių bandymas 50 Hz dažnio įtampa? (*ĮBNAA 398–399 p.)*				

2.101.	Ar atliekami ryšio kondensatorių talpos matavimai? (*EĮBNAA 413 p.)*				
2.102.	Ar atliekami ryšio kondensatorių dielektrinių nuostolių tgδ matavimai? (*EĮBNAA 416–417 p.)*				
2.103.	Ar atliekami keitiklio sieninių įvadų izoliacijos varžos matavimai? (*EĮBNAA 450 p.)*				
2.104.	Ar atliekami keitiklio sieninių įvadų izoliacijos dielektrinių nuostolių tgδ matavimai? (*EĮBNAA 453 p.)*				
2.105.	Ar atliekama keitiklio sieninių įvadų termovizorinė kontrolė? (*EĮBNAA 472 p.)*				
2.106.	Ar atliekami viršįtampių ribotuvų nuotėkio srovės matavimai? (*EĮBNAA 435 p.)*				
2.107.	Ar atliekama viršįtampių ribotuvų termovizinė kontrolė? (*EĮBNAA 444 p.)*				
2.108.	Ar atliekamas požeminio įžeminimo įrenginių korozinės elementų būklės tikrinimas? (*EĮBNAA 523 p.)*				
2.109.	Ar įvykiai (gedimai), įvykę energetikos įrenginiuose ir neaprašyti *EĮASTAN* II skyriuje, tiriami, analizuojami ir vedama jų apskaita? (*EĮASTAN 41 p.)*				
2.110.	Ar atsižvelgiant į vietines sąlygas ir kriterijus sudaryti darbų, atliekamų pagal nurodymus ir pavedimus, sąrašai? *(SEEĮT 46 p.)*				
2.111.	Ar visi nurodyme atlikti įrašai aiškūs, be taisymų, neužpildytos eilutės perbrauktos? *(SEEĮT 57 p.)*				
2.112.	Ar dirbant pagal pavedimą, įvykdytos visos darbuotojų saugai ir sveikatai užtikrinti reikalingos techninės priemonės ir ar techninės priemonės yra atliekamos pagal darbų vadovo, davusio pavedimą, užduotį? *(SEEĮT 66 p.)*				
2.113.	Ar energetikos įrenginiai turi lenteles su šių įrenginių vardiniais parametrais? *(TET 61 p.)*				
2.114.	Ar visi pagrindiniai ir pagalbiniai įrenginiai, įskaitant šynų sistemas ir sekcijas, yra sunumeruoti? *(TET 62 p.)*				

2.115.	Ar ant atvirose skirstyklose esančių transformatorių bakų arba prie korpusų pritvirtintų lentelių užrašyti jų operatyviniai pavadinimai? *(TET 1014 p.)*				
2.116.	Ar nedirbančio transformatoriaus konservatoriuje alyvos lygis yra iki žymos, atitinkančios transformatoriuje esančios alyvos temperatūrą? *(TET 1025 p.)*				
2.117.	Ar neutralės arba vidurinio laido laidininkai pažymėti šviesiai mėlyna spalva 15–100 mm pločio juostomis kiekvienos atšakos matomoje vietoje arba nuspalvinti per visą jų ilgį? *(TET 1211.5 p.)*				
2.118.	Ar skirstyklose užtikrinta galimybė prijungti kilnojamuosius įžemiklius? *(SPĮĮT 11.4 p.)*				
2.119.	Ar generatoriaus ir transformatoriaus neutralės įžemintos? (*EĮĮBT 215 p.)*				
2.120.	Ar transformatorių alyvos rodikliai išdėstyti taip, kad būtų saugu juos stebėti neišjungiant įtampos? *(SPĮĮT 45 p.)*				
2.121.	Ar ant nuolatinės srovės intarpo stoties vartų ir teritorijos tvoros yra įspėjamieji ženklai? *(SEĮT 8 priedas)*				
2.122.	Ar defektai pastebėti skirstyklų apžiūrų metu įrašomi į eksploatavimo dokumentus arba įforminami informacinėse sistemose įrenginio savininko nustatyta tvarka ir nedelsiant šalinami keliantys grėsmę žmonėms, aplinkai ar galintys pažeisti įrenginius? *(TET 1070 p.)*				
2.123.	Ar akumuliatoriai eksploatuojami pagal gamintojo instrukcijas, vadovaujantis elektros įrenginio savininko tvarkos ir kitų galiojančių norminių dokumentų nurodymais? *(TET 1097 p.)*				
2.124.	Ar tinkamai įrengti lygintuvai akumuliatoriams krauti? *(TET 1105 p.)*				

2.125.	Ar nuolatinės srovės šynų, maitinančių relinės apsaugos, signalizacijos, automatikos ir telemechanikos įrenginius, įtampa normaliomis eksploatavimo sąlygomis neaukštesnė 5 % negu elektros imtuvų vardinė įtampa? *(TET 1106 p.)*				
2.126.	Ar nuolatinės srovės rinklės ir žiedinės magistralės turi rezervinį maitinimą? *(TET 1107 p.)*				
2.127.	Ar nuolatinės srovės rinklės ir žiedinės magistralės turi rezervinį maitinimą? *(TET 1107 p.)*				

Pastaba – atsakymai žymimi x simboliu.

Teisės aktai:

1. *SEEĮT* – Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1-100;
2. *EĮASTAN* – Energetikos įrenginių avarijų ir sutrikimų tyrimo ir apskaitos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 5 d. įsakymu Nr. 1-80;
3. *AT* – Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-274;
4. *SPEĮĮT* – Skirstyklų ir pastočių elektros įrenginių įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. 1-303;
5. *EĮĮBT* – Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-22;
6. *TET* – Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 1-211;
7. *EOĮSEDATA* – Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1-220;
8. *EĮBNAA* – Elektros įrenginių bandymo normų ir apimties aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. 1-281.

Patikrinimo išvada:

Veikla vykdoma nepažeidžiant _____
(teisės aktų pavadinimai)
_____
_____ reikalavimų.

Veikla vykdoma pažeidžiant _____
(teisės aktų pavadinimai ir jų straipsniai, dalys, punktai)
_____
_____
_____ reikalavimus.

_____	_____	_____
(Patikrinime dalyvavusio ūkio subjekto atstovo pareigos)	(parašas)	(vardas, pavardė)

(Tarybos įgalioto darbuotojo pareigos)	(parašas)	(vardas, pavardė)

PATVIRTINTA
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. nutarimu Nr.
39 priedas

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA
HIDROELEKTRINIŲ ĮRENGINIŲ EKSPLOATAVIMO IR TECHNINĖS BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

_____ Nr. _____
(data)

Patikrinimą atlikęsįgaliotas darbuotojas: _____
(vardas, pavardė, pareigos)

Patikrinimo pagrindas: _____

Patikrinimo pobūdis: _____

Patikrinimo data ir laikas: nuo _____ iki _____

Patikrinimo vieta (objektas): _____

Tikrinamas subjektas: _____
(pavadinimas, buveinės adresas, juridinio asmens kodas,
_____
telefono ir fakso numeriai, elektroninio pašto adresas)

Tikrinamo subjekto atstovai (dalyvavę atliekant patikrinimą): _____

_____

Eil. Nr.	Teisės akto reikalavimas	Įvykdymas			Pastabos
		taip	ne	neaktualu/ netikrinta	
		x	x	x	
1.	**Elektros įrenginius eksploatuojančių asmenų atestavimas:**				
1.1.	Ar elektros įrenginius eksploatuojantys darbuotojai atestuoti norminiuose teisės aktuose nustatyta tvarka? *(SEĮT 11 p.)*				
1.2.	Ar elektros įrenginius eksploatuojantis ūkio subjektas atestuotas teisės aktuose nustatyta tvarka? *(AT 2 p.)*				
1.3.	Ar elektros įrenginius eksploatuojantis ūkio subjektas teikia apibendrintą informaciją Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai apie atestuotus energetikos darbuotojus? *(EOĮSEDATA 35 p.)*				

2.	**Techninė dokumentacija:**				
2.1.	Ar energetikos įrenginių savininkas, atsižvelgdamas į teisės aktuose nustatytus reikalavimus, turi objekto ir jos įrenginių techninius dokumentus? *(TET 42 p.)*				
2.2.	Ar pildomi statinių ir energetikos įrenginių pamatų sėdimo aktai (arba stebėjimo žurnalai)? *(TET 42.5 p.)*				
2.3.	Ar turi patvirtintus projektavimo dokumentus? *(TET 42.11 p.)*				
2.4.	Ar turi statinių ir energetikos įrenginių techninius pasus, pagrindinių įrenginių gamyklinius bandymo protokolus? *(TET 42.12 p.)*				
2.5.	Ar peržiūrėtos ir patvirtintos faktinės elektros grandinių schemos? *(TET 42.14 p.)*				
2.6.	Ar turi technologinę schemą? *(TET 42.15 p.)*				
2.7.	Ar sudarytos ir peržiūrėtos energetikos įrenginių eksploatavimo (naudojimo) instrukcijos arba reglamentai? *(TET 42.16 p., 44 p.)*				
2.8.	Ar turi žaibosaugos įrenginių bandymo aktus? *(TET 42.6 p.)*				
2.9.	Ar turi elektros įrenginių bandymo aktus? *(TET 42.7 p.)*				
2.10.	Ar yra operatyviai valdomų energetikos įrenginių schemos? *(TET 47 p.)*				
2.11.	Ar operatyvinio valdymo dokumentai, registruojančiųjų matavimo prietaisų informacija, operatyvinių pokalbių įrašai saugomi energetikos įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens nustatyta tvarka? *(TET 56 p.)*				
3.	**Eksploatavimas:**				
3.1.	Ar paskirti darbuotojai, atsakingi už visų įrenginių ir statinių būklę bei saugų eksploatavimą? Ar nustatytos darbuotojų pareigos šioms veiklos kryptimis? *(TET 57–59 p.)*				
3.2.	Ar elektros įrenginių išdėstymas, ženklinimas, spalvinis žymėjimas ir užrašai aiškūs ir suprantami? *(EĮĮBT 14 p.)*				
3.3.	Ar sutampa žymenys ir numeriai schemose ir ant įrenginių? *(TET 63 p.)*				

3.4.	Ar eksploatavimo metu energetikos įrenginiuose padaryti pakeitimai pažymėti schemose? *(TET 65 p.)*				
3.5.	Ar techninės priežiūros metu atlikti įrenginių matavimai, bandymai? *(TET 66 p.)*				
3.6.	Ar sudarytas daugiametis, metinis pagrindinių statinių ir įrenginių techninės priežiūros ir remonto darbų grafikas? *(TET 67 p., 67.1 p.)*				
3.7.	Ar po remonto, atliktų bandymų, patikrinimų ir apžiūrų įvertinama suremontuoto energetikos įrenginio kokybė įrenginio savininko nustatyta tvarka? *(TET 70 p.)*				
3.8.	Ar energetikos įrenginių savininkas turi įrenginių atsarginių dalių ir įrenginių rezervą arba sudarytas sutartis su įrenginius eksploatuojančia įmone? *(TET 76 p.)*				
3.9.	Ar tvarkingi statinių elementai, skirti vandeniui pašalinti nuo statinių ir jų konstrukcijų *(TET 88.2 p.)?*				
3.10.	Ar periodiškai šalinami: susikaupęs sniegas, vanduo, dulkės ir kitokios sąnašos nuo statinio ir jo konstrukcijų, reguliariai valomos dulkės, tepalai ir kitokie teršalai nuo šildymo, vėdinimo, vandentiekio, kanalizacijos ir kitų inžinerinių sistemų bei įrenginių? *(TET 95–96 p.)*				
3.11.	Ar įmonės vadovo tvarkomuoju dokumentu pastirtas kiekvieno jai priklausančio statinio arba tarpusavyje glaudžiai ir technologiškai susijusių statinių grupės priežiūros atsakingasis asmuo? *(TET 124 p.)*				
3.12.	Ar skiriant statinių, inžinerinių komunikacijų bei sistemų priežiūros ir eksploatavimo atsakinguosius asmenis patvirtinamos jų pareiginės instrukcijos? *(TET 127 p.)*				
3.13.	Ar TET ir normatyvinių statybos techninių dokumentų pagrindu parengtos ir patvirtintos vietinės statinių priežiūros ir eksploatavimo instrukcijos *(TET 128 p.)*?				
3.14.	Ar atnaujinama metalinių konstrukcijų ir detalių apsauga nuo korozijos? Ar sistemingai				

	įvertinamas aplinkos cheminis aktyvumas statinių eksploatavimo metu? *(TET 102 p., 264 p.)*				
3.15.	Ar požeminiai elektros kabeliai pažymėti ženklais žemės paviršiuje? *(TET 116 p.)*				
3.16.	Ar iki potvynio pradžios visi vandens nuvedimo įrenginiai apžiūrimi ir paruošiami pavasarį paviršiniam vandeniui nuleisti? *(TET 119 p.)*				
3.17.	Ar apžiūros metu statinių ir jų konstrukcijų techninės būklės įvertinimai surašomi techninio eksploatavimo žurnaluose arba aktuose? *(TET 139 p.)*				
3.18.	Ar kaupiami reikalingi duomenys apie statinį ir jo konstrukcijas statinio pase, o techninė būklė eksploatavimo metu – statinio techninio eksploatavimo žurnale? *(TET 140 p.)*				
3.19.	Ar eksploatavimo instrukcijose nurodytos sutrikimų bei avarijų hidrotechniniuose statiniuose likvidavimo priemonės? *(TET 155 p.)*				
3.20.	Ar sudaryta poplūdžio (potvynio) praleidimo komisija? Ar praėjus poplūdžiui surašomi apžiūros aktai? *(TET 157 p.)*				
3.21.	Ar periodiškai tikrinamas hidrotechnikos statinių betono atsparumas vandens filtracijai ir atmosferos poveikiui, stebimas erozijos kintamas vandens lygio zonose ir įtrūkimai visuose paviršiuose? *(TET 158 p.)*				
3.22.	Ar numatytos avarijų likvidavimo priemonės, paruoštos medžiagos, vandens išsiurbimo įranga ir gelbėjimo technika? *(TET 174 p.)*				
3.23.	Ar atliekamas povandeninių statinių dalių apžiūros numatytais terminais? *(TET 175 p.)*				
3.24.	Ar yra statinių kontrolės matavimo aparatūros (KMA) žiniaraštis? *(TET 183 p.)*				
3.25.	Ar stebint KMA rodmenis apibendrinami stebėjimų duomenys ir organizuojami reikalingi remonto darbai? *(TET 184 p.)*				

3.26.	Ar registruojami elektrinės galios parametrai, per turbinas ir pralaidas praleistas vandens kiekis, vandens lygis aukštutiniame ir žemutiniame bjefuose, vandens pralaidų uždorių pakėlimo aukščiai bei pakėlimo pradžios ir pabaigos laikai? *(TET 214 p.)*				
3.27.	Ar operatyvinių darbuotojų darbo vietose yra reglamentuotos elektrinės instrukcijos? *(TET 240 p.)*				
3.28.	Ar pagal grafiką periodiškai apžiūrimi ir tikrinami mechaniniai įrenginiai, o ruošiantis pavasario polaidžiui – išbandomi? *(TET 255 p.)*				
3.29.	Ar instrukcijose numatytas hidromechanikos įrenginių ir mechanizmų eksploatavimas žiemą? *(TET 267 p.)*				
4.	**Įrenginių eksploatavimo veiklos tikrinimas:**				
4.1.	Ar atliekami ir tinkamai įforminami elektros įrenginių profilaktiniai bandymai ir matavimai? *(TET 910 p.)*				
4.2.	Ar generatoriui dirbant normaliam režime įjungti autonominiai žadinimo reguliatoriai? *(TET 914 p.)*				
4.3.	Ar generatorius, kuriame yra įrengtas lanko gesinimo automatinis jungiklis, nutraukiantis rotoriaus apvijos grandinę, rotoriaus apvija turi apsaugą nuo viršįtampių? *(TET 921 p.)*				
4.4.	Ar įrengtos apsaugos nuo generatoriaus tinkle atsiradusio vienfazio įžemėjimo, automatiškai išjungiančios įrenginį, kai įžemėjimo srovė didesnė kaip 5 A? *(TET 933–934 p.)*				
4.5.	Ar generatoriui įrengtas automatinis minimalios žadinimo srovės ribojimas? *(TET 956 p.)*				
4.6.	Ar generatoriaus transformatoriaus bloko generatorių jungtuvui įjungus ar išjungus ne visas fazes, jas išjungia kiti šynų sistemos ar sekcijos, prie kurios prijungtas blokas, jungtuvai? *(TET 957 p.)*				
4.7.	Ar leidžiant ir eksploatuojant generatorių tikrinami parametrai, numatyti TET 964.1–964.4 punktų				

	nuostatose? *(TET 964 p.)*				
4.8.	Ar užplombuota armatūra įrengta ant generatoriaus veleno alyvinių sandariklių sistemos alyvotiekių? *(TET 975 p.)*				
4.9.	Ar įrengti aušinamosios sistemos skysčių filtrai? *(TET 977 p.)*				
4.10.	Ar hidrogeneratorių guolių ir pakulnių izoliacija tikrinama nustatytais terminais? (*TET 980 p.)*				
4.11.	Ar hidrogeneratorių guolių bei kryžmių vibracija neviršija gamintojų instrukcijose nurodytų dydžių? *(TET 981 p.)*				
4.12.	Ar elektrinėse, kuriose dirba vandeniliu aušinami generatoriai, pakankama vandenilio atsarga, kurios pakaktų dešimčiai dienų generatoriams eksploatuoti ir didžiausio dujų tūrio generatoriui vieną kartą pripildyti, taip pat anglies dvideginio arba azoto atsarga, kurios pakaktų didžiausio dujų tūrio generatoriui pripildyti 6 kartus? *(TET 986 p.)*				
4.13.	Ar remontuojant ir apžiūrint generatorius atliekami bandymai? *(EĮBNAA 33 p.)*				
4.14.	Ar elektros mašinų patalpose apsaugotos įrengtų įrenginių sukamosios dalys, prie kurių būtų galima atsitiktinai prisiliesti? *(GEĮĮT 9 p.)*				
4.15.	Ar generatoriuose įrengti kontroliniai ir matavimo prietaisai pagal EĮĮBT reikalavimus, valdymo, signalizacijos, apsaugos įtaisai, automatinio lanko gesinimo įrenginiai rotoriaus apsaugai nuo viršįtampių, automatinio žadinimo reguliavimo įtaisai – pagal EĮRAAĮT reikalavimus, taip pat automatinio valdymo įtaisai agregatams paleisti, dirbti ir stabdyti? Ar hidrogeneratoriuose įrengti oscilografai, registruojantys priešavarinius procesus? *(GEĮĮT 61 p.)*				
4.16.	Ar žadinimo sistemoje įrengti kontrolės įtaisai izoliacijos varžai matuoti darbo metu ir signalizacija, veikianti jai sumažėjus? *(GEĮĮT 99*				

	p.)				
4.17.	Ar generatorių žadinimo apvijų įtampos matavimo ir automatinio žadinimo reguliavimo grandinės tiesiogiai prijungtos atskirais padidinto izoliacinio atsparumo kabeliais? Ar kabeliai prie žadinimo grandinės prijungti per kirtiklį? *(GĮĮT 102 p.)*				
4.18.	Ar generatorių žadinimo sistema turi galimybę sužadinti, kai nėra įtampos hidroelektrinėse, skirtos savoms reikmėms? *(GĮĮT 114 p.)*				
4.19.	Ar automatizuotose hidroelektrinėse įrengta automatinė gaisro gesinimo sistema? *(GĮĮT 121 p.)*				
4.20.	Ar sudarytas ir įstaigos vadovo patvirtintas svarbių mechanizmų sąrašas? *(TET 995 p.)*				
4.21.	Ar rezerve esantys elektros varikliai ir automatinio rezervo įjungimo įrenginiai apžiūrimi ir išbandomi pagal įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens patvirtintą grafiką? *(TET 1000 p.)*				
4.22.	Ar kontroliuojama statoriaus srovė 100 kW ir didesnės galios elektros varikliams? *(GĮĮT 136 p.)*				
4.23.	Ar pagal patvirtintą grafiką atliekami svarbių mechanizmų vibracijos matavimai? *(TET 1003 p.)*				
4.24.	Ar ant vibroizoliacinio pagrindo įrengtų elektros variklių maitinimo kabeliai ir laidai tarp judamųjų ir nejudamųjų (vibruojančiųjų ir nevibruojančiųjų) pagrindo dalių yra su varinėmis lanksčiomis gyslomis? *(GĮĮT 154 p.)*				
4.25.	Ar yra dispečeriniai užrašai ant atvirų skirstyklų transformatorių bakų arba prie korpusų tvirtinimo lentelių, ant uždarų skirstyklų, galios transformatorinių durų bei jų viduje? *(TET 1014 p.)*				
4.26.	Ar lauko sąlygomis sumontuoti galios transformatoriai nudažyti šviesiomis spalvomis? *(TET 1016 p.)*				
4.27.	Ar užtikrinama apsauga nuo gyvūnų ir paukščių patekimo į uždarąsias skirstyklas ir komplektinių skirstyklų patalpas? *(TET 1052 p.)*				
4.28.	Ar grindų danga tokia, kad				

	nesusidarytų cemento dulkių? *(TET 1053 p.)*				
4.29.	Ar užtikrinamas saugus atstumas tarp medžių ir skirstyklos srovinių dalių? *(TET 1056 p.)*				
4.30.	Ar užtikrintas uždarųjų ir atvirųjų skirstyklų kabelių kanalų sandarumas? *(TET 1057 p.)*				
4.31.	Ar įrengtas drenažas tuneliuose, rūsiuose ir kanaluose? (*TET 1058 p.)*				
4.32.	Ar įžeminimo peilių pavarų rankenos nudažytos raudona spalva? Ar atvirosiose skirstyklose naujai montuojamų arba perdažytų įžeminimo peilių rankenos ir jų traukės nudažytos žalia ir (ar) geltona spalva? *(TET 1063 p.)*				
4.33.	Ar ant uždarųjų skirstyklų kamerų durų ir vidinių sienų, atvirųjų skirstyklų įrenginių, ant skydų panelių priešakinės ir užpakalinės pusės yra užrašai, nurodantys junginių paskirtį, jų operatyvinius pavadinimus? *(TET 1064 p.)*				
4.34.	Ar ant skirstyklų durų yra įspėjamieji ženklai? *(TET 1065 p.)*				
4.35.	Ar ant saugiklių skydelių, prie saugiklių ir saugiklių korpusų nurodytos saugiklių lydukų srovės? *(TET 1066 p.)*				
4.36.	Ar budintis darbuotojas turi kilnojamų įžemiklių komplektą, saugos reikmenis, pirmos pagalbos reikmenis? *(TET 1067–1068 p.)*				
4.37.	Ar vykdant apžiūras nustatyti defektai ir pakeitimai rašomi arba kitaip įforminami ir ar šalinami nustatytais terminais? *(TET 1070 p.)*				
4.38.	Ar oro ir oro kabelių linijų proskynose iškirsti krūmai ir apgenėtos šalia augančių medžių šakos nustatytame proskynų plotyje? *(TET 1129 p.)*				
4.39.	Ar oro linijose atliekamos periodinės ir neeilinės apžiūros? *(TET 1133 p.)*				
4.40.	Ar oro linijose apžiūros metu atliekami matavimai? *(TET 1136 p.)*				
4.41.	Ar nustatyta kiekvienos kabelių linijos didžiausia leistinoji srovės apkrova? *(TET 1146 p.)*				
4.42.	Ar kabelių linijos turi operatyvinį				

	numerį arba pavadinimą? *(TET 1156 p.)*				
4.43.	Ar kabeliai tinkamai apsaugoti nuo mechaninio ir terminio poveikio bei korozijos? (*TET 1159 p.)*				
4.44.	Ar sudarytas kabelinių linijų apžiūrų grafikas ir ar apžiūros vykdomos pagal grafiką? *(TET 1168 p.)*				
4.45.	Ar vykdomos kabelių šachtų, tunelių ir kanalų apžiūros? *(TET 1170 p.)*				
4.46.	Ar atliekami kabelių linijų izoliacijos varžos matavimai? Ar bandomos kabelių linijos apsaugotos viršįtampių ribotuvais? *(TET 1179 p., EĮBNAA 542 p.)*				
4.47.	Ar kabelių linijos nutiestos kabelių inžineriniuose statiniuose, žymenys išdėstyti ne rečiau kaip kas 50 m, taip pat posūkių ir perėjų per sienas ir pertvaras vietose? *(TET 1157 p., ELĮIT 106 p.)*				
4.48.	Ar elektros tinklų grandinės apsaugotos nuo trumpųjų jungimų ir normalaus darbo režimo sutrikimų relinės apsaugos ir automatikos įtaisais, saugikliais arba automatiniais jungikliais? *(TET 1180 p.)*				
4.49.	Ar suveikus relinei apsaugai ar automatikos veikimo atveju, taip pat eksploatavimo metu išaiškinti gedimai ir defektai registruojami? *(TET 1182 p.)*				
4.50.	Ar ant relinės apsaugos automatikos įtaisų panelių yra užrašai, nurodantys jų paskirtį? *(TET 1183 p.)*				
4.51.	Ar nurodytos komutavimo aparatų įjungimo išjungimo padėtys? *(TET 1185 p.)*				
4.52.	Ar operatyviniame žurnale yra įrašai apie įtaisų perjungimus? *(TET 1185 p.)*				
4.53.	Ar relinės apsaugos ir automatikos grandinių izoliacijos varža atitinka gamintojo, teisės aktuose ar norminiuose dokumentuose nustatytas ribas? (*TET 1188 p., EĮBNAA 493 p., 494 p.)*				
4.54.	Ar relinės apsaugos ir automatikos įtaisai apžiūrimi, tikrinami ir išbandomi pagal energetikos įrenginio savininko techninių				

	reglamentų reikalavimus? (*TET 1196 p.)*				
4.55.	Ar visos metalinės elektros įrenginių dalys ir jų elementai įžeminti? (*TET 1207 p., EĮĮBT 190 p., 203 p.)*				
4.56.	Ar atliktas įžeminimo įrenginių tikrinimas, varžos matavimas? (*EĮBNAA 518–522 p.)*				
4.57.	Ar visi elektros įrenginiai arba jų elementai, kuriuos reikia įžeminti, prie įžemintuvo arba įžeminimo magistralės prijungti atskirais įžeminimo laidininkais? *(TET 1208 p.)*				
4.58.	Ar atvirai nutiesti įžeminimo įrenginiai apsaugoti nuo korozijos? *(TET 1210 p.)*				
4.59.	Ar nustatyta viršįtampių ribotuvų tikrinimo tvarka? *(TET 1223 p.)*				
4.60.	Ar darbinis ir avarinis apšvietimas atitinka patalpų, darbo vietų ir atvirų teritorijų apšviestumo normas? *(TET 1260 p., 1263 p.)*				
4.61.	Ar darbinis ir avarinis apšvietimas prijungti prie skirtingų elektros šaltinių? *(TET 1264 p.)*				
4.62.	Ar darbinis ir avarinis apšvietimas prižiūrimas ir tikrinamas įmonės vadovo nustatyta tvarka? *(TET 1280 p., 1280.1 p.)*				
4.63.	Ar sudarytas darbų, atliekamų pagal nurodymus ir pavedimus, sąrašas? *(SEĮT 46 p.)*				
4.64.	Ar registruojami nurodymai ir pavedimai? *(SEĮT 67 p.)*				
4.65.	Ar pasirašyti elektrotechnikos darbuotojų tarpusavio santykių nuostatai, kai įrenginius aptarnauja kelių įmonių darbuotojai? *(SEĮT 118 p.)*				
4.66.	Ar atjungti kabeliai įžeminti iš visų pusių? *(SEĮT 143 p.)*				
4.67.	Ar elektros įrenginių teritorijos, patalpos, narveliai, skydai, spintos, rinklės, komutacinių aparatų pavaros, prie kurių yra galimybė prieiti pašaliniams asmenims, yra nuolat užrakinti? *(SEĮT 181 p.)*				
4.68.	Ar darbuotojai aprūpinti asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuo elektros srovės? *(SEĮT 232 p.)*				

4.69.	Ar naudojamos apsauginės priemonės nuo elektros srovės išbandytos ir patikrintos? *(SEĮT 241 p.)*				

Pastaba – atsakymai žymimi x simboliu.

Teisės aktai:

1. *SEĮT* – Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1-100;
2. *AT* – Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-274;
3. *EĮRAAĮT* – Elektros įrenginių relinės apsaugos ir automatikos įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. 1-134;
4. *ELIĮT* – Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 1-309;
5. *GEĮĮT* – Galios elektros įrenginių įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. 1-1;
6. *EĮĮBT* – Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-22;
7. *TET* – Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 1-211;
8. *EOĮSEDATA* – Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1-220;
9. *EĮBNAA* – Elektros įrenginių bandymų normų ir apimties aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. 1-281.

Patikrinimo išvada:

Veikla vykdoma nepažeidžiant _____
(teisės aktų pavadinimai)
_____
_____ reikalavimų.

Veikla vykdoma pažeidžiant _____
(teisės aktų pavadinimai ir jų straipsniai, dalys, punktai)
_____
_____
_____ reikalavimus.

_____	_____	_____
(Patikrinime dalyvavusio ūkio subjekto įgalioto darbuotojo pareigos)	(parašas)	(vardas, pavardė)
_____	_____	_____
(Tarybos įgalioto darbuotojo pareigos)	(parašas)	(vardas, pavardė)

PATVIRTINTA
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. nutarimu Nr.
40 priedas

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBAŪKIO SUBJEKTŲ, TURINČIŲ VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOSIŠDUOTĄ ATESTATĄ EKSPLOATUOTI ŠILUMOS ĮRENGINIUS IR TURBINAS, PATIKRINIMO AKTAS

_____ Nr. _____
(data)

Patikrinimą atlikęsįgaliotas darbuotojas: _____
(vardas, pavardė, pareigos)

Patikrinimo pagrindas: _____

Patikrinimo pobūdis: _____

Patikrinimo data ir laikas: nuo _____ iki _____

Patikrinimo vieta (objektas): _____

Tikrinamas subjektas: _____
(pavadinimas, buveinės adresas, juridinio asmens kodas,
_____
telefono ir fakso numeriai, elektroninio pašto adresas)

Tikrinamo subjekto atstovai (dalyvavę atliekant patikrinimą): _____

_____

Eil. Nr.	Teisės akto reikalavimas	Įvykdymas			Pastabos
		taip	ne	neaktualu/ netikrinta	
		x	x	x	
1.	Ar ūkio subjekto, eksploatuojančio šilumos įrenginius, turimo šilumos įrenginių eksploatavimo veikos atestato galiojimo laikas nesibaigęs?				

2.	Ar ūkio subjektas, eksploatuojantis šilumos įrenginius, turi galiojančius technologinius, norminius, metodinius ir techninius dokumentus, kuriuose nurodyti eksploatuojamų įrenginių techniniai duomenys, rekomenduojamos eksploatavimo procedūros ir pan., būtinus atestate eksploatuoti šilumos įrenginius ir turbinas nurodytiems darbams atlikti? *(AT 22.2 p.)*				
3.	Ar ūkio subjektas, eksploatuojantis šilumos įrenginius, turi norminių aktų reikalavimus atitinkančią techninę, technologinę įrangą ir prietaisus, būtinus atestate eksploatuoti šilumos įrenginius ir turbinas nurodytiems darbams atlikti? *(AT 22.3 p.)*				
4.	Ar ūkio subjektas, eksploatuojantis šilumos įrenginius, paskyręs darbuotojus, atsakingus už visų eksploatuojamų įrenginių ir statinių būklę bei saugų eksploatavimą? *(TET 58 p.)*				
5.	Ar ūkio subjektas, eksploatuojantis šilumos įrenginius, nustatė visų darbuotojų pareigas šiomis veiklos kryptimis: - technologinių procesų valdymas? – įrenginių ir statinių priežiūra, priežiūros sistema ir technologija? - teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių priežiūra? - objektų saugaus, patikimo ir efektyvaus eksploatavimo priemonių rengimas, vykdymas ir apskaita? - įrenginių ir statinių darbo sutrikimų tyrimas ir apskaita? - norminių aktų reikalavimų vykdymo kontrolė? *(TET 58 p.)*				
6.	Ar ūkio subjekto, eksploatuojančio šilumos įrenginius, paskirti asmenys, atsakingi už įrenginių, statinių būklę ir saugų eksploatavimą, užtikrina, kad jiems priskirti objektai būtų techniškai tvarkingi, tikrinami, remontuojami, vykdoma jų techninė priežiūra ir tvarkomi dokumentai pagal norminių teisės aktų reikalavimus? *(TET 59 p.)*				

7.	Ar ūkio subjekto energetikos darbuotojai, eksploatuojantys šilumos įrenginius, atestuoti nustatyta tvarka ir gali eksploatuoti šilumos įrenginius ir turbinas VEI atestate nurodytus energetikos įrenginius? *(AT 52 p.)*				
8.	Ar sudaryti atestuojamų ūkio subjekto, eksploatuojančio šilumos įrenginius, energetikos darbuotojų pareigybių (pozicijų) sąrašai? *(EOĮSEDATA 14.1 p.)*				
9.	Ar nustatyti specialieji kvalifikaciniai reikalavimai, taikomi ūkio subjekto, eksploatuojančio šilumos įrenginius, energetikos darbuotojams, kai nėra norminių teisės aktų, nustatančių kvalifikacinius reikalavimus? *(EOĮSEDATA 14.2 p.)*				
10.	Ar ūkio subjektas, eksploatuojantis šilumos įrenginius, atlieka darbuotojų atestavimą teisės aktų nustatytais atvejais? *(EOĮSEDATA 14.3 p.)*				
11.	Ar ūkio subjektas, eksploatuojantis šilumos įrenginius, nustatė darbuotojų atestavimo tvarką? *(EOĮSEDATA 14.3 p.)*				
12.	Ar ūkio subjekto, eksploatuojančio šilumos įrenginius, vadovas ar jo įgaliotas asmuo nustatė energetikos darbuotojų kategorijų (pareigybių), kurias užimantys asmenys privalo periodiškai kelti savo kvalifikaciją, sąrašą? *(EOĮSEDATA 21 p.)*				
13.	Ar ūkio subjektas, teikdamas jo turimame atestate eksploatuoti šilumos įrenginius ir turbinas nurodytas šilumos įrenginių eksploatavimo paslaugas, laikosi teisės aktų nustatytų reikalavimų? *(AT 49 p.)*				
14.	Ar ūkio subjekto eksploatuojami šilumos įrenginiai turi lenteles su šių įrenginių vardiniais parametrais? *(TET 61 p.)*				
15.	Ar visi ūkio subjekto eksploatuojami pagrindiniai ir pagalbiniai įrenginiai, sunumeruoti nustatyta tvarka? *(TET 62 p.)*				

16.	Ar sutampa žymenys ir numeriai ant ūkio subjekto eksploatuojamų įrenginių ir schemose? *(TET 63 p.)*				
17.	Ar ūkio subjekto, eksploatuojančio šilumos įrenginius, darbo vietose yra reikiamos schemos ir instrukcijos? Ar jos sudarytos vadovaujantis norminiais teisės aktais, įrenginių gamintojų instrukcijomis ir įvertinant vietos sąlygas? *(TET 64 p.)*				
18.	Ar ūkio subjekto eksploatuojamuose šilumos įrenginiuose padaryti pakeitimai pažymimi schemose ir brėžiniuose nustatyta tvarka? *(TET 65 p.)*				
19.	Ar ūkio subjekto eksploatuojamų šilumos įrenginių remonto bei techninės priežiūros darbų apimtys ir periodiškumas nustatyti pagal reikalavimus? *(TET 67.5 p.)*				
20.	Ar po remontų, atliktų bandymų, patikrinimų ir apžiūrų įrenginių savininko nustatyta tvarka įvertinama suremontuotų ūkio subjekto eksploatuojamų šilumos įrenginių kokybė? *(TET 70 p.)*				
21.	Ar ūkio subjektas, eksploatuojantis šilumos įrenginius, vykdydamas įrenginių remonto, techninės priežiūros, derinimo ir bandymo darbus, naudoja nustatyta tvarka suderintus techninės priežiūros ir remonto darbų technologiniais dokumentus, derinimo ir bandymo darbų atlikimo programas, metodikas, specialią įrangą ir kitą? *(TET 75 p.)*				
22.	Ar nustatyta tvarka sukomplektuotas ūkio subjekto eksploatuojamų šilumos įrenginių atsarginių dalių ir įrenginių rezervas pagal šilumos įrenginių savininko arba jo įgalioto asmens suformuotą ir patvirtintą sąrašą? *(TET 76 p.)*				
23.	Ar ūkio subjekto eksploatuojamų šilumos įrenginių savininko ar įgalioto asmens nustatyta rezerve esančių įrenginių techninės priežiūros ir naudojimo tvarka? *(TET 79 p.)*				

24.	Ar statiniai naudojami pagal paskirtį? *(SĮ 47 str. 1 d.)*				
25.	Ar vykdomas nuolatinis statinio(-ių) stebėjimas? Ar sudaryti stebėjimo grafikai? *(SĮ 48 str. 5 d.)*				
26.	Ar vykdomos periodinės ir specializuotos apžiūros? *(SĮ 48 str.5 d.)*				
27.	Ar nustatyta periodinių ir specializuotų apžiūrų vykdymo tvarka, periodiškumas? *(SĮ 48 str. 5 d.)*				
28.	Ar visi eksploatuojami statiniai turi statinio techninius pasus (ar techninės apskaitos korteles) arba techninį-energetinį pasą? *(SĮ 50 str. 1 d.)*				
29.	Ar surašyti periodinių ir specializuotų apžiūrų aktai? *(SĮ 50 str. 1 d.)*				
30.	Ar statinio techniniame pase (apskaitos kortelėje) yra nurodyti statinio techninės ekonominės ir konstrukcijos charakteristikos bei jų pokyčiai po statinio kapitalinio remonto ar rekonstravimo, o pastato techniniame-energetiniame pase papildomai ar yra nurodytos statinio energetinės charakteristikos? *(SĮ 50 str. 2 d.)*				
31.	Ar statinio techninės priežiūros žurnale yra registruojami statinio nuolatinio stebėjimo metu pastebėti konstrukcijų ir inžinerinės techninės įrangos defektai ar deformacijos, jeigu jie (jos) reikalauja statybinių tyrimų ar remonto darbų, taip pat periodinių ir specialiųjų apžiūrų aktų registravimo duomenys, nurodant jų atlikimo datą, vadovus, pastebėtus defektus ir priemones jiems pašalinti? *(SĮ 50 str. 3 d.)*				
32.	Ar įvykdytos statinio techninės priežiūros žurnale įrašytos priemonės dėl nustatytų konstrukcijų? *(SĮ 50 str. 3 d.)*				

Pastaba – atsakymai žymimi x simboliu.

Teisės aktai:

1. *EĮ* – Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas;
2. *SĮ* – Lietuvos Respublikos statybos įstatymas;
3. *AT* – Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu

Nr. 1-274;

4. *TET* – Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 1-211;

5. *EOĮSEDATA* – Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1-220.

Patikrinimo išvada:

Veikla vykdoma nepažeidžiant _____
(teisės aktų pavadinimai)
_____
_____ reikalavimų.

Veikla vykdoma pažeidžiant _____
(teisės aktų pavadinimai ir jų straipsniai, dalys, punktai)
_____
_____
_____ reikalavimus.

_____	_____	_____
(Patikrinime dalyvavusio ūkio subjekto įgalioto darbuotojo pareigos)	(parašas)	(vardas, pavardė)
_____	_____	_____
(Tarybos įgalioto darbuotojo pareigos)	(parašas)	(vardas, pavardė)

_____

PATVIRTINTA
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. nutarimu Nr.
41 priedas

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA
AB „KLAIPĖDOS NAFTA“ SGD TERMINALO ĮRENGINIŲ EKSPLOATAVIMO IR TECHNINĖS BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

_____ Nr. _____
(data)

Patikrinimą atlikęsįgaliotas darbuotojas: _____
(vardas, pavardė, pareigos)

Patikrinimo pagrindas: _____

Patikrinimo pobūdis: _____

Patikrinimo data ir laikas: nuo _____ iki _____

Patikrinimo vieta (objektas): _____

Tikrinamas subjektas: _____
(pavadinimas, buveinės adresas, juridinio asmens kodas,
_____
telefono ir fakso numeriai, elektroninio pašto adresas)

Tikrinamo subjekto atstovai (dalyvavę atliekant patikrinimą): _____

_____

Eil. Nr.	Klausimas	Įvertinimas			Pastabos
		taip	ne	neaktualu /netikrinta	
		x	x	x	
1.	**AB „Klaipėdos nafta“ SGD terminalo įrenginių eksploatavimo organizavimas:**				
1.1.	Ar suformuota tarnyba, turinti kvalifikuotus darbuotojus, aprūpintus technine ir technologine įranga, norminiais, metodiniais bei technologiniais dokumentais, būtinais saugiai, patikimai ir efektyviai eksploatuoti SGD terminalo įrenginius? *(GDPSET 11 p.)*				
1.2.	Ar SGD terminalo įrenginių eksploatavimo darbams atlikti samdomi asmenys turi teisės aktuose nustatyta tvarka išduotus atestatus eksploatavimo darbams? *(GDPSET 11 p.)*				

1.3.	Ar parengti ir patvirtinti kvalifikuotų tarnybų nuostatai, darbuotojų pareiginiai nuostatai, darbų technologijos ir (ar) įrenginių eksploatavimo instrukcijos? *(GDPSET 14 p.)*				
1.4.	Ar kvalifikuotoje tarnyboje patvirtintas privalomų turėti instrukcijų ir techninės dokumentacijos sąrašas (sąrašai)? *(GDPSET 14 p.)*				
1.5.	Ar kvalifikuotos tarnybos aprūpintos dokumentacija, medžiagomis, reikiamais mechanizmais, įrankiais, prietaisais, transporto, ryšių, asmeninėmis apsauginėmis ir kitomis priemonėmis, reikalingomis patikimam, efektyviam ir saugiam SGD terminalo įrenginių eksploatavimui užtikrinti? *(GDPSET 16 p.)*				
1.6.	Ar nustatyta kvalifikuotų tarnybų ir jos darbuotojų parengties ir iškvietimo sistema, kuri veiktų susidarius ekstremalioms ar avarinėms SGD terminalo įrenginių eksploatavimo sąlygoms? *(GDPSET 17 p.)*				
2.	**SGD terminalo įrenginius eksploatuojančių asmenų atestavimas:**				
2.1.	Ar SGD terminalo įrenginių eksploatavimo darbus atlieka ir šiems darbams vadovauja kvalifikuoti darbuotojai? *(GDPSET 18 p.)*				
2.2.	Ar darbuotojų kvalifikacija atitinka reikalavimus, nustatytus darbuotojo pareiginiuose nuostatuose? *(GDPSET 19 p.)*				
2.3.	Ar SGD terminalo įrenginius eksploatuojantys darbuotojai atestuoti norminiuose teisės aktuose nustatyta tvarka? *(GDPSET 20 p.)*				
2.4.	Ar naujiems apmokytiems ir atestuotiems kvalifikuotiems darbuotojams, prieš leidžiant savarankiškai dirbti įrenginių eksploatavimo darbus, skiriama ne mažiau kaip 10 darbo dienų (pamainų) stažuotė? *(GDPSET 24 p.)*				
2.5.	Stažuotės metu šie darbuotojai dirba prižiūrimi kvalifikuoto darbuotojo, kurį skiria kvalifikuotos tarnybos vadovas? *(GDPSET 24 p.)*				

2.6.	Ar SGD terminalo įrenginius eksploatuojantis ūkio subjektas atestuotas teisės aktuose nustatyta tvarka? *(AT 3 p.)*				
2.7.	Ar SGD terminalo įrenginius eksploatuojantis ūkio subjektas teikia apibendrintą informaciją Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai apie atestuotus energetikos darbuotojus? *(EOĮSEDATA 35 p.)*				
3.	**Darbų organizavimas:**				
3.1.	Ar SGD terminalo įrenginių eksploatavimas atliekamas vadovaujantis teisės aktų nuostatomis, GDPSET, įrenginių gamintojų dokumentais, darbų technologijų ir (ar) įrenginių eksploatavimo instrukcijomis, eksploatuojančios įmonės parengtais dokumentais? *(GDPSET 26 p.)*				
3.2.	Ar SGD terminalo įrenginių techninės priežiūros darbai atliekami pagal eksploatuojančios įmonės vadovo ar jo įgalioto vadovaujančio darbuotojo patvirtintus grafikus? *(GDPSET 27 p.)*				
3.3.	Ar SGD terminalo įrenginių techninės priežiūros grafikai sudaromi vadovaujantis GDPSET 2 priede nurodytu bei eksploatuojančios įmonės nustatytu darbų periodiškumu? *(GDPSET 27 p.)*				
3.4.	Ar SGD terminalo įrenginių techninės priežiūros darbų apimtys nustatomos įvertinant įrenginių techninę būklę, vadovaujantis gamintojų rekomendacijomis, techninę priežiūrą reglamentuojančiais dokumentais, Taisyklėmis? *(GDPSET 27 p.)*				
3.5.	Ar darbai, priskiriami gamtinių dujų aplinkoje atliekamiems darbams, vykdomi vadovaujantis Gamtinių dujų, suskystintųjų naftos dujų ir biodujų aplinkoje atliekamų darbų saugos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. 1-191, reikalavimais? *(GDPSET 34 p.)*				

3.6.	Ar potencialiai pavojingi SGD terminalo įrenginiai, kurių parametrai atitinka Taisyklių 1 priedo 14, 34 ir 35 punktuose nurodytus reikalavimus, prieš pradedant juos eksploatuoti GDPSET 1 priedo 10 punkte nurodyto teisės akto nustatyta tvarka užregistruoti PPĮ valstybės registre? *(GDPSET 45 p.)*				
3.7.	Ar įrenginiams, įregistruotiems potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre, atliekamas privalomas techninės būklės tikrinimas? Ar privalomą techninės būklės tikrinimą atlieka valstybės institucijų įgaliotos įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigos (Taisyklių 1 priedo 4, 14 punktai)? *(GDPSET 46 p.)*				
3.8.	Ar valstybės institucijų įgaliotos įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigos PPĮ privalomąjį techninės būklės tikrinimą atlieka šių įrenginių naudojimo ir priežiūros teisės aktuose bei gamintojo pateiktuose įrenginių techniniuose dokumentuose nustatyta tvarka, terminais ir apimtimi? *(GDPSET 47 p.)*				
3.9.	Ar slėginiai indai, įrenginiai, vamzdynai eksploatuojami vadovaujantis GDPSET 1 priedo 4, 31, 32, 37 ir 38 punktuose nurodytų teisės aktų reikalavimų?*(GDPSET 44 p.)*				
3.10.	Ar SGD terminalo įrenginiai, atskiros jų dalys, valdymo įtaisai, prietaisai pažymėti ar sunumeruoti pagal technologinėse schemose, planuose ir įrenginių pasuose nustatytą žymėjimą bei numeraciją? *(GDPSET 53 p.)*				
4.	**Techninė dokumentacija:**				
4.1.	Ar sudaryti eksploatuojančios įmonės vadovo ar jo įgalioto vadovaujančio darbuotojo nustatytos formos SGD terminalo įrenginių techniniai pasai, technologinės schemos, patvirtinti eksploatavimo darbo režimai? *(GDPSET 56 p.)*				

4.2.	Ar technologinės schemos, darbo režimai patvirtinti eksploatuojančios įmonės vadovo ar jo įgalioto vadovaujančio darbuotojo? *(GDPSET 57 p.)*				
4.3.	Ar techniniams pasams ir jų įrašams tvarkyti paskirtas atsakingas kvalifikuotas darbuotojas? *(GDPSET 61 p.)*				
4.4.	Ar eksploatavimo darbams atlikti eksploatuojanti įmonė turi įrenginių eksploatavimo ir darbų technologijos instrukcijas (aprašus, reglamentus, standartus)? *(GDPSET 63 p.)*				
4.5.	Ar darbų technologijose ir (ar) įrenginių eksploatavimo instrukcijose nurodyti įrenginių veikimo parametrai, jų parengimo, paleidimo, veikimo, stabdymo ir priežiūros tvarka esant normaliam ar avariniam veikimo režimui, techninio tikrinimo, remonto, taisymo ir bandymo tvarka? *(GDPSET 64 p.)*				
5.	**Technologinis valdymas:**				
5.1.	Ar technologiniam valdymui eksploatuojančios įmonės valdymo organų ar įmonės vadovo sprendimu sudaryta kvalifikuota dispečerinė tarnyba? *(GDPSET 81 p.)*				
5.2.	Ar dispečerinė tarnyba vykdo avarijų lokalizavimo ir likvidavimo eigos operatyvinę kontrolę, techninės priežiūros ir remonto darbų koordinavimą? *(GDPSET 85 p.)*				
5.3.	Ar dispečerinėje tarnyboje vedama ir saugoma įmonės vadovo ar jo įgalioto vadovaujančio darbuotojo patvirtinta dokumentacija? *(GDPSET 88 p.)*				
6.	**Techninė priežiūra:**				
6.1.	Ar techninės priežiūros darbai ir periodiškumas vykdomi vadovaujantis GDPSET 2 priedo 1 lentelėje nurodytu darbų periodiškumu bei apimtimi, taip pat įrenginių gamintojų rekomendacijomis, kitais MDV techninę priežiūrą reglamentuojančiais dokumentais? *(GDPSET 103 p.)*				

6.2.	Ar apžiūrų, techninio tikrinimo rezultatai, reguliavimo ir taisymo darbai fiksuojami techninės priežiūros žurnale? (*GDPSET 111 p.)*				
6.3.	Ar techninės priežiūros metu nustačius įrenginių gedimus ar defektus surašomi defektų aktai? *(GDPSET 111 p.)*				
7.	**Avarijų lokalizavimas ir likvidavimas:**				
7.1.	Ar turi visą parą darbo ir ne darbo dienomis dirbančią dispečerinę tarnybą, kuri priima informaciją apie įvykusias ar gresiančias avarijas, sutrikimus, kitus įvykius (gedimus) ir imasi reikiamų veiksmų juos lokalizuoti bei likviduoti? *(GDPSET 71.1 p.)*				
7.2.	Ar turi nuolat veikiančius, viešai ir periodiškai skelbiamus pranešimus priimančios dispečerinės tarnybos laidinio ir mobilaus ryšio telefonus? *(GDPSET 71.2 p.)*				
7.3.	Ar turi avarijoms, sutrikimams lokalizuoti ir likviduoti parengtą personalą? *(GDPSET 71.3 p.)*				
7.4.	Ar turi būtinas technines priemones, medžiagas operatyviai lokalizuoti ir likviduoti avarijas, sutrikimus? *(GDPSET 71.4 p.)*				
7.5.	Ar turi parengtus personalo veiksmų planus avarijoms, sutrikimams lokalizuoti ir likviduoti? *(GDPSET 71.5 p.)*				
7.6.	Ar turi bendradarbiavimo su kitomis institucijomis bei asmenimis susitarimus lokalizuojant ar likviduojant avarijas ir (ar) sutrikimus? *(GDPSET 71.6 p.)*				
7.7.	Ar darbuotojams, atliekantiems avarinius remonto darbus, ne rečiau kaip kartą per metus organizuojami galimų avarijų lokalizavimo ir likvidavimo praktiniai mokymai? *(GDPSET 73 p.)*				
7.8.	Ar eksploatuojanti įmonė turi nuolat minimalų atsargų kiekį (vamzdžių, uždaromųjų įtaisų, įrenginių, atsarginių dalių, medžiagų, įrankių, apsaugos ir saugos priemonių), būtiną avarijoms lokalizuoti ir likviduoti? *(GDPSET 80 p.)*				

7.9.	Ar eksploatuojančios įmonės vadovas ar jo įgaliotas vadovaujantis darbuotojas nustatė konkretų atsargų kiekį? *(GDPSET 80 p.)*				

Pastaba – atsakymai žymimi x simboliu.

Teisės aktai:

1. *AT* – Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-274;

2. *GDPSET* – Gamtinių dujų perdavimo sistemos eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. 1-128;

3. *EOĮSEDATA* – Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1-220.

Patikrinimo išvada:

Veikla vykdoma nepažeidžiant _____
(teisės aktų pavadinimai)
_____
_____ reikalavimų.

Veikla vykdoma pažeidžiant _____
(teisės aktų pavadinimai ir jų straipsniai, dalys, punktai)
_____
_____
_____ reikalavimus.

_____	_____	_____
(Patikrinime dalyvavusio ūkio subjekto įgalioto darbuotojo pareigos)	(parašas)	(vardas, pavardė)
_____	_____	_____
(Tarybos įgalioto darbuotojo pareigos)	(parašas)	(vardas, pavardė)

_____